

万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫				氮氧	
			实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	状态	排放量 (kg)	实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 00	6.36	8.27	正常	0.427	29.7	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 01	4.3	5.71	正常	0.332	30.7	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 02	3.12	3.99	正常	0.234	31.9	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 03	2.77	3.61	正常	0.227	31.2	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 04	2.49	3.3	正常	0.231	31.5	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 05	2.62	3.46	正常	0.233	30.3	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 06	2.81	3.76	正常	0.225	31.7	42.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 07	10.6	14.5	正常	0.71	32.5	44.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 08	23.2	29.6	正常	1.46	30.1	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 09	6.5	8.26	正常	0.5	29.3	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 10	15.6	19.9	正常	1.15	29.5	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 11	8.53	10.6	正常	0.626	29.4	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 12	5.76	7.38	正常	0.342	30.1	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 13	8.97	11.5	正常	0.559	32.2	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 14	6.33	8.09	正常	0.45	31.8	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 15	8.6	10.6	正常	0.569	32.6	40.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 16	15.3	20	正常	0.899	33.7	44
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 17	11.1	13.8	正常	0.626	31.8	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 18	13.1	16.5	正常	0.846	31	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 19	11.1	14.1	正常	0.793	33.2	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 20	12.8	16.2	正常	0.962	31.6	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 21	9.11	11.8	正常	0.613	31.4	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 22	4.6	5.89	正常	0.321	31.8	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-01 23	20.2	26	正常	1.35	32.5	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 00	5.55	7.03	正常	0.358	30.9	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 01	2.98	3.86	正常	0.201	32.5	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 02	2.81	3.64	正常	0.204	32.7	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 03	8.29	10.6	正常	0.665	33.6	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 04	14.7	18.6	正常	1.21	30.9	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 05	3.27	4.21	正常	0.236	32.4	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 06	18.7	24.3	正常	1.48	30	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 07	5.76	7.46	正常	0.445	31	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 08	3.58	4.55	正常	0.236	30.1	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 09	12.4	15.9	正常	0.637	32.1	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 10	21.4	26.6	正常	1.17	34.5	42.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 11	14.3	17.4	正常	1.13	30.3	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 12	4.35	5.4	正常	0.311	32.2	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 13	11.4	13.8	正常	0.751	32.7	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 14	10.2	12.8	正常	0.499	28.8	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 15	5.07	6.48	正常	0.197	25	32.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 16	8.49	10.9	正常	0.415	26.3	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 17	4.46	5.72	正常	0.265	29.1	37.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 18	8.31	10.9	正常	0.458	28.7	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 19	5.46	7.03	正常	0.296	30.9	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 20	8.68	11.2	正常	0.604	29.5	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 21	4.41	5.83	正常	0.296	30.7	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 22	5.74	7.73	正常	0.346	29.4	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-02 23	6.23	8.31	正常	0.44	29.8	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 00	3.09	4.06	正常	0.208	31.6	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 01	2.81	3.67	正常	0.201	30	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 02	8.88	11.7	正常	0.665	29	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 03	4.25	5.55	正常	0.235	29.2	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 04	6.37	8.4	正常	0.402	31.1	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 05	3.14	4.17	正常	0.195	31.5	41.7

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 06	8.97	11.6	正常	0.661	33.8	44.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 07	8.48	11.3	正常	0.556	31.3	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 08	11.5	15	正常	0.719	31.9	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 09	14.8	19.1	正常	0.85	32.1	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 10	22.6	27.6	正常	1.27	31.7	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 11	14.4	18.6	正常	0.859	27.8	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 12	12.2	15.1	正常	0.594	28.3	35.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 13	9.06	11.2	正常	0.403	27.3	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 14	3.58	4.59	正常	0.083	24.3	31.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 15	16.1	20.1	正常	0.252	23.3	28.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 16	3.66	4.61	正常	0.034	26.9	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 17	7.04	8.85	正常	0.08	27.4	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 18	2.9	3.71	正常	0.057	27.7	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 19	5.8	7.23	正常	0.32	27	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 20	2.9	3.81	正常	0.179	26.8	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 21	4.72	6	正常	0.344	28.6	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 22	12	15.4	正常	0.779	30.9	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-03 23	16.6	20.7	正常	1.16	30.4	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 00	12.9	17	正常	0.787	31	40.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 01	12.9	16.6	正常	0.772	29.4	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 02	12.9	17.1	正常	0.828	27.6	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 03	16.7	21.5	正常	1.05	28.7	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 04	14.1	18	正常	0.932	30.1	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 05	16.6	20.8	正常	1.16	28.4	35.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 06	9.89	12.6	正常	0.636	29.3	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 07	8.97	11.8	正常	0.532	27.4	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 08	12.6	16.1	正常	0.504	27.1	34.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 09	6.7	8.42	正常	0.101	28.2	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 10	13.2	16.5	正常	0.095	30.4	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 11	8.24	10.2	正常	0.058	30.9	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 12	14.2	17.5	正常	0.2	30.8	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 13	9.55	12	正常	0.059	30.6	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 14	15.9	19.5	正常	0.225	31.1	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 15	13.5	16.8	正常	0.18	29.4	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 16	20.2	25.6	正常	0.274	27.5	34.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 17	15.6	20	正常	0.16	28.9	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 18	16.3	20.6	正常	0.366	31.1	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 19	16.7	20.3	正常	0.617	32.1	39.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 20	14.3	17.4	正常	0.708	32.5	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 21	13.9	16.5	正常	0.526	32.4	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 22	12.9	15.8	正常	0.737	32.6	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-04 23	12.1	14.7	正常	0.703	34	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 00	9.7	12.1	正常	0.422	30.2	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 01	9.64	12.3	正常	0.525	34.8	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 02	11	14.4	正常	0.714	36	47
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 03	11.1	14.1	正常	0.734	32.8	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 04	11.9	15	正常	0.671	32.6	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 05	9.37	11.8	正常	0.523	32.1	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 06	5.02	6.25	正常	0.322	31.3	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 07	6.37	8	正常	0.373	30.5	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 08	8.08	10.3	正常	0.258	29.8	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 09	8.49	10.8	正常	0.086	31	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 10	8.2	10.5	正常	0.059	31.9	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 11	14.9	18.8	正常	0.098	31.2	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 12	9.93	12.3	正常	0.06	31.9	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 13	10.2	13	正常	0.058	32.6	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 14	11.5	14.4	正常	0.082	32.4	40.7

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 15	10.3	13.2	正常	0.058	32	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 16	11.2	14.2	正常	0.097	29.6	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 17	8.88	11.4	正常	0.076	31.3	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 18	10.2	12.9	正常	0.097	33	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 19	11.4	14.3	正常	0.35	33.6	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 20	14	16.9	正常	0.578	33.7	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 21	10.4	13.2	正常	0.564	35.9	45.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 22	6.94	8.95	正常	0.35	30.5	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-05 23	13	16.6	正常	0.753	29.4	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 00	12.8	16.3	正常	0.876	31	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 01	14.3	18	正常	0.946	31.6	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 02	14.9	18.8	正常	0.799	33.2	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 03	16.7	20.6	正常	0.914	30.8	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 04	11.9	15.2	正常	0.775	33	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 05	13	16.1	正常	0.978	29.5	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 06	12.6	15.9	正常	0.927	29.7	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 07	12.9	16.4	正常	0.801	28	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 08	11.3	14.7	正常	0.688	28.4	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 09	8.98	11.6	正常	0.458	30.9	39.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 10	10.2	13.1	正常	0.488	30.5	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 11	10.9	13.5	正常	0.216	29.9	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 12	9.47	12	正常	0.139	32	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 13	8.86	11.6	正常	0.055	31.2	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 14	9.15	14.8	正常	0.309	26.7	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 15	9.34	21.7	正常	0.737	18	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 16	8.83	15.4	正常	0.305	22.1	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 17	8.86	14.9	正常	0.586	22.9	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 18	6.39	11	正常	0.377	24.9	42.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 19	6.86	11.9	正常	0.503	23.1	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 20	7.3	12.9	正常	0.492	25.3	44.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 21	8.1	14	正常	0.56	25.3	43.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 22	9.38	15.2	正常	0.662	27.4	44.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-06 23	10.5	16.7	正常	0.856	25.6	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 00	11.3	17.6	正常	0.775	26	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 01	9.73	15.7	正常	0.802	24.3	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 02	10.3	16.4	正常	0.775	25.3	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 03	13.2	17.1	正常	0.876	27.5	35.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 04	12.2	15.2	正常	0.864	29.3	36.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 05	11	14	正常	0.735	26	33.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 06	12.2	15.5	正常	0.633	30.5	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 07	14.2	17.8	正常	0.851	30.1	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 08	10.2	13.5	正常	0.506	33.2	43.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 09	8.7	11.2	正常	0.419	32.9	42.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 10	11	14.4	正常	0.169	32.4	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 11	12.8	16.3	正常	0.126	27.8	35.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 12	14.7	18.5	正常	0.185	27	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 13	14.8	18.8	正常	0.166	27.6	35.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 14	14.3	18.3	正常	0.158	27.7	35.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 15	16.3	21.2	正常	0.111	25.7	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 16	14.3	20.3	正常	0.31	24.8	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 17	11.7	16.7	正常	0.301	25.5	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 18	10.2	13.1	正常	0.078	30.5	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 19	8.53	11	正常	0.156	31.6	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 20	12.2	15.5	正常	0.562	32.3	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 21	8.84	11.3	正常	0.364	32.7	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 22	9.94	12.8	正常	0.36	31.8	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-07 23	9.58	12.5	正常	0.459	31.1	40.5

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 00	12.1	15.7	正常	0.604	26.1	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 01	9.36	12.1	正常	0.513	29	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 02	19.6	25.3	正常	1.19	28.4	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 03	18.5	24.8	正常	0.972	29.5	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 04	12.3	16.5	正常	0.481	28.2	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 05	20.6	27	正常	0.903	28.6	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 06	14.4	18.7	正常	0.712	29.5	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 07	13.3	17.7	正常	0.66	30.1	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 08	9.21	11.9	正常	0.591	28.2	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 09	9.98	13.2	正常	0.699	31	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 10	9.28	12	正常	0.746	30.8	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 11	8.48	10.8	正常	0.703	36	45.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 12	15.7	19.8	正常	1.24	38.7	48.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 13	16.8	20.9	正常	1.39	37	46
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 14	16.2	20.7	正常	1.15	36.2	46.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 15	18.1	22.1	正常	1.37	35.1	42.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 16	14	18.1	正常	1.19	33.9	44.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 17	14.4	18.4	正常	1.14	31.3	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 18	14.2	18	正常	1.16	31	39.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 19	17.3	21.1	正常	1.56	31.2	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 20	16.6	20.5	正常	1.4	31.1	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 21	15.3	19.3	正常	1.26	31.6	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 22	11.5	14.8	正常	1.05	32.6	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-08 23	13.8	17.7	正常	1.16	32	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 00	13.1	17.3	正常	1.07	33	43.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 01	13.8	17.9	正常	1.17	33.2	43.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 02	12.6	16.6	正常	1.04	33.4	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 03	14.6	18.5	正常	1.12	31.3	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 04	14.7	19.1	正常	1.25	32.4	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 05	15.3	20	正常	1.39	31.4	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 06	17.2	22	正常	1.45	29.4	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 07	17.8	22.6	正常	1.46	29.8	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 08	15.3	20	正常	1.28	31.3	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 09	15.9	20.1	正常	1.28	30.4	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 10	16.5	21	正常	1.53	30.9	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 11	15.2	19.9	正常	1.26	32.4	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 12	15.7	20	正常	1.47	31.8	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 13	15.1	18.9	正常	1.32	31.5	39.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 14	15.5	19.7	正常	1.11	31.6	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 15	14.6	18.1	正常	1.18	29.5	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 16	18.8	24.1	正常	1.69	31.7	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 17	21.3	26.2	正常	1.77	35.2	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 18	20.8	25.9	正常	2.04	35.6	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 19	18.6	23.6	正常	1.73	36.2	46
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 20	17.2	22.1	正常	1.53	37.6	48.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 21	18.7	23.2	正常	1.64	35	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 22	17	21.5	正常	1.41	33.2	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-09 23	18.2	23.1	正常	1.53	35.9	45.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 00	16.9	21.7	正常	1.42	35.4	45.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 01	18.9	23.6	正常	1.62	34.8	43.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 02	16.2	20.5	正常	1.34	34.8	44.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 03	15.8	20.6	正常	1.41	34.4	44.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 04	16.2	20.8	正常	1.4	33.6	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 05	16.2	20.6	正常	1.44	32.7	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 06	16	20.2	正常	1.34	32.6	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 07	15.4	19.9	正常	1.29	33.2	43
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 08	16.2	20.8	正常	1.45	32.6	41.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 09	15.7	20.3	正常	1.42	33.2	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 10	16.8	21.2	正常	1.32	33.5	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 11	16.3	20.5	正常	1.29	34.9	43.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 12	16.9	21.3	正常	1.44	33.9	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 13	16.8	21.1	正常	1.13	33.7	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 14	15.3	19.5	正常	1.15	34.4	44.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 15	17.2	21.6	正常	1.3	32.7	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 16	16.6	21.1	正常	1.24	34.9	44.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 17	16.4	21	正常	1.22	33.5	42.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 18	15.9	20.2	正常	1.01	32.8	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 19	16.2	20.3	正常	1.1	34.6	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 20	16.6	20.7	正常	1.29	33.7	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 21	15.2	19.1	正常	1.35	33.4	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 22	15.1	19.1	正常	1.17	32.5	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-10 23	16.1	20	正常	1.15	33	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 00	16.7	21	正常	1.21	34.7	43.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 01	16.4	20.5	正常	1.29	34.9	43.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 02	16.3	20.4	正常	1.42	34.2	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 03	17	21.2	正常	1.44	33.7	42.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 04	17.1	21.5	正常	1.6	34.2	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 05	17.8	22.2	正常	1.71	33.9	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 06	16.9	21.1	正常	1.44	33.6	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 07	16.7	21.2	正常	1.49	32.9	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 08	15.7	20.1	正常	1.21	34.7	44.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 09	15.8	19.7	正常	1.28	33.2	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 10	20.6	26.7	正常	1.43	32.3	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 11	22.9	29.2	正常	1.51	27.5	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 12	22.5	28.7	正常	1.64	22.1	28.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 13	21	27.8	正常	1.51	24.7	32.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 14	23.7	30.6	正常	1.5	27.2	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 15	21.3	27.2	正常	1.2	24.8	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 16	10.8	14	正常	0.631	25.4	32.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 17	10.9	13.8	正常	0.725	25	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 18	10.6	13.6	正常	0.725	27.9	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 19	11.4	14.7	正常	0.627	29.9	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 20	11.9	15	正常	0.53	28.7	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 21	11.4	14.6	正常	0.702	27.9	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 22	11.4	14.6	正常	0.776	29	37.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-11 23	12.5	15.7	正常	0.845	27.9	35.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 00	12.1	15.4	正常	0.809	32.3	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 01	10.6	14	正常	0.802	31.3	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 02	14	17.7	正常	1.09	33.7	42.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 03	12.5	15.8	正常	0.922	32.9	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 04	13.1	16.7	正常	1.11	36.1	46.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 05	12.4	16.3	正常	1.08	33.6	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 06	13.4	17	正常	0.931	34.3	43.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 07	14.2	17.5	正常	0.986	30.4	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 08	11.4	14.5	正常	0.918	32.4	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 09	18.3	24.2	正常	1.16	34	44.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 10	25.2	33.4	正常	1.58	33.7	44.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 11	14.9	19.5	正常	0.934	27.5	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 12	17.5	23.1	正常	1.07	25.5	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 13	6.79	17.7	正常	0.493	81.7	257
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 14	4.63	6.51	正常	0.325	22.3	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 15	4.76	6.25	正常	0.266	17	22.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 16	4.66	6.22	正常	0.236	16.7	22.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 17	5.03	6.55	正常	0.196	15.6	20.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 18	5.61	7.12	正常	0.278	14.4	18.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 19	6.05	7.88	正常	0.331	14.2	18.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 20	7.21	9.35	正常	0.454	13	16.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 21	5.56	7.37	正常	0.331	13.2	17.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 22	5.02	8.15	正常	0.365	13.3	21
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-12 23	8.39	13.9	正常	0.738	14.4	24
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 00	8.05	13.1	正常	0.7	26.5	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 01	9.72	13.4	正常	1	57.9	80.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 02	15.9	19.3	正常	1.82	62.9	88.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 03	5.07	7.53	正常	0.568	36.6	51.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 04	4.75	9.17	正常	0.553	12.3	24.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 05	5.38	8.16	正常	0.492	14.4	22.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 06	14.9	21.5	正常	1.44	14.7	21.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 07	15.1	22.2	正常	1.38	17.5	25.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 08	14.4	21.5	正常	1.12	24.3	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 09	20.1	29.2	正常	1.47	21	30.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 10	7.59	10.1	正常	0.407	26.4	35.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 11	14.2	18.5	正常	0.879	30	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 12	21.1	28	正常	1.23	24.6	32.7

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 13	20.5	27.6	正常	1.19	27	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 14	16.3	21.8	正常	1.01	25.8	34.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 15	5.91	7.93	正常	0.309	25.2	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 16	13.7	18.5	正常	0.814	28.5	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 17	17.1	23.1	正常	0.941	30.4	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 18	3.42	4.59	正常	0.225	28.6	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 19	9.14	12.3	正常	0.586	31.4	42.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 20	14.8	19.9	正常	0.901	32.4	43.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 21	3.36	4.47	正常	0.194	31.6	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 22	9.93	13.4	正常	0.675	32.7	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-13 23	16.4	21.5	正常	1.1	28.9	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 00	20.7	28.2	正常	1.7	26.6	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 01	9.9	16.3	正常	0.885	20.1	33.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 02	7.51	12.3	正常	0.723	16.7	27.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 03	8.13	13.3	正常	0.78	18.5	30.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 04	7.54	11	正常	0.603	25.4	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 05	7.21	10	正常	0.64	28.6	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 06	7.58	10.4	正常	0.667	27.6	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 07	7.24	9.82	正常	0.471	25.4	34.5

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 08	7.01	9.53	正常	0.551	24.9	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 09	6.68	10.6	正常	0.576	23.6	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 10	6.67	9.28	正常	0.403	28.4	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 11	6.72	8.95	正常	0.414	25.3	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 12	6.01	7.96	正常	0.259	25.3	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 13	4.93	6.54	正常	0.226	27.3	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 14	4.92	6.53	正常	0.07	27.7	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 15	2.79	3.77	正常	0.041	24.6	33.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 16	2.71	3.56	正常	0.029	22.3	29.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 17	6.11	8.29	正常	0.204	30.2	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 18	8.25	10.7	正常	0.176	29.9	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 19	8.44	10.8	正常	0.402	30.3	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 20	9.38	12.2	正常	0.338	33.2	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 21	10.7	13.7	正常	0.498	32.6	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 22	7.28	9.46	正常	0.401	33.6	43.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-14 23	11.3	14.2	正常	0.551	29.8	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 00	11.9	15.9	正常	0.488	30.1	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 01	12.5	17.8	正常	0.817	21.9	30.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 02	10.9	16.1	正常	0.699	23	34.1

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 03	10.2	16.2	正常	0.789	21	33.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 04	10.6	14.2	正常	0.654	26.7	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 05	11.3	15.1	正常	0.585	27.6	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 06	12	15.7	正常	0.731	24.7	32.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 07	10.9	14.1	正常	0.651	25.4	33.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 08	9.96	13.2	正常	0.703	27.7	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 09	10.4	13.8	正常	0.655	29.1	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 10	10.8	14.4	正常	0.632	30.5	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 11	9.07	11.9	正常	0.544	33.4	43.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 12	7.92	10.5	正常	0.454	20.2	26.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 13	8.34	11.3	正常	0.408	31.1	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 14	11.3	15.1	正常	0.534	30.3	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 15	8.76	12.2	正常	0.525	31	43.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 16	4.44	5.82	正常	0.278	25.7	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 17	8.21	10.9	正常	0.53	28.9	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 18	11.6	15.6	正常	0.62	25.8	35.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 19	11.9	15.7	正常	0.587	25.2	33.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 20	11.2	14.6	正常	0.628	29.3	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 21	12.3	16	正常	0.662	30.3	39.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 22	11.3	15	正常	0.652	30.2	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-15 23	11.1	14.6	正常	0.698	28.6	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 00	8.99	11.8	正常	0.39	28.4	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 01	12.2	16.1	正常	0.599	28.1	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 02	12	15.4	正常	0.792	26.6	34.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 03	9.68	12.5	正常	0.624	30	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 04	8.47	10.9	正常	0.628	33.2	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 05	8.13	10.8	正常	0.612	30.5	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 06	14	18.3	正常	1.04	26.2	34.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 07	14	18.1	正常	0.88	25.5	33.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 08	13.7	21	正常	1.13	25	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 09	8.8	25.7	正常	1.37	18.4	48.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 10	2.71	3.85	正常	0.197	17.3	24.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 11	3.77	4.92	正常	0.248	26.9	35.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 12	6.52	8.52	正常	0.436	25.1	33
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 13	14.1	17.8	正常	0.979	30.5	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 14	14	17.9	正常	0.875	27.6	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 15	13.1	17.1	正常	0.617	28.2	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 16	8.57	11.3	正常	0.441	28.5	37.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 17	9.48	12	正常	0.571	33.8	42.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 18	13.5	17.4	正常	0.885	29.9	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 19	13.5	17.6	正常	0.916	28.6	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 20	9.22	11.9	正常	0.688	27.8	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 21	9.11	11.7	正常	0.779	30.2	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 22	12.2	16.1	正常	1.07	32	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-16 23	13.1	16.6	正常	1.01	29.1	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 00	8.15	10.4	正常	0.575	30.5	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 01	13.2	17.6	正常	1.04	32.5	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 02	15	19.1	正常	1.28	30	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 03	19.2	24.3	正常	1.54	25.4	32.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 04	12.1	16	正常	0.997	31.2	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 05	11	14.3	正常	0.908	30.9	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 06	14	18.1	正常	1.12	27.5	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 07	11.9	15.1	正常	0.907	28.8	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 08	14.8	19.3	正常	1.03	30.7	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 09	15	19.7	正常	1.07	30.9	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 10	15.6	20	正常	1	29.6	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 11	14.2	18.1	正常	0.753	29.8	38.1

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 12	11.4	14.6	正常	0.774	29	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 13	13.9	17.7	正常	0.921	30.3	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 14	12.2	16	正常	0.77	28.9	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 15	7.82	9.81	正常	0.385	22.9	28.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 16	8.42	11.1	正常	0.38	29.6	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 17	12.6	17.1	正常	0.783	32.1	43.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 18	13.9	18.1	正常	0.852	28.8	37.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 19	11.2	14.6	正常	0.714	29.4	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 20	8.2	10.7	正常	0.592	29.3	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 21	7.44	9.76	正常	0.43	30.1	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 22	11	14.5	正常	0.578	29.3	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-17 23	5.68	7.38	正常	0.306	27.9	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 00	7.45	9.68	正常	0.389	28.9	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 01	13.8	17.5	正常	0.767	28.6	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 02	5.25	6.73	正常	0.294	30.5	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 03	6.13	7.97	正常	0.414	31	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 04	12.7	16.5	正常	0.787	30.2	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 05	8.11	10.4	正常	0.587	28.3	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 06	8.3	10.6	正常	0.536	30.7	39.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 07	13.9	17.9	正常	0.993	29.4	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 08	10.1	13.1	正常	0.65	32	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 09	9.12	11.9	正常	0.43	30.2	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 10	11.4	14.5	正常	0.557	30.1	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 11	9.49	12	正常	0.484	27.8	35.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 12	9.04	11.5	正常	0.336	25.3	32.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 13	6.08	7.81	正常	0.193	27	34.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 14	12.4	15.8	正常	0.412	26.5	33.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 15	5.94	7.5	正常	0.22	29.7	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 16	5.64	7.18	正常	0.173	27.6	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 17	11.2	14.6	正常	0.521	29.5	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 18	12.5	16.4	正常	0.504	30.2	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 19	10.9	14.3	正常	0.498	30.6	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 20	11.3	14.3	正常	0.564	27.8	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 21	5.61	7.32	正常	0.314	29.7	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 22	6.96	9.09	正常	0.305	29	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-18 23	11.1	14.3	正常	0.566	28.2	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 00	5.55	7.12	正常	0.257	27.9	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 01	7.48	9.64	正常	0.41	31.5	40.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 02	11.2	14.3	正常	0.52	35.1	45
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 03	6.94	8.88	正常	0.297	30.4	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 04	12.2	15.9	正常	0.629	34	44.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 05	13.1	17.2	正常	0.748	27.6	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 06	12.6	16.1	正常	0.781	25.9	33
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 07	9.38	12.3	正常	0.665	28.5	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 08	13.4	17.5	正常	0.77	32.9	42.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 09	16.5	21.4	正常	1.06	32.5	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 10	15.4	20.1	正常	0.961	27.2	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 11	14.6	18.5	正常	1.02	28.3	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 12	16	20.2	正常	0.959	31.4	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 13	17.1	22.7	正常	0.949	34	45.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 14	10.6	16.4	正常	0.78	27	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 15	13.3	16.8	正常	1.05	25.9	32.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 16	13.1	17	正常	0.884	29.8	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 17	11	14.6	正常	0.676	28.5	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 18	13.2	18.4	正常	0.995	24.7	34.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 19	15.3	21	正常	1.11	24.9	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 20	14.6	20.4	正常	1.27	30.8	43.1

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 21	14.1	19.5	正常	1.12	22	30.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 22	12.3	18.6	正常	1.15	24.7	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-19 23	13	18.9	正常	1.2	23.2	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 00	12.9	18.4	正常	1.15	23	32.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 01	6.86	9.89	正常	0.626	24.1	34.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 02	7.59	10.8	正常	0.686	25	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 03	12.7	18	正常	1.27	24.6	35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 04	12.6	18.1	正常	1.31	25.7	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 05	12.3	18.2	正常	1.31	24.8	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 06	8.33	12.3	正常	0.764	23.3	34.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 07	11.5	16.7	正常	1.06	25.4	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 08	4.22	5.99	正常	0.359	26.2	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 09	6.18	8.84	正常	0.528	27.9	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 10	12.9	18.7	正常	1.08	28.8	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 11	12.3	16.5	正常	1.03	25.5	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 12	16.2	20.6	正常	1.25	25.4	32.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 13	8.96	11.7	正常	0.775	30.1	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 14	8.71	11.5	正常	0.72	28.8	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 15	14.8	19.3	正常	1.03	26	34

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 16	14.6	19.1	正常	0.958	26.1	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 17	13.7	18.2	正常	0.926	28.6	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 18	9.16	12.5	正常	0.638	26.5	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 19	7.47	11.8	正常	0.506	26.5	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 20	11.1	18.1	正常	0.937	23.8	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 21	9.93	14.7	正常	0.719	20.1	30.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 22	12.1	16.1	正常	0.771	26	34.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-20 23	9.81	13.3	正常	0.717	28.2	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 00	11.5	15.8	正常	0.926	27.9	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 01	5.98	8.31	正常	0.43	25.2	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 02	7.23	9.83	正常	0.58	20.3	27.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 03	6.65	8.99	正常	0.59	26.6	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 04	10.1	13.8	正常	0.904	29.8	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 05	8.93	12.1	正常	0.824	28.8	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 06	10.7	14.7	正常	0.908	28.9	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 07	11	14.2	正常	0.801	26.2	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 08	9.6	13	正常	0.586	29.4	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 09	11	14.5	正常	0.618	29.3	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 10	10.8	14.4	正常	0.52	27.8	37.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 11	14.5	19	正常	0.871	31.5	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 12	9.36	12.1	正常	0.425	28.3	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 13	12.8	16.5	正常	0.526	29.5	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 14	12.7	16.6	正常	0.696	33.1	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 15	5.88	8	正常	0.3	27.4	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 16	7.49	9.55	正常	0.419	22.4	29.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 17	13.1	16.6	正常	0.698	26.6	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 18	11	15	正常	0.564	28.2	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 19	6.46	8.62	正常	0.189	20.7	27.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 20	5.65	7.39	正常	0.302	23.7	31.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 21	7.96	10.1	正常	0.44	25.1	32
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 22	10.2	13.2	正常	0.591	26.2	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-21 23	12.4	16.1	正常	0.772	30.4	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 00	14.6	19.2	正常	0.987	26.9	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 01	11.6	15.7	正常	0.736	28	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 02	11.2	14.8	正常	0.545	21.6	28.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 03	10.5	14	正常	0.566	26.1	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 04	11.1	14.8	正常	0.62	30.4	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 05	12.2	16.2	正常	0.801	26	34.5

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 06	11.6	15.3	正常	0.789	25.7	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 07	11.1	14.7	正常	0.617	29.2	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 08	10.3	13.4	正常	0.496	28	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 09	11	14.5	正常	0.647	29.7	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 10	11.4	15.2	正常	0.675	27.3	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 11	10	13.4	正常	0.518	29.2	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 12	4.3	5.57	正常	0.243	25	32.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 13	6.03	7.92	正常	0.296	29.7	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 14	12.9	16.9	正常	0.862	28.5	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 15	4.92	6.51	正常	0.367	33.4	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 16	4.45	5.89	正常	0.332	29.2	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 17	8.14	10.8	正常	0.497	19.2	25.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 18	12.8	16.9	正常	0.734	20.6	27.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 19	10.4	13.5	正常	0.651	22.7	29.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 20	13.4	17.4	正常	0.848	28.5	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 21	12.7	16.3	正常	1.04	27.4	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 22	13.5	17.4	正常	0.956	29.4	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-22 23	12.3	16.4	正常	0.829	23.8	31.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 00	11.4	16.2	正常	0.738	23.6	33.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 01	9.82	13.8	正常	0.725	22.8	32.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 02	11	14.9	正常	0.926	22.1	29.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 03	11	15	正常	0.959	23.5	31.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 04	12.3	17.1	正常	1.02	25.4	35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 05	11.7	16	正常	0.971	24.7	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 06	11.5	15.8	正常	0.801	24.2	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 07	12.2	16.1	正常	0.714	21.1	28.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 08	13.9	17.9	正常	0.86	25.3	32.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 09	12.3	16.9	正常	0.698	23.3	31.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 10	11.7	15.8	正常	0.642	23.9	32.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 11	10.2	13.9	正常	0.71	29.4	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 12	7.75	10.3	正常	0.391	29.7	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 13	12.3	16.5	正常	0.707	31	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 14	12.6	17	正常	0.694	30.1	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 15	12.9	17.2	正常	0.555	28.5	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 16	12.9	17.3	正常	0.726	27	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 17	13.7	18.3	正常	0.786	23.6	31.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 18	11.1	14.9	正常	0.711	27.3	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 19	8.77	11.6	正常	0.644	23.6	31.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 20	9.89	13.5	正常	0.606	30.5	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 21	10.4	14.1	正常	0.677	23.2	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 22	6.18	8.35	正常	0.421	30.5	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-23 23	6.83	9.34	正常	0.431	28.9	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 00	9.51	12.6	正常	0.645	18.3	24.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 01	11.2	15.1	正常	0.996	21.4	28.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 02	11.9	15.8	正常	1	22.3	29.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 03	8.05	10.8	正常	0.689	24	32.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 04	9.86	13.2	正常	0.844	25.1	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 05	10	13.2	正常	0.853	22.9	30.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 06	6.38	8.5	正常	0.532	23.4	31.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 07	7.62	10.1	正常	0.677	31.6	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 08	7.49	10.1	正常	0.591	29	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 09	7.69	10.3	正常	0.601	30.2	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 10	7.65	10.1	正常	0.546	29.5	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 11	7.58	10.1	正常	0.514	31.3	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 12	4.43	6.03	正常	0.294	28.1	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 13	2.3	3.09	正常	0.132	25.4	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 14	2.48	3.3	正常	0.159	24.3	32.3

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 15	4.7	6.24	正常	0.296	22.8	30.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 16	7.42	9.86	正常	0.382	29.5	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 17	9.16	12.1	正常	0.439	26.6	35.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 18	5.11	6.64	正常	0.327	25.8	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 19	11.4	15.3	正常	0.698	31.5	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 20	4.25	5.7	正常	0.213	24.6	32.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 21	5.68	7.55	正常	0.265	26.2	34.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 22	3.05	4.04	正常	0.175	25.7	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-24 23	2.26	2.95	正常	0.149	22	28.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 00	3.16	4.14	正常	0.191	25.7	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 01	6.56	8.57	正常	0.352	24.4	32
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 02	3.34	4.3	正常	0.171	17.5	22.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 03	3.92	5.07	正常	0.189	20.8	26.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 04	7.61	9.85	正常	0.499	19.8	25.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 05	10.3	13.5	正常	0.576	24.2	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 06	10.2	13.1	正常	0.629	23.5	30.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 07	10.6	14.1	正常	0.618	26.2	34.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 08	11	14.8	正常	0.668	23.1	31.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 09	11.2	15.3	正常	0.65	24.9	33.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 10	5.28	7.03	正常	0.289	23	30.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 11	9.03	12.1	正常	0.442	22.8	30.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 12	7.46	9.7	正常	0.362	27.6	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 13	6.62	8.91	正常	0.331	22.9	30.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 14	10	13.5	正常	0.548	20.3	27.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 15	6.66	8.82	正常	0.392	23.9	31.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 16	10.6	14.6	正常	0.443	27.4	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 17	9.93	13.4	正常	0.448	24.8	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 18	3.78	5.14	正常	0.203	26.2	35.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 19	5.53	7.27	正常	0.278	24.8	32.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 20	9.03	12.4	正常	0.632	30	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 21	7.42	9.72	正常	0.403	24.9	32.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 22	9.9	13.2	正常	0.655	27.3	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-25 23	7.24	9.76	正常	0.439	27.3	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 00	10.4	13.9	正常	0.762	28.5	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 01	9.56	12.7	正常	0.757	28.2	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 02	4.7	6.3	正常	0.416	27.3	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 03	6.58	8.66	正常	0.441	26.2	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 04	10.1	13.3	正常	0.861	27	35.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 05	9.82	12.9	正常	0.802	26.8	35.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 06	9.3	12.4	正常	0.754	29.9	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 07	7.13	9.48	正常	0.506	29.2	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 08	9.78	13.4	正常	0.583	25	34.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 09	9.43	13.2	正常	0.635	28.3	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 10	4.74	6.58	正常	0.307	25.7	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 11	5.31	7.3	正常	0.308	26.6	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 12	8.52	11.6	正常	0.398	24.7	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 13	4.76	6.49	正常	0.254	24.3	33
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 14	5.66	7.87	正常	0.342	26	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 15	8.88	11.9	正常	0.571	21.6	29.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 16	6.84	9.61	正常	0.293	25.5	35.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 17	8.43	12.1	正常	0.519	27.4	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 18	9.73	13.7	正常	0.621	23.4	32.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 19	7.99	11	正常	0.44	23.4	32.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 20	9.15	12.4	正常	0.711	22.7	30.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 21	7.67	10.6	正常	0.53	25	34.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 22	8.91	12.3	正常	0.667	24.9	34.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-26 23	9.28	12.7	正常	0.734	23.7	32.5

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 00	5.4	7.47	正常	0.43	26.7	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 01	6.15	8.49	正常	0.486	23.4	32.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 02	7.66	10.5	正常	0.648	26.7	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 03	4.18	5.78	正常	0.352	26.8	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 04	5.87	8.12	正常	0.485	26.5	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 05	8.4	11.4	正常	0.69	26.4	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 06	9.98	13.3	正常	0.741	25.5	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 07	9.04	11.9	正常	0.637	25.6	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 08	9.98	13	正常	0.425	33.5	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 09	8.64	11.7	正常	0.585	14.9	20
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 10	10.8	14.3	正常	0.57	27	35.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 11	10.2	13.5	正常	0.504	21.9	29.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 12	10.6	14.3	正常	0.385	27.8	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 13	11.2	14.4	正常	0.434	24.2	31.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 14	8.35	10.9	正常	0.334	29.1	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 15	6.52	8.47	正常	0.221	20.5	26.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 16	9.91	13.7	正常	0.543	29.2	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 17	8.97	12	正常	0.54	27.8	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 18	9.64	13.3	正常	0.58	26.6	36.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 19	9.88	13.6	正常	0.619	24.1	33.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 20	9.82	13.3	正常	0.763	23.9	32.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 21	9.34	12.7	正常	0.715	24.3	33.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 22	9.5	12.8	正常	0.733	23.4	31.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-27 23	10	13.5	正常	0.681	20.9	28.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 00	10.3	13.7	正常	0.793	20.5	27.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 01	11.4	15	正常	0.846	19	25
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 02	8.79	11.5	正常	0.723	18.6	24.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 03	10.5	13.4	正常	0.725	19.6	24.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 04	8.17	10.7	正常	0.491	24.6	32.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 05	5.64	7.53	正常	0.37	26.8	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 06	7.07	9.87	正常	0.441	30.8	43
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 07	8.79	11.6	正常	0.533	22.8	30.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 08	5.66	7.28	正常	0.304	28.2	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 09	7.08	9.57	正常	0.391	27.1	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 10	10.2	13.8	正常	0.432	25.1	34.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 11	9.93	12.9	正常	0.199	23.7	30.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 12	9	11.5	正常	0.436	26.4	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 13	9.24	12.2	正常	0.399	28.4	37.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 14	7.35	10	正常	0.43	22.2	30.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 15	8.48	11.2	正常	0.586	20.1	27
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 16	9.63	12.8	正常	0.615	25.8	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 17	10	13.9	正常	0.823	23.7	32.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 18	9.94	13.2	正常	0.873	26.8	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 19	10.7	14.2	正常	0.926	25.8	34.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 20	9.51	12.8	正常	0.927	25.4	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 21	8.98	12	正常	0.811	25.9	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 22	3.94	5.23	正常	0.361	25.3	33.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-28 23	5.15	6.93	正常	0.448	26.9	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 00	8.98	11.7	正常	0.769	29	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 01	11.2	14.8	正常	1.11	31.7	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 02	9.88	13.3	正常	0.974	32.1	43.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 03	6.32	8.31	正常	0.61	29.8	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 04	9.66	12.9	正常	0.958	31.7	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 05	8.18	11	正常	0.746	33	44.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 06	10.7	14.4	正常	0.969	30	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 07	6.45	8.44	正常	0.599	31	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 08	10.3	13.7	正常	0.93	30.4	40.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 09	9.18	12.5	正常	0.803	28	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 10	9.84	16.3	正常	0.852	22.9	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 11	5.9	7.58	正常	0.476	28.7	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 12	11	13.9	正常	0.814	33.2	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 13	6.45	8.42	正常	0.41	26.1	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 14	6	8.08	正常	0.407	30.5	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 15	11.7	15.4	正常	0.744	26.7	35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 16	5.4	7.18	正常	0.525	27.4	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 17	6.68	8.89	正常	0.53	24.4	32.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 18	9.64	12.7	正常	0.839	26.5	35
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 19	6.03	8.07	正常	0.484	24.4	32.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 20	6.04	7.8	正常	0.492	24.8	32
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 21	9.4	12.5	正常	0.77	25.7	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 22	4.37	5.83	正常	0.27	21.6	28.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-29 23	5.09	6.89	正常	0.354	16.1	21.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 00	7.33	9.89	正常	0.548	19.1	25.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 01	10.5	14.4	正常	0.919	27.9	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 02	11.8	16	正常	1.03	29	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 03	6.06	8	正常	0.486	27.4	36.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 04	11.3	14.8	正常	0.881	25.1	32.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 05	3.9	5.27	正常	0.304	25.1	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 06	3.37	4.67	正常	0.282	25.8	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 07	5.2	7.07	正常	0.446	23.9	32.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 08	10.1	13.8	正常	0.842	27	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 09	9.88	13	正常	0.839	30.8	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 10	5.83	7.76	正常	0.498	30.6	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 11	3.37	4.4	正常	0.259	28.9	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 12	7.94	10.2	正常	0.588	28.2	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 13	9.9	12.6	正常	0.729	27.6	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 14	5.87	7.64	正常	0.411	28.4	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 15	13	16.9	正常	0.646	25.3	32.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 16	6.49	8.71	正常	0.406	24.8	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 17	6.03	7.9	正常	0.449	24	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 18	13	16.2	正常	0.724	29.1	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 19	7.98	10.1	正常	0.568	27	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 20	7.54	9.71	正常	0.446	24.6	31.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 21	13.1	16.8	正常	0.869	23.1	29.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 22	7.76	10.1	正常	0.562	30.8	40.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-30 23	5.08	6.55	正常	0.402	19.7	25.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 00	6.05	8.18	正常	0.455	28.7	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 01	11.6	15.7	正常	0.822	27.7	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 02	4.42	5.84	正常	0.369	24.3	32
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 03	4.04	5.39	正常	0.264	28.7	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 04	7.11	9.4	正常	0.498	27.7	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 05	11	14.6	正常	0.778	27.8	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 06	10.6	14.5	正常	0.683	29.2	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 07	9.09	12.3	正常	0.751	25.6	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 08	10.5	14.3	正常	0.87	30.2	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 09	10.1	13	正常	0.676	30	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 10	11.1	14.3	正常	0.678	30.9	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 11	7.07	9.37	正常	0.48	32.6	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 12	12.9	16.3	正常	0.686	33.6	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 13	6.76	8.56	正常	0.431	33.4	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 14	8.7	11.6	正常	0.477	29.9	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 15	11.2	14.8	正常	0.629	29.2	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 16	8.02	10.7	正常	0.455	25.8	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 17	6.69	8.73	正常	0.38	29.6	38.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 18	10.4	13.5	正常	0.482	28.3	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 19	8.26	10.8	正常	0.504	29.5	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 20	8.62	11.3	正常	0.538	32.3	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 21	12.9	16.5	正常	0.804	30.6	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 22	12.2	15.7	正常	0.73	30.5	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-08-31 23	9.88	12.7	正常	0.653	31.8	40.9
		平均值	10.5	13.9	正常	0.686	28.3	37.6
		最大值	25.2	33.4	正常	2.04	81.7	257
		最小值	2.26	2.95	正常	0.029	12.3	16.9
		累计值			正常	511		

流化床锅炉_小时数据

化物		烟尘				氧气 (%)	烟气温度 (°C)	流量 (m3)	烟气湿度 (% RH)
状态	排放量 (kg)	实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	状态	排放量 (kg)				
正常	1.99	0.596	0.78	正常	0.041	9.52	53.3	66900	14.1
正常	2.34	0.636	0.843	正常	0.048	9.66	53.2	76314	14
正常	2.38	0.611	0.782	正常	0.046	9.29	53.1	74691	14
正常	2.57	0.594	0.776	正常	0.049	9.5	52.9	82323	13.8
正常	2.92	0.589	0.779	正常	0.054	9.67	52.6	92717	13.6
正常	2.71	0.588	0.777	正常	0.053	9.66	51.8	89344	13
正常	2.53	0.563	0.754	正常	0.045	9.78	52.1	79872	13.2
正常	2.32	0.54	0.746	正常	0.038	10.1	52	71522	13.1
正常	2.02	0.532	0.686	正常	0.036	9.35	51.8	66972	13
正常	2.22	0.553	0.702	正常	0.042	9.18	52.5	75837	13.4
正常	2.03	0.555	0.71	正常	0.039	9.26	52.7	68925	13.4
正常	2.12	0.561	0.699	正常	0.04	8.96	53.1	71557	13.6
正常	1.87	0.566	0.726	正常	0.035	9.31	53	61296	13.2
正常	1.99	0.592	0.759	正常	0.037	9.3	53.1	61662	13.3
正常	2.28	0.836	1.07	正常	0.06	9.26	53.1	71821	13.3
正常	2.2	0.594	0.732	正常	0.04	8.83	53.4	68002	13.3

正常	1.98	0.588	0.767	正常	0.035	9.51	53.4	58768	13.2
正常	1.77	0.599	0.747	正常	0.034	8.98	53.2	56769	13.1
正常	2.01	0.595	0.749	正常	0.039	9.08	53	66212	13.3
正常	2.33	0.583	0.742	正常	0.041	9.22	53	70372	13.6
正常	2.4	0.58	0.729	正常	0.045	9.05	53	76239	13.8
正常	2.15	0.582	0.754	正常	0.04	9.43	53.1	68393	13.9
正常	2.18	0.579	0.741	正常	0.04	9.28	53	68685	13.8
正常	2.2	0.576	0.739	正常	0.04	9.3	52.7	67933	13.6
正常	1.92	0.594	0.761	正常	0.037	9.3	52.6	62245	13.5
正常	2.19	0.584	0.755	正常	0.039	9.38	52.9	67361	13.7
正常	2.37	0.578	0.747	正常	0.042	9.39	52.8	73716	13.7
正常	2.68	0.577	0.746	正常	0.046	9.39	52.7	79931	13.6
正常	2.56	0.58	0.739	正常	0.048	9.23	52.9	82792	13.7
正常	2.33	0.574	0.739	正常	0.042	9.34	53	73164	13.8
正常	2.38	0.577	0.749	正常	0.046	9.44	52.7	79169	13.7
正常	2.38	0.59	0.764	正常	0.046	9.43	53.2	76537	14
正常	2.04	0.57	0.724	正常	0.039	9.2	53.4	67732	14
正常	1.58	0.555	0.714	正常	0.028	9.34	53.4	49353	13.9
正常	2.02	0.567	0.706	正常	0.033	8.95	53.6	58548	13.9

正常	2.26	0.576	0.7	正常	0.043	8.65	53.8	74599	13.9
正常	2.32	0.581	0.722	正常	0.042	8.92	54.2	72155	13.9
正常	2.21	0.586	0.71	正常	0.04	8.62	54.1	67728	13.5
正常	1.41	0.584	0.736	正常	0.028	9.08	54.2	47324	13.5
正常	0.928	1.04	1.34	正常	0.041	9.29	54.4	49956	13.8
正常	1.34	0.579	0.743	正常	0.029	9.31	54.6	50521	14.2
正常	1.75	0.582	0.749	正常	0.035	9.33	54.8	60080	14.5
正常	1.59	0.576	0.759	正常	0.032	9.6	54.5	55025	14.5
正常	1.71	0.568	0.732	正常	0.031	9.34	54.4	54812	14.7
正常	2.05	0.564	0.732	正常	0.04	9.44	54.4	70665	14.8
正常	2.04	0.566	0.75	正常	0.038	9.66	54.2	66237	14.6
正常	1.73	0.573	0.77	正常	0.034	9.84	53.8	58625	14.3
正常	2.12	0.564	0.753	正常	0.04	9.76	54	71327	14.4
正常	2.11	0.563	0.74	正常	0.038	9.59	54	66846	14.4
正常	2.12	0.562	0.734	正常	0.04	9.52	53.9	71014	14.5
正常	2.02	0.566	0.743	正常	0.039	9.58	54	69877	14.6
正常	1.59	0.561	0.731	正常	0.03	9.49	54.1	54476	14.6
正常	2.01	0.568	0.75	正常	0.037	9.65	54.3	64129	14.8
正常	1.93	0.578	0.767	正常	0.036	9.69	54.3	61390	14.8

正常	2.27	0.575	0.755	正常	0.038	9.56	54.3	67056	14.8
正常	2.15	0.581	0.768	正常	0.04	9.66	54.7	68841	15.1
正常	2.17	0.59	0.755	正常	0.041	9.27	54.7	69130	14.9
正常	2.16	0.591	0.747	正常	0.039	9.14	55	66162	15
正常	1.86	0.601	0.736	正常	0.035	8.75	55.4	58450	15.2
正常	1.7	0.588	0.76	正常	0.036	9.39	55.6	61304	15.2
正常	1.4	0.589	0.738	正常	0.029	9	55.5	49500	14.8
正常	1.17	0.594	0.738	正常	0.025	8.92	55.6	41926	14.6
正常	0.597	0.595	0.762	正常	0.017	9.28	55.3	25215	14.4
正常	0.349	0.585	0.726	正常	0.011	8.91	54.9	14793	14.1
正常	0.249	0.58	0.731	正常	0.008	9.08	55	9221	14.2
正常	0.303	0.587	0.739	正常	0.009	9.08	54.9	11112	14.3
正常	0.555	0.595	0.762	正常	0.014	9.28	54.7	19695	14.4
正常	1.45	0.588	0.736	正常	0.032	9.01	54.8	53521	14.9
正常	1.65	0.581	0.763	正常	0.036	9.57	54.8	62282	14.9
正常	2.07	0.58	0.739	正常	0.042	9.21	54.9	72262	15.1
正常	2.18	0.578	0.742	正常	0.041	9.31	54.8	70553	15.1
正常	2.07	0.574	0.715	正常	0.039	8.95	54.8	68074	15.1
正常	1.92	0.572	0.757	正常	0.036	9.64	54.9	61853	15.2

正常	1.76	0.571	0.729	正常	0.034	9.24	54.8	59755	15.1
正常	1.8	0.578	0.762	正常	0.038	9.63	54.8	65413	15.2
正常	1.8	0.575	0.742	正常	0.036	9.36	54.9	62492	15.3
正常	1.99	0.58	0.74	正常	0.039	9.24	55	67104	15.4
正常	1.99	0.58	0.728	正常	0.041	9.04	55	69997	15.3
正常	1.91	0.586	0.744	正常	0.038	9.19	55.1	65520	15.4
正常	1.61	0.57	0.751	正常	0.034	9.62	54.9	59024	15.2
正常	1.13	0.57	0.729	正常	0.025	9.28	55	41996	15.1
正常	0.424	0.575	0.723	正常	0.011	9.06	55	15514	15
正常	0.228	0.56	0.697	正常	0.006	8.95	55.1	7453	14.9
正常	0.218	0.556	0.689	正常	0.006	8.89	55.4	7066	14.9
正常	0.396	0.555	0.686	正常	0.009	8.85	55.2	12928	14.4
正常	0.194	0.572	0.72	正常	0.006	9.07	55.3	6362	14.4
正常	0.409	0.575	0.71	正常	0.01	8.85	55.2	13277	14.2
正常	0.37	0.576	0.714	正常	0.009	8.91	55.1	12548	14
正常	0.375	0.578	0.732	正常	0.01	9.16	54.9	13692	14
正常	0.307	0.59	0.758	正常	0.009	9.3	54.8	10395	14.2
正常	0.7	0.595	0.753	正常	0.015	9.14	54.7	22250	14.4
正常	1.25	0.597	0.728	正常	0.023	8.7	54.9	38306	14.8

正常	1.62	0.594	0.725	正常	0.029	8.7	55	49842	15
正常	1.27	0.587	0.701	正常	0.023	8.43	55.3	39027	15.2
正常	1.85	0.591	0.726	正常	0.035	8.79	55.3	57926	15.3
正常	1.99	0.591	0.723	正常	0.034	8.73	55.1	58195	15.2
正常	1.34	0.59	0.734	正常	0.026	8.94	55	44338	15.2
正常	1.9	0.594	0.754	正常	0.033	9.19	54.8	54487	15
正常	2.33	0.594	0.775	正常	0.039	9.5	54.6	64635	14.8
正常	2.19	0.596	0.757	正常	0.039	9.18	54.5	66743	14.8
正常	1.84	0.598	0.75	正常	0.034	9.04	54.5	57458	14.9
正常	1.77	0.594	0.75	正常	0.033	9.11	54.6	55071	14.9
正常	2.01	0.592	0.739	正常	0.038	8.98	54.5	64330	14.8
正常	1.79	0.588	0.74	正常	0.035	9.06	54.4	58589	14.6
正常	0.937	0.565	0.721	正常	0.019	9.23	54.2	32277	14.4
正常	0.316	0.567	0.721	正常	0.008	9.2	54.2	10250	14.2
正常	0.224	0.569	0.731	正常	0.007	9.32	54.3	7021	14.2
正常	0.204	0.568	0.714	正常	0.007	9.07	54.4	6535	14.1
正常	0.194	0.854	1.07	正常	0.007	8.95	54.5	6081	13.9
正常	0.184	0.782	0.989	正常	0.007	9.19	54.6	5636	13.8
正常	0.232	0.587	0.736	正常	0.007	9.04	54.7	7176	14

正常	0.18	0.595	0.766	正常	0.006	9.35	54.7	5621	13.9
正常	0.249	0.596	0.757	正常	0.008	9.18	54.7	8457	13.8
正常	0.261	0.603	0.773	正常	0.007	9.28	54.6	8268	13.9
正常	0.311	0.625	0.792	正常	0.008	9.17	54.6	9384	14.3
正常	0.984	0.621	0.78	正常	0.019	9.06	54.8	29222	14.8
正常	1.36	0.621	0.75	正常	0.025	8.58	55	39910	15
正常	1.98	0.603	0.766	正常	0.033	9.19	54.9	55231	14.9
正常	1.56	0.605	0.78	正常	0.031	9.36	54.1	51413	14.3
正常	1.69	0.599	0.763	正常	0.034	9.23	53.8	57266	14.1
正常	2.12	0.61	0.777	正常	0.042	9.22	53.7	68351	14.1
正常	2.09	0.605	0.762	正常	0.04	9.08	53.6	66161	13.9
正常	1.78	0.6	0.758	正常	0.032	9.13	53.6	53646	14.1
正常	1.7	0.594	0.729	正常	0.033	8.76	53.8	54981	14.3
正常	2.14	0.599	0.77	正常	0.039	9.33	54	64968	14.4
正常	2.22	0.6	0.743	正常	0.045	8.88	54.1	75299	14.5
正常	2.18	0.603	0.762	正常	0.045	9.12	54.3	73511	14.7
正常	1.75	0.596	0.753	正常	0.037	9.13	54.5	62551	14.7
正常	1.7	0.598	0.781	正常	0.036	9.51	54.6	60440	14.7
正常	1.6	0.591	0.762	正常	0.031	9.37	54.6	51935	14.8

正常	1.44	0.591	0.76	正常	0.029	9.34	54.6	48310	14.5
正常	0.59	0.577	0.719	正常	0.013	8.96	54.7	19880	14.5
正常	0.445	0.58	0.739	正常	0.01	9.21	54.7	13620	14.2
正常	0.194	0.586	0.767	正常	0.006	9.52	54.5	6185	13.6
正常	0.677	0.632	1.13	正常	0.032	11	54.4	39174	13.6
正常	1.2	0.776	1.87	正常	0.067	13.9	51.1	82119	11.6
正常	0.76	0.691	1.2	正常	0.024	12.4	50.8	34827	11.6
正常	1.49	0.662	1.11	正常	0.043	12.1	51.2	65130	12
正常	1.46	0.676	1.16	正常	0.039	12.3	51.3	58384	12.1
正常	1.7	0.654	1.13	正常	0.048	12.3	51.2	73349	12.2
正常	1.72	0.641	1.13	正常	0.044	12.5	51	67941	12.1
正常	1.73	0.638	1.1	正常	0.044	12.3	50.7	68741	11.9
正常	1.95	0.614	1	正常	0.043	11.8	50.8	71195	12.1
正常	2.09	0.603	0.961	正常	0.049	11.6	51.1	81504	12.4
正常	1.76	0.597	0.932	正常	0.04	11.4	51.4	67607	12.6
正常	2.01	0.606	0.979	正常	0.051	11.7	51.5	82571	12.9
正常	1.9	0.601	0.96	正常	0.045	11.6	51.5	74951	12.8
正常	1.84	0.567	0.736	正常	0.039	9.42	52	68083	13
正常	2.08	0.57	0.707	正常	0.04	8.91	53	70775	13.7

正常	1.71	0.568	0.727	正常	0.038	9.28	53.6	66175	14.2
正常	1.58	0.562	0.715	正常	0.03	9.19	54	51778	14.5
正常	1.77	0.559	0.699	正常	0.033	9.01	54.3	58683	14.6
正常	1.6	0.56	0.738	正常	0.027	9.6	54.2	47983	14.5
正常	1.52	0.564	0.73	正常	0.026	9.41	54.2	46502	14.3
正常	0.506	0.549	0.725	正常	0.01	9.63	54.1	15400	14
正常	0.274	0.56	0.711	正常	0.008	9.19	53.9	9811	13.9
正常	0.34	0.555	0.699	正常	0.009	9.08	54.2	12704	14
正常	0.296	0.563	0.715	正常	0.008	9.19	54.4	10898	13.9
正常	0.298	0.567	0.729	正常	0.008	9.32	54.4	10972	13.8
正常	0.198	0.562	0.734	正常	0.007	9.51	54.3	7358	13.7
正常	0.458	0.594	0.84	正常	0.015	10.2	54.3	20580	13.8
正常	0.494	0.609	0.864	正常	0.017	10.2	53.6	23527	13.4
正常	0.226	0.583	0.751	正常	0.007	9.36	53.6	7372	13.6
正常	0.548	0.582	0.751	正常	0.012	9.37	53.8	17279	14
正常	1.47	0.576	0.733	正常	0.026	9.21	54	45673	14.2
正常	1.33	0.589	0.756	正常	0.024	9.31	54.3	40887	14.4
正常	1.17	0.583	0.749	正常	0.022	9.33	54.2	37304	14.4
正常	1.46	0.594	0.774	正常	0.028	9.49	54.3	47353	14.5

正常	1.29	0.603	0.784	正常	0.03	9.46	54.5	49470	14.7
正常	1.55	0.604	0.785	正常	0.033	9.45	54.7	53801	14.8
正常	1.71	0.593	0.766	正常	0.036	9.37	54.5	60076	14.7
正常	1.47	0.566	0.752	正常	0.028	9.7	54.6	49900	14.8
正常	1.08	0.595	0.794	正常	0.023	9.76	54.7	38404	14.9
正常	1.27	0.6	0.788	正常	0.027	9.57	53.8	44261	14.3
正常	1.62	0.572	0.749	正常	0.032	9.54	53.8	54567	14.3
正常	1.61	0.56	0.738	正常	0.03	9.62	53.7	53604	14.3
正常	1.8	0.546	0.705	正常	0.035	9.38	53.5	63962	14.2
正常	2.16	0.54	0.713	正常	0.038	9.64	53.4	69804	14.1
正常	2.47	0.535	0.689	正常	0.043	9.35	53.2	80377	14
正常	2.98	0.543	0.692	正常	0.045	9.22	53.3	82942	14
正常	3.04	0.543	0.686	正常	0.043	9.13	53.1	78820	13.9
正常	3.05	0.537	0.668	正常	0.045	8.93	53.1	82508	13.8
正常	2.57	0.549	0.7	正常	0.039	9.22	53.1	71043	13.9
正常	2.66	0.536	0.655	正常	0.041	8.71	53.1	75724	13.9
正常	2.88	0.547	0.711	正常	0.046	9.46	52.9	85118	13.7
正常	2.47	0.541	0.691	正常	0.043	9.25	52.8	78873	13.6
正常	2.54	0.544	0.691	正常	0.046	9.19	52.6	83493	13.5

正常	2.79	0.533	0.65	正常	0.047	8.7	52.7	89448	13.6
正常	2.62	0.534	0.659	正常	0.045	8.83	52.9	84299	13.8
正常	2.6	0.534	0.67	正常	0.045	9.04	52.9	83737	13.8
正常	2.97	0.541	0.693	正常	0.05	9.28	52.8	92700	13.7
正常	2.71	0.538	0.691	正常	0.046	9.31	52.9	84485	13.7
正常	2.72	0.538	0.713	正常	0.045	9.68	52.9	83856	13.7
正常	2.8	0.54	0.699	正常	0.045	9.39	52.8	84212	13.7
正常	2.76	0.548	0.727	正常	0.046	9.68	52.2	82681	13.3
正常	2.4	0.534	0.674	正常	0.042	9.1	52.1	76903	13.4
正常	2.75	0.537	0.701	正常	0.046	9.5	52	84989	13.3
正常	2.84	0.536	0.699	正常	0.048	9.49	51.8	90497	13.2
正常	2.48	0.534	0.68	正常	0.047	9.23	51.7	87506	13.1
正常	2.45	0.533	0.676	正常	0.044	9.16	51.6	83585	13
正常	2.65	0.536	0.707	正常	0.045	9.58	51.3	84355	12.7
正常	2.46	0.534	0.677	正常	0.044	9.18	51	81189	12.6
正常	2.84	0.542	0.691	正常	0.05	9.23	50.9	92014	12.4
正常	2.74	0.545	0.714	正常	0.046	9.53	50.8	84709	12.3
正常	2.98	0.539	0.686	正常	0.05	9.21	50.7	93666	12.3
正常	2.76	1.12	1.39	正常	0.102	9.01	50.6	87549	12.2

正常	2.32	0.537	0.684	正常	0.04	9.21	50.9	73359	12.4
正常	2.4	0.85	0.968	正常	0.068	8.96	51.1	92105	12.6
正常	2.82	0.544	0.7	正常	0.048	9.34	51.3	88660	12.6
正常	2.92	0.547	0.673	正常	0.047	8.81	51.5	84595	12.8
正常	3.5	0.543	0.676	正常	0.053	8.95	51.7	98342	12.9
正常	3.4	0.547	0.695	正常	0.052	9.19	51.9	93949	13.1
正常	3.32	0.553	0.712	正常	0.05	9.34	51.9	88547	13.2
正常	3.08	0.55	0.68	正常	0.048	8.88	51.9	87457	13.2
正常	2.76	0.554	0.704	正常	0.046	9.18	51.8	83044	13.1
正常	3.03	0.558	0.707	正常	0.048	9.16	51.8	85881	13
正常	2.98	0.559	0.716	正常	0.047	9.29	51.9	84093	13.1
正常	2.98	0.563	0.704	正常	0.048	9	52	85747	13.2
正常	2.89	0.559	0.708	正常	0.047	9.15	51.9	82949	13.2
正常	3.08	0.558	0.726	正常	0.05	9.47	51.9	89454	13.1
正常	2.92	0.561	0.721	正常	0.049	9.33	51.9	87124	13.3
正常	2.93	0.552	0.703	正常	0.049	9.21	51.9	89442	13.2
正常	2.72	0.555	0.702	正常	0.047	9.13	52.1	83724	13.3
正常	2.77	0.55	0.712	正常	0.046	9.42	52.2	83703	13.4
正常	2.91	0.55	0.704	正常	0.05	9.28	52.2	89226	13.2

正常	3.01	0.549	0.71	正常	0.049	9.39	52.2	90644	13.3
正常	2.65	0.557	0.703	正常	0.045	9.12	52.3	80424	13.2
正常	2.77	0.557	0.699	正常	0.044	9.05	52.4	79176	13.3
正常	2.89	0.559	0.702	正常	0.048	9.06	52.5	85224	13.5
正常	2.3	0.563	0.707	正常	0.039	9.06	52.4	69584	13.4
正常	2.58	1.05	1.32	正常	0.08	9.28	52.3	74868	13.1
正常	2.5	0.552	0.692	正常	0.043	9.03	52.4	76308	13.2
正常	2.56	0.557	0.707	正常	0.042	9.17	52.3	74864	13.2
正常	2.49	0.562	0.717	正常	0.043	9.24	52.3	75494	13.2
正常	2.11	0.561	0.713	正常	0.037	9.19	52.3	66742	13.2
正常	2.37	0.564	0.704	正常	0.039	8.98	52.4	68123	13.4
正常	2.61	0.556	0.696	正常	0.043	9.02	52.6	77414	13.6
正常	2.96	0.558	0.703	正常	0.049	9.1	52.7	88723	13.7
正常	2.51	0.559	0.709	正常	0.044	9.15	52.7	77122	13.8
正常	2.34	0.563	0.699	正常	0.04	8.91	52.7	70938	13.7
正常	2.5	0.568	0.718	正常	0.041	9.13	52.6	71960	13.7
正常	2.76	0.572	0.716	正常	0.046	9.01	52.6	78972	13.7
正常	3	0.582	0.73	正常	0.051	9.03	52.6	87638	13.8
正常	2.86	0.591	0.741	正常	0.051	9.03	52.8	84887	13.9

正常	3.17	0.571	0.717	正常	0.053	9.05	53	93036	14
正常	3.24	0.575	0.714	正常	0.055	8.92	53	95399	14.1
正常	2.88	0.579	0.723	正常	0.05	8.97	53	85675	14.1
正常	2.93	0.58	0.738	正常	0.052	9.21	53	88977	14.1
正常	2.77	0.574	0.735	正常	0.047	9.27	53	79836	14
正常	2.67	0.588	0.733	正常	0.047	8.94	53	80448	13.9
正常	2.25	0.565	0.732	正常	0.04	9.42	52.9	69574	13.7
正常	1.81	0.566	0.724	正常	0.037	9.28	52.8	66090	13.5
正常	1.61	0.572	0.727	正常	0.042	9.2	52.8	72734	13.6
正常	1.79	0.567	0.753	正常	0.041	9.69	52.8	72154	13.5
正常	1.72	0.584	0.756	正常	0.037	9.4	52.8	62920	13.5
正常	1.36	0.574	0.73	正常	0.032	9.21	53.1	54586	13.8
正常	1.45	0.569	0.738	正常	0.034	9.43	53.2	58950	13.8
正常	1.63	0.576	0.729	正常	0.038	9.15	53.3	65256	13.8
正常	1.9	0.583	0.748	正常	0.04	9.31	53.2	68347	13.9
正常	1.65	0.585	0.753	正常	0.033	9.36	53.2	55041	14
正常	1.28	0.589	0.745	正常	0.027	9.14	53.2	44592	14
正常	1.72	0.593	0.76	正常	0.036	9.29	53.2	61739	14
正常	1.98	0.604	0.775	正常	0.041	9.31	53.2	68151	14

正常	1.89	0.61	0.768	正常	0.041	9.09	53.3	67876	14.1
正常	2.16	0.612	0.779	正常	0.041	9.22	53.3	67072	14.1
正常	2.37	0.602	0.796	正常	0.046	9.65	53.2	75658	14.1
正常	2.65	0.598	0.758	正常	0.048	9.14	53.2	78365	14.1
正常	2.46	0.592	0.752	正常	0.045	9.19	53.3	74778	14.2
正常	3.05	0.588	0.75	正常	0.049	9.25	53.2	84463	14.2
正常	2.96	0.593	0.782	正常	0.052	9.63	53.2	88013	14.1
正常	2.41	0.582	0.738	正常	0.041	9.17	53.2	69826	14.1
正常	2.11	0.59	0.728	正常	0.041	8.84	53.2	69413	14.1
正常	2.59	0.589	0.746	正常	0.047	9.16	53.4	79990	14.2
正常	2.23	0.586	0.773	正常	0.039	9.63	53.4	65548	14.1
正常	2.11	0.587	0.777	正常	0.037	9.67	53.1	62607	13.8
正常	1.73	0.604	0.793	正常	0.039	9.57	53.5	63713	14
正常	1.61	0.763	1.03	正常	0.05	9.7	53.8	63157	14.2
正常	5.93	0.893	1.76	正常	0.065	12.2	53.8	70835	13.9
正常	1.61	0.63	0.886	正常	0.045	10.3	53.7	70428	13.8
正常	0.953	0.585	0.768	正常	0.033	9.57	54	56281	14
正常	0.839	0.592	0.79	正常	0.03	9.76	54	49970	14.2
正常	0.621	0.625	0.814	正常	0.025	9.48	54.1	39823	14.4

正常	0.692	0.597	0.76	正常	0.03	9.2	53.9	48466	14.3
正常	0.782	0.588	0.766	正常	0.033	9.49	53.9	55057	14.4
正常	0.825	0.585	0.758	正常	0.037	9.43	53.4	63223	14
正常	0.775	0.558	0.742	正常	0.032	9.71	53.3	58527	14
正常	0.908	0.602	0.963	正常	0.043	11.4	52.6	70244	13.4
正常	1.28	0.628	1.05	正常	0.056	12	51.4	89082	12.7
正常	2.29	0.603	0.978	正常	0.052	11.7	50.5	86414	12.1
正常	6.08	0.616	0.857	正常	0.065	10.2	50.4	104442	12
正常	8.37	0.713	0.974	正常	0.092	9.83	51.2	128622	12.4
正常	3.97	0.673	0.938	正常	0.075	9.93	51.6	111158	12.7
正常	1.47	0.65	1.28	正常	0.077	13.1	50.7	117517	13
正常	1.3	0.62	0.949	正常	0.056	11.2	50.7	90350	12.6
正常	1.43	0.584	0.842	正常	0.056	10.6	51.2	96937	12.7
正常	1.58	0.572	0.839	正常	0.052	10.8	51.6	90917	12.9
正常	1.91	0.561	0.834	正常	0.046	10.9	51.6	80697	12.8
正常	1.56	0.596	0.866	正常	0.045	10.7	51.6	75359	12.8
正常	1.5	0.561	0.756	正常	0.031	9.85	52.1	55551	13
正常	1.86	0.545	0.712	正常	0.034	9.51	52.4	61958	12.9
正常	1.43	0.55	0.73	正常	0.032	9.7	52.4	58240	12.9

正常	1.59	0.557	0.749	正常	0.033	9.83	52.6	58295	13
正常	1.56	0.553	0.736	正常	0.033	9.72	52.8	59884	13.2
正常	1.36	0.565	0.758	正常	0.031	9.81	53	54433	13.1
正常	1.65	0.569	0.764	正常	0.033	9.84	52.8	57822	13
正常	1.77	0.559	0.755	正常	0.033	9.9	52.8	58289	13.3
正常	1.9	0.574	0.771	正常	0.038	9.82	52.8	66577	13.5
正常	1.95	0.55	0.744	正常	0.034	9.9	52.9	61741	13.6
正常	1.98	0.551	0.739	正常	0.034	9.82	53	61029	13.7
正常	1.81	0.549	0.732	正常	0.032	9.75	53.1	57501	13.8
正常	2.22	0.547	0.74	正常	0.037	9.92	53.1	67858	13.8
正常	1.94	0.55	0.724	正常	0.037	9.59	53	67251	13.7
正常	2.19	0.555	0.758	正常	0.046	9.97	53	82464	13.8
正常	1.86	0.591	0.977	正常	0.056	11.9	52.7	93816	13.5
正常	1.61	0.593	0.969	正常	0.057	11.8	51.9	96525	12.9
正常	1.77	0.599	0.977	正常	0.057	11.8	51.3	95978	12.6
正常	1.95	0.569	0.834	正常	0.045	10.7	50.8	78819	12.3
正常	2.54	0.542	0.752	正常	0.048	10.2	51	88720	12.5
正常	2.45	0.547	0.754	正常	0.047	10.1	51.6	88344	12.9
正常	1.67	0.557	0.755	正常	0.037	9.93	52.2	65492	13.3

正常	1.96	0.56	0.762	正常	0.045	9.97	52.6	78688	13.5
正常	2	0.593	0.957	正常	0.051	11.4	52.7	86340	13.4
正常	1.74	0.562	0.786	正常	0.035	10.2	52.3	62488	13.4
正常	1.56	0.556	0.74	正常	0.035	9.72	53	61327	13.5
正常	1.04	0.56	0.742	正常	0.024	9.68	53.5	41760	13.7
正常	1.21	0.547	0.725	正常	0.024	9.68	53.8	44223	13.6
正常	0.423	0.547	0.724	正常	0.01	9.67	54	15199	13.6
正常	0.359	0.557	0.755	正常	0.01	9.92	54.1	14704	13.4
正常	0.238	0.551	0.724	正常	0.008	9.58	53.6	10740	13.4
正常	1	0.554	0.751	正常	0.018	9.92	53.8	32637	13.8
正常	0.675	0.552	0.719	正常	0.013	9.48	54.1	22397	14
正常	1.43	0.558	0.713	正常	0.027	9.27	54.5	47603	14.6
正常	1.2	0.567	0.736	正常	0.021	9.43	54.5	36939	14.7
正常	1.62	0.573	0.733	正常	0.029	9.29	54.5	49789	14.7
正常	1.82	0.565	0.735	正常	0.031	9.47	54.2	54244	14.4
正常	1.42	0.552	0.698	正常	0.026	9.13	54.2	47883	14.4
正常	1.22	0.562	0.751	正常	0.023	9.77	53.9	40492	14.3
正常	1.4	0.577	0.826	正常	0.038	10.4	53.7	65109	14
正常	1.47	0.6	0.889	正常	0.04	10.9	52.8	66448	13.4

正常	1.61	0.602	0.953	正常	0.047	11.5	51.8	77706	12.7
正常	1.63	0.572	0.773	正常	0.035	9.89	51.5	61253	12.6
正常	1.42	0.565	0.758	正常	0.029	9.81	52.1	51543	13
正常	1.48	0.564	0.741	正常	0.034	9.57	52.7	59811	13.5
正常	1.49	0.561	0.731	正常	0.034	9.48	53.2	59165	13.8
正常	1.93	0.573	0.76	正常	0.039	9.68	53.2	69563	13.9
正常	1.83	0.567	0.752	正常	0.036	9.68	53.1	63088	13.8
正常	1.75	0.571	0.763	正常	0.033	9.78	53.2	57728	13.7
正常	2.01	1.06	1.39	正常	0.063	9.61	53.1	59807	13.6
正常	1.13	0.58	0.77	正常	0.032	9.71	53	56964	13.6
正常	1.51	0.589	0.798	正常	0.029	9.91	52.5	50444	13
正常	1.42	0.584	0.78	正常	0.028	9.75	52.3	47346	12.9
正常	1.84	0.589	0.816	正常	0.035	10.2	52.3	59571	12.8
正常	1.6	0.574	0.751	正常	0.035	9.54	52.1	62169	12.6
正常	1.86	0.558	0.738	正常	0.036	9.66	52.2	63953	12.7
正常	1.41	0.563	0.76	正常	0.03	9.88	52.4	53730	13
正常	1.27	0.57	0.752	正常	0.029	9.62	52.6	50109	13.2
正常	1.58	0.573	0.745	正常	0.032	9.47	52.8	55603	13.4
正常	1.6	0.567	0.737	正常	0.03	9.45	52.7	53352	13.4

正常	1.73	0.551	0.727	正常	0.032	9.62	52.7	57526	13.4
正常	1.8	0.559	0.737	正常	0.035	9.61	52.8	63044	13.5
正常	1.2	0.578	0.757	正常	0.025	9.55	52.4	42587	13.1
正常	1.36	0.563	0.738	正常	0.027	9.57	52.6	49356	13.3
正常	1.76	0.546	0.703	正常	0.036	9.32	52.6	66099	13.4
正常	1.92	0.543	0.7	正常	0.036	9.35	52.5	65337	13.4
正常	2.47	0.54	0.697	正常	0.04	9.39	52.2	74136	13.1
正常	2.28	0.541	0.718	正常	0.041	9.7	51.9	74646	12.9
正常	2.06	0.537	0.706	正常	0.041	9.58	51.6	75510	12.7
正常	1.61	0.529	0.687	正常	0.033	9.45	51.7	62826	12.7
正常	2.01	0.561	0.907	正常	0.049	10.8	51.8	84756	12.6
正常	2.65	0.722	2.01	正常	0.109	15.4	49.4	149331	11.3
正常	1.24	0.561	0.803	正常	0.04	10.4	48.5	72637	10.7
正常	1.74	0.538	0.701	正常	0.035	9.48	49.5	65084	11.1
正常	1.7	0.552	0.724	正常	0.037	9.56	50.4	67572	11.4
正常	2.14	0.568	0.72	正常	0.039	9.17	51	69173	11.6
正常	1.71	0.562	0.722	正常	0.036	9.32	51.7	63345	12
正常	1.33	0.56	0.73	正常	0.027	9.5	52	58844	12.3
正常	1.47	0.555	0.726	正常	0.029	9.54	52.1	60690	12.3

正常	2.01	0.558	0.705	正常	0.033	9.13	52.2	59387	12.6
正常	1.97	0.553	0.714	正常	0.037	9.37	52	66124	12.7
正常	1.96	0.542	0.708	正常	0.037	9.51	52.2	68336	13
正常	2.1	0.547	0.704	正常	0.042	9.36	52.4	75475	13.1
正常	2.58	0.547	0.702	正常	0.047	9.32	52.3	85456	13.1
正常	2.79	0.549	0.722	正常	0.049	9.59	52.2	88694	13
正常	2.3	0.553	0.7	正常	0.044	9.15	52.2	78841	13
正常	2.2	0.557	0.714	正常	0.041	9.3	52.2	71755	13.1
正常	2.55	0.555	0.738	正常	0.044	9.72	52.4	78423	13.2
正常	2.57	0.556	0.708	正常	0.048	9.2	52.4	85632	13.3
正常	2.05	0.55	0.694	正常	0.045	9.12	52.4	82413	13.3
正常	2.58	0.56	0.745	正常	0.046	9.72	51.9	82934	13
正常	2.57	0.558	0.729	正常	0.047	9.51	51.8	84935	13
正常	2.19	0.557	0.72	正常	0.044	9.39	52	79799	13
正常	2.15	0.543	0.691	正常	0.041	9.22	52.2	75248	13.1
正常	2.16	0.539	0.703	正常	0.037	9.5	52	70385	12.9
正常	2.22	0.541	0.709	正常	0.04	9.55	51.8	73102	12.7
正常	1.89	0.542	0.696	正常	0.035	9.3	51.7	64240	12.6
正常	1.58	0.547	0.7	正常	0.03	9.27	51.6	54176	12.3

正常	1.99	1.39	1.78	正常	0.09	9.29	51.6	68689	12.1
正常	2.01	0.578	0.739	正常	0.038	9.28	51.6	66581	12
正常	1.84	0.582	0.763	正常	0.037	9.56	51.5	63265	11.8
正常	1.14	0.583	0.732	正常	0.029	9.05	51.8	49721	12
正常	1.34	0.585	0.772	正常	0.026	9.62	51.8	45141	12.1
正常	1.98	0.578	0.78	正常	0.036	9.88	51.5	61846	12
正常	1.83	0.573	0.742	正常	0.037	9.43	51.6	64333	12.3
正常	1.91	0.57	0.741	正常	0.037	9.47	51.8	64380	12.6
正常	2.15	0.57	0.741	正常	0.042	9.47	52	73517	12.8
正常	1.75	0.573	0.752	正常	0.034	9.57	52	57986	12.8
正常	1.53	0.567	0.745	正常	0.029	9.58	51.8	51894	12.7
正常	1.5	0.569	0.741	正常	0.031	9.48	52.1	53718	12.9
正常	1.5	0.577	0.752	正常	0.03	9.48	52.1	52105	12.9
正常	1.6	0.568	0.719	正常	0.032	9.15	52.1	55981	12.9
正常	1.72	0.57	0.731	正常	0.033	9.3	52.1	56579	12.9
正常	2.08	0.576	0.748	正常	0.039	9.46	51.9	66902	12.8
正常	1.9	0.57	0.741	正常	0.038	9.46	52.1	65521	12.9
正常	2.03	0.566	0.723	正常	0.041	9.27	52.4	72973	13.2
正常	2.02	0.568	0.726	正常	0.038	9.26	52.4	65582	13.1

正常	2.07	0.565	0.726	正常	0.041	9.33	52.6	70770	13.2
正常	1.99	0.568	0.733	正常	0.036	9.39	52.9	64323	13.4
正常	1.44	0.556	0.724	正常	0.028	9.49	52.9	48884	13.3
正常	1.49	0.556	0.705	正常	0.028	9.16	53.1	49926	13.3
正常	1.41	0.552	0.701	正常	0.028	9.18	53.1	50700	13
正常	0.91	0.552	0.706	正常	0.021	9.28	53	35922	12.8
正常	0.834	1.24	1.59	正常	0.033	9.31	52.6	31062	12.4
正常	0.886	0.572	0.724	正常	0.02	9.13	52.7	33714	12.6
正常	1.17	0.585	0.736	正常	0.024	9.08	53.1	39796	13.1
正常	0.824	0.586	0.746	正常	0.018	9.22	52.9	29901	13.1
正常	1.32	0.579	0.749	正常	0.026	9.4	52.7	44554	13
正常	1.2	0.579	0.758	正常	0.024	9.54	52.6	39644	13.1
正常	1.37	0.58	0.764	正常	0.026	9.61	52.7	44588	13.2
正常	1.36	0.566	0.722	正常	0.028	9.22	52.6	48913	13.2
正常	1.64	0.57	0.744	正常	0.032	9.52	52.6	55201	13.2
正常	1.29	0.565	0.74	正常	0.026	9.53	52.3	44566	13
正常	1.46	0.554	0.709	正常	0.029	9.28	52.2	51772	12.9
正常	1.36	0.564	0.724	正常	0.028	9.32	52.6	49337	13.2
正常	1.7	0.557	0.717	正常	0.03	9.35	52.7	53964	13.3

正常	1.6	0.56	0.717	正常	0.026	9.28	52.8	45429	13.4
正常	1.33	0.573	0.734	正常	0.025	9.28	53	43223	13.6
正常	1.7	0.576	0.751	正常	0.029	9.5	53	51574	13.7
正常	1.56	0.556	0.726	正常	0.032	9.51	53	57033	13.8
正常	1.59	0.529	0.675	正常	0.033	9.23	52.7	61675	13.6
正常	2.02	0.545	0.712	正常	0.038	9.5	52.5	70050	13.4
正常	1.87	0.541	0.704	正常	0.031	9.48	52	57086	13.1
正常	2.14	0.539	0.702	正常	0.035	9.47	52.7	65667	13.6
正常	1.72	0.546	0.708	正常	0.033	9.44	53	61338	13.8
正常	1.96	0.57	0.721	正常	0.04	9.15	53	69433	13.8
正常	1.89	0.575	0.727	正常	0.035	9.13	52.9	60328	13.6
正常	1.89	0.575	0.763	正常	0.032	9.7	52.6	55933	13.4
正常	1.99	0.606	0.962	正常	0.046	11.2	52.2	76533	12.9
正常	2.03	0.573	0.724	正常	0.045	9.13	51.7	78231	13
正常	2.04	0.563	0.728	正常	0.039	9.39	51.9	68345	12.6
正常	1.74	0.562	0.745	正常	0.034	9.69	51.9	61916	12.6
正常	1.85	0.562	0.785	正常	0.043	10.3	51.8	77725	12.8
正常	1.79	0.562	0.772	正常	0.041	10.1	51.6	71987	12.7
正常	2.68	0.562	0.784	正常	0.048	10.2	51.6	86361	12.7

正常	1.74	0.562	0.775	正常	0.045	10.1	51.4	79233	12.5
正常	2.33	0.562	0.847	正常	0.053	11	51	94290	12.3
正常	2.15	0.561	0.82	正常	0.052	10.7	51	94243	12.2
正常	2.04	0.56	0.796	正常	0.05	10.4	51	89020	12.3
正常	2.2	0.567	0.818	正常	0.052	10.6	51.2	91292	12.4
正常	2.26	0.567	0.811	正常	0.051	10.5	50.9	90334	12.3
正常	2.47	0.566	0.804	正常	0.057	10.4	50.8	100229	12.2
正常	2.66	0.568	0.813	正常	0.059	10.5	50.8	103398	12.2
正常	2.61	0.576	0.848	正常	0.062	10.8	50.7	106109	12.2
正常	2.13	0.582	0.858	正常	0.054	10.8	50.9	92965	12.2
正常	2.34	0.57	0.821	正常	0.053	10.6	50.9	92226	12.2
正常	2.24	0.561	0.798	正常	0.048	10.4	51.1	85272	12.3
正常	2.41	0.561	0.8	正常	0.049	10.5	50.6	86590	11.9
正常	2.28	0.562	0.811	正常	0.045	10.6	50.3	81367	11.7
正常	2.12	0.554	0.74	正常	0.047	9.76	50.5	83506	11.6
正常	1.95	0.548	0.699	正常	0.043	9.25	50.7	78432	11.6
正常	2.6	0.562	0.737	正常	0.048	9.57	51	86472	11.7
正常	2.39	1.33	1.73	正常	0.108	9.59	50.8	82712	11.5
正常	1.82	0.582	0.762	正常	0.041	9.54	50.8	69738	11.5

正常	1.73	0.586	0.767	正常	0.039	9.52	51	66219	11.5
正常	1.91	0.574	0.762	正常	0.038	9.71	51.1	67152	11.6
正常	1.8	0.565	0.772	正常	0.04	10	51.2	69706	11.9
正常	1.81	0.583	0.918	正常	0.04	11.5	51	68090	12.1
正常	2	0.588	0.961	正常	0.05	11.8	50.5	84122	11.7
正常	1.49	0.583	0.883	正常	0.043	11	50.1	73375	11.5
正常	1.69	0.56	0.749	正常	0.037	9.78	50.3	66143	11.6
正常	2.12	0.562	0.763	正常	0.044	9.95	50.6	78782	11.9
正常	2.28	0.555	0.758	正常	0.046	10	50.8	81065	12
正常	1.84	0.558	0.776	正常	0.04	10.2	51	71864	12.2
正常	1.62	0.56	0.762	正常	0.045	9.97	51	80181	12.3
正常	2.35	0.558	0.755	正常	0.05	9.9	51	88777	12.3
正常	2.67	0.552	0.756	正常	0.05	10	50.9	90981	12.2
正常	2.66	0.56	0.758	正常	0.052	9.92	50.9	92392	12.2
正常	2.49	0.558	0.77	正常	0.048	10.1	50.8	87336	12.1
正常	1.89	0.549	0.714	正常	0.04	9.46	51	72569	12.1
正常	1.81	0.546	0.742	正常	0.034	9.94	51	60776	12
正常	1.69	0.551	0.726	正常	0.032	9.6	51.1	56990	12.1
正常	1.31	0.538	0.723	正常	0.026	9.83	51.3	47522	12.2

正常	1.87	0.544	0.711	正常	0.032	9.54	51.5	58934	12
正常	1.29	1.14	1.46	正常	0.049	9.36	51.6	45396	11.8
正常	1.26	0.565	0.729	正常	0.025	9.37	51.5	42489	11.7
正常	1.81	0.585	0.765	正常	0.031	9.53	51.6	54273	11.8
正常	1.38	0.591	0.805	正常	0.03	9.97	51.3	51528	11.7
正常	1.17	0.599	0.769	正常	0.033	9.29	50.4	55256	11.3
正常	1.36	0.576	0.732	正常	0.031	9.19	51.1	53116	11.8
正常	1.35	0.57	0.776	正常	0.028	9.99	51.1	48873	12
正常	0.605	0.564	0.752	正常	0.018	9.75	51.2	29072	12.1
正常	1.28	0.578	0.756	正常	0.031	9.53	51	53795	11.9
正常	1.4	0.577	0.735	正常	0.032	9.22	50.6	56009	11.7
正常	1.51	0.572	0.74	正常	0.033	9.41	50.7	58405	11.8
正常	1.91	0.56	0.73	正常	0.035	9.48	51	62680	12
正常	1.82	0.566	0.745	正常	0.038	9.61	51.1	67640	12.1
正常	1.78	0.562	0.762	正常	0.036	9.93	51.1	63444	12.1
正常	1.05	0.554	0.732	正常	0.027	9.65	51.1	48665	12.1
正常	1.39	0.55	0.728	正常	0.029	9.67	51.1	53640	12.1
正常	1.69	0.549	0.732	正常	0.031	9.74	51.2	56823	12.2
正常	1.7	0.552	0.732	正常	0.036	9.68	51.5	65426	12.4

正常	1.73	0.558	0.733	正常	0.038	9.57	51.8	67393	12.6
正常	1.6	0.556	0.731	正常	0.031	9.59	52	55025	12.8
正常	1.34	0.563	0.732	正常	0.027	9.47	52.2	47880	13
正常	1.75	0.572	0.752	正常	0.034	9.59	52.2	58962	13
正常	1.64	0.569	0.759	正常	0.035	9.75	52.4	59674	13.3
正常	1.54	0.56	0.742	正常	0.03	9.68	52.6	53096	13.4
正常	1.4	0.568	0.737	正常	0.032	9.43	52.9	57185	13.6
正常	1.48	0.597	0.783	正常	0.03	9.57	52.7	51198	13.6
正常	1.9	0.555	0.726	正常	0.037	9.52	52.5	67043	13.4
正常	2.55	0.568	0.752	正常	0.043	9.67	52.8	76226	13.6
正常	2.18	0.555	0.731	正常	0.042	9.61	52.3	74718	13.2
正常	1.18	0.546	0.728	正常	0.034	9.74	52.4	61419	13.3
正常	1.17	0.547	0.724	正常	0.031	9.65	52.3	57066	13.2
正常	1.49	0.545	0.706	正常	0.035	9.42	52.1	64792	13
正常	1.82	0.548	0.714	正常	0.036	9.49	52	63892	12.9
正常	2.22	0.539	0.698	正常	0.044	9.41	52	80501	13
正常	2.08	0.538	0.695	正常	0.039	9.38	52	70853	13
正常	1.61	0.531	0.708	正常	0.035	9.75	51.8	66227	12.9
正常	1.51	0.536	0.764	正常	0.035	10.4	51.3	63721	12.6

正常	1.68	0.533	0.751	正常	0.04	10.4	50.9	73407	12.2
正常	1.86	0.539	0.727	正常	0.046	9.89	50.7	84226	12
正常	2.05	0.538	0.731	正常	0.047	9.96	50.6	87292	12
正常	2.13	0.538	0.742	正常	0.045	10.1	50.5	83950	11.9
正常	2.04	0.542	0.743	正常	0.045	10.1	50.4	82805	11.9
正常	1.72	0.571	0.789	正常	0.041	10.1	50.6	71261	12
正常	1.25	0.552	0.734	正常	0.033	9.72	50.6	59056	12
正常	1.61	0.544	0.699	正常	0.034	9.32	50.9	61094	12
正常	1.35	0.54	0.739	正常	0.032	10	50.8	57525	12
正常	1.28	0.895	1.22	正常	0.049	9.93	50.6	53929	11.8
正常	1.94	0.551	0.76	正常	0.038	10.1	50.5	68419	11.5
正常	1.51	0.568	0.753	正常	0.029	9.68	50.4	50887	11.4
正常	1.77	0.574	0.769	正常	0.033	9.81	50.1	56596	11.1
正常	1.68	0.576	0.78	正常	0.032	9.91	50.3	55530	11.3
正常	1.25	0.514	0.686	正常	0.024	9.76	50.4	58452	11.3
正常	1.52	0.579	0.78	正常	0.033	9.85	50.4	56240	11.2
正常	1.36	0.562	0.753	正常	0.032	9.81	50.3	57770	11.3
正常	1.73	0.565	0.758	正常	0.036	9.82	50.3	63279	11.4
正常	1.73	0.557	0.735	正常	0.041	9.63	50.8	73532	11.9

正常	1.86	0.556	0.759	正常	0.034	10	51	61269	12.1
正常	1.51	0.549	0.746	正常	0.037	9.95	51	65905	12.1
正常	2.06	0.553	0.748	正常	0.038	9.9	51.2	67770	12.3
正常	1.8	0.559	0.763	正常	0.035	10	51.1	62531	12.2
正常	1.23	0.563	0.746	正常	0.038	9.68	50.5	67438	11.8
正常	1.89	0.559	0.753	正常	0.049	9.86	51.1	88406	12.3
正常	1.87	0.552	0.733	正常	0.046	9.71	51.2	83529	12.4
正常	2.05	0.572	0.769	正常	0.049	9.83	51.2	85322	12.4
正常	2.14	0.559	0.753	正常	0.048	9.86	50.8	85272	12.1
正常	1.9	0.554	0.74	正常	0.047	9.75	51.1	83052	12.3
正常	1.95	0.573	0.763	正常	0.048	9.73	51.1	83280	12.3
正常	2.8	0.559	0.738	正常	0.05	9.64	50.8	90041	12
正常	2.31	0.566	0.763	正常	0.045	9.86	50.8	80228	12
正常	2.39	0.567	0.758	正常	0.046	9.78	51	79561	12
正常	2.11	0.595	0.788	正常	0.043	9.67	51.1	71409	12
正常	2.13	0.594	0.792	正常	0.041	9.74	51	69224	11.9
正常	1.88	0.604	0.824	正常	0.041	10	51.1	68604	12
正常	1.44	0.612	0.822	正常	0.035	9.83	50.8	56634	11.6
正常	1.54	0.599	0.796	正常	0.038	9.71	50.8	63691	11.8

正常	1.51	0.583	0.776	正常	0.039	9.73	50.9	65938	11.8
正常	1.48	0.579	0.769	正常	0.029	9.7	51	50810	12
正常	1.29	0.562	0.74	正常	0.028	9.6	51.1	48208	12.1
正常	1.73	0.573	0.747	正常	0.039	9.5	51.5	67594	12.3
正常	1.87	0.58	0.777	正常	0.035	9.8	51.5	59238	12.3
正常	1.22	0.573	0.767	正常	0.029	9.8	51.2	50074	12.1
正常	1.17	0.565	0.752	正常	0.026	9.71	51.2	46462	12
正常	1.46	0.563	0.743	正常	0.032	9.63	51.2	57089	12.1
正常	1.46	0.566	0.738	正常	0.038	9.49	51.2	67246	12.1
正常	1.61	0.562	0.734	正常	0.035	9.51	51	61739	12
正常	1.29	0.559	0.731	正常	0.03	9.53	51.2	53274	12.2
正常	0.915	0.569	0.732	正常	0.03	9.34	51	51938	12
正常	0.984	0.565	0.73	正常	0.027	9.38	50.9	47915	12
正常	1.27	0.559	0.722	正常	0.036	9.39	50.7	64870	11.9
正常	1.32	0.558	0.728	正常	0.031	9.5	50.6	54487	11.8
正常	1.46	0.559	0.719	正常	0.035	9.33	50.9	61978	12
正常	1.52	0.565	0.752	正常	0.033	9.72	51	59297	12
正常	1.43	0.571	0.773	正常	0.036	9.92	51	61710	12
正常	1.43	0.696	0.934	正常	0.039	9.89	51.1	57674	12.1

正常	1.26	0.855	1.14	正常	0.044	9.76	51.1	54698	12.1
正常	1.1	0.556	0.747	正常	0.027	9.83	51.2	48220	12.1
正常	1.3	0.566	0.74	正常	0.027	9.52	51.3	47264	12.1
正常	1.13	0.584	0.786	正常	0.029	9.85	51.3	49862	12
正常	1.09	0.584	0.785	正常	0.032	9.82	51.5	54254	12.1
正常	1.4	0.584	0.773	正常	0.034	9.65	51.7	58702	12.3
正常	1.14	0.582	0.804	正常	0.025	10.1	51.5	41640	12.2
正常	1.15	0.585	0.788	正常	0.027	9.87	51.5	46248	12.2
正常	1.38	0.593	0.807	正常	0.032	9.98	51.5	52766	12.3
正常	1.23	0.576	0.759	正常	0.03	9.6	51.3	50893	12.2
正常	2.11	0.572	0.786	正常	0.041	10.1	51.2	70228	12.1
正常	1.34	0.581	0.76	正常	0.031	9.53	51.4	54802	12.4
正常	1.82	0.573	0.766	正常	0.038	9.77	51.6	66296	12.6
正常	1.64	0.585	0.787	正常	0.035	9.84	51.7	60321	12.7
正常	2.01	0.586	0.786	正常	0.043	9.81	51.6	71562	12.6
正常	2.27	0.58	0.771	正常	0.047	9.73	51.6	80500	12.7
正常	2.42	0.581	0.777	正常	0.052	9.78	51.8	88597	12.8
正常	1.85	0.586	0.772	正常	0.042	9.62	51.5	70700	12.6
正常	2.3	0.582	0.766	正常	0.05	9.59	50.9	84946	12.2

正常	2.14	0.568	0.747	正常	0.046	9.6	51.4	80195	12.5
正常	2.44	0.572	0.76	正常	0.047	9.7	51.4	82032	12.4
正常	2.06	0.572	0.76	正常	0.04	9.71	51.4	70631	12.6
正常	1.5	0.556	0.762	正常	0.034	10	51.3	59652	12.4
正常	1.91	0.56	0.786	正常	0.038	10.3	51.2	68543	12.2
正常	1.65	0.548	0.763	正常	0.035	10.2	51.2	64237	12.1
正常	1.51	1.25	1.72	正常	0.068	10.1	50.8	57035	11.7
正常	1.2	0.563	0.767	正常	0.028	10	50.9	48999	11.7
正常	1.29	0.59	0.804	正常	0.031	9.98	50.9	52781	11.7
正常	1.52	0.583	0.81	正常	0.034	10.2	50.4	58847	11.5
正常	1.4	0.591	0.795	正常	0.038	9.83	50.6	64687	11.6
正常	1.12	0.601	0.847	正常	0.026	10.4	50.4	43530	11.6
正常	1.67	0.571	0.818	正常	0.035	10.5	50.1	61959	11.5
正常	1.5	0.568	0.797	正常	0.037	10.3	49.7	64347	11.2
正常	1.28	0.568	0.78	正常	0.031	10.1	49.6	54904	11.2
正常	1.76	0.565	0.762	正常	0.044	9.88	49.6	77910	11.2
正常	1.7	0.562	0.778	正常	0.039	10.2	49.7	68191	11.3
正常	1.84	0.559	0.772	正常	0.042	10.1	49.9	75254	11.4
正常	1.89	0.557	0.762	正常	0.044	10	50.1	79457	11.5

正常	2.12	0.561	0.775	正常	0.045	10.1	50.3	79249	11.6
正常	1.87	0.547	0.756	正常	0.043	10.1	50.2	79202	11.6
正常	2.25	0.544	0.747	正常	0.047	10.1	50	84248	11.4
正常	2.25	0.543	0.752	正常	0.046	10.2	50.4	83950	11.7
正常	2.18	0.545	0.754	正常	0.046	10.2	50.3	83686	11.7
正常	2.15	0.55	0.75	正常	0.046	9.98	49.9	81593	11.4
正常	1.89	0.547	0.73	正常	0.042	9.77	50.3	74820	11.6
正常	1.79	0.537	0.706	正常	0.039	9.6	50.4	72010	11.7
正常	1.49	0.532	0.692	正常	0.024	9.45	50.4	45152	11.6
正常	0.989	0.556	0.753	正常	0.038	9.92	50	67575	11.2
正常	1.38	0.582	0.772	正常	0.03	9.69	50	51442	11.2
正常	1.06	0.579	0.771	正常	0.029	9.73	50.2	49889	11.3
正常	1.02	0.59	0.797	正常	0.022	9.88	50.5	36094	11.4
正常	0.881	0.775	1	正常	0.025	9.35	50.7	37409	11.4
正常	1.22	1.58	2.03	正常	0.074	9.44	50.6	42438	11.6
正常	0.656	0.589	0.766	正常	0.019	9.45	50.6	31890	11.6
正常	1.56	0.576	0.798	正常	0.031	10.2	50.4	53578	11.5
正常	1.68	0.572	0.764	正常	0.035	9.76	50.1	60500	11.3
正常	1.66	0.565	0.783	正常	0.036	10.2	49.9	61865	11.3

正常	1.54	0.552	0.761	正常	0.035	10.1	49.8	63299	11.3
正常	1.84	0.546	0.738	正常	0.043	9.91	49.9	77591	11.4
正常	1.87	0.547	0.743	正常	0.042	9.95	50	77055	11.4
正常	1.8	0.554	0.75	正常	0.043	9.92	49.9	76658	11.3
正常	1.44	0.544	0.734	正常	0.038	9.88	50	70249	11.4
正常	1.58	0.55	0.736	正常	0.042	9.79	50.1	77159	11.5
正常	1.41	0.554	0.727	正常	0.041	9.57	50.3	73949	11.6
正常	1.53	0.548	0.714	正常	0.045	9.48	50.5	81965	11.7
正常	1.35	0.546	0.694	正常	0.038	9.21	50.8	69088	11.9
正常	1.49	0.553	0.724	正常	0.034	9.54	50.9	60557	12
正常	1.76	0.556	0.742	正常	0.037	9.77	50.8	66650	12
正常	1.97	0.556	0.776	正常	0.036	10.2	50.4	64628	11.7
正常	1.33	0.541	0.714	正常	0.032	9.62	50.5	57940	11.7
正常	1.46	0.54	0.695	正常	0.029	9.33	50.6	53075	11.7
正常	1.48	0.539	0.729	正常	0.03	9.91	50.6	54905	11.6
正常	1.14	0.548	0.737	正常	0.023	9.84	50.4	41933	11.4
正常	0.473	0.547	0.714	正常	0.012	9.51	50.6	19379	11.4
正常	1.27	0.559	0.711	正常	0.028	9.22	50.3	48969	11.4
正常	1.21	0.558	0.738	正常	0.025	9.65	50.5	42950	11.6

正常	1.24	0.551	0.747	正常	0.034	9.94	50.4	61954	11.7
正常	1.42	0.552	0.74	正常	0.039	9.78	50.1	69987	11.5
正常	1.63	0.554	0.735	正常	0.035	9.7	49.9	63678	11.4
正常	1.97	0.548	0.757	正常	0.046	10.2	49.7	83164	11.3
正常	2.34	0.553	0.731	正常	0.05	9.66	49.7	89757	11.3
正常	2.23	0.547	0.729	正常	0.047	9.74	49.8	86413	11.4
正常	2.47	0.546	0.735	正常	0.054	9.85	49.9	97554	11.5
正常	2.35	0.544	0.723	正常	0.05	9.72	50.2	90653	11.8
正常	2.34	0.542	0.72	正常	0.051	9.71	50.4	93762	11.9
正常	2.33	0.547	0.735	正常	0.047	9.84	50.2	86422	11.7
正常	2.47	0.55	0.721	正常	0.047	9.56	50	85077	11.6
正常	3.12	0.544	0.718	正常	0.054	9.63	50	98585	11.7
正常	3.18	0.544	0.735	正常	0.054	9.91	50.1	99176	11.7
正常	2.91	0.558	0.735	正常	0.055	9.6	50.2	97760	11.7
正常	3.16	0.556	0.743	正常	0.055	9.78	50.2	99722	11.9
正常	3	0.553	0.746	正常	0.051	9.89	50.2	92506	11.8
正常	2.74	0.553	0.746	正常	0.051	9.88	50.1	91830	11.8
正常	2.86	0.56	0.733	正常	0.052	9.52	50.4	92554	11.9
正常	2.72	0.546	0.727	正常	0.049	9.72	50.4	89594	12

正常	2.47	0.54	0.741	正常	0.048	9.99	50.8	89829	12.1
正常	1.93	0.592	1.06	正常	0.054	11.8	49.8	91202	11.6
正常	2.36	1.19	1.53	正常	0.103	9.32	49.7	81850	11.5
正常	2.54	0.565	0.716	正常	0.044	9.16	50.2	76676	11.7
正常	1.7	0.574	0.75	正常	0.037	9.51	50.5	64267	11.9
正常	2.06	0.579	0.779	正常	0.04	9.84	50.6	67636	12
正常	1.68	0.593	0.778	正常	0.038	9.56	50.9	62766	12.1
正常	2.64	0.59	0.785	正常	0.057	9.72	51.4	96639	12.6
正常	1.92	0.578	0.767	正常	0.047	9.71	51.3	80895	12.5
正常	2.32	0.581	0.768	正常	0.05	9.64	50.6	86876	12
正常	1.94	0.567	0.758	正常	0.045	9.79	51.2	78453	12.4
正常	2.03	0.561	0.727	正常	0.047	9.41	50.9	81405	12.2
正常	2.12	0.557	0.742	正常	0.046	9.73	50.7	81973	12
正常	1.34	0.554	0.74	正常	0.035	9.77	50.5	62790	11.8
正常	1.11	0.547	0.742	正常	0.038	9.94	50.4	69347	11.7
正常	1.43	0.569	0.768	正常	0.043	9.88	50.3	74862	11.8
正常	2.46	0.57	0.783	正常	0.05	10.1	50.1	87539	11.7
正常	2.46	0.573	0.778	正常	0.048	9.94	50.3	84456	11.7
正常	2.23	0.588	0.775	正常	0.049	9.62	50.8	81383	12.1

正常	1.98	0.573	0.75	正常	0.045	9.53	50.8	78517	12.2
正常	1.95	0.576	0.78	正常	0.045	9.92	51.2	77480	12.5
正常	2.15	0.576	0.787	正常	0.048	10	51	82429	12.3
正常	2.06	0.573	0.783	正常	0.049	10	51.1	86198	12.4
正常	2.26	0.566	0.772	正常	0.048	10	51.1	83685	12.3
正常	2.68	0.586	0.771	正常	0.05	9.59	51.2	86954	12.4
正常	2.49	0.563	0.748	正常	0.046	9.71	51.5	80896	12.6
正常	2.22	0.586	0.764	正常	0.045	9.51	51.5	76681	12.3
正常	2.05	0.585	0.757	正常	0.043	9.41	51.3	72700	12.1
正常	2.08	0.577	0.74	正常	0.044	9.32	51.3	75350	12.1
正常	1.98	0.586	0.763	正常	0.041	9.46	51.3	70127	12.2
正常	1.29	0.588	0.763	正常	0.03	9.34	51.4	64982	12.1
正常	1.59	0.588	0.789	正常	0.038	9.83	51.2	63972	12.1
正常	1.81	0.57	0.748	正常	0.044	9.58	51.3	76122	12.1
正常	1.66	0.558	0.695	正常	0.033	8.97	51.4	59051	12.3
正常	1.93	0.573	0.725	正常	0.04	9.14	51.4	70520	12.6
正常	1.45	0.579	0.745	正常	0.034	9.35	51.5	59391	12.6
正常	1.55	0.565	0.723	正常	0.038	9.29	51.4	66411	12.4
正常	2.28	0.587	0.766	正常	0.044	9.51	50.7	75262	12

正常	1.55	0.559	0.721	正常	0.044	9.36	51.2	79223	12.3
正常	2.2	0.567	0.767	正常	0.044	9.91	51	76635	12.1
正常	2.03	0.565	0.761	正常	0.041	9.85	50.8	72500	12
正常	2	0.573	0.755	正常	0.048	9.62	50.8	83112	12
正常	1.86	0.579	0.773	正常	0.038	9.76	50.7	64581	12
正常	1.9	0.565	0.747	正常	0.039	9.66	50.8	68420	12.1
正常	1.95	0.567	0.753	正常	0.041	9.7	50.2	70343	11.7
正常	2.06	0.555	0.754	正常	0.039	9.97	50.5	71847	11.9
正常	2.14	0.555	0.748	正常	0.046	9.86	50.6	83347	11.9
正常	2.5	0.552	0.75	正常	0.046	9.97	50.5	82657	11.8
正常	2.03	0.557	0.718	正常	0.038	9.36	50.8	68880	12.1
正常	1.8	1.18	1.53	正常	0.06	9.34	51	59373	12.1
正常	2.21	0.576	0.764	正常	0.039	9.69	51.5	67355	12.4
正常	1.85	0.572	0.723	正常	0.032	9.14	52	55565	12.6
正常	2.12	0.593	0.75	正常	0.038	9.14	52.5	63433	12.9
正常	1.63	0.592	0.79	正常	0.034	9.76	52.4	55923	12.8
正常	1.64	0.594	0.789	正常	0.034	9.7	52	56455	12.6
正常	1.45	0.593	0.785	正常	0.034	9.67	51.9	56229	12.4
正常	1.67	0.592	0.772	正常	0.033	9.5	51.6	56596	12.2

正常	1.32	0.586	0.76	正常	0.028	9.43	51.2	47990	12.1
正常	1.84	0.583	0.762	正常	0.037	9.52	51.8	63136	12.6
正常	2.05	0.585	0.766	正常	0.037	9.55	52.1	63079	12.8
正常	1.92	0.595	0.764	正常	0.037	9.31	51.9	62433	12.7
正常	1.84	0.582	0.746	正常	0.036	9.3	52.3	61659	13
正常	2.11	0.583	0.749	正常	0.038	9.32	52.6	66292	13.3
正常	1.83	0.584	0.777	正常	0.038	9.64	52.2	64786	13
正常	8.37	1.58	2.03	正常	0.109	15.4	55.6	149331	15.4
正常	0.18	0.514	0.65	正常	0.006	8.43	48.5	5621	10.7
正常	1361			正常	28.2			48200587	