

万达热电万达热电2#4号150t/h

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫				氮氧	
			实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	状态	排放量 (kg)	实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 00	21.9	24.3	正常	2.81	30.9	34.8
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 01	23.6	25.5	正常	3.12	28.1	30.5
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 02	23	24.3	正常	3.16	33.1	35
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 03	22.2	23.9	正常	3.08	33.1	35.6
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 04	22	23.6	正常	3.1	34.3	36.8
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 05	20.5	23.6	正常	2.87	33.7	38.7
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 06	21.5	24.6	正常	2.82	38	43.6
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 07	25.8	29	正常	3.31	30.5	34.3
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 08	19.9	23.1	正常	2.31	20.4	23.9
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 09	22.8	25.6	正常	2.86	19.7	22.1
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 10	24.1	26.4	正常	3.03	31.3	34.6
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 11	22.8	26	正常	2.62	25.4	29.1
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 12	21.2	23.6	正常	1.19	21.9	24.5
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 13	19.6	21.9	正常	0.784	28.5	31.8
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 14	17.8	19.5	正常	0.16	29.7	32.7
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 15	19.6	21.9	正常	0.631	28.3	31.6
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 16	19.6	20.2	正常	1.6	29.8	30.7
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 17	17.8	19	正常	2.07	31.7	33.9
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 18	18.2	20.3	正常	2.27	32.3	36.1
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 19	18.8	20.2	正常	2.47	30.1	32.5
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 20	17.8	19.2	正常	2.41	28.5	30.9
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 21	20.7	23.6	正常	3.03	38	43.3
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 22	22.2	24.9	正常	3.14	35.5	40
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-08-01 23	21.9	24.4	正常	2.96	32.9	36.7

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 00	19.9	21.9	正常	2.82	26.8	29.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 01	19.7	21.6	正常	2.87	35.3	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 02	19.5	20.8	正常	2.75	36.6	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 03	19.5	20.7	正常	2.64	35.7	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 04	19.2	20.8	正常	2.69	33.7	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 05	19.8	20.4	正常	2.69	36.5	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 06	19.5	20.9	正常	2.62	38.5	41.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 07	20.9	22.9	正常	2.79	34	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 08	19.6	22.5	正常	2.52	34.5	39.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 09	22.7	24	正常	2.66	20.3	21.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 10	30.4	31.1	正常	3.85	36.5	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 11	28.5	29.7	正常	3.41	35.9	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 12	30	31.5	正常	2.74	34.8	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 13	25.9	27.1	正常	2.84	39.3	42.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 14	21.6	24.1	正常	3.08	36.7	41.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 15	21.1	21.2	校准	4.47	22	24.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 16	21	22.5	正常	2.86	39.1	41.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 17	22	24.3	正常	3.11	33.9	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 18	19.6	23.1	正常	2.98	35.9	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 19	23	24.2	正常	3.44	38.3	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 20	23.1	23.9	正常	3.52	38.3	39.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 21	23	24.7	正常	3.57	35.8	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 22	23.7	25.3	正常	3.71	37.3	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-02 23	24	26.3	正常	3.78	38.1	41.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 00	22.2	24.6	正常	3.28	33.2	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 01	21.2	23	正常	3.06	39.6	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 02	20.7	22.6	正常	3.11	35.7	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 03	21.7	23.3	正常	3.27	38.4	41.3

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 04	24.1	25.9	正常	3.69	36.4	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 05	20.1	21.8	正常	3.07	36.7	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 06	21.2	22	正常	3.11	33.5	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 07	23.5	25	正常	3.56	38.4	40.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 08	21.7	23.8	正常	3.17	27.7	30.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 09	21.8	23.8	正常	2.98	39.4	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 10	24.7	26.5	正常	3.36	35.3	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 11	25.9	27.8	正常	3.68	35.2	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 12	24.5	26.2	正常	3.46	33.4	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 13	23.1	25.4	正常	3.26	33.4	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 14	26.1	28.5	正常	3.64	42.4	46.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 15	26.8	29	正常	3.66	36.2	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 16	30.7	31.6	正常	4.06	35.7	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 17	27.6	28.4	正常	3.44	39.2	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 18	20.5	21.3	正常	2.66	35.3	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 19	23.8	25.6	正常	3.38	30.3	32.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 20	26.6	27.1	正常	3.74	30.6	31.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 21	23.5	24.9	正常	3.33	40.3	42.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 22	19.7	21.1	正常	2.85	36.5	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-03 23	21.2	22.7	正常	3.13	37.6	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 00	28.5	29.5	正常	4.16	31.9	33.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 01	21.1	22.9	正常	3.09	38.4	41.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 02	20.3	21.2	正常	2.87	31.1	32.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 03	21.4	21.8	正常	3.04	41.7	42.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 04	24.4	25.7	正常	3.53	36.8	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 05	21.8	22.8	正常	3.16	42.2	44.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 06	21.9	23.2	正常	3.27	39.8	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 07	22.1	23	正常	3.19	41.4	43.2

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 08	23.2	25.7	正常	3.52	36	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 09	21.2	23.8	正常	3.14	39.7	44.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 10	23.8	24.9	正常	3.55	35.5	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 11	22.1	24.5	正常	3.34	32.4	36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 12	19.3	21.1	正常	2.78	33.8	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 13	18.4	19.6	正常	2.65	35.7	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 14	20.1	21.2	正常	2.9	34.8	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 15	21.5	22.9	正常	2.98	34.1	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 16	21.7	23.4	正常	3.17	37.5	40.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 17	24.3	26	正常	3.62	37.9	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 18	24.3	27.5	正常	3.67	38.9	44.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 19	19.2	22.3	正常	2.96	29.2	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 20	16.9	18.8	正常	2.57	36.7	41.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 21	17.6	19.3	正常	2.7	33.9	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 22	16.7	18.4	正常	2.65	29.3	32.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-04 23	14.8	17.1	正常	2.38	35.7	41.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 00	16.6	18.7	正常	2.61	30.4	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 01	18.7	20	正常	2.84	34.9	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 02	18.2	19.1	正常	2.77	34.5	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 03	17.4	18.1	正常	2.47	25.3	26.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 04	17.5	18	正常	2.54	31.9	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 05	15.8	16.2	正常	2.39	32.9	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 06	14.7	15.1	正常	2.18	35.1	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 07	14.3	15.1	正常	2.18	34.6	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 08	13.5	14.7	正常	2.07	35.6	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 09	12.2	13.6	正常	1.84	32.8	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 10	18.5	20.9	正常	2.86	35.7	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 11	25.1	28	正常	3.75	30.8	34.4

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 12	20.8	23.6	正常	3.24	37.4	42.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 13	21.8	24.4	正常	3.31	31.7	35.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 14	27.5	30.8	正常	4.06	29.2	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 15	24.9	26.8	正常	3.66	32.8	35.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 16	30.4	33	正常	4.35	34.2	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 17	22.7	27.6	正常	3.32	28.4	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 18	16.3	18.8	正常	2.25	31.7	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 19	17.6	19.1	正常	2.52	34.3	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 20	17.6	20.8	正常	2.46	29.4	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 21	16.4	19.2	正常	2.45	32.4	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 22	19.8	22.8	正常	3.01	35.4	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-05 23	24.2	28.1	正常	3.8	33.5	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 00	24.3	29.3	正常	3.7	28.2	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 01	24.4	28.7	正常	3.64	24.1	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 02	26	28.6	正常	3.91	30.3	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 03	22.8	26	正常	3.46	31.6	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 04	19.4	22.1	正常	2.95	34	38.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 05	19	21.4	正常	2.89	34.1	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 06	19	21.3	正常	2.86	35	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 07	20.7	23.2	正常	3.18	32.2	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 08	18.6	23.6	正常	2.75	30.7	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 09	19.4	22.4	正常	2.76	30.9	35.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 10	19.6	22.2	正常	2.52	33.6	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 11	19.6	21.9	正常	2.74	33.3	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 12	18.2	19.9	正常	2.56	30.1	33
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 13	17.1	19.1	正常	2.44	31.8	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 14	17.7	19.7	正常	2.26	38.3	42.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 15	18.9	21	正常	2.64	32.2	35.9

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 16	17.8	20.9	正常	2.25	33.6	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 17	16.6	19.5	正常	2.06	24.2	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 18	16.8	18.6	正常	2	33.4	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 19	19.5	21.1	正常	2.56	37.1	40.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 20	17.9	20.1	正常	2.52	35.6	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 21	18.5	20.4	正常	2.63	30.4	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 22	18.3	20.3	正常	2.71	31.6	35.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-06 23	18.8	20.8	正常	2.86	34.2	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 00	19.5	23.1	正常	2.88	34.9	41.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 01	19.6	22.7	正常	2.77	27.9	32.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 02	18.3	20.3	正常	2.52	30.4	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 03	15.2	17.1	正常	2.09	35.9	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 04	14.5	16.2	正常	2.03	33.9	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 05	15.8	17.7	正常	2.19	32.6	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 06	15.5	17.7	正常	2.19	24.4	27.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 07	15.7	18.5	正常	2.34	31.3	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 08	19.5	22.3	正常	2.81	32.8	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 09	16.3	18	正常	2.2	36.2	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 10	17.4	18.9	正常	2.24	28.1	30.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 11	16.9	17.6	正常	2.13	29.5	30.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 12	16.5	17.5	正常	2.21	32.1	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 13	16.9	17.7	正常	2.31	33.1	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 14	19.1	19.9	正常	2.55	33.1	34.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 15	22.4	24.3	正常	3.25	35	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 16	20.7	22.9	正常	2.78	31.1	34.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 17	21	22.8	正常	2.53	33.9	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 18	21.6	24.5	正常	2.72	33.9	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 19	23	24.6	正常	3.01	36.7	39.3

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 20	20	22	正常	2.89	35.8	39.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 21	17.9	20	正常	2.6	34.7	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 22	18.4	20.4	正常	2.52	36.4	40.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-07 23	18.8	21.2	正常	2.8	35	39.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 00	21.7	25.7	正常	3.22	31.9	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 01	25.9	28.9	正常	3.58	32.6	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 02	26	27.7	正常	3.39	28.1	30
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 03	23.3	24.7	正常	3.05	35	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 04	25.1	26.6	正常	3.34	35.9	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 05	23.1	25.8	正常	3.07	39.8	44.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 06	21.4	23.9	正常	3	35.7	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 07	22.8	26.2	正常	3.54	35.2	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 08	23.2	26.8	正常	3.41	36.2	41.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 09	23.8	25.9	正常	3.69	31.3	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 10	25.6	28.5	正常	4.04	31.2	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 11	25.1	27.1	正常	3.93	31.7	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 12	22.5	25.1	正常	3.7	35.9	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 13	24.8	28.4	正常	4.04	34.6	39.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 14	22.4	26.5	正常	3.68	32	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 15	20.5	24.2	正常	3.34	33.2	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 16	18.7	21.1	正常	2.98	33.2	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 17	20.5	23	正常	3.22	36.3	40.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 18	19.8	22.6	正常	3.08	33.8	38.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 19	20.9	22.9	正常	3.3	35.3	38.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 20	20.8	23.2	正常	3.33	35.3	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 21	17.9	19.7	正常	2.85	34.9	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 22	18.3	20.5	正常	2.96	38.9	43.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-08 23	19.2	21.5	正常	3.12	34.7	39

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 00	18.6	21.4	正常	3.08	33.1	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 01	20.4	23.1	正常	3.3	29.4	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 02	21.2	23.4	正常	3.19	29.7	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 03	19.7	21.5	正常	3.13	34.2	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 04	19.6	21	正常	3.16	32.8	35.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 05	18.9	20.7	正常	2.94	33	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 06	18.6	21.2	正常	2.86	36.5	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 07	17.1	19.7	正常	2.8	27.8	32
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 08	19	21.2	正常	3.08	28.7	32.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 09	16.3	18.7	正常	2.56	29.3	33.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 10	14.6	16.9	正常	2.19	30.2	35.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 11	18.1	19.7	正常	2.73	34.4	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 12	17.1	18.5	正常	2.64	35.4	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 13	15.8	17.1	正常	2.39	30.3	33.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 14	17.2	18.8	正常	2.75	33.7	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 15	14.8	16.5	正常	1.82	26.3	29.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 16	17.6	20.4	正常	2.83	34.6	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 17	16.8	18.8	正常	2.43	28	31.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 18	17.2	18.6	正常	2.54	29.1	31.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 19	17.9	19.1	正常	2.65	32	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 20	17.4	19.1	正常	2.67	38.8	42.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 21	16.4	18	正常	2.5	29.6	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 22	14.5	16.1	正常	2.13	30.3	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-09 23	17.3	18.9	正常	2.66	31.6	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 00	17.8	20.4	正常	2.71	37.9	43.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 01	17.7	20.7	正常	2.68	30.2	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 02	20.3	23	正常	3.01	32	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 03	19	21.3	正常	2.74	34.8	39.1

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 04	18.8	21.1	正常	2.68	37.2	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 05	21.2	23.4	正常	3.09	34.4	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 06	17.8	20.1	正常	2.66	34.9	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 07	19.3	21.6	正常	2.9	39	43.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 08	22.1	25.5	正常	3.36	34.9	40.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 09	23.2	25.9	正常	3.48	32.8	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 10	21.8	24.5	正常	3.14	31.3	35.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 11	22.9	25.4	正常	3.18	30.5	33.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 12	21.4	25.2	正常	3.13	34.8	41.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 13	19.4	22.3	正常	2.78	27.7	31.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 14	17.1	20.1	正常	2.42	30.4	35.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 15	18.9	22	正常	2.6	32.5	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 16	16.7	20.1	正常	1.66	31.2	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 17	17.5	20.1	正常	1.71	24.7	28.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 18	17.4	19.8	正常	2.13	27.2	31.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 19	14.8	16.8	正常	1.97	28.3	32.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 20	14	16	正常	1.93	28.8	33
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 21	14.6	17.2	正常	2.13	35.4	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 22	14.5	17	正常	2.1	34.7	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-10 23	15.3	17.7	正常	2.15	31.7	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 00	16.3	19.5	正常	2.28	28.5	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 01	14.8	17	正常	2.1	31.2	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 02	16.2	18.2	正常	2.23	31	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 03	13.8	15.8	正常	1.93	36.7	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 04	17.3	18.9	正常	2.31	33.3	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 05	17.2	19.6	正常	2.44	31	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 06	15.3	17.2	正常	2.14	32.2	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 07	19.8	22.2	正常	2.76	33.8	38

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 08	21.5	25.9	正常	2.88	27.8	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 09	20.2	23.8	正常	1.89	33	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 10	21.3	25	正常	2.26	28.9	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 11	22	25.1	正常	2.43	30.8	35.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 12	21	24.6	正常	2.62	31.7	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 13	21.9	24.4	正常	2.26	32.4	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 14	22.3	25.8	正常	2.31	37.4	43.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 15	25.7	28.9	正常	2.75	29.6	33.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 16	23.4	27.3	正常	2.12	36	41.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 17	22.1	25.2	正常	2.36	29.9	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 18	20.9	23.5	正常	2.62	32.4	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 19	22.5	25.7	正常	2.98	32.5	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 20	22.5	25.5	正常	3.07	31.6	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 21	21.4	24.5	正常	2.97	34.5	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 22	20.8	23.5	正常	2.95	29.6	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-11 23	17.7	20.1	正常	2.47	33.1	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 00	22.8	26.1	正常	3.02	33.8	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 01	26.7	30.4	正常	3.47	31.3	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 02	22.7	24.8	正常	2.92	23.7	26.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 03	22.3	25.2	正常	2.91	29.7	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 04	23.1	25.7	正常	3.1	30.7	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 05	21.4	24.5	正常	2.89	32.2	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 06	20.1	24	正常	2.7	32.2	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 07	23.8	27.8	正常	2.97	34.1	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 08	26	31	正常	3.01	35	41.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 09	28	32.6	正常	2.99	30.9	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 10	27.6	30.4	正常	2.71	25.5	28.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 11	21.9	25.5	正常	2.28	31.6	36.9

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 12	21.8	25.8	正常	1.95	30.4	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 13	15.9	19	正常	1.16	12.6	15.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 14	15.3	18.2	正常	1.36	9.52	11.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 15	20.6	22.8	正常	2.22	26.5	29.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 16	23.9	27.4	正常	3.01	32.9	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 17	27.2	30.4	正常	3.49	34.9	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 18	23.4	26.7	正常	2.93	27.7	31.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 19	23.6	25.8	正常	3.16	32.5	35.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 20	26.1	27.9	正常	3.65	34.9	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 21	23.7	26	正常	3.19	35.9	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 22	20.7	24.2	正常	2.9	27.2	32.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-12 23	19	22.8	正常	2.96	26.3	31.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 00	21.6	25.2	正常	3.43	29.7	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 01	24.1	28.1	正常	3.87	37.4	43.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 02	26.5	30.4	正常	3.68	36.3	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 03	30.6	34.2	正常	3.96	34.5	38.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 04	18.3	20.3	正常	2.24	36.1	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 05	15.5	17.5	正常	1.95	30.9	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 06	11.9	14.3	正常	1.64	33.2	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 07	13	15.5	正常	2.05	29.8	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 08	21.4	26	正常	3.04	31.4	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 09	26.1	29.4	正常	2.72	29.1	32.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 10	18.6	20.9	正常	1.89	32.6	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 11	24.4	26.6	正常	2.62	38.2	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 12	21.9	23.8	正常	2.84	33.4	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 13	22.3	25.4	正常	2.62	32.8	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 14	24.4	25.4	正常	2.5	29.3	30.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 15	19.5	20.9	正常	1.89	37.6	40.3

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 16	21.1	23.8	正常	2.21	32.9	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 17	20.3	23.4	正常	2.41	35.5	40.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 18	21.9	24.2	正常	2.33	28.7	31.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 19	27.8	29.9	正常	3.14	31.8	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 20	20.5	23.3	正常	2.67	34.7	39.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 21	20.3	21.7	正常	2.55	28.1	30.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 22	19.3	20.7	正常	2.41	34.4	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-13 23	19.3	22.5	正常	2.59	32.3	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 00	15.8	18.2	正常	2.19	36.9	42.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 01	16.5	19	正常	2.2	35.8	41.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 02	15.8	17.8	正常	1.95	31.7	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 03	15.8	18.1	正常	2.1	36.8	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 04	16.4	18.5	正常	2.08	31.8	35.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 05	21.4	22.7	正常	3.03	35.2	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 06	17.6	19.4	正常	2.45	33.4	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 07	16.4	18.8	正常	2.05	33.6	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 08	15.2	17.7	正常	1.51	31.6	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 09	18.2	20.4	正常	1.67	34	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 10	19.6	21.1	正常	1.69	34.4	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 11	20	21.3	正常	2.01	37.7	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 12	15.4	17.5	正常	1.57	31.9	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 13	14.5	16	正常	1.92	34.9	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 14	14.6	17	正常	2.03	32.9	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 15	14.7	16.5	正常	1.99	31.7	35.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 16	16.3	18.5	正常	2.17	37.9	43
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 17	18.2	19.8	正常	2.42	26.5	29.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 18	18.6	20.3	正常	2.44	37.1	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 19	17.3	19.8	正常	2.61	34.1	39.1

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 20	15.2	17.9	正常	2.29	31.6	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 21	14.6	16.5	正常	2.14	31.7	35.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 22	15.4	17.2	正常	2.21	34.8	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-14 23	15.5	17.9	正常	2.25	32.1	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 00	12.6	14.7	正常	1.74	26.5	30.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 01	13.6	15.5	正常	1.87	25.7	29.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 02	13.1	14.5	正常	1.8	22.7	25.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 03	16.9	17.6	正常	2.37	27.1	28.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 04	19.5	21.5	正常	2.89	39	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 05	19	20.7	正常	2.81	35.7	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 06	15.2	17.8	正常	2.21	30.8	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 07	15.8	17.8	正常	2.42	33.9	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 08	19.1	21.7	正常	3.1	35.8	40.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 09	29.5	34	正常	4.64	30.2	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 10	15.3	17.7	正常	2.32	27.1	31.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 11	17.9	22	正常	2.35	22.8	28.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 12	11	13.7	正常	1.64	22.9	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 13	11.3	14.5	正常	1.62	33.5	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 14	12.7	16	正常	1.77	31.8	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 15	14.7	17.4	正常	2.13	25.7	30.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 16	17.6	19.5	正常	2.74	38.4	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 17	20.4	23.6	正常	3.06	36.4	42.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 18	16	18.9	正常	2.2	26.4	31.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 19	19.3	21.6	正常	2.64	33.7	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 20	17.3	18.5	正常	2.3	25.3	27.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 21	13.6	14.8	正常	1.96	36.5	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 22	14.3	15.9	正常	1.96	36.2	40.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-15 23	14.5	16.4	正常	2.03	31.2	35.6

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 00	15.7	17.7	正常	2.29	37.2	42.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 01	17.4	19.1	正常	2.44	34.4	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 02	14.6	17.2	正常	2.17	31.2	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 03	14.2	16.4	正常	2.15	26.6	30.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 04	15.9	19.4	正常	2.4	34.6	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 05	15.7	19.2	正常	2.41	29.4	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 06	17.1	20.8	正常	2.61	28.6	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 07	18.5	21.5	正常	2.88	31.1	36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 08	20.2	22.9	正常	2.94	35.3	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 09	18.6	20.2	正常	2.83	22.5	24.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 10	21.5	23.7	正常	3.34	28.2	31.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 11	20	22	正常	3.11	29.1	32.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 12	26.5	29.9	正常	3.59	34.1	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 13	19	21.7	正常	2.66	22	25.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 14	14.5	15.4	正常	2.1	22.9	25
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 15	13.9	17	正常	1.72	29.9	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 16	23.6	27	正常	3.6	34.9	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 17	19	21	正常	2.64	24.7	27.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 18	17.9	20.1	正常	2.47	32	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 19	16.1	17.8	正常	2.28	29.1	32
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 20	16.4	18.3	正常	2.38	36.1	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 21	18.8	21	正常	2.84	37.5	42.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 22	18.7	21.4	正常	2.81	32.9	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-16 23	18.1	20.6	正常	2.78	33.4	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 00	14.8	17.8	正常	2.28	27.6	33.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 01	15	17.7	正常	2.28	27.9	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 02	18.9	22.5	正常	2.96	33	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 03	20.9	24.7	正常	3.26	27.5	32.7

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 04	18.5	21.9	正常	2.86	29	34.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 05	18	21.8	正常	2.77	30.9	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 06	16.7	20.6	正常	2.63	32.7	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 07	15.3	19.3	正常	2.44	29.6	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 08	15.6	18.2	正常	2.43	35	40.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 09	18.1	21.2	正常	2.73	32.2	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 10	18.2	21.2	正常	2.65	32.3	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 11	21.5	25.6	正常	3.24	32.5	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 12	23.7	26.8	正常	3.51	30.1	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 13	23.1	26.6	正常	3.26	32.2	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 14	24.9	28	正常	3.42	33.5	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 15	21.4	25.3	正常	2.8	35.3	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 16	21.1	24.1	正常	2.29	29.9	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 17	19.9	24	正常	2.38	29.5	35.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 18	20.7	24	正常	2.75	24.9	29
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 19	15.2	17.8	正常	2.16	31.9	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 20	18.3	21	正常	2.65	34.6	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 21	17.3	19.4	正常	2.52	30.1	33.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 22	15.4	17.3	正常	2.25	33.8	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-17 23	15.9	18.5	正常	2.47	34.6	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 00	14	16	正常	2.17	37.2	42.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 01	15.2	17.4	正常	2.25	35	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 02	14.9	16.8	正常	2.11	23.9	27.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 03	18.6	20.8	正常	2.75	37.9	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 04	16.1	18.5	正常	2.4	35.5	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 05	18.2	20.8	正常	2.6	30.3	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 06	14.5	17.1	正常	2.12	34.4	40.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 07	17.5	20	正常	2.63	32.9	37.5

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 08	18.4	21.2	正常	2.52	36	41.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 09	18.3	20.8	正常	1.83	38.8	44.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 10	17.5	20.8	正常	1.99	32.3	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 11	15	17.6	正常	1.83	28.2	33.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 12	16.3	18.7	正常	1.67	31.7	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 13	15.4	17.5	正常	1.28	31.2	35.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 14	14.6	16.3	正常	1.33	30.3	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 15	14.8	16.3	正常	1.82	31	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 16	15.1	16.7	正常	1.73	34.3	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 17	13.5	15.8	正常	1.51	33.2	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 18	13.3	16.1	正常	1.58	25.8	31.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 19	17.9	20	正常	2.18	30.3	33.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 20	17.2	18.5	正常	2.15	30.7	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 21	17.1	18.3	正常	2.15	31.5	33.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 22	19.1	21	正常	2.45	33.9	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-18 23	16.7	18.2	正常	2.18	33.1	36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 00	14.5	16.1	正常	1.93	36.8	41.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 01	14.4	17	正常	1.86	34.5	40.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 02	13.8	16.2	正常	1.81	26.1	30.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 03	13.7	15.8	正常	1.71	27.8	32.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 04	13.8	15.8	正常	1.59	30.3	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 05	13.7	15.9	正常	1.89	34.9	40.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 06	16.3	17.7	正常	2.34	32.6	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 07	17	19.6	正常	2.71	39.5	45.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 08	15.4	18.5	正常	2.38	33.6	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 09	15.1	17.6	正常	1.97	33.1	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 10	15.3	18.5	正常	1.75	35	42.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 11	14.1	17.4	正常	1.76	26.5	32.5

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 12	15	18	正常	1.93	31.2	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 13	14.9	17.6	正常	2.05	32.2	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 14	16.5	19.3	正常	2.27	31.9	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 15	18.2	20.9	正常	2.1	33.7	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 16	18.4	21.5	正常	1.92	33.8	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 17	17.4	20	正常	2.1	33.5	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 18	15.9	18.9	正常	2.19	32.2	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 19	16	18.1	正常	2.14	21.2	24
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 20	15.6	18.2	正常	2.22	29.9	35
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 21	16.1	18.8	正常	2.33	28.8	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 22	19.1	21.8	正常	2.82	30	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-19 23	18.2	21.6	正常	2.72	29.6	35
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 00	13.1	15.9	正常	2	24.9	30.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 01	14.2	16.8	正常	2.11	29.4	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 02	19.1	21	正常	2.69	19.4	21.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 03	18.4	20.5	正常	2.68	28.9	32.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 04	17.9	20.3	正常	2.82	32.6	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 05	18.8	21.4	正常	3.07	32.5	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 06	18.6	22.1	正常	3.15	32.2	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 07	19.3	23.1	正常	3.4	31.8	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 08	17	20.4	正常	3.04	30.4	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 09	16.9	20.2	正常	3.09	32.6	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 10	19.2	23	正常	3.38	33.7	40.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 11	21.4	25.5	正常	3.72	34.1	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 12	19.6	22.9	正常	3.39	26.9	31.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 13	19.8	23.3	正常	3.48	35.6	41.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 14	17.7	21	正常	3	30.7	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 15	18.4	21.8	正常	2.91	32.1	38.1

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 16	15.7	18.7	正常	2.13	27.9	33.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 17	15.6	18.6	正常	2.05	30.7	36.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 18	17	20.1	正常	2.52	29.8	35.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 19	15.9	17.3	正常	2.24	26.5	28.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 20	17.5	19.6	正常	2.59	33.7	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 21	14.8	17.4	正常	2.14	34.8	41
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 22	16	19.7	正常	2.45	29.9	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-20 23	17.6	21.1	正常	2.84	31.1	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 00	16.1	20.6	正常	2.7	29.7	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 01	16.7	20.5	正常	2.76	28.2	35.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 02	20.2	24.9	正常	3.21	35	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 03	16.6	21.6	正常	2.71	32.7	42.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 04	18.2	23.4	正常	2.91	26.7	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 05	17.3	22.2	正常	2.82	28.6	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 06	17.2	21.7	正常	3.03	30.8	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 07	17	21.3	正常	3.04	28.8	36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 08	15.7	19.4	正常	2.18	30.9	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 09	15.2	18.2	正常	2.27	25.3	30.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 10	15.8	18.6	正常	2.4	36.1	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 11	13.3	15.5	正常	1.72	29	33.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 12	14	16.4	正常	1.42	28.7	33.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 13	16.8	19.1	正常	1.73	31.9	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 14	18.6	21.1	正常	2.14	35.4	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 15	20.1	22.5	正常	2.56	37.1	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 16	17.3	21.5	正常	2.23	32.2	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 17	12	15.4	正常	1.84	29.9	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 18	14.4	17.8	正常	2.44	29.8	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 19	14.6	17.8	正常	2.75	30.2	37.5

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 20	12.9	14.6	正常	2.62	19.9	22.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 21	11.5	13.3	正常	2.36	25.9	29.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 22	11.8	13.4	正常	2.44	33.1	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-21 23	12.3	14.9	正常	2.66	36.6	43.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 00	11.5	13.1	正常	2.53	31.1	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 01	12.4	14.3	正常	2.65	30	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 02	13.8	16.1	正常	2.84	25.1	29.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 03	14.4	16	正常	2.86	29.1	32.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 04	17	18.8	正常	3.55	32.9	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 05	15.2	16.7	正常	3.28	34.4	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 06	16.5	18.1	正常	3.54	35.7	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 07	14.6	16.8	正常	3.17	34.1	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 08	12	13.9	正常	2.47	35.3	41
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 09	14.6	17	正常	3.47	37.2	43.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 10	14.7	16.8	正常	3.76	28.8	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 11	15.6	18	正常	3.6	38.6	44.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 12	15.5	17.5	正常	3.96	29.1	33
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 13	18.5	20.5	正常	4.48	29.6	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 14	16.3	18.7	正常	4.42	32	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 15	15	17.8	正常	4.3	31.6	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 16	13.5	16.4	正常	3.74	26	32
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 17	13.5	17.4	正常	3.76	24	31.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 18	16.9	20.4	正常	4.54	28.4	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 19	14.4	18	正常	4.12	36.7	45.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 20	17.3	20.4	正常	5.19	22.7	27
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 21	17.5	20.9	正常	5.4	30	36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 22	16.3	20	正常	5.14	35.4	43.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-22 23	15.6	19.6	正常	4.94	30.8	38.8

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 00	14.4	17.1	正常	4.66	29	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 01	17.1	18.8	正常	5.48	18.9	21
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 02	18	19.1	正常	5.88	24	25.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 03	19.7	21.5	正常	6.44	30.4	33.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 04	16.9	18.5	正常	5.66	25.2	27.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 05	20.1	23.3	正常	7.03	30.7	35.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 06	18	21.2	正常	6.5	31.1	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 07	16.8	20.5	正常	6.09	29.8	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 08	16.7	21	正常	5.97	27.9	35.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 09	17.6	21.4	正常	6.26	34.7	42.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 10	23.5	25.9	正常	8.36	34.2	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 11	18.6	22.3	正常	6.58	31.2	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 12	14.4	18.4	正常	5.16	28.2	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 13	16.1	20.1	正常	5.68	30.8	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 14	16.6	20.7	正常	5.92	27.1	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 15	13.7	16.9	正常	4.03	23	28.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 16	18.2	20.4	正常	2.87	29.7	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 17	17.7	21.1	正常	2.37	35.4	42.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 18	18.7	21.4	正常	2.38	29.5	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 19	18.6	21.4	正常	2.33	30.1	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 20	20.8	23.3	正常	2.62	30.9	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 21	17.8	20.3	正常	2.27	26.3	30.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 22	23.7	26.5	正常	3.03	39	43.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-23 23	24.3	27.6	正常	3.43	32.9	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 00	21.2	25.6	正常	2.92	34.5	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 01	18.7	22	正常	2.55	23	27.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 02	22	25.5	正常	3.02	26.9	31.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 03	21.5	26.5	正常	2.97	28.6	35.2

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 04	18.5	23.1	正常	2.5	27.3	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 05	20.4	23.6	正常	2.71	26.3	30.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 06	20.7	23.6	正常	2.72	28	32
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 07	19.9	23.1	正常	2.7	32.4	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 08	20.2	23.3	正常	2.81	35.1	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 09	20.7	27	正常	2.95	28.8	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 10	21.7	27.7	正常	3.02	26.7	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 11	19.4	23.2	正常	2.62	26	31.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 12	20.1	25.2	正常	2.75	26.6	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 13	22.3	25.7	正常	3.13	27.7	32.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 14	22.4	26.9	正常	3.19	33.2	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 15	19.8	24.1	正常	2.88	30.8	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 16	19.9	23.7	正常	2.63	27.4	32.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 17	20	24.8	正常	2.64	24.8	30.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 18	20.1	23.6	正常	2.52	25.9	30.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 19	23.2	26	正常	2.87	29.6	33.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 20	23.1	25.8	正常	3.17	31.6	35.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 21	23.4	26.5	正常	3.32	31.4	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 22	23	26.8	正常	3.11	32.7	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-24 23	24.6	28	正常	3.37	30.3	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 00	16.5	19.7	正常	2.08	28.1	34.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 01	22.6	26.9	正常	2.98	35	41.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 02	23	28.9	正常	3.14	32.6	41.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 03	24.7	29.8	正常	3.44	28.3	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 04	25.1	29.8	正常	3.33	32.1	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 05	25	29.8	正常	3.36	32	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 06	22.9	28.2	正常	3.09	30.6	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 07	21.2	26.6	正常	2.68	27.5	34.9

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 08	20.6	25.3	正常	2.7	25.6	31.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 09	21.9	27.7	正常	2.81	29.3	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 10	28.8	32.1	正常	3.86	31.8	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 11	20.9	22.6	正常	2.74	26.8	29.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 12	13.8	16.4	正常	1.62	32.6	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 13	12	14.2	正常	1.47	27.1	32.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 14	20.7	23.6	正常	2.48	29.7	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 15	19.5	22.3	正常	2.41	34.8	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 16	20.7	23.6	正常	2.74	34.2	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 17	21.1	24.1	正常	3	35.3	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 18	20.8	24.4	正常	3.09	36.3	42.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 19	21.6	25	正常	3.15	29.2	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 20	19.9	23	正常	2.88	29.5	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 21	16.9	20.9	正常	2.44	31.9	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 22	17.6	20.8	正常	2.58	29.4	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-25 23	21.6	24.6	正常	3.01	30.7	35
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 00	16.1	19.6	正常	2.06	23.4	28.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 01	14.6	17.4	正常	1.94	29.1	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 02	18	21.1	正常	2.49	26.6	31.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 03	17	19.9	正常	2.29	30	35.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 04	17.8	21.5	正常	2.39	33	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 05	16.9	20.3	正常	2.3	31.8	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 06	16.3	19.5	正常	2.14	29.2	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 07	14.7	18.3	正常	1.9	29.2	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 08	13.9	16.9	正常	1.74	31.6	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 09	14.5	17.8	正常	1.84	31.1	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 10	14.9	17.3	正常	1.76	23.3	26.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 11	14.2	17	正常	1.75	31.1	37.4

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 12	13.8	16.9	正常	1.7	28.6	35.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 13	13.9	16.9	正常	1.68	26.4	32.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 14	15.1	18.5	正常	1.86	31	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 15	15	18.8	正常	1.87	29.6	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 16	13.8	17.9	正常	1.8	30.4	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 17	12.7	16.4	正常	1.5	25.7	33.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 18	12.7	15.8	正常	1.52	22.9	28.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 19	15	17	正常	1.84	21	23.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 20	17.4	19.9	正常	2.39	32.6	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 21	17.4	19.8	正常	2.36	32.7	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 22	15.8	19.1	正常	2.1	32.9	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-26 23	15.5	19.4	正常	2.11	29.3	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 00	14.2	18.3	正常	1.76	22.9	29.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 01	11.9	15	正常	1.47	24.6	30.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 02	15	18.4	正常	1.79	24.4	30.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 03	14.5	17.5	正常	1.76	25.9	31.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 04	14.1	17	正常	1.71	26.4	31.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 05	13.9	16.6	正常	1.76	27.3	32.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 06	15.1	17.7	正常	1.79	26.9	31.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 07	13.1	16.5	正常	1.51	32.1	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 08	15.3	18.4	正常	1.92	30.5	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 09	16.7	19.7	正常	2.16	33.3	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 10	14.9	17.9	正常	1.91	29	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 11	14.2	18	正常	1.81	31	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 12	15.5	17.8	正常	1.86	24.2	27.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 13	14.3	17.4	正常	1.72	25.1	30.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 14	16.3	19.2	正常	1.97	30.6	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 15	18.8	21.6	正常	2.36	28.6	32.9

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 16	18.8	21.3	正常	2.36	34.3	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 17	15.2	17.7	正常	1.9	33.9	39.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 18	17.4	21.8	正常	2.24	29.6	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 19	15.5	19	正常	2.02	20.9	25.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 20	14.7	17.9	正常	1.92	24.1	29.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 21	15.3	18.4	正常	1.91	25.4	30.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 22	16.9	20	正常	2.11	28.5	33.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-27 23	18.3	22.4	正常	2.33	33.4	40.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 00	16.4	19.6	正常	2.07	34.4	41
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 01	19	24.6	正常	2.49	29.1	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 02	19.3	24.4	正常	2.43	30.9	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 03	17	21.5	正常	2.17	29.8	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 04	20.1	24.1	正常	2.5	28.7	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 05	20.6	24.9	正常	2.59	32.9	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 06	19.5	22.5	正常	2.5	32.6	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 07	20	25.4	正常	2.64	32.8	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 08	18.1	24	正常	2.43	31	40.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 09	18.7	24	正常	2.49	26.6	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 10	20.5	27	正常	2.72	26	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 11	22	27.3	正常	2.84	30.5	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 12	16.5	21.3	正常	2.2	30.7	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 13	17.6	21.7	正常	2.6	28.2	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 14	15.6	19	正常	2.37	32.4	39.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 15	16	20.5	正常	2.5	28.6	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 16	16.9	21.5	正常	2.42	22.3	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 17	23.4	27.8	正常	3.37	21.5	25.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 18	21.2	24	正常	3.09	20.8	23.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 19	21.9	25.6	正常	3.22	25.4	29.8

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 20	18.9	21.4	正常	2.71	21.7	24.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 21	18.7	21.6	正常	2.62	25	28.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 22	20.6	24.3	正常	2.93	27.3	32.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-28 23	18.4	22.8	正常	2.72	30.4	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 00	16.8	22.3	正常	2.45	28.1	37.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 01	19.1	23.9	正常	2.75	32.6	40.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 02	21.5	26.7	正常	3.16	31.8	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 03	19	24.6	正常	2.86	32.9	42.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 04	17.2	22.7	正常	2.5	31.4	41.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 05	17.8	23.8	正常	2.57	31.8	42.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 06	18.1	24.1	正常	2.54	32.2	43
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 07	19	25.2	正常	2.66	28.4	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 08	17.1	23.1	正常	2.29	28.6	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 09	15.7	20.5	正常	2.06	26.6	35
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 10	16.5	20.7	正常	2.06	27.3	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 11	23.2	25.8	正常	2.88	24.4	27.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 12	22.2	25.6	正常	2.57	33.6	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 13	17.3	19.3	正常	2.01	29.5	33.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 14	21.2	24.2	正常	1.83	35.8	40.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 15	18.8	22.3	正常	2.27	35	41.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 16	20.9	25.6	正常	2.56	31.5	38.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 17	19.8	24	正常	2.14	28.6	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 18	18	22.7	正常	2.22	28.3	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 19	20.6	26.1	正常	2.75	28.2	35.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 20	17.9	21.4	正常	2.43	28.3	33.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 21	17.8	20.7	正常	2.37	28.6	33.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 22	17.1	21	正常	2.3	25	30.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-29 23	16.8	21.2	正常	2.4	31.1	40

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 00	15.7	19.9	正常	2.11	29.3	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 01	17.4	21.3	正常	2.16	28.9	35.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 02	14.4	17.4	正常	1.79	21.7	26.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 03	16	19.7	正常	2.01	29.9	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 04	17.2	21.1	正常	2.29	29.5	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 05	16.7	19.7	正常	2.25	27.5	32.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 06	16.3	20	正常	2.1	29.6	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 07	17.3	20.9	正常	2.23	28.1	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 08	13.1	16.2	正常	1.56	27.4	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 09	16	18.5	正常	1.7	33.6	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 10	19.4	22.6	正常	1.76	39.5	46.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 11	15.6	18.7	正常	1.1	31.2	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 12	15.7	18.4	正常	0.341	25.6	30.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 13	17.2	20.2	正常	1.01	33.4	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 14	17.8	21.2	正常	1.01	33.5	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 15	16.4	19.7	正常	1.14	22	26.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 16	19.1	23	正常	1.77	33	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 17	16.8	20.5	正常	1.88	33.7	41.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 18	18.3	23.4	正常	2.31	30.5	39
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 19	21.2	26.3	正常	2.66	32.6	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 20	21.9	23.9	正常	2.66	30.6	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 21	18	22.4	正常	2.48	27.3	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 22	17.3	21.2	正常	2.36	27.5	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-30 23	17.4	21.4	正常	2.39	32.5	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 00	18.7	22.2	正常	2.52	27.8	33
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 01	21.8	25.6	正常	3.11	25.4	29.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 02	17.9	21.7	正常	2.57	23.6	28.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 03	18.5	21.9	正常	2.68	28.8	34.5

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 04	18.5	22.1	正常	2.73	31.1	37.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 05	20.9	24	正常	3.19	30.8	35.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 06	19	22	正常	2.76	29.8	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 07	19.5	23.8	正常	2.9	32	39
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 08	19.9	25.3	正常	2.84	31.8	40.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 09	20.8	24.7	正常	2.77	30.4	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 10	18.7	23.6	正常	2.01	31.1	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 11	20	24.8	正常	1.39	32.4	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 12	16.9	20.1	正常	0.682	28.1	33.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 13	18.8	22	正常	0.862	29.3	34.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 14	17.3	20.4	正常	1.82	32.7	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 15	19.3	23.3	正常	1.91	28	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 16	16.7	21.6	正常	1.58	32.4	41.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 17	16.8	20.2	正常	1.75	26.9	32.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 18	13.3	16.1	正常	1.54	31.1	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 19	15.1	18.4	正常	1.75	32	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 20	15.8	18.4	正常	2.01	31.8	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 21	15.1	18.8	正常	1.97	31.3	39.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 22	14.9	17.9	正常	1.84	21.8	26.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-08-31 23	16.2	19.5	正常	2.19	37	44.3
		平均值	18.7	21.5	正常	2.69	31.4	36.3
		最大值	30.7	34.2	正常	8.36	42.4	46.3
		最小值	11	13.1	正常	0.16	9.52	11.1
		累计值			正常	1998		

煤粉炉_小时数据

化物		烟尘				氧气 (%)	烟气温 度 (°C)	流量 (m3)	烟气湿 度 (% RH)
状态	排放量 (kg)	实测浓 度 (mg/M 3)	折算浓 度 (mg/M 3)	状态	排放量 (kg)				
正常	3.98	0.9	0.999	正常	0.113	7.4	55.6	127921	25.5
正常	3.73	0.776	0.84	正常	0.103	7.14	55.1	132482	25.1
正常	4.54	0.814	0.86	正常	0.112	6.8	55	137299	24.9
正常	4.59	0.821	0.884	正常	0.114	7.06	54.7	138649	24.6
正常	4.83	0.876	0.938	正常	0.123	7	54.4	140854	24.3
正常	4.71	0.816	0.934	正常	0.113	7.9	54.2	139684	24.1
正常	4.97	0.802	0.919	正常	0.105	7.89	54	133378	23.9
正常	3.97	0.882	0.993	正常	0.114	7.68	54.6	128396	24.6
正常	2.37	0.66	0.774	正常	0.077	8.13	55	116213	25.1
正常	2.47	0.665	0.746	正常	0.083	7.63	54.6	124875	24.6
正常	3.91	0.734	0.806	正常	0.092	7.28	54.5	125446	24.5
正常	2.93	0.666	0.762	正常	0.077	7.86	54.3	114299	24.2
正常	1.33	0.691	0.769	正常	0.035	7.52	54.6	55862	24.5
正常	1.16	0.902	1	正常	0.037	7.55	54.9	38502	25.4
正常	0.303	0.915	1	正常	0.019	7.3	54.2	9646	24.6
正常	0.961	0.646	0.723	正常	0.022	7.56	54.3	33451	24.7
正常	2.48	0.606	0.623	正常	0.05	6.41	54.7	83426	24.8
正常	3.71	0.628	0.671	正常	0.073	6.95	54.8	116601	24.8
正常	4.02	0.692	0.772	正常	0.086	7.53	54.5	126581	24.9
正常	3.96	0.659	0.709	正常	0.087	7.05	54.7	131323	24.9
正常	3.87	0.689	0.746	正常	0.093	7.12	54.9	135745	24.5
正常	5.55	0.762	0.869	正常	0.11	7.83	54.7	145957	24.4
正常	5.04	0.73	0.822	正常	0.103	7.66	54.7	142025	24.5
正常	4.43	0.792	0.883	正常	0.106	7.51	55	134715	25

正常	3.75	0.703	0.774	正常	0.1	7.31	55.1	141595	25.1
正常	5.14	0.733	0.805	正常	0.106	7.33	54.9	145602	24.8
正常	5.14	0.772	0.824	正常	0.108	6.95	54.7	140715	24.5
正常	4.84	0.834	0.885	正常	0.113	6.84	54.8	135162	24.7
正常	4.74	0.785	0.853	正常	0.11	7.2	54.7	140389	24.7
正常	4.96	0.843	0.871	正常	0.114	6.46	55.1	136161	25.1
正常	5.16	0.881	0.946	正常	0.118	7	54.9	133992	25
正常	4.52	0.897	0.984	正常	0.12	7.32	55.1	133408	25.3
正常	4.43	0.776	0.888	正常	0.1	7.88	55.8	128314	26
正常	2.37	0.743	0.784	正常	0.087	6.8	55.5	119316	25.6
正常	4.62	0.88	0.9	正常	0.111	6.31	55.5	126121	25.6
正常	4.3	0.778	0.814	正常	0.091	6.63	55.6	119446	25.7
正常	3.12	0.802	0.844	正常	0.073	6.73	55.6	90843	25.7
正常	4.47	0.58	0.613	正常	0.065	6.87	56.2	112597	26.5
正常	5.25	0.698	0.78	正常	0.098	7.59	55.8	142342	26.2
正常	2.59	6.12	6.15	校准	0.259	9.73	56.5	119280	26.4
正常	5.23	0.274	0.293	正常	0.038	6.97	57.3	136118	27.9
正常	4.82	0.348	0.386	正常	0.05	7.46	57.2	144803	27.8
正常	5.46	0.503	0.593	正常	0.075	8.25	56.7	152279	27.3
正常	5.74	0.519	0.544	正常	0.077	6.72	55.8	149773	26.3
正常	5.85	0.704	0.73	正常	0.107	6.5	56.2	152426	26.5
正常	5.54	0.757	0.811	正常	0.117	6.98	55.9	157555	26.2
正常	5.84	0.786	0.841	正常	0.123	6.97	55.9	156579	26.2
正常	6.02	0.885	0.972	正常	0.14	7.35	56.2	157788	26.6
正常	4.89	0.702	0.776	正常	0.104	7.42	57	147508	27.7
正常	5.72	0.785	0.855	正常	0.113	7.2	57	144364	27.8
正常	5.36	0.866	0.948	正常	0.13	7.28	56.8	150314	27.5
正常	5.79	0.849	0.914	正常	0.128	7.02	56.5	150893	27.1

正常	5.6	0.946	1.02	正常	0.145	7.06	55.8	153435	26.2
正常	5.58	1.04	1.12	正常	0.155	7.14	55.5	151970	26
正常	4.91	1.07	1.11	正常	0.157	6.56	55.5	146458	25.9
正常	5.81	1.1	1.17	正常	0.166	6.84	55.7	151260	26
正常	4.06	0.808	0.887	正常	0.118	7.32	56.3	145840	26.7
正常	5.39	0.838	0.915	正常	0.115	7.26	56.7	136811	27
正常	4.78	0.766	0.822	正常	0.104	7.03	56.6	135792	27
正常	5	0.792	0.851	正常	0.113	7.04	56	142063	26.3
正常	4.73	1.16	1.25	正常	0.163	6.97	56	141403	26.5
正常	4.72	1.22	1.33	正常	0.173	7.36	55.9	141165	26.5
正常	5.92	0.785	0.854	正常	0.109	7.22	55.8	139431	27.1
正常	4.95	0.788	0.852	正常	0.108	7.11	56.1	138760	27
正常	4.72	0.603	0.624	正常	0.08	6.42	57.2	132692	28
正常	4.85	0.575	0.592	正常	0.071	6.39	57.8	124161	28.8
正常	4.53	0.497	0.514	正常	0.065	6.46	57.9	129028	28.9
正常	4.28	0.605	0.649	正常	0.084	7.01	57.7	140467	28.6
正常	4.3	0.866	0.881	正常	0.122	6.25	57.1	140413	27.9
正常	5.72	0.954	1.01	正常	0.135	6.85	56.9	141927	27.3
正常	5.28	0.956	1.02	正常	0.138	6.96	56.5	144360	26.9
正常	5.54	1.05	1.13	正常	0.155	7	57	147424	27.4
正常	4.65	1	1.04	正常	0.146	6.5	57.9	145795	28.5
正常	5.64	0.648	0.703	正常	0.095	7.21	57.9	146608	28.8
正常	4.34	0.654	0.681	正常	0.092	6.53	57.2	142480	27.9
正常	5.94	0.67	0.685	正常	0.096	6.33	56.9	142426	27.6
正常	5.32	0.927	0.978	正常	0.134	6.78	56.5	144624	27
正常	6.11	1.06	1.11	正常	0.153	6.68	56.4	144888	27
正常	5.95	1.16	1.23	正常	0.173	6.87	56.7	149337	27.3
正常	6.08	1.12	1.17	正常	0.165	6.6	57.5	146822	28.2

正常	5.47	1.18	1.31	正常	0.179	7.48	57.9	151408	28.7
正常	5.86	0.909	1.02	正常	0.134	7.59	57.7	150275	28.2
正常	5.29	0.839	0.882	正常	0.125	6.72	57.6	149259	28.1
正常	4.89	0.892	0.99	正常	0.135	7.46	57.2	150985	28.1
正常	4.86	0.87	0.949	正常	0.125	7.23	56.3	146079	27
正常	5.14	0.876	0.932	正常	0.126	6.89	56	146252	26.4
正常	5.02	0.721	0.764	正常	0.104	6.79	56.1	144105	26.4
正常	4.72	0.791	0.843	正常	0.11	6.9	56.1	138788	26.4
正常	5.48	0.796	0.859	正常	0.116	7.07	56.4	145722	26.8
正常	5.65	0.743	0.797	正常	0.111	6.98	57.4	148973	28.1
正常	5.88	0.003	-0.03	正常	-0	7.74	58	150827	29.6
正常	4.5	11.3	13.2	正常	1.74	8.05	57.6	153949	28.5
正常	5.61	0.109	0.121	正常	0.017	7.56	57.1	152756	27.9
正常	5.2	0.126	0.139	正常	0.02	7.34	56.9	153432	27
正常	4.66	18.5	20.1	正常	2.9	7.35	57.1	158286	27.4
正常	5.76	0.568	0.655	正常	0.092	8.06	56.9	161355	27.4
正常	4.79	0.705	0.765	正常	0.11	7.67	57.6	157225	28.4
正常	5.29	0.669	0.716	正常	0.1	6.98	58	151805	28.4
正常	5.27	1.29	1.35	正常	0.196	6.77	57.7	152381	28.2
正常	3.58	0.627	0.649	正常	0.089	6.51	57.1	146362	27.8
正常	4.63	0.749	0.772	正常	0.109	6.44	56.8	147556	27.3
正常	4.96	0.757	0.774	正常	0.114	6.31	56.5	150785	27
正常	5.1	0.829	0.853	正常	0.122	6.42	56.3	147764	26.6
正常	5.29	0.854	0.905	正常	0.131	6.84	56.2	155382	26.4
正常	5.47	0.835	0.912	正常	0.129	7.25	57.4	153662	28
正常	4.96	0.928	1.05	正常	0.138	7.58	57	151235	27.5
正常	5.49	0.969	1.09	正常	0.147	7.68	56.6	153548	27
正常	4.52	0.698	0.778	正常	0.103	7.52	56.3	149311	26.8

正常	5.82	0.797	0.905	正常	0.124	7.77	55.8	155848	26.1
正常	4.81	0.794	0.888	正常	0.118	7.57	55.6	151723	26
正常	4.32	0.75	0.839	正常	0.111	7.6	55.1	150454	25.6
正常	4.82	0.795	0.857	正常	0.116	7.05	56.1	146596	26.7
正常	4.9	0.797	0.865	正常	0.113	7.15	56.9	145104	27.7
正常	4.15	0.75	0.918	正常	0.11	8.73	56.6	148796	27.5
正常	4.37	0.621	0.716	正常	0.086	7.88	56.1	137732	26.7
正常	4.9	0.683	0.742	正常	0.098	7.15	56.6	142674	27.1
正常	4.11	0.688	0.814	正常	0.097	8.32	56.3	139883	27
正常	4.86	0.664	0.781	正常	0.099	8.23	55.9	149193	26.1
正常	5.43	0.692	0.796	正常	0.106	7.97	55.6	156102	25.6
正常	5.24	0.759	0.881	正常	0.119	8.06	56.3	158832	26.5
正常	4.29	0.764	0.924	正常	0.115	8.55	56.8	152188	27.2
正常	3.59	0.68	0.805	正常	0.1	8.25	56.2	151694	26.7
正常	4.57	0.702	0.774	正常	0.106	7.37	56	150615	26.4
正常	4.82	0.738	0.843	正常	0.112	7.83	55.6	152266	25.9
正常	5.19	0.77	0.876	正常	0.117	7.82	55.5	154982	25.7
正常	5.17	0.756	0.852	正常	0.115	7.68	55.5	151714	25.6
正常	5.26	0.769	0.861	正常	0.116	7.58	55.4	150245	25.6
正常	4.92	0.814	0.917	正常	0.124	7.59	55.6	155275	25.8
正常	4.56	0.804	1.02	正常	0.119	9.18	56.3	150371	26.6
正常	4.38	0.692	0.801	正常	0.098	8.01	55.9	144007	25.8
正常	4.31	0.691	0.78	正常	0.089	7.72	55.9	128471	25.8
正常	4.67	0.679	0.759	正常	0.095	7.58	55.8	140032	25.7
正常	4.18	0.663	0.725	正常	0.094	7.27	55.7	141190	25.6
正常	4.54	0.66	0.736	正常	0.094	7.54	55.5	142614	25.5
正常	4.87	0.557	0.62	正常	0.072	7.51	55.5	127410	25.5
正常	4.5	0.738	0.822	正常	0.103	7.52	55.9	139650	25.8

正常	4.26	0.739	0.869	正常	0.091	8.22	56.5	126140	26.7
正常	3	0.67	0.79	正常	0.084	8.21	56.2	124066	26.2
正常	3.98	0.712	0.791	正常	0.085	7.49	56	120672	26
正常	4.87	0.761	0.826	正常	0.1	7.16	56.2	131354	26.2
正常	4.97	0.785	0.879	正常	0.108	7.58	55.8	139954	26
正常	4.31	0.751	0.828	正常	0.107	7.38	55.6	142194	25.6
正常	4.7	0.771	0.858	正常	0.115	7.49	55.6	151163	25.5
正常	5.22	0.848	0.939	正常	0.129	7.41	56.1	152146	26.2
正常	5.32	0.895	1.06	正常	0.132	8.27	57	152535	27.6
正常	3.95	0.76	0.883	正常	0.108	8.05	56.4	143829	26.9
正常	4.17	0.732	0.808	正常	0.101	7.42	56.2	137488	26.4
正常	4.94	0.738	0.829	正常	0.102	7.64	55.7	137734	25.7
正常	4.74	0.693	0.775	正常	0.097	7.58	55.3	139528	25.4
正常	4.52	0.726	0.813	正常	0.101	7.6	55.6	138787	25.6
正常	3.45	0.725	0.833	正常	0.103	7.93	55.5	141472	25.6
正常	4.66	0.773	0.918	正常	0.115	8.32	55.7	148905	25.8
正常	4.73	0.794	0.907	正常	0.114	7.84	56.9	145968	27.4
正常	4.88	0.746	0.824	正常	0.1	7.41	57.3	134747	27.8
正常	3.6	0.692	0.752	正常	0.089	7.17	56.8	128222	27.1
正常	3.72	0.657	0.682	正常	0.082	6.54	56	125970	26
正常	4.32	0.707	0.754	正常	0.095	6.91	55.8	134252	25.7
正常	4.52	0.712	0.744	正常	0.097	6.63	55.7	136597	25.6
正常	4.41	0.632	0.652	正常	0.085	6.52	55.9	133299	25.8
正常	5	0.894	0.982	正常	0.13	7.24	56	144826	26.2
正常	4.18	0.893	0.991	正常	0.119	7.48	57	134619	27.6
正常	4.07	0.823	0.895	正常	0.099	7.19	57.4	120217	28.3
正常	4.27	0.81	0.92	正常	0.103	7.78	56.6	128561	27.4
正常	4.8	0.816	0.873	正常	0.106	6.96	56.4	132805	26.8

正常	5.18	0.843	0.93	正常	0.122	7.38	56.2	144690	26.5
正常	5.05	0.837	0.937	正常	0.122	7.6	56.1	145352	26.3
正常	5.09	0.779	0.865	正常	0.107	7.47	56	139685	25.9
正常	5.19	0.82	0.926	正常	0.122	7.69	56	148407	25.9
正常	4.77	0.808	0.959	正常	0.12	8.33	57.2	148694	27.5
正常	4.51	0.737	0.821	正常	0.102	7.53	57.8	140180	28.4
正常	3.73	0.714	0.762	正常	0.094	6.93	57.3	135089	27.9
正常	4.58	0.72	0.764	正常	0.094	6.84	56.8	133151	27.2
正常	4.77	0.742	0.786	正常	0.099	6.84	56.9	135150	27.2
正常	5.27	0.756	0.842	正常	0.1	7.53	56.7	134803	27.3
正常	5.09	0.714	0.799	正常	0.102	7.59	56.4	142821	27.4
正常	5.35	0.804	0.923	正常	0.122	7.92	56.4	157159	27.6
正常	5.31	0.691	0.798	正常	0.101	8.01	57.1	154626	28.4
正常	4.85	0.612	0.668	正常	0.095	7.22	57.3	157462	28.4
正常	4.91	0.579	0.646	正常	0.092	7.47	56.9	160410	27.9
正常	5.01	0.663	0.718	正常	0.105	7.14	56.5	160527	27.5
正常	5.89	0.732	0.817	正常	0.116	7.53	56	163998	26.7
正常	5.65	0.713	0.819	正常	0.116	7.91	55.7	165701	26.5
正常	5.27	0.633	0.752	正常	0.104	8.37	55.4	164420	26.2
正常	5.42	0.569	0.674	正常	0.093	8.34	55.4	168970	26.2
正常	5.29	0.481	0.544	正常	0.077	7.73	56.1	159302	27
正常	5.71	0.479	0.538	正常	0.075	7.65	56.2	157514	27.1
正常	5.27	0.505	0.578	正常	0.079	7.86	56	155677	27
正常	5.57	0.555	0.608	正常	0.088	7.34	55.2	157669	25.8
正常	5.65	0.558	0.623	正常	0.089	7.56	54.9	160066	25.6
正常	5.54	0.557	0.612	正常	0.087	7.35	54.9	164182	25.3
正常	6.2	0.536	0.605	正常	0.087	7.62	55	161913	25.1
正常	5.75	0.568	0.636	正常	0.092	7.58	55.1	165231	25.4

正常	5.45	0.385	0.446	正常	0.064	7.96	56	167837	26.5
正常	4.77	0.325	0.368	正常	0.053	7.78	56.5	161886	27.4
正常	4.46	0.405	0.446	正常	0.061	7.43	55.5	150303	26.9
正常	5.45	0.56	0.614	正常	0.089	7.31	55.1	159153	26
正常	5.28	0.574	0.616	正常	0.093	7.05	55	161276	25.6
正常	5.12	0.62	0.679	正常	0.096	7.29	54.8	157919	25.7
正常	5.6	0.673	0.774	正常	0.101	7.87	54.7	156123	25.6
正常	4.57	0.562	0.654	正常	0.092	8	54.1	164297	25
正常	4.64	0.47	0.526	正常	0.076	7.54	55.6	161429	26.3
正常	4.59	0.5	0.576	正常	0.077	7.95	56.1	156431	27
正常	4.52	0.94	1.12	正常	0.141	8.04	54.1	149692	24.7
正常	5.2	0.643	0.701	正常	0.097	7.21	53.7	150864	24.4
正常	5.44	0.675	0.729	正常	0.104	7.11	53.7	156114	24.3
正常	4.58	0.627	0.682	正常	0.095	7.18	53.5	153479	24.1
正常	5.4	0.681	0.744	正常	0.109	7.27	53.6	159893	24.1
正常	3.25	0.674	0.733	正常	0.102	10.4	53.8	154373	24.3
正常	5.57	0.567	0.658	正常	0.091	8.06	54.6	160895	24.9
正常	4.06	0.525	0.59	正常	0.076	7.56	54.7	149720	25
正常	4.37	0.595	0.646	正常	0.088	7.15	54.2	150252	24.3
正常	4.73	0.64	0.684	正常	0.093	6.97	53.8	150372	23.7
正常	5.97	0.591	0.65	正常	0.089	7.34	53.8	153675	23.9
正常	4.53	0.596	0.659	正常	0.091	7.42	53.8	152959	23.9
正常	4.44	0.571	0.633	正常	0.084	7.48	53.8	146643	24.2
正常	4.86	0.596	0.652	正常	0.091	7.27	54.3	153361	24.7
正常	5.78	0.486	0.557	正常	0.072	7.9	55.2	155247	25.9
正常	4.59	0.455	0.534	正常	0.069	8.18	55	151581	25.9
正常	4.75	0.504	0.571	正常	0.075	7.77	54.3	148276	25
正常	5.01	0.528	0.593	正常	0.076	7.64	53.9	144016	24.5

正常	5.3	0.575	0.648	正常	0.082	7.67	53.9	145112	24.5
正常	5	0.582	0.643	正常	0.085	7.43	53.9	145422	24.6
正常	5.2	0.54	0.609	正常	0.081	7.7	54.1	149026	24.7
正常	5.84	0.618	0.689	正常	0.092	7.51	54.2	151570	24.8
正常	5.4	0.547	0.637	正常	0.085	8.03	55.2	154625	25.9
正常	4.92	0.213	0.234	正常	0.033	7.53	55.6	149143	26.2
正常	4.44	0.489	0.552	正常	0.071	7.63	55.3	143876	25.8
正常	4.25	0.45	0.501	正常	0.063	7.48	54.9	139045	25.4
正常	5.1	0.455	0.537	正常	0.067	8.28	54.2	146375	24.6
正常	4.05	0.696	0.8	正常	0.1	7.99	53.8	146206	24.4
正常	4.3	0.421	0.494	正常	0.06	8.18	54.1	141412	24.9
正常	4.49	0.448	0.523	正常	0.061	8.11	54.2	137848	24.9
正常	3.07	0.415	0.498	正常	0.04	8.5	55.1	97984	25.7
正常	2.41	0.416	0.479	正常	0.041	7.95	55.1	98546	25.8
正常	3.37	0.51	0.586	正常	0.063	7.85	54.5	122740	25.2
正常	3.69	0.475	0.54	正常	0.063	7.8	54.3	132809	24.8
正常	3.96	0.515	0.59	正常	0.07	7.88	54.2	139876	24.7
正常	5.18	0.558	0.661	正常	0.081	8.33	54	146406	24.5
正常	5.03	0.546	0.642	正常	0.079	8.21	54.1	145015	24.5
正常	4.47	0.614	0.712	正常	0.087	8.02	54.4	143328	24.9
正常	4.03	0.545	0.654	正常	0.077	8.45	55.2	142800	25.8
正常	4.44	0.475	0.547	正常	0.067	7.94	54.1	142453	24.6
正常	4.26	0.598	0.67	正常	0.082	7.58	54.4	137226	24.9
正常	5.16	0.6	0.691	正常	0.083	7.98	53.8	140731	24.2
正常	4.45	0.641	0.7	正常	0.086	7.28	54.1	135859	24.5
正常	4.39	0.656	0.75	正常	0.093	7.87	54	141895	24.5
正常	4.5	0.608	0.683	正常	0.085	7.62	53.7	139589	24.2
正常	4.72	0.676	0.758	正常	0.095	7.61	54	139450	24.3

正常	3.71	0.673	0.816	正常	0.092	8.54	54.7	133718	25.3
正常	3.13	0.641	0.759	正常	0.061	8.31	55.4	94124	26
正常	3.15	0.55	0.644	正常	0.058	8.17	55.1	105865	25.7
正常	3.41	0.557	0.635	正常	0.062	7.85	54.8	110864	25.4
正常	3.95	0.599	0.702	正常	0.075	8.16	54.8	124846	25.6
正常	3.39	0.578	0.648	正常	0.06	7.58	54.8	104465	25.6
正常	3.95	0.574	0.664	正常	0.06	8.02	54.8	106508	25.7
正常	3.18	0.609	0.687	正常	0.066	7.68	55.4	107449	26.5
正常	3.25	0.593	0.691	正常	0.054	8.11	56.2	92288	27.7
正常	3.19	0.585	0.669	正常	0.063	7.84	55.9	108640	27.1
正常	4.06	0.612	0.688	正常	0.076	7.65	55.2	125415	25.6
正常	4.35	0.595	0.682	正常	0.08	7.88	55.2	134383	25.8
正常	4.33	0.611	0.695	正常	0.084	7.77	55.4	136761	25.9
正常	4.79	0.662	0.761	正常	0.093	7.92	55.2	141334	25.8
正常	4.21	0.643	0.726	正常	0.09	7.71	55	141975	25.6
正常	4.64	0.578	0.658	正常	0.081	7.83	55	142567	25.5
正常	4.47	0.558	0.64	正常	0.074	7.91	56.6	134321	27.6
正常	4.01	0.525	0.598	正常	0.067	7.87	57	130216	28
正常	3.05	0.591	0.649	正常	0.077	7.27	56.2	128658	27.1
正常	3.92	0.677	0.768	正常	0.09	7.76	55.6	133254	26.5
正常	4.06	0.608	0.677	正常	0.082	7.49	55.5	134760	26.3
正常	4.35	0.642	0.735	正常	0.087	7.88	55.3	135184	26.1
正常	4.34	0.621	0.743	正常	0.084	8.47	54.9	134809	25.8
正常	4.28	0.633	0.747	正常	0.08	8.16	55.8	130198	26.7
正常	4.08	0.716	0.855	正常	0.083	8.41	56.7	120366	27.9
正常	3.19	0.738	0.863	正常	0.078	8.16	57	110552	28.4
正常	2.51	0.636	0.699	正常	0.062	7.34	56.4	98727	27.5
正常	3.35	0.715	0.831	正常	0.074	8.05	55.8	105438	26.4

正常	2.77	1.48	1.76	正常	0.113	8.3	55.6	91036	26.3
正常	0.886	0.911	1.1	正常	0.065	8.31	56	76425	26.6
正常	0.84	0.666	0.79	正常	0.058	8.26	55.8	90691	26.5
正常	2.88	0.744	0.824	正常	0.079	7.42	56.2	105154	26.8
正常	4.08	0.857	0.985	正常	0.108	7.92	57.2	126050	28
正常	4.49	0.909	1.02	正常	0.117	7.61	57.9	128413	29.1
正常	3.48	0.82	0.938	正常	0.103	7.88	57.4	127127	28.7
正常	4.35	0.835	0.91	正常	0.112	7.23	57	133626	28.1
正常	4.88	0.879	0.939	正常	0.123	6.94	57.1	139778	28.2
正常	4.84	0.853	0.936	正常	0.115	7.34	56.5	136948	27.5
正常	3.76	0.929	1.09	正常	0.13	8.1	56.2	140347	27.2
正常	4.12	0.966	1.16	正常	0.151	8.45	55.8	155775	26.6
正常	4.72	1.07	1.25	正常	0.171	8.14	56.8	158775	27.9
正常	5.9	1.08	1.26	正常	0.173	8.12	57.2	160194	28.3
正常	5.08	1.09	1.25	正常	0.152	7.93	57.9	139687	29.1
正常	4.44	1.12	1.25	正常	0.144	7.52	58.1	128642	29.6
正常	4.37	0.859	0.954	正常	0.104	7.47	57	123106	28.3
正常	3.85	0.864	0.979	正常	0.108	7.65	56.2	126550	27.3
正常	4.57	0.827	1	正常	0.115	8.57	55.6	138288	26.5
正常	4.67	0.696	0.834	正常	0.11	8.5	55.7	157330	26.7
正常	4.51	0.897	1.09	正常	0.129	8.68	56.6	143459	27.6
正常	3.02	0.853	0.963	正常	0.089	7.66	56.7	104433	27.8
正常	3.27	0.822	0.923	正常	0.084	7.64	56.3	104783	27.3
正常	4.09	0.852	0.929	正常	0.09	7.23	56.3	110535	27
正常	4.35	1.5	1.65	正常	0.195	7.23	56.1	130017	26.8
正常	3.96	1.1	1.23	正常	0.127	7.73	56.1	116165	26.8
正常	2.92	2.65	2.76	正常	0.281	6.59	56.5	102485	27.4
正常	3.63	0.669	0.716	正常	0.064	7	56.5	98070	27.3

正常	3.41	0.703	0.794	正常	0.073	7.69	57.3	104963	28.5
正常	4.24	0.755	0.872	正常	0.09	7.98	57.6	120931	29
正常	3.12	0.685	0.763	正常	0.073	7.47	57	110668	28.4
正常	3.62	0.63	0.682	正常	0.072	7.09	56.3	113555	27.5
正常	4.51	0.668	0.763	正常	0.085	7.83	56.1	129887	27.2
正常	3.53	0.649	0.694	正常	0.081	6.95	56.2	125650	27.1
正常	4.28	0.654	0.706	正常	0.082	7.08	55.9	129039	26.7
正常	4.35	0.723	0.843	正常	0.097	8.14	56.1	134373	26.5
正常	5.11	0.757	0.872	正常	0.105	7.94	57	138366	27.6
正常	4.82	0.741	0.854	正常	0.099	7.98	56.7	133131	27.4
正常	3.94	0.635	0.718	正常	0.079	7.67	55.8	123578	26.3
正常	4.92	0.681	0.783	正常	0.091	7.95	55.8	133262	26.3
正常	4.03	0.679	0.767	正常	0.086	7.71	55.7	126539	26.7
正常	5.03	0.676	0.72	正常	0.096	6.86	55.6	142038	26.5
正常	4.66	0.681	0.754	正常	0.095	7.41	55.6	141904	26.3
正常	4.2	0.778	0.894	正常	0.096	7.93	56.5	124930	27.4
正常	3.19	0.802	0.935	正常	0.08	8.08	57.2	100089	28.3
正常	3.16	0.779	0.878	正常	0.074	7.68	57.6	94476	28.9
正常	2.96	0.631	0.684	正常	0.053	7.1	57.3	90183	28.2
正常	3.83	0.69	0.736	正常	0.07	6.92	57.2	101169	27.8
正常	3.29	0.726	0.824	正常	0.075	7.78	57.2	103958	27.9
正常	4.64	0.629	0.694	正常	0.083	7.4	56.5	132254	27.2
正常	4.49	0.658	0.764	正常	0.091	8.1	56.6	138847	27.4
正常	4.32	0.649	0.732	正常	0.089	7.67	56.7	138100	27.6
正常	5.06	0.65	0.737	正常	0.087	7.75	57.4	133290	28.5
正常	3.54	0.603	0.663	正常	0.081	7.27	57.7	135989	28.8
正常	4.94	0.587	0.639	正常	0.078	7.23	57.2	132766	28.1
正常	5.14	0.67	0.766	正常	0.101	7.85	56.8	150678	27.6

正常	4.76	0.641	0.755	正常	0.097	8.25	56.6	150678	27.4
正常	4.63	0.604	0.68	正常	0.088	7.67	56.5	146036	27.2
正常	5	0.63	0.706	正常	0.09	7.62	56.1	143518	26.6
正常	4.75	0.677	0.782	正常	0.097	7.93	56.2	147613	26.4
正常	3.65	0.661	0.77	正常	0.091	8.11	57	137384	27.6
正常	3.54	0.593	0.677	正常	0.08	7.83	56.9	137456	27.5
正常	3.12	0.551	0.61	正常	0.076	7.45	56.2	137233	26.6
正常	3.8	0.633	0.66	正常	0.089	6.62	56.5	140159	26.9
正常	5.78	0.663	0.731	正常	0.099	7.39	56.5	148242	27
正常	5.27	0.622	0.678	正常	0.092	7.24	56.3	147773	26.8
正常	4.47	0.618	0.724	正常	0.09	8.18	56.2	144896	26.7
正常	5.19	0.678	0.763	正常	0.104	7.66	56	152081	26.6
正常	5.8	0.741	0.84	正常	0.12	7.7	57.3	161711	28.2
正常	4.84	0.662	0.776	正常	0.106	8.11	57.2	159271	28.2
正常	4.1	0.59	0.674	正常	0.09	7.86	57	151569	27.9
正常	3.24	0.51	0.634	正常	0.073	8.8	55.9	145242	26.1
正常	3.41	0.606	0.749	正常	0.089	8.86	55.4	148862	25.4
正常	4.82	0.542	0.697	正常	0.078	9.33	54.6	146204	24.7
正常	4.42	0.511	0.644	正常	0.072	9.1	54.7	139226	24.6
正常	3.74	0.541	0.647	正常	0.079	8.43	55	145372	25
正常	5.87	0.633	0.709	正常	0.097	7.6	56.2	155445	26.4
正常	5.37	0.617	0.715	正常	0.091	8.04	58.2	149970	29.1
正常	3.57	0.649	0.765	正常	0.089	8.25	57.9	136785	29
正常	4.61	0.643	0.724	正常	0.088	7.64	57	136672	27.8
正常	3.45	0.573	0.613	正常	0.075	6.96	56.2	138643	27
正常	5.28	0.583	0.636	正常	0.084	7.21	55.7	144317	26
正常	4.96	0.605	0.675	正常	0.081	7.49	55.9	139548	26.2
正常	4.34	0.628	0.717	正常	0.088	7.84	55.7	143740	25.9

正常	5.43	0.669	0.759	正常	0.098	7.72	56.3	145814	26.8
正常	4.83	0.635	0.697	正常	0.089	7.31	56.3	142654	26.6
正常	4.63	1.38	1.71	正常	0.205	8.24	55.7	148623	26.1
正常	4.02	0.923	1.07	正常	0.139	8	55.5	151107	25.7
正常	5.22	0.777	0.952	正常	0.118	8.73	55.2	150830	25.6
正常	4.51	0.682	0.836	正常	0.105	8.76	54.8	153438	25.3
正常	4.35	0.631	0.768	正常	0.096	8.66	54.8	152253	25.4
正常	4.83	0.668	0.775	正常	0.104	8.04	55	155497	25.3
正常	5.14	0.767	0.878	正常	0.112	7.85	56.2	150656	26.8
正常	3.44	0.695	0.758	正常	0.106	7.16	56.3	152169	27.3
正常	4.4	0.727	0.809	正常	0.109	7.41	56.1	155476	27.1
正常	4.53	0.683	0.754	正常	0.107	7.39	55.6	155721	26.2
正常	5.13	0.558	0.626	正常	0.085	7.65	54.8	150158	25.2
正常	3.09	0.209	0.238	正常	0.03	7.83	54.9	140023	25.4
正常	3.37	1.07	1.14	正常	0.157	7.08	54.7	145907	25.2
正常	3.55	4.27	4.79	正常	0.641	9.18	54.6	150580	25.6
正常	5.33	0.883	1.01	正常	0.134	7.93	55.9	152208	27.2
正常	3.44	0.712	0.789	正常	0.097	7.38	56.1	138775	27.8
正常	4.42	0.726	0.818	正常	0.1	7.67	55.6	138418	27.2
正常	4.19	0.652	0.717	正常	0.092	7.33	54.7	143931	26
正常	5.24	0.714	0.8	正常	0.105	7.57	55.2	152277	26.6
正常	5.67	0.72	0.808	正常	0.109	7.63	55.1	151221	26.5
正常	4.94	0.695	0.788	正常	0.104	7.87	55.2	150173	26.6
正常	5.17	1.11	1.26	正常	0.171	7.86	55.3	154517	26.3
正常	4.26	1.02	1.23	正常	0.158	8.5	56.1	154036	26.5
正常	4.23	0.939	1.11	正常	0.142	8.26	56	151702	26.6
正常	5.17	0.926	1.1	正常	0.145	8.4	55.6	156450	26.1
正常	4.28	0.895	1.06	正常	0.14	8.29	55.1	155987	25.6

正常	4.49	0.769	0.912	正常	0.117	8.33	54.9	154838	25.3
正常	4.76	0.758	0.927	正常	0.118	8.66	55.1	154253	25.7
正常	5.15	0.92	1.14	正常	0.145	8.84	55	157556	25.5
正常	4.73	0.959	1.21	正常	0.154	9.11	55.4	159943	25.7
正常	5.47	1.01	1.18	正常	0.158	8.15	56.3	156119	27
正常	4.88	1.08	1.27	正常	0.162	8.2	56.9	150642	28.1
正常	4.71	0.945	1.1	正常	0.137	8.11	56.1	145667	27.1
正常	4.88	0.873	1.04	正常	0.131	8.39	55	150213	25.6
正常	4.48	1.21	1.36	正常	0.177	7.74	55	148471	25.3
正常	4.55	0.947	1.09	正常	0.134	7.99	55.2	141473	25.5
正常	4.6	0.922	1.03	正常	0.126	7.62	55	137138	25.4
正常	4.61	0.935	1.1	正常	0.122	8.26	55.2	130493	25.4
正常	3.27	1.01	1.16	正常	0.11	7.88	56.2	112926	26.6
正常	3.56	1.02	1.23	正常	0.122	8.55	56.7	122294	27.5
正常	3.32	0.861	0.999	正常	0.114	8.03	55.7	132677	26.2
正常	4.52	0.848	0.991	正常	0.12	8.14	54.9	141727	25.3
正常	5.02	0.835	0.959	正常	0.121	7.94	54.7	145066	25.3
正常	4.38	0.892	1	正常	0.13	7.65	55.1	145537	25.6
正常	4.94	0.891	1	正常	0.13	7.66	54.7	146281	25.2
正常	5.37	1.04	1.21	正常	0.161	8.08	55.6	154936	26
正常	5.75	0.998	1.14	正常	0.154	7.86	56.2	154624	26.6
正常	5.18	1.03	1.18	正常	0.148	7.92	56.9	150285	27.5
正常	3.39	0.904	1.03	正常	0.126	7.8	55.7	144250	25.9
正常	5.6	1.03	1.15	正常	0.152	7.54	55.7	147647	25.8
正常	5.28	0.987	1.13	正常	0.147	7.89	55.3	148635	25.5
正常	4.32	1.01	1.15	正常	0.144	7.85	55.6	144965	25.9
正常	5.01	0.805	0.95	正常	0.118	8.25	55	145769	25.2
正常	4.94	1.17	1.33	正常	0.175	7.83	55.8	150131	26

正常	4.95	0.992	1.14	正常	0.136	7.98	57.3	137238	27.7
正常	3.88	1.21	1.37	正常	0.121	7.81	58.9	100180	30.1
正常	3.7	1.09	1.3	正常	0.122	8.41	57.1	115080	28.2
正常	3.52	0.92	1.08	正常	0.113	8.18	55.7	124687	26.3
正常	3.23	0.949	1.09	正常	0.096	7.9	55.5	101454	25.6
正常	2.6	1.5	1.71	正常	0.123	7.79	55.8	83208	25.8
正常	2.8	0.918	1.03	正常	0.084	7.55	56	91756	26.1
正常	3.81	0.935	1.03	正常	0.115	7.36	56.2	125282	26.2
正常	3.93	0.808	0.896	正常	0.093	7.52	57.3	116701	27.7
正常	3.76	0.596	0.702	正常	0.068	8.25	57.2	113106	27.8
正常	3.03	0.983	1.19	正常	0.117	8.57	56.9	118666	27.5
正常	3.69	0.983	1.1	正常	0.117	7.57	56.3	121643	26.8
正常	3.82	0.998	1.07	正常	0.124	7.03	56.2	124490	26.5
正常	3.97	0.983	1.05	正常	0.124	6.94	55.8	125909	26.2
正常	4.35	0.908	0.998	正常	0.116	7.4	55.8	128307	26.2
正常	4.33	1.11	1.21	正常	0.145	7.24	55.9	130592	26.3
正常	4.92	1.13	1.27	正常	0.151	7.57	56.6	133734	26.7
正常	4.45	1.04	1.22	正常	0.134	8.26	57.1	129105	27.8
正常	3.43	0.856	1	正常	0.112	8.2	56	133496	26.4
正常	3.49	0.843	0.974	正常	0.106	7.99	55.8	125208	26.2
正常	3.5	1.02	1.17	正常	0.117	7.83	55.7	116811	26.3
正常	4.84	1	1.16	正常	0.139	8.09	55.8	138630	26.9
正常	4.67	1.2	1.31	正常	0.172	7.24	55.4	145943	26.6
正常	6.3	1.15	1.33	正常	0.183	8	55.8	159371	26.4
正常	5.19	1.08	1.3	正常	0.166	8.51	57	154156	27.9
正常	4.33	1.03	1.21	正常	0.14	8.18	57.6	135281	28.6
正常	4.02	1	1.21	正常	0.115	8.57	57.8	114715	28.9
正常	3.3	0.956	1.18	正常	0.12	8.78	57	125958	27.9

正常	4.01	0.932	1.12	正常	0.12	8.48	56.4	128444	26.9
正常	4.43	1.36	1.61	正常	0.188	8.29	55.5	137620	25.8
正常	4.41	1.31	1.55	正常	0.18	8.21	55.5	137888	25.8
正常	3.88	0.872	1	正常	0.1	7.94	55.7	115810	26.2
正常	3.53	1.01	1.18	正常	0.105	8.17	56.8	106388	27.9
正常	4.03	1.01	1.16	正常	0.12	7.97	57.4	120326	28.6
正常	4.48	0.973	1.16	正常	0.135	8.42	56.9	138530	28
正常	2.87	0.92	1.04	正常	0.123	7.69	56.1	135289	26.7
正常	4.25	0.809	0.944	正常	0.113	8.15	55.3	142000	25.7
正常	4.16	0.935	1.09	正常	0.133	8.13	54.8	144559	25.2
正常	4.43	0.951	1.08	正常	0.14	7.84	54.7	147399	25.1
正常	4.43	0.952	1.13	正常	0.143	8.37	54.8	152283	25.2
正常	3.82	0.879	1.07	正常	0.135	8.68	55.7	153288	25.8
正常	4.36	0.757	0.893	正常	0.112	8.25	56.1	148520	26.4
正常	2.74	0.856	0.945	正常	0.121	7.42	55.4	141002	25.8
正常	4.23	0.925	1.03	正常	0.135	7.5	54.6	146014	25
正常	5.17	0.91	1.04	正常	0.141	7.81	54.4	160842	24.8
正常	5.32	0.904	1.03	正常	0.148	7.81	54.7	163507	25
正常	5.53	0.91	1.09	正常	0.157	8.36	54.3	172206	24.6
正常	5.61	0.866	1.04	正常	0.152	8.48	54.4	176382	24.7
正常	5.46	0.943	1.13	正常	0.169	8.53	55.2	182359	25.7
正常	5.87	0.932	1.11	正常	0.17	8.45	55.6	183181	26.2
正常	5.92	0.831	1	正常	0.146	8.49	54.7	175802	25.6
正常	6.13	0.785	0.934	正常	0.139	8.38	54.1	179618	24.8
正常	4.67	0.754	0.879	正常	0.131	8.14	53.9	176396	24.1
正常	6.24	0.774	0.91	正常	0.136	8.23	53.7	175242	23.8
正常	5.2	0.627	0.744	正常	0.107	8.35	53.5	169660	23.4
正常	5.09	0.796	0.947	正常	0.126	8.33	53.5	158428	23.6

正常	3.79	0.868	1.03	正常	0.117	8.38	55	135841	25.5
正常	4.02	0.907	1.08	正常	0.118	8.4	55.6	130914	26
正常	4.4	0.781	0.927	正常	0.116	8.29	54.4	150393	24.6
正常	3.72	0.831	0.901	正常	0.114	7.17	54.4	145262	24.3
正常	5	0.891	1	正常	0.132	7.63	54.5	148279	24.5
正常	5.02	0.881	1.04	正常	0.127	8.23	54.4	144189	24.4
正常	4.6	0.857	1.06	正常	0.132	8.86	54.1	156478	24.2
正常	5.03	1.05	1.26	正常	0.169	8.5	54.5	161789	24.8
正常	4.97	1.03	1.33	正常	0.173	9.29	55.3	167851	25.4
正常	4.69	0.836	1.03	正常	0.138	8.89	55	165725	25
正常	5.56	0.809	0.996	正常	0.128	8.83	54.8	158499	25
正常	5.33	0.954	1.25	正常	0.156	9.5	53.8	163107	24.2
正常	4.28	0.98	1.26	正常	0.157	9.32	53.9	160136	24.3
正常	4.66	0.969	1.24	正常	0.158	9.3	53.7	163016	24.1
正常	5.42	0.893	1.13	正常	0.157	9.11	53.8	176115	24.1
正常	5.06	0.875	1.1	正常	0.154	9.02	54.4	178843	24.4
正常	4.3	0.95	1.18	正常	0.132	8.9	56	140948	26.2
正常	3.79	0.842	1	正常	0.126	8.45	54.9	149002	25.1
正常	5.49	0.956	1.13	正常	0.144	8.18	54.5	152072	24.7
正常	3.78	3.5	4.07	正常	0.446	8.12	54	129823	24
正常	2.88	1.86	2.22	正常	0.19	8.19	54	100439	23.8
正常	3.29	0.905	1.03	正常	0.093	7.81	54	103254	23.5
正常	4.02	1.15	1.31	正常	0.128	7.74	54.5	115206	24.2
正常	4.74	1.16	1.31	正常	0.148	7.62	54.7	127498	24.5
正常	4.19	1.33	1.65	正常	0.172	8.98	55.3	129948	25.3
正常	4.59	1.07	1.38	正常	0.165	9.29	55.2	153734	25.2
正常	5.1	1.06	1.31	正常	0.178	8.85	54.7	169867	24.6
正常	5.57	1.1	1.35	正常	0.207	8.76	54.6	188280	24.3

正常	4.04	1.08	1.22	正常	0.219	7.75	54.4	202928	24
正常	5.35	1.03	1.19	正常	0.212	7.94	54.7	209635	24.4
正常	6.86	1.1	1.26	正常	0.229	7.82	55	207230	24.9
正常	7.9	1.27	1.53	正常	0.274	8.56	55.3	215998	25.3
正常	6.86	1.27	1.45	正常	0.284	7.86	56.4	223302	26.4
正常	6.46	1.33	1.53	正常	0.285	7.96	56.8	214783	26.9
正常	5.16	1.23	1.43	正常	0.251	8.12	55.9	205095	25.7
正常	5.8	1.26	1.4	正常	0.251	7.5	55.7	199111	25.5
正常	6.86	1.36	1.5	正常	0.283	7.42	55.7	208599	25.5
正常	7.44	1.42	1.56	正常	0.308	7.34	55.5	216003	25.4
正常	7.63	2.23	2.46	正常	0.478	7.36	55.8	214304	25.6
正常	7.37	2.54	2.91	正常	0.551	7.9	55.8	216522	25.7
正常	7.29	3.06	3.55	正常	0.632	8.08	57.1	206866	27.4
正常	8.75	3.46	4.01	正常	0.811	8.05	57.6	236094	28.3
正常	7.35	3.34	3.8	正常	0.849	7.81	57.1	254529	27.8
正常	8.93	2.16	2.48	正常	0.514	8.05	57	230920	27.8
正常	7.42	0.659	0.742	正常	0.168	7.68	56.7	254554	27
正常	7.14	0.591	0.656	正常	0.143	7.45	56.4	241152	26.5
正常	8.71	0.58	0.668	正常	0.158	8	55.8	273437	26.2
正常	9.06	0.616	0.733	正常	0.177	8.36	56	286752	26.6
正常	7.19	0.628	0.769	正常	0.174	8.68	56.5	276259	27.2
正常	6.69	0.626	0.809	正常	0.174	9.35	56.5	278392	27.4
正常	7.63	0.555	0.675	正常	0.149	8.64	55.5	268995	26.2
正常	10.5	0.542	0.679	正常	0.155	9	55.1	285438	25.6
正常	6.8	0.544	0.643	正常	0.162	8.27	55	299185	25.6
正常	9.25	0.532	0.635	正常	0.164	8.39	54.9	307798	25.4
正常	11.2	0.534	0.658	正常	0.169	8.81	54.4	315815	24.9
正常	9.76	0.559	0.706	正常	0.181	9.11	54.5	322845	25

正常	9.4	0.562	0.667	正常	0.182	8.27	55.1	323344	25.6
正常	6.06	0.486	0.538	正常	0.156	7.4	55.4	320937	25.5
正常	7.82	0.453	0.481	正常	0.147	6.86	54.9	325656	24.8
正常	9.92	0.449	0.491	正常	0.146	7.26	54.8	326631	24.6
正常	8.47	0.408	0.448	正常	0.137	7.31	54.4	335532	24.2
正常	10.7	0.456	0.527	正常	0.159	8.03	54.8	349292	24.8
正常	11.2	0.311	0.366	正常	0.112	8.21	54.6	360250	24.4
正常	10.8	0.465	0.568	正常	0.168	8.68	54.5	361934	24.3
正常	10	0.524	0.659	正常	0.188	9.08	55	358341	24.9
正常	12.4	0.564	0.694	正常	0.201	8.7	55.2	356181	25.3
正常	12.2	0.522	0.574	正常	0.186	7.39	55	356074	25.4
正常	11	1.17	1.35	正常	0.416	8.45	55	353712	25.9
正常	10.1	0.562	0.716	正常	0.201	9.19	54.2	358880	25
正常	10.9	0.592	0.739	正常	0.208	8.98	54.6	358521	25
正常	9.84	0.552	0.695	正常	0.196	9.01	54	362530	24.3
正常	6.3	0.489	1.92	正常	0.174	10.9	53.4	367761	23.2
正常	4.99	0.561	0.634	正常	0.092	7.61	54.2	178542	24.3
正常	4.78	0.569	0.68	正常	0.077	8.41	55.4	134641	25.4
正常	3.77	0.451	0.519	正常	0.058	7.95	54.6	127692	24.3
正常	3.76	0.483	0.554	正常	0.06	7.92	54.5	125110	24
正常	3.93	0.497	0.558	正常	0.062	7.63	54.4	127211	23.8
正常	3.34	0.406	0.466	正常	0.052	7.98	53.9	127197	23.4
正常	4.97	0.428	0.478	正常	0.055	7.56	54.3	127246	23.6
正常	4.66	0.482	0.549	正常	0.068	7.79	54.6	141418	24
正常	4.75	0.564	0.682	正常	0.078	8.55	55.7	139656	25.7
正常	3.13	0.513	0.606	正常	0.07	8.29	55.5	136242	25.8
正常	3.7	0.535	0.622	正常	0.074	8.11	55.2	137635	25.4
正常	3.95	0.565	0.696	正常	0.078	8.82	54.9	138097	25.2

正常	3.7	0.53	0.661	正常	0.072	8.94	54.5	137366	24.6
正常	3.49	0.5	0.579	正常	0.066	8.03	54.6	132507	24.6
正常	3.68	0.548	0.626	正常	0.072	7.86	54.8	131512	24.9
正常	4.39	0.562	0.652	正常	0.077	8.05	55	135692	25
正常	4.89	0.664	0.767	正常	0.093	8	56.1	139186	26.3
正常	4.11	0.834	1.09	正常	0.119	9.51	56.1	143100	26.6
正常	3.74	1.02	1.31	正常	0.143	9.22	55.7	139123	26.2
正常	3.51	1.38	1.67	正常	0.187	8.51	54.8	135104	25.1
正常	3.64	1.36	1.71	正常	0.186	9.05	54.3	136531	24.7
正常	3.9	1.33	1.54	正常	0.187	8.01	54	140545	24.1
正常	4.73	0.804	0.982	正常	0.115	8.53	54.4	142349	24.3
正常	4.45	0.513	0.626	正常	0.073	8.68	54.1	144483	24.1
正常	3.62	0.968	1.16	正常	0.123	8.41	55.5	134278	25.6
正常	3.23	0.888	1.1	正常	0.117	8.89	55.2	132006	25.5
正常	3.24	0.762	0.897	正常	0.096	8.25	54.2	125409	24.2
正常	3.63	0.818	0.923	正常	0.101	7.66	54.3	127199	24.1
正常	4.32	0.87	0.97	正常	0.119	7.53	54.2	136345	24.3
正常	4.47	0.904	1.03	正常	0.128	7.81	54.3	140887	24.4
正常	4.49	0.866	1.01	正常	0.117	8.15	54.3	137732	24.5
正常	4.22	0.982	1.12	正常	0.134	7.81	54.8	137125	25.2
正常	3.6	0.961	1.18	正常	0.124	8.72	55.7	128606	26.4
正常	4.7	0.986	1.18	正常	0.132	8.43	56	134028	26.6
正常	4.43	0.994	1.25	正常	0.135	9.02	55.6	138306	26.2
正常	3.9	0.875	1.06	正常	0.122	8.55	54.9	139818	25.4
正常	4.27	0.909	1.08	正常	0.12	8.38	55	132978	25.5
正常	4.31	0.962	1.15	正常	0.129	8.43	55	134524	25.4
正常	4.13	0.987	1.22	正常	0.133	8.83	54.8	134791	25.4
正常	3.47	0.998	1.26	正常	0.126	9.06	55	126477	25.8

正常	3.36	1.05	1.28	正常	0.137	8.73	56	133689	26.9
正常	3.83	1.32	1.67	正常	0.172	9.23	56.4	130199	27.8
正常	4.29	0.91	1.02	正常	0.123	7.53	55.2	134361	26.1
正常	3.52	0.774	0.855	正常	0.102	7.43	55.1	131235	25.9
正常	3.8	0.892	1.06	正常	0.105	8.32	54.9	117353	25.8
正常	3.33	0.887	1.06	正常	0.107	8.39	54.3	122825	24.6
正常	3.53	0.906	1.03	正常	0.109	7.8	55.1	120001	25.3
正常	4.32	0.955	1.1	正常	0.119	7.91	55.5	123955	25.7
正常	4.54	0.898	1.04	正常	0.12	7.9	56.1	134892	26.5
正常	5.02	1.13	1.29	正常	0.161	7.89	56.7	142225	27.6
正常	5.39	1.08	1.27	正常	0.16	8.24	56.5	148643	27.3
正常	4.27	0.912	1.06	正常	0.133	8.08	55.8	146053	26.2
正常	4.27	0.836	0.968	正常	0.121	8.02	54.9	144702	25.4
正常	4.58	0.877	1.08	正常	0.124	8.86	55.1	146488	25.9
正常	4.27	0.869	1.03	正常	0.126	8.31	54.9	147578	25.7
正常	4.28	1.05	1.2	正常	0.146	7.84	56.1	138808	27.1
正常	3.01	1.04	1.28	正常	0.133	8.74	56.5	130323	27.8
正常	3.88	0.952	1.14	正常	0.127	8.41	56	133120	26.8
正常	3.69	0.927	1.09	正常	0.126	8.21	55.5	137907	26
正常	4.03	0.904	1.06	正常	0.121	8.2	54.6	134563	25.1
正常	4.45	0.904	1.09	正常	0.122	8.57	54.1	134660	24.6
正常	4.25	0.851	1.02	正常	0.114	8.48	53.8	138345	24.2
正常	3.84	0.844	1.01	正常	0.111	8.46	53.6	133471	24.1
正常	3.7	0.888	1.1	正常	0.113	8.88	53.7	128887	24.1
正常	3.96	0.988	1.2	正常	0.124	8.66	55	125101	25.4
正常	3.94	1.05	1.3	正常	0.133	8.75	56.1	126516	26.9
正常	2.73	1.09	1.25	正常	0.127	7.98	55.2	117601	25.7
正常	3.83	1.12	1.36	正常	0.134	8.54	54.2	122840	24.7

正常	3.54	0.792	0.972	正常	0.097	8.76	54	123026	24.4
正常	3.2	0.821	1	正常	0.1	8.68	54.3	121161	24.5
正常	3.82	0.799	0.978	正常	0.099	8.74	54	123400	23.9
正常	3.7	0.808	1.01	正常	0.101	9.03	54.2	125065	24
正常	3.95	0.867	1.12	正常	0.113	9.42	54.9	129840	25.1
正常	3.03	0.752	0.971	正常	0.089	9.38	54.4	117990	24.3
正常	2.73	0.732	0.913	正常	0.087	8.95	53.5	121397	23.5
正常	2.57	0.758	0.862	正常	0.093	7.79	53.6	124311	23.5
正常	4.47	0.855	0.979	正常	0.118	7.88	54	137157	24.2
正常	4.43	0.88	1	正常	0.119	7.81	54.4	135682	24.8
正常	4.38	0.913	1.1	正常	0.121	8.59	54.5	132863	25
正常	4.01	0.999	1.25	正常	0.136	9.01	54.7	136466	25.2
正常	2.86	1.04	1.34	正常	0.13	9.36	55.7	124488	26.4
正常	3.07	0.833	1.05	正常	0.104	9.08	54.2	125129	24.6
正常	2.92	0.865	1.06	正常	0.103	8.78	54.6	119367	24.7
正常	3.15	0.857	1.04	正常	0.104	8.59	54.3	121898	24.2
正常	3.22	0.881	1.06	正常	0.107	8.55	54.3	121883	24.3
正常	3.45	0.832	0.995	正常	0.105	8.44	54.1	126670	24.1
正常	3.18	0.836	0.981	正常	0.099	8.21	54.4	118357	24.6
正常	3.77	0.863	1.09	正常	0.1	9.09	54.3	117699	24.3
正常	3.85	0.928	1.12	正常	0.116	8.59	54.9	125521	24.8
正常	4.24	0.991	1.17	正常	0.126	8.29	55.5	129607	25.6
正常	3.72	0.464	0.572	正常	0.06	8.52	55.3	128204	25.4
正常	3.94	1.54	1.93	正常	0.194	9.1	55.5	127155	25.8
正常	2.9	0.769	0.883	正常	0.092	7.88	54.5	119814	24.8
正常	3	0.796	0.972	正常	0.095	8.67	54	119849	24.3
正常	3.7	0.868	1.02	正常	0.105	8.28	53.8	120642	23.6
正常	3.56	0.978	1.13	正常	0.122	7.94	53.9	124279	23.7

正常	4.31	1.06	1.2	正常	0.133	7.74	55.2	125565	25.3
正常	4.25	0.879	1.03	正常	0.11	8.15	54.1	125263	24.1
正常	3.8	0.976	1.22	正常	0.125	8.99	54.2	128317	24.1
正常	2.72	0.924	1.13	正常	0.12	8.78	53.4	130594	23.3
正常	3.13	0.923	1.12	正常	0.12	8.69	53.3	130281	23.2
正常	3.17	0.927	1.12	正常	0.116	8.56	53.3	125178	23
正常	3.56	0.967	1.14	正常	0.12	8.31	53.6	124834	23.3
正常	4.25	1.12	1.37	正常	0.142	8.73	54.4	127002	24.3
正常	4.34	1.18	1.41	正常	0.148	8.46	55.4	126072	25.4
正常	3.81	1.24	1.6	正常	0.162	9.33	55.8	130169	26.2
正常	3.89	1.04	1.32	正常	0.131	9.17	54.6	125939	24.8
正常	3.81	1.01	1.28	正常	0.129	9.15	54.2	128139	24.3
正常	3.56	1.03	1.23	正常	0.128	8.45	54.6	124031	24.6
正常	4.16	1.05	1.27	正常	0.132	8.62	54.4	126142	24.5
正常	4.21	1.01	1.17	正常	0.13	8.05	54	128955	24
正常	4.35	1.13	1.44	正常	0.15	9.2	54.3	132079	24.4
正常	4.14	1.24	1.64	正常	0.166	9.63	55.4	133849	25.7
正常	3.54	1.06	1.35	正常	0.14	9.27	55.6	132836	26.1
正常	3.46	0.964	1.27	正常	0.128	9.59	55	132963	25.8
正常	3.94	0.774	0.961	正常	0.1	8.89	54.3	129091	24.7
正常	4.1	0.76	0.978	正常	0.102	9.35	53.6	133511	24.2
正常	4.17	0.738	0.911	正常	0.109	8.84	53.9	147898	24.7
正常	4.94	0.796	0.974	正常	0.121	8.75	54.1	152227	24.6
正常	4.5	0.726	0.916	正常	0.116	9.2	54.3	156380	24.7
正常	3.23	1.07	1.37	正常	0.153	9.19	55	145869	25.5
正常	3.11	1.13	1.34	正常	0.163	8.37	55.1	143790	25.9
正常	3.05	0.952	1.08	正常	0.139	7.73	54.4	146552	25.1
正常	3.75	0.938	1.1	正常	0.138	8.19	54.4	147333	25.1

正常	3.13	0.915	1.04	正常	0.129	7.72	54.2	143719	24.6
正常	3.52	0.879	1.01	正常	0.123	7.99	53.8	140339	24.1
正常	3.88	0.883	1.04	正常	0.125	8.26	54.1	142151	24.8
正常	4.54	0.818	1.02	正常	0.122	8.91	54.1	148921	24.8
正常	4.1	0.867	1.15	正常	0.127	9.66	54.8	145857	25.6
正常	4.7	0.817	1.03	正常	0.118	9.02	54.7	144647	25
正常	4.69	0.811	1.01	正常	0.119	8.91	54.4	149661	24.5
正常	4.94	0.735	0.951	正常	0.11	9.41	53.9	150276	24.1
正常	4.55	0.706	0.931	正常	0.103	9.63	53.6	147697	23.7
正常	4.59	0.698	0.935	正常	0.101	9.8	53.6	146761	23.6
正常	4.55	0.722	0.962	正常	0.101	9.74	53.3	143578	23.3
正常	3.97	0.751	0.99	正常	0.103	9.69	53.8	140275	23.9
正常	3.83	1.09	1.46	正常	0.145	9.86	55	133942	25.4
正常	3.51	0.766	1	正常	0.1	9.54	53.8	131742	24.1
正常	3.41	1.28	1.56	正常	0.158	9.02	53.6	127310	23.7
正常	3.01	1.22	1.32	正常	0.153	7.47	54.4	123966	24.4
正常	3.87	0.813	0.946	正常	0.092	8.03	54.8	115200	24.9
正常	3.46	0.699	0.784	正常	0.082	7.64	54.2	117591	24.2
正常	3.09	0.862	0.984	正常	0.074	7.84	55.1	88188	25.3
正常	4.29	0.673	0.801	正常	0.082	8.35	54.7	122684	24.8
正常	3.89	0.99	1.22	正常	0.122	8.77	55.9	123151	26.6
正常	3.09	0.972	1.18	正常	0.105	8.58	56.4	108674	27.4
正常	3.51	0.871	1.1	正常	0.108	9.08	55.5	124216	26.3
正常	3.78	0.805	1.02	正常	0.107	9.15	54.8	133722	25.6
正常	3.82	0.778	0.93	正常	0.104	8.47	54	135419	24.7
正常	3.81	0.787	0.918	正常	0.105	8.13	54.2	133505	24.9
正常	3.38	0.836	1.03	正常	0.113	8.82	54.2	135047	25
正常	4.51	0.868	1.1	正常	0.125	9.13	53.9	143407	24.6

正常	3.95	0.902	1.14	正常	0.12	9.12	55.2	134682	26.2
正常	3.53	0.929	1.14	正常	0.115	8.73	56.2	123773	27.4
正常	2.72	0.746	0.91	正常	0.094	8.64	54.9	126501	25.5
正常	3.76	0.774	0.953	正常	0.097	8.81	54.7	125525	25.2
正常	3.93	0.806	0.994	正常	0.107	8.82	54.6	133287	25.2
正常	3.73	0.773	0.916	正常	0.105	8.33	54.2	135432	24.7
正常	3.82	0.829	1.02	正常	0.107	8.79	54.5	128910	25
正常	3.72	0.87	1.06	正常	0.112	8.6	54.8	131550	25.4
正常	3.31	0.821	1.02	正常	0.099	8.85	55	119940	25.7
正常	3.57	0.79	0.915	正常	0.084	8	54.7	107658	25.1
正常	3.59	0.832	0.974	正常	0.074	8.16	54.6	92604	24.7
正常	2.47	0.726	0.868	正常	0.053	8.45	54.1	73996	24.2
正常	0.515	0.718	0.848	正常	0.015	8.26	54.2	21847	24.2
正常	1.98	0.749	0.881	正常	0.044	8.24	54.1	59514	24.1
正常	1.9	0.758	0.905	正常	0.044	8.42	54.4	57779	24.3
正常	1.6	4.08	4.43	正常	0.105	9.4	54.4	65992	24
正常	3.06	0.928	1.12	正常	0.086	8.53	55.4	92464	25.3
正常	3.82	1.02	1.24	正常	0.114	8.71	55.7	112917	25.7
正常	3.92	0.975	1.25	正常	0.123	9.27	55.6	128651	25.7
正常	4.11	0.912	1.14	正常	0.116	8.94	55	130163	25
正常	3.83	0.857	0.947	正常	0.105	7.33	55.3	126336	25.2
正常	3.77	0.837	1.04	正常	0.116	8.93	54.6	138208	24.7
正常	3.7	0.841	1.04	正常	0.113	8.78	54.6	136972	24.5
正常	4.46	0.888	1.1	正常	0.122	8.81	54.8	139422	25
正常	3.74	0.956	1.14	正常	0.129	8.32	56	136913	26.4
正常	3.63	0.892	1.05	正常	0.127	8.25	55.7	142741	26.4
正常	3.41	0.811	0.982	正常	0.116	8.61	54.6	146131	25
正常	4.21	0.848	1.01	正常	0.123	8.36	54.2	145423	24.4

正常	4.62	0.823	0.985	正常	0.122	8.47	54.1	147928	24.4
正常	4.72	0.864	0.995	正常	0.132	7.96	54.1	153031	24.7
正常	4.34	0.877	1.01	正常	0.127	8.01	54.3	145495	25
正常	4.75	0.98	1.19	正常	0.145	8.64	54.6	148298	25.4
正常	4.55	1.13	1.44	正常	0.159	9.22	55.8	143001	27
正常	4.07	1.15	1.37	正常	0.154	8.41	56.3	136384	27.4
正常	3.38	1.4	1.76	正常	0.154	9.05	56	108650	26.9
正常	2.24	0.916	1.13	正常	0.062	8.87	55.4	68008	25.8
正常	1.33	0.849	1.02	正常	0.037	8.46	54.9	44647	25.4
正常	1.38	0.886	1.04	正常	0.04	8.18	55.4	46140	26
正常	3.49	0.842	0.993	正常	0.089	8.27	54.5	105784	25
正常	2.86	0.838	1.01	正常	0.084	8.58	54.6	100317	25.2
正常	3.05	0.912	1.18	正常	0.086	9.36	55.6	94583	26.8
正常	2.82	0.734	0.882	正常	0.077	8.52	55	104445	25.9
正常	3.61	0.625	0.753	正常	0.072	8.57	53.7	115937	24.4
正常	3.71	0.712	0.869	正常	0.083	8.71	54.5	117866	25.3
正常	4.08	0.718	0.839	正常	0.092	8.16	54.3	127857	24.9
正常	4.1	0.731	0.91	正常	0.096	8.92	54.4	130166	24.6
正常	2.69	0.738	0.892	正常	0.091	8.59	54.7	125477	24.7
正常	4.98	0.83	0.997	正常	0.111	8.51	54.7	133983	24.8
正常	4.54	0.872	1.01	正常	0.124	7.97	55.5	145159	25.9
正常	12.4	18.5	20.1	正常	2.9	10.9	58.9	367761	30.1
正常	0.303	0.003	-0.03	正常	-0	6.25	53.3	9646	23
正常	3377			正常	92.7			107998405	