

万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫				氮氧	
			实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	状态	排放量 (kg)	实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 00	11.4	16	正常	0.955	27.1	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 01	9.82	15.3	正常	0.942	22.5	34.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 02	11.2	17.4	正常	1.05	23.4	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 03	10.4	15.8	正常	0.828	24	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 04	8.27	12.9	正常	0.794	24.2	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 05	9.14	14.5	正常	0.864	29	46.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 06	8.94	13.7	正常	0.886	24.4	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 07	13.5	20.6	正常	1.24	22.3	34.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 08	12.4	19	正常	1.06	24	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 09	9.54	14.5	正常	0.732	19.5	29.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 10	6.89	10.5	正常	0.538	25.3	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 11	10.6	16.5	正常	0.792	26.3	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 12	8.72	13.4	正常	0.645	22.1	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 13	6.41	9.91	正常	0.47	28.2	43.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 14	10.3	15.9	正常	0.8	26.3	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 15	11.3	17.5	正常	1.04	25.5	39.7

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 16	6.59	10.2	正常	0.593	23.2	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 17	10.2	16	正常	0.885	26.6	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 18	11.2	17.7	正常	0.997	24	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 19	5.94	9.55	正常	0.551	28.6	46
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 20	11.8	18.1	正常	1.07	23.3	35.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 21	11.5	17.6	正常	1.01	27.6	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 22	8.89	13.8	正常	0.838	27.9	43.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-01 23	13.2	20.7	正常	1.22	21.3	33.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 00	10.8	17.1	正常	1.12	23.7	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 01	7.2	11.4	正常	0.671	20	31.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 02	10.1	16.1	正常	1.04	18.3	29.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 03	11.8	19.1	正常	1.08	20.7	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 04	5.32	8.61	正常	0.467	17.1	27.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 05	6.83	11.4	正常	0.638	21.6	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 06	7.59	12.6	停产	0	13.7	22.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 07	11.3	18.8	停产	0	15.1	25.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 08	2.21	162	停产	0	17	898
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 09	1.72	131	停产	0	2.5	262
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 10	1.64	1.64	停产	0	1.32	1.32

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 11	1.51	1.51	停产	0	1.05	1.05
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 12	1.52	1.52	停产	0	0.936	0.936
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 13	1.51	1.51	停产	0	0.88	0.88
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 14	1.59	1.59	停产	0	0.74	0.74
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 15	1.5	1.5	停产	0	0.666	0.666
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 16	1.53	1.53	停产	0	0.745	0.745
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 17	1.56	1.56	停产	0	0.715	0.715
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 18	1.56	1.56	停产	0	0.658	0.658
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 19	1.5	1.5	停产	0	0.706	0.706
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 20	1.5	1.5	停产	0	0.76	0.76
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 21	1.54	1.54	停产	0	0.715	0.715
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 22	1.47	1.47	停产	0	0.729	0.729
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-02 23	1.43	1.43	停产	0.083	0.719	0.719
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 00	1.58	1.58	停产	0.056	0.722	0.722
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 01	1.53	1.53	停产	0.058	0.66	0.66
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 02	1.42	1.42	停产	0.077	0.648	0.648
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 03	1.64	1.64	停产	0.1	0.834	0.834
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 04	1.63	1.63	停产	0.024	0.775	0.775
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 05	1.47	1.47	停产	0.022	0.571	0.571

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 06	1.67	1.67	停产	0	0.645	0.645
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 07	1.51	1.51	停产	0	0.673	0.673
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 08	1.57	1.57	停产	0	0.474	0.474
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 09	1.6	1.6	停产	0	0.597	0.597
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 10	1.56	1.56	停产	0	0.639	0.639
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 11	1.64	1.64	停产	0	0.63	0.63
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 12	1.61	1.61	停产	0	0.659	0.659
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 13	1.62	1.62	停产	0	0.584	0.584
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 14	1.46	1.46	停产	0	0.514	0.514
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 15	1.56	1.56	停产	0	0.599	0.599
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 16	1.54	1.54	停产	0	0.592	0.592
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 17	1.62	1.62	停产	0	0.548	0.548
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 18	1.51	1.51	停产	0	0.533	0.533
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 19	1.56	1.56	停产	0	0.566	0.566
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 20	1.56	1.56	停产	0	0.492	0.492
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 21	1.56	1.56	停产	0	0.459	0.459
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 22	1.57	1.57	停产	0	0.461	0.461
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-03 23	1.59	1.59	停产	0	0.473	0.473
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 00	1.66	1.66	停产	0	0.475	0.475

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 01	1.6	1.6	停产	0	0.456	0.456
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 02	1.63	1.63	停产	0	0.492	0.492
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 03	1.66	1.66	停产	0	0.428	0.428
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 04	1.64	1.64	停产	0	0.413	0.413
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 05	1.46	1.46	停产	0	0.421	0.421
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 06	1.42	1.42	停产	0	0.434	0.434
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 07	1.6	1.6	停产	0	0.436	0.436
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 08	1.62	1.62	停产	0	0.507	0.507
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 09	1.68	1.68	停产	0	0.444	0.444
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 10	1.45	1.45	停产	0	0.529	0.529
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 11	1.52	1.52	停产	0	0.517	0.517
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 12	1.58	1.58	停产	0	0.434	0.434
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 13	1.62	1.62	停产	0	0.487	0.487
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 14	1.55	1.55	停产	0	0.499	0.499
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 15	1.6	1.6	停产	0	0.4	0.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 16	1.63	1.63	停产	0	0.416	0.416
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 17	1.5	1.5	停产	0	0.434	0.434
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 18	1.48	1.48	停产	0	0.566	0.566
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 19	1.61	1.61	停产	0	0.541	0.541

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 20	1.66	1.66	停产	0	0.63	0.63
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 21	1.47	1.47	停产	0	0.556	0.556
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 22	1.58	1.58	停产	0	0.515	0.515
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-04 23	1.47	1.47	停产	0	0.593	0.593
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 00	1.4	1.4	停产	0	0.538	0.538
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 01	1.44	1.44	停产	0	0.54	0.54
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 02	1.3	1.3	停产	0	0.538	0.538
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 03	1.29	1.29	停产	0	0.52	0.52
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 04	1.39	1.39	停产	0	0.574	0.574
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 05	1.42	1.42	停产	0	0.632	0.632
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 06	1.45	1.45	停产	0	0.536	0.536
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 07	1.48	1.48	停产	0	0.632	0.632
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 08	1.54	1.54	停产	0	0.624	0.624
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 09	1.54	1.54	停产	0	0.612	0.612
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 10	1.56	1.56	停产	0	0.604	0.604
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 11	1.81	1.81	停产	0	0.565	0.565
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 12	1.54	1.54	停产	0	0.533	0.533
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 13	1.44	1.44	停产	0	0.568	0.568
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 14	1.43	1.43	停产	0	0.459	0.459

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 15	1.5	1.5	停产	0	0.495	0.495
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 16	2.29	26.6	停产	0	27.4	229
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 17	4.08	20.5	停产	0	68.5	323
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 18	7.9	30.8	停产	0	119	345
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 19	3.28	5.55	停产	0	72.4	119
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 20	3.46	6.23	停产	0	23.4	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 21	12.2	21.3	停产	0	17.5	30.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 22	10.3	17.9	停产	0	17.8	31.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-05 23	11.2	19.7	正常	1.26	16.8	29.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 00	12.3	20.7	正常	1.35	17.8	30.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 01	4.26	7.3	正常	0.491	22.1	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 02	6.72	12	正常	0.813	22.9	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 03	4.97	8.89	正常	0.585	22.8	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 04	4.52	8.1	正常	0.507	22.7	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 05	5.56	10.1	正常	0.591	22.7	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 06	7.08	12.6	正常	0.766	21.7	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 07	4.29	7.68	正常	0.485	21.5	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 08	10.2	18.2	正常	1.13	20.1	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 09	4.22	7.46	正常	0.411	19.9	35.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 10	3.33	5.81	正常	0.321	21.8	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 11	3.4	5.85	正常	0.362	21.7	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 12	3.78	6.37	正常	0.329	20.4	34.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 13	8.26	14.1	正常	0.615	22.7	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 14	4.94	8.14	正常	0.453	24.5	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 15	4.64	6.57	正常	0.288	28.3	42.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 16	7.08	9.06	正常	0.421	26.6	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 17	12.4	15.9	正常	0.876	30.9	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 18	7.45	10.1	正常	0.289	30.1	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 19	10.4	13.9	正常	0.566	30.3	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 20	8.55	11.4	正常	0.587	28.4	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 21	5.19	6.76	正常	0.39	29.3	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 22	12.6	16.4	正常	0.944	31.4	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-06 23	3.68	4.81	正常	0.269	30.5	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 00	2.49	3.34	正常	0.163	31.3	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 01	10.7	16.3	正常	0.532	22	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 02	7.57	12	正常	0.696	23.8	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 03	1.98	3.08	正常	0.18	24.4	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 04	3.79	5.98	正常	0.34	26.9	42.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 05	12.3	18.6	正常	1.17	19.2	29.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 06	1.61	2.47	正常	0.117	22.4	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 07	6.38	9.8	正常	0.586	24.6	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 08	9.52	12.8	正常	0.433	28.5	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 09	2.62	3.42	正常	0.154	29.2	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 10	13	17.6	正常	0.778	29.8	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 11	3	3.92	正常	0.189	29.7	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 12	10.2	13.3	正常	0.543	30	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 13	13.4	17.3	正常	0.887	31.5	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 14	4.81	6.47	正常	0.302	30.2	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 15	11	14.8	正常	0.502	27.9	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 16	12.2	16.3	正常	0.468	24.1	32.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 17	6.83	10.2	正常	0.298	21.3	32.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 18	14	18.2	正常	0.727	26.8	34.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 19	8.89	11.6	正常	0.436	30	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 20	15.7	20	正常	0.71	30.7	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 21	18.1	23.5	正常	0.969	28.6	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 22	15.4	20	正常	0.91	32.4	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-07 23	9	11.9	正常	0.622	33.3	44

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 00	15	20	正常	1.02	29.4	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 01	15.3	20	正常	1.07	29.4	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 02	13.2	17.4	正常	0.837	28.1	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 03	13.9	18.4	正常	0.854	30.2	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 04	12.4	16.6	正常	0.947	29.7	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 05	15.4	20.5	正常	1.12	30.7	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 06	13.1	17.8	正常	0.883	29.9	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 07	14.4	18.7	正常	0.796	25.9	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 08	21.1	26.1	正常	1.27	28.6	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 09	12	16.8	正常	0.46	33.8	47.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 10	13	17	正常	0.474	33.6	44.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 11	12.6	16.4	正常	0.46	35.8	46.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 12	7.65	10.3	正常	0.364	32.2	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 13	15.2	24.7	正常	0.658	28	44.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 14	7.28	16.1	正常	0.664	22.7	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 15	3.72	5.15	正常	0.101	26.8	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 16	8.75	12	正常	0.382	27.5	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 17	9.91	13.4	正常	0.23	25.1	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 18	4.22	5.57	正常	0.19	28	37

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 19	10.3	13.5	正常	0.427	31.2	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 20	10.1	13.3	正常	0.453	30.2	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 21	6.75	8.89	正常	0.347	30.1	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 22	15.5	20.3	正常	0.559	30.8	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-08 23	4.75	6.24	正常	0.198	31.4	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 00	9.63	12.6	正常	0.578	29.7	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 01	12.8	16.5	正常	0.81	29.1	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 02	9.36	12.3	正常	0.495	30.9	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 03	16	20.7	正常	0.857	31.2	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 04	8.35	11	正常	0.543	29.3	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 05	15.8	21.5	正常	0.964	29.9	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 06	7.03	9.31	正常	0.438	30	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 07	8.21	11.2	正常	0.459	30	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 08	18.9	25.3	正常	1.01	27.7	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 09	14.8	20.3	正常	0.798	28.8	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 10	22.3	29.9	正常	1.31	28.7	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 11	18.6	25	正常	0.992	28.7	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 12	13.2	17.7	正常	0.49	29.3	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 13	15.7	21.5	正常	0.558	29.8	40.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 14	22.9	31.4	正常	0.746	28.9	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 15	16.2	21.8	正常	0.561	27.2	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 16	20.6	28.1	正常	1.15	30.3	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 17	7.93	10.4	正常	0.413	27.4	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 18	6.92	9.4	正常	0.34	29.6	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 19	14.3	19.3	正常	0.511	30.7	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 20	7.62	10.2	正常	0.441	30.2	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 21	8.82	11.7	正常	0.511	27.4	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 22	17.2	23.5	正常	0.798	28.3	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-09 23	5.08	6.84	正常	0.332	28.2	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 00	12.3	16.2	正常	0.663	23.6	31.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 01	16.5	21.9	正常	0.827	26.5	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 02	13.6	18.1	正常	0.982	25.5	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 03	17.8	23.4	正常	1.12	24.9	32.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 04	12.3	16.2	正常	0.76	25.1	33
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 05	15.9	21.3	正常	1.26	27.6	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 06	13.2	17.6	正常	1.02	27.5	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 07	15.3	20.6	正常	0.914	26.7	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 08	7.53	10.2	正常	0.439	25.6	34.7

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 09	14.1	19	正常	0.77	25.8	34.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 10	8.82	11.9	正常	0.44	25.5	34.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 11	9.29	12.8	正常	0.538	27.9	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 12	18.1	23.8	正常	1.2	25.6	33.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 13	8.44	11.1	正常	0.504	24.1	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 14	14.9	20	正常	0.936	26.7	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 15	14.3	19.1	正常	0.929	26.1	34.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 16	13	18	正常	0.491	28.3	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 17	14	18.6	正常	0.748	26.3	35.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 18	10.5	14.1	正常	0.473	27.9	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 19	14.9	19.4	正常	0.712	27.5	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 20	14.6	19.6	正常	0.845	27.9	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 21	14.6	20	正常	0.993	28.6	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 22	16	21.7	正常	1.36	27.8	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-10 23	11.7	16	正常	0.989	25	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 00	18.4	24.6	正常	1.47	28.7	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 01	16.9	22.6	正常	1.26	26.9	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 02	13.6	18.3	正常	0.988	30.2	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 03	18.3	24.6	正常	1.43	31.6	42.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 04	14.8	20	正常	1.18	30.4	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 05	17.6	23.7	正常	1.25	29.7	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 06	19.3	25.4	正常	1.56	30.4	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 07	11.1	15.1	正常	0.926	34.4	46.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 08	16.4	21.8	正常	1.07	29.6	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 09	11.6	17	正常	0.788	28.7	42.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 10	16	21.3	正常	0.795	24.2	32
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 11	18	23.7	正常	1.11	23.7	31.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 12	14	18.4	正常	0.872	25.6	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 13	13.9	18.2	正常	0.834	25.4	33.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 14	15.8	21	正常	0.904	28.9	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 15	15.4	20.1	正常	0.614	29.8	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 16	8.4	11.2	正常	0.347	23.6	31.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 17	9.62	12.6	正常	0.422	25.4	33.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 18	12.9	16.7	正常	0.728	25.9	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 19	20.4	26.3	正常	1.13	27.8	35.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 20	12.6	16.7	正常	0.795	30.5	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 21	4.74	6.24	正常	0.304	27.4	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 22	13.3	17.7	正常	0.756	28.4	37.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-11 23	12	15.2	正常	0.658	27.6	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 00	2.04	2.69	正常	0.128	29.3	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 01	1.87	2.46	正常	0.137	29.4	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 02	13.4	17.6	正常	0.963	31.3	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 03	14.1	18.3	正常	1.22	31	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 04	11.5	15.1	正常	0.946	30.5	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 05	15	19.7	正常	1.06	33	43.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 06	10.3	13.7	正常	0.792	32	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 07	14	19	正常	1.07	30.4	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 08	9.67	12.9	正常	0.609	26.9	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 09	15.2	20.4	正常	0.996	28.9	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 10	15.9	20.4	正常	0.889	26.4	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 11	17.6	22.9	正常	1.08	24.2	31.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 12	16.9	21.8	正常	0.865	25.7	33.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 13	12.3	16	正常	0.553	25.7	33.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 14	16.9	21.7	正常	0.756	27.3	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 15	16.1	21	正常	0.467	27.1	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 16	10.5	13.9	正常	0.547	27.6	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 17	13.1	17.5	正常	0.625	26.1	34.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 18	13.7	18.2	正常	0.536	27.3	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 19	14	18.1	正常	0.833	26.5	34.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 20	15.9	20.3	正常	0.683	25.3	32.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 21	15.9	20.2	正常	0.98	27.9	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 22	14.3	18.3	正常	0.828	28.6	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-12 23	18.6	23.3	正常	1.03	27.2	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 00	17.2	21.8	正常	1.17	29.1	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 01	15.5	20	正常	1.12	32	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 02	13	16.9	正常	1.09	29.5	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 03	10.3	13.2	正常	0.878	29.2	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 04	17.1	22.2	正常	1.52	29.4	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 05	10.2	13.5	正常	0.802	29.5	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 06	17.2	22.4	正常	1.43	30.2	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 07	12.2	16.2	正常	0.832	28.8	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 08	17.1	22.8	正常	1.01	27.1	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 09	10.8	14.6	正常	0.511	24.6	33.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 10	13.9	18.9	正常	0.697	24.2	32.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 11	8.54	10.9	正常	0.293	25.6	32.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 12	7.72	9.96	正常	0.396	29.8	38.5

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 13	6.72	8.81	正常	0.24	29.2	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 14	12.9	16.7	正常	0.525	29.6	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 15	14	17.8	正常	0.724	30.5	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 16	17.9	23.2	正常	1.19	29.9	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 17	19.3	23.6	正常	1.08	26.6	32.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 18	17.8	22.4	正常	1.18	27.5	34.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 19	17.3	21.8	正常	1.38	29.3	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 20	14.7	19.3	正常	1.19	30	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 21	13.3	17	正常	0.942	27.5	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 22	16.7	21.3	正常	1.32	26.2	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-13 23	16.8	20.8	正常	1.4	25.5	31.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 00	15.2	19.9	正常	1.31	28.3	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 01	11.1	14.6	正常	0.837	28.3	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 02	17.5	23	正常	1.52	28.7	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 03	13.1	17.2	正常	1.14	28.3	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 04	15.8	21.1	正常	1.28	28.5	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 05	13.1	17.2	正常	1.08	28.7	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 06	12.2	15.9	正常	0.907	29	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 07	14.6	19.1	正常	1.18	27.4	35.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 08	17.5	23.2	正常	1.52	27.6	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 09	17.1	22.2	正常	1.25	30	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 10	17.4	22.4	正常	1.26	32.1	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 11	18.4	23.5	正常	1.36	31.7	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 12	15.6	20	正常	1.05	30.8	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 13	17.8	22.9	正常	1.26	31.1	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 14	9.51	12.2	正常	0.667	32.9	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 15	11.2	14.6	正常	0.773	30.7	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 16	16.8	21.3	正常	1.01	29.2	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 17	7.91	10.3	正常	0.613	30.4	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 18	14.5	18.5	正常	1.26	30.5	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 19	11.5	14.4	正常	0.902	29.9	37.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 20	8.7	11	正常	0.679	29.8	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 21	15	19.3	正常	1.28	30	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 22	12.1	15.4	正常	0.939	28.9	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-14 23	15.5	19.3	正常	1.33	29.7	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 00	15	18.5	正常	1.27	31.4	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 01	17.6	21.5	正常	1.42	30.9	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 02	14.6	17.8	正常	0.994	31.3	38.3

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 03	15.5	19.1	正常	1.08	32.4	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 04	14.8	17.9	正常	1.31	33.2	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 05	18.9	23.3	正常	1.26	32.2	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 06	15.9	19.2	正常	1.28	31.5	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 07	18	22.1	正常	1.52	31.8	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 08	11	13.8	正常	0.901	32.2	40.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 09	17	21.5	正常	1.51	30.1	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 10	10.6	13.5	正常	0.83	31.3	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 11	16.2	20.5	正常	1.27	32.9	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 12	12.5	15.7	正常	0.933	33.8	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 13	13.5	16.9	正常	0.993	31.3	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 14	13.1	16.6	正常	1.06	33	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 15	13.5	16.9	正常	1.11	29.9	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 16	17.1	20.9	正常	1.26	35.7	43.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 17	18.6	23.4	正常	1.7	35.2	44.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 18	17.2	21.4	正常	1.63	32.5	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 19	18	23	正常	1.37	28.6	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 20	16.8	21	正常	1.43	31.1	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 21	14.5	18.3	正常	1.18	32.4	40.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 22	19.5	23.6	正常	1.55	34.7	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-15 23	18	21.9	正常	1.42	32.2	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 00	13.1	15.9	正常	1.06	29.7	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 01	9.62	12	正常	0.827	32.6	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 02	6.12	7.33	正常	0.447	35.3	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 03	14.9	17.8	正常	1.26	33.7	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 04	6.26	7.78	正常	0.57	29.8	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 05	3.87	4.75	正常	0.324	29.8	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 06	12.4	15.1	正常	1.02	32.9	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 07	8.28	10.3	正常	0.714	33.8	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 08	2.18	2.74	正常	0.191	33.6	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 09	11.5	14	正常	0.952	33.8	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 10	8.32	10.7	正常	0.636	32.9	42.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 11	2.48	3.21	正常	0.226	32.1	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 12	2.08	2.66	正常	0.173	32.9	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 13	14.7	18.2	正常	0.938	31.4	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 14	3.22	4.19	正常	0.242	30	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 15	2.37	3.01	正常	0.164	32	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 16	4.48	5.69	正常	0.257	32.6	41.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 17	2.55	3.18	正常	0.147	32.9	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 18	2.72	3.37	正常	0.188	31.1	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 19	4.85	5.98	正常	0.334	32.9	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 20	2.16	2.67	正常	0.187	33.2	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 21	2.76	3.44	正常	0.232	31.5	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 22	4.47	5.56	正常	0.325	31.5	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-16 23	2.72	3.4	正常	0.228	29.9	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 00	13.9	17.5	正常	1.27	27.3	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 01	2.38	3.02	正常	0.201	26.2	33.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 02	2.18	2.81	正常	0.188	27.7	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 03	18.2	23.2	正常	1.46	29.5	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 04	7.5	9.48	正常	0.521	26.5	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 05	8.85	11.3	正常	0.665	28.8	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 06	4.72	6.12	正常	0.374	29.7	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 07	5.74	7.45	正常	0.452	27.5	35.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 08	10.4	13.4	正常	0.629	27.7	35.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 09	15.7	20.2	正常	0.979	30.1	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 10	10.4	13.7	正常	0.48	32.2	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 11	13	16.8	正常	0.581	34.1	44.1

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 12	13.2	17	正常	0.597	31.3	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 13	15.6	20.2	正常	0.906	32	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 14	15.7	20	正常	0.786	29.8	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 15	22.6	29.3	正常	0.55	32.5	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 16	19	24.2	正常	0.982	28.9	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 17	16.9	20.9	正常	0.697	31.1	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 18	14.9	18.8	正常	0.722	32.2	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 19	16.6	20.6	正常	0.91	33.6	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 20	15.1	18.8	正常	0.544	29.5	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 21	16.4	20.4	正常	0.861	29.3	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 22	17.1	21.2	正常	0.904	30	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-17 23	16	19.8	正常	0.786	31.4	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 00	18.5	23.2	正常	1.1	30.7	38.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 01	16.6	20.8	正常	1.16	31.2	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 02	17.6	22	正常	1.24	32.3	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 03	16.5	20.6	正常	1.07	33.6	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 04	15	19	正常	0.875	33	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 05	19.5	24.2	正常	1.24	29.2	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 06	14.3	17.7	正常	1.01	29.1	36

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 07	18.6	23.2	正常	1.2	28.8	35.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 08	13.9	17.2	正常	0.999	29.6	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 09	18.2	22.5	正常	1.17	29.7	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 10	16.2	20	正常	0.975	31.6	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 11	22.1	27.1	正常	1.52	30.1	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 12	17	20.9	正常	1.03	33.7	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 13	11.1	13.5	正常	0.634	30.6	37.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 14	14.2	17.4	正常	0.967	29.6	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 15	16.3	19.9	正常	1.19	27.7	34
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 16	13.7	17.2	正常	0.846	33.9	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 17	15.6	19.9	正常	1.22	30.9	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 18	7.95	10.4	正常	0.695	30.1	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 19	12.5	16.3	正常	1.02	30.9	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 20	15.5	19.5	正常	1.17	30.2	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 21	15.7	19.9	正常	1.25	31.7	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 22	13.3	16.8	正常	1.2	31	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-18 23	19.5	23.8	正常	1.72	31.6	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 00	16.5	21.1	正常	1.44	28.7	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 01	15.7	19.9	正常	1.44	31.9	40.3

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 02	16.8	21.4	正常	1.49	33.5	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 03	14	18.2	正常	1.16	30.2	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 04	14	18.2	正常	1.12	29.5	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 05	16	20.8	正常	1.35	29.9	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 06	12.4	16.1	正常	1.11	32.7	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 07	15.5	20.6	正常	1.12	28.6	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 08	14.6	18.4	正常	1.09	27.4	34.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 09	19.2	23.3	正常	1.59	33	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 10	19.5	23.3	正常	1.93	31.9	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 11	18.5	22	正常	1.73	30.7	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 12	22	26.1	正常	1.96	29.7	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 13	21	25.3	正常	2.01	35.7	43.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 14	8.86	11.1	正常	0.681	29	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 15	15.5	19.7	正常	1.36	31	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 16	10.4	13.9	正常	0.893	32.3	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 17	8.12	11.1	正常	0.708	29.3	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 18	12.6	17	正常	1.14	29.9	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 19	14.2	18.1	正常	1.18	30	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 20	14	17.5	正常	1.24	31.2	38.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 21	15.7	20.7	正常	1.42	30.1	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 22	10.1	13	正常	0.71	27.1	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-19 23	13.4	17.2	正常	1.15	29.7	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 00	12.9	17.1	正常	0.976	29.5	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 01	14.2	17.9	正常	1.03	33	41.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 02	14.5	18.3	正常	1.11	33.4	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 03	11.3	14.4	正常	0.886	30.8	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 04	13.3	17.4	正常	1.1	30.1	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 05	15.7	20.5	正常	1.38	29	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 06	14.4	18.6	正常	1.3	30.3	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 07	12.9	17	正常	1.08	30.8	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 08	16.3	20.1	正常	1.56	28.9	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 09	14.6	22.6	正常	1.67	21.7	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 10	15.6	21.8	正常	1.49	19.5	27.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 11	15.4	21.6	正常	1.46	18.6	26
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 12	17.2	23.6	正常	1.7	21.1	29
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 13	12.5	16.9	正常	1.2	25.5	34.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 14	12.4	21.2	正常	1.36	19.7	33.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 15	28.3	62.1	校准	2.01	38	48.7

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 16	16.9	25.5	校准	2.01	26.7	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 17	18.3	26.3	正常	2.19	51.7	76.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 18	12.4	19.3	正常	2.22	55.2	85.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 19	16.2	22	正常	3.49	46.3	63.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 20	5.02	6.42	正常	1.13	29.3	37.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 21	8.47	10.5	正常	1.76	33.1	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 22	5.59	6.9	正常	1.23	31.6	39.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-20 23	6.2	7.99	正常	1.11	29	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 00	17.7	21.2	正常	3.68	31.2	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 01	19.4	23.7	正常	4.02	32.6	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 02	20.9	25.4	正常	4.44	35.2	43
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 03	13.7	16.7	正常	2.85	32.9	40.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 04	20.2	24.6	正常	4.13	30.1	36.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 05	18.5	22.7	正常	3.44	30.5	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 06	24.9	30.4	正常	5.39	33.4	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 07	22.1	27.1	正常	4.73	29.7	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 08	17.5	21.2	正常	3.57	26.9	32.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 09	15	18.5	正常	2.71	31.2	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 10	15.3	18.8	正常	3.18	31.9	39.1

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 11	22.2	27.4	正常	4.66	30.4	37.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 12	14.9	18.2	正常	3.12	29.3	35.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 13	14.4	17.4	正常	2.89	30.5	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 14	17	20.5	正常	3.65	32.9	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 15	14	17.1	正常	2.82	32.4	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 16	17.5	21.9	正常	3.54	33.8	42.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 17	16	19.1	正常	3.36	27.9	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 18	16.4	20.3	正常	3.41	31.9	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 19	13.5	16.3	正常	2.86	31.8	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 20	12.5	15.3	正常	2.63	34.4	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 21	12.8	15.1	正常	2.72	29.5	34.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 22	14	16.9	正常	3.1	32.3	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-21 23	14.3	17.5	正常	3.1	34.8	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 00	16.1	19.8	正常	3.32	33.9	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 01	17.5	21	正常	3.69	28.4	34.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 02	16.3	19.3	正常	3.42	29.5	34.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 03	16.9	20.1	正常	3.66	32.4	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 04	10.9	12.9	正常	2.38	31.1	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 05	16.6	19.7	正常	3.51	30.7	36.6

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 06	12.4	15.1	正常	2.47	33.3	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 07	2.9	3.49	正常	0.641	29.9	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 08	11.1	13.4	正常	2.38	31.9	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 09	13.9	17	正常	2.84	30.9	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 10	14.6	17.1	正常	2.81	27.6	32.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 11	13.8	15.9	正常	2.68	31.3	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 12	15.9	18.4	正常	2.95	34.2	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 13	13.9	16.4	正常	2.63	31	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 14	15.4	17.8	正常	2.65	31.3	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 15	13.3	15.4	正常	2.38	33.7	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 16	15.1	18.1	正常	3.03	30.6	36.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 17	16.3	18.8	正常	2.58	29.9	34.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 18	15.9	18.6	正常	3.33	34.2	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 19	15	17.6	正常	2.99	36	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 20	16.3	19.5	正常	3.31	31.5	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 21	13.9	16.7	正常	2.84	29.3	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 22	16.8	19.6	正常	2.87	28.6	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-22 23	17.3	20.5	正常	3.65	34	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 00	17.7	21.2	正常	3.56	35.6	42.7

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 01	13.8	16.9	正常	2.83	35.4	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 02	17.4	20.7	正常	3.62	36.4	43.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 03	16.4	19.5	正常	3.55	34	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 04	17.1	20.3	正常	3.68	33.1	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 05	18.7	22.2	正常	4.12	34.2	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 06	15.6	18.8	正常	3.43	31.9	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 07	16.1	19.3	正常	3.48	36.1	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 08	15.9	19.4	正常	3.09	28.4	34.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 09	18.9	22.4	正常	4.02	32.4	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 10	17.5	20.8	正常	3.6	33.3	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 11	16.9	19.9	正常	3.45	34	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 12	17.9	21	正常	3.74	31.6	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 13	17.2	20.1	正常	3.31	32.9	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 14	18.8	22.4	正常	4.02	30.2	36
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 15	19.3	23	正常	3.91	29.9	35.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 16	21.2	25.2	正常	4.24	33.8	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 17	21.9	26.7	正常	4	36.3	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 18	21.2	25.9	正常	4.12	33.9	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 19	22.9	28.7	正常	4.79	34.4	43

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 20	22.7	27.3	正常	4.79	30.8	37.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 21	23.7	28.5	正常	5.08	35.3	42.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 22	20.3	24.6	正常	4.22	37.4	45.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-23 23	20	24.1	正常	4.12	34.7	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 00	21.2	25.2	正常	4.45	37	44
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 01	20.9	24.6	正常	4.61	38	44.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 02	17.3	20.7	正常	3.57	36.9	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 03	17.4	20.8	正常	3.75	34	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 04	20.7	24	正常	4.37	33.8	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 05	20.6	23.8	正常	4.3	36.4	42.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 06	20.8	24.2	正常	4.54	38.2	44.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 07	23	26.8	正常	4.76	38.1	44.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 08	22.1	25.7	正常	4.56	36.2	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 09	14.8	17.2	正常	3.11	37.2	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 10	19.7	23.3	正常	3.98	36.8	43.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 11	20.6	24.5	正常	4.36	35.1	41.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 12	21.4	24.8	正常	4	33.5	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 13	17.1	19.8	正常	3.57	35.7	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 14	20.6	23.8	正常	3.95	32.1	37.1

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 15	21.3	24.9	正常	4.23	33	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 16	17.9	21.9	正常	3.6	35.7	43.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 17	15.7	19.4	正常	3.13	35.7	44.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 18	20.4	24.6	正常	3.95	32.1	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 19	17.3	20.8	正常	3.31	29.9	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 20	17.2	20.5	正常	3.26	33.7	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 21	15.8	18.9	正常	3.06	35.1	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 22	14.8	18	正常	2.98	36.1	43.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-24 23	17.6	21.2	正常	3.48	32.4	38.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 00	18.1	21.1	正常	3.47	37.1	43.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 01	19.2	22.7	正常	3.88	32.9	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 02	19.8	23.2	正常	3.97	34.3	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 03	21	25	正常	3.98	34.2	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 04	22.5	27.5	正常	4.7	33.1	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 05	24.4	30	正常	5.16	32.3	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 06	18.5	22.6	正常	3.69	29.4	35.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 07	22.4	26.8	正常	4.73	34.4	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 08	15.4	18.2	正常	3.19	35	41.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 09	17.7	20.9	正常	3.61	36.1	42.5

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 10	19.3	22.6	正常	3.22	36.3	42.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 11	19	22.8	正常	3.82	32.2	38.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 12	17.7	21.3	正常	3.63	33.6	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 13	19.4	23.3	正常	3.97	33	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 14	12	14	正常	2.31	31.6	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 15	22.2	26.1	正常	4.16	32.3	37.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 16	16.7	20.3	正常	3.36	31.7	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 17	14.2	17.4	正常	2.73	32.2	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 18	15.7	18.9	正常	3.03	27.9	33.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 19	15.7	18.9	正常	2.91	34.5	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 20	16.6	19.9	正常	3.07	34.5	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 21	13.9	16.8	正常	2.72	35.3	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 22	16.5	19.7	正常	3.27	33.4	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-25 23	16.2	19.2	正常	3.13	36	42.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 00	14.1	17	正常	2.88	35.8	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 01	15.2	18.3	正常	3.09	35.4	42.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 02	17.5	21.2	正常	3.69	36.4	44.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 03	14.2	17.2	正常	2.97	33.8	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 04	18.4	22.2	正常	3.83	31.9	38.4

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 05	21.3	25.8	正常	4.47	32.2	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 06	22.2	26.9	正常	4.58	34.4	41.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 07	21.6	26.5	正常	4.31	33	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 08	23.6	27.8	正常	4.83	30.2	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 09	20.6	24.2	正常	3.96	30	35.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 10	21.8	25.6	正常	4.21	27.8	32.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 11	23.4	26.9	正常	4.27	28.6	33
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 12	23.8	27.3	正常	4.66	27.3	31.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 13	23.5	26.5	正常	4.46	28.2	31.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 14	19.5	22	正常	3.87	31.2	35.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 15	18.1	20.8	正常	3.73	32.6	37.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 16	22.5	26.5	正常	4.64	35.6	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 17	18.1	21.5	正常	3.59	34	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 18	22.9	26.8	正常	4.27	33.3	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 19	18.6	22.5	正常	3.64	32.6	39.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 20	18.5	21.7	正常	3.77	34.3	40.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 21	17.6	21	正常	3.48	35.1	42
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 22	12.3	14.5	正常	2.42	31.8	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-26 23	15.6	18.5	正常	3.11	31.4	37.5

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 00	15.7	19.5	正常	2.91	30.2	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 01	14.6	17.6	正常	2.91	30.8	37.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 02	11.5	14.1	正常	2.39	33.6	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 03	14.7	17.9	正常	3	31.3	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 04	14.9	18.4	正常	2.99	30.8	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 05	16.6	20.4	正常	3.44	30.9	38.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 06	13.3	16.5	正常	2.63	32.9	41.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 07	15	18	正常	3.08	30.4	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 08	16.2	18.6	正常	3	29.7	33.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 09	14.6	16.9	正常	2.93	35.4	40.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 10	18.8	21.7	正常	3.61	31.4	36.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 11	18.8	21.7	正常	3.56	34	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 12	23.3	26.5	正常	4.54	37.8	42.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 13	13.8	15.8	正常	2.49	36.3	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 14	22	25.2	正常	3.5	31.9	36.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 15	19.3	22.7	正常	3.2	31	36.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 16	21.9	25.4	正常	3.66	34.5	40
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 17	22.6	26.2	正常	4.26	35.4	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 18	14.3	16.7	正常	2.62	34.5	40.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 19	3.23	3.84	正常	0.566	33.9	40.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 20	15.7	18.2	正常	2.96	35.2	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 21	20.9	24.6	正常	4.14	31.2	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 22	23.2	27.9	正常	4.63	32.1	38.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-27 23	22.4	28	正常	4.53	34.9	43.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 00	19.2	24.4	正常	3.81	34.6	44.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 01	21.9	27.6	正常	4.09	33	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 02	16.5	21.1	正常	3.24	32.8	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 03	21.2	26.8	正常	4.19	29.7	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 04	13.7	17.2	正常	2.73	28.9	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 05	20.9	25.7	正常	4.04	31.5	38.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 06	16.9	21.1	正常	3.39	36.4	45.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 07	19.1	24.2	正常	3.69	31.2	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 08	22.3	27.3	正常	4.4	32.4	39.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 09	13.7	17.2	正常	2.56	31.4	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 10	18.8	22.4	正常	3.48	33.1	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 11	18.6	22.4	正常	3.52	29.8	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 12	24.7	29.8	正常	4.29	30.4	36.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 13	24.4	29	正常	4.64	32.5	38.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 14	20.7	25.5	正常	3.83	30.8	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 15	19.1	22.9	正常	3.53	30.1	36.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 16	21.2	25.7	正常	3.68	28.3	34.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 17	20.2	24.5	正常	3.08	31	37.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 18	18.3	21.7	正常	3.26	31.3	37
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 19	20.3	23.8	正常	3.85	30.3	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 20	20.6	24.4	正常	3.21	32.5	38.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 21	22	25.9	正常	3.85	31.2	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 22	17.6	21.6	正常	3.1	36.1	44.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-28 23	20.2	24.4	正常	3.56	31.6	38.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 00	18.2	21.8	正常	3.57	32.3	39
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 01	20.3	24	正常	3.9	33.3	39.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 02	19.7	23.9	正常	3.67	35.2	43
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 03	20.5	24.9	正常	3.87	37	45.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 04	21	25.2	正常	3.96	34.8	41.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 05	20.5	25.4	正常	3.98	33.4	41.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 06	18.5	23.5	正常	3.73	30.9	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 07	17.6	21.5	正常	3.55	29.2	35.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 08	20.8	25.7	正常	4	28.3	34.9

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 09	19.9	24.9	正常	3.85	33	41.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 10	17	21.6	正常	3.18	31.1	39.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 11	19.6	24.5	正常	3.62	31.5	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 12	20.3	25.5	正常	3.05	33.6	42.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 13	21.6	27	正常	3.65	35	43.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 14	17.1	21.2	正常	2.84	37.5	46.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 15	21	25.8	正常	3.63	31.8	39.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 16	18	22.1	正常	2.84	32.2	39.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 17	18.5	22	正常	3.23	29.6	35.5
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 18	16.9	20.4	正常	3.03	30.8	37.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 19	17.3	21	正常	2.9	30.2	36.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 20	16.4	19.7	正常	2.9	30.1	36.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 21	17.9	21.4	正常	3.28	31.5	37.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 22	15.8	19.3	正常	2.95	33	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-29 23	17.2	20.7	正常	3.08	33.5	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 00	17.2	20.9	正常	3.24	33.7	41
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 01	18.2	22.1	正常	3.42	34.6	42.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 02	15.3	19.4	正常	2.68	34.1	43.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 03	15.6	19.4	正常	2.84	32.4	40.2

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 04	17.2	21.6	正常	3.35	32	40.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 05	14.4	17.9	正常	2.7	33.6	41.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 06	15.6	19.5	正常	2.98	35.3	44
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 07	15.5	19	正常	2.93	30.8	37.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 08	14.9	18.2	正常	2.81	31.3	38.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 09	15.1	18.3	正常	2.77	33.2	40.1
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 10	13	15.8	正常	2.34	33.6	40.9
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 11	15	18.2	正常	2.63	29.1	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 12	17.4	21.1	正常	3.09	29.1	35.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 13	14.9	18.4	正常	2.43	32.8	40.6
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 14	15.7	19.5	正常	2.41	32	39.7
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 15	15.5	19.1	正常	2.67	30.8	38
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 16	17	20.9	正常	2.83	31.7	39.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 17	16.7	21.1	正常	3.08	36.2	46.3
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 18	14.8	18.1	正常	2.76	28.5	35.4
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 19	15	18.5	正常	2.75	34.9	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 20	16.6	20.4	正常	2.99	35	43.2
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 21	14.2	17.8	正常	2.62	34	42.8
万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 22	13.3	17.8	正常	2.62	32.5	43.8

万达热电	万达热电1#1-3号 75t/h循环流化床锅炉	2022-09-30 23	11	14	正常	2	23.3	29.7
		平均值	12.9	16.9	正常	1.64	27.1	37.3
		最大值	28.3	162	正常	5.39	119	898
		最小值	1.29	1.29	正常	0	0.4	0.4
		累计值			正常	1179		

流化床锅炉_小时数据

化物		烟尘				氧气 (%)	烟气温度 (°C)	流量 (m3)	烟气湿度 (% RH)
状态	排放量 (kg)	实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	状态	排放量 (kg)				
正常	2.3	0.612	0.868	正常	0.053	10.4	52.5	86292	13.2
正常	2.13	0.621	0.964	正常	0.059	11.3	51.4	95506	12.5
正常	2.21	0.618	0.959	正常	0.058	11.3	50.9	94471	12.2
正常	1.94	0.624	0.951	正常	0.05	11.2	50.4	80681	11.8
正常	2.31	0.628	0.978	正常	0.061	11.4	50.1	97319	11.6
正常	2.75	0.619	0.984	正常	0.059	11.6	49.3	94777	11.1
正常	2.42	0.627	0.959	正常	0.062	11.2	49.6	98692	11.3
正常	2	0.653	0.998	正常	0.06	11.2	49.6	91517	11.3
正常	2.06	0.66	1.01	正常	0.057	11.2	49.8	85959	11.4
正常	1.46	0.615	0.935	正常	0.046	11.1	50.2	75515	11.6
正常	1.99	0.605	0.92	正常	0.048	11.1	50.2	78346	11.5
正常	1.96	0.581	0.903	正常	0.043	11.3	49.7	74303	11.1
正常	1.7	0.582	0.892	正常	0.045	11.2	50	77006	11.3
正常	2.08	0.594	0.92	正常	0.044	11.3	49.6	75116	11
正常	2.03	0.591	0.906	正常	0.046	11.2	49.6	78407	10.9
正常	2.39	0.594	0.922	正常	0.056	11.3	49.4	93309	10.9

正常	2.14	0.592	0.917	正常	0.054	11.3	49	90606	10.5
正常	2.31	0.589	0.921	正常	0.052	11.4	48.8	87950	10.5
正常	2.25	0.587	0.926	正常	0.055	11.5	48.8	94334	10.6
正常	2.65	0.588	0.946	正常	0.055	11.7	48.7	94447	10.7
正常	2.16	0.583	0.9	正常	0.054	11.3	48.6	92600	10.7
正常	2.39	0.586	0.897	正常	0.051	11.2	49	86747	10.9
正常	2.62	0.593	0.92	正常	0.056	11.3	49.1	94187	10.9
正常	1.98	0.586	0.921	正常	0.055	11.4	48.9	93004	10.8
正常	2.45	0.599	0.951	正常	0.062	11.6	49.1	103299	11
正常	1.82	0.586	0.923	正常	0.054	11.5	49.1	91311	11
正常	1.89	0.589	0.944	正常	0.061	11.6	48.8	103328	10.8
正常	1.91	0.58	0.94	正常	0.054	11.8	48.5	92284	10.6
正常	1.5	0.584	0.946	正常	0.052	11.7	48.3	89074	10.5
正常	2.02	0.582	0.969	正常	0.054	12	48	93549	10.3
停产	0	0.575	0.953	停产	0	11.9	47.8	92764	10.2
停产	0	0.55	0.921	停产	0	12	47.6	83644	10
停产	0	5.12	455	停产	0	20.6	46.1	17875	10.2
停产	0	5.43	396	停产	0	21.2	42.2	6878	7.68
停产	0	6.18	6.18	停产	0	21.6	40.6	6984	6.44

停产	0	8.15	8.15	停产	0	21.6	40.4	7032	5.85
停产	0	8.97	8.97	停产	0	21.7	40.7	7068	5.57
停产	0	8.6	8.6	停产	0	21.7	40.8	7086	5.31
停产	0	5.69	5.69	停产	0	21.7	40.4	7106	5.17
停产	0	1.65	1.65	停产	0	21.7	36.5	7342	3.25
停产	0	1.29	1.29	停产	0	21.7	34.1	7468	2.38
停产	0	1.15	1.15	停产	0	21.7	32.4	8449	1.92
停产	0	1.19	1.19	停产	0	21.7	31.3	10558	1.81
停产	0	1.27	1.27	停产	0	21.7	30.4	26238	1.83
停产	0	1.37	1.37	停产	0	21.7	29.8	26098	1.93
停产	0	1.52	1.52	停产	0	21.7	29.4	48784	1.98
停产	0	1.98	1.98	停产	0	21.7	29	67136	2.01
停产	0.041	3.31	3.31	停产	0.187	21.7	28.7	58057	2.02
停产	0.025	5.42	5.42	停产	0.193	21.7	28.2	34959	1.96
停产	0.025	4.9	4.9	停产	0.185	21.6	27.9	38533	1.92
停产	0.035	2.97	2.97	停产	0.164	21.6	27.6	55709	1.87
停产	0.05	2.19	2.19	停产	0.132	21.6	27.1	60429	1.79
停产	0.013	1.89	1.89	停产	0.031	21.6	26.6	16200	1.68
停产	0.009	1.91	1.91	停产	0.029	21.6	26.2	15330	1.64

停产	0	1.67	1.67	停产	0	21.6	26	45706	1.66
停产	0	1.47	1.47	停产	0	21.6	26.3	44646	1.75
停产	0	1.16	1.16	停产	0	21.6	26.6	12838	1.78
停产	0	1	1	停产	0	21.6	27	11384	1.8
停产	0	0.917	0.917	停产	0	21.6	27.4	8896	1.77
停产	0	0.858	0.858	停产	0	21.6	27.6	7685	1.69
停产	0	0.769	0.769	停产	0	21.6	27.8	7682	1.66
停产	0	0.661	0.661	停产	0	21.6	28	7682	1.6
停产	0	0.606	0.606	停产	0	21.6	27.8	7706	1.35
停产	0	0.605	0.605	停产	0	21.6	27.4	7734	1.11
停产	0	0.649	0.649	停产	0	21.5	27.4	7733	1.14
停产	0	0.647	0.647	停产	0	21.5	27.2	7740	1.11
停产	0	0.638	0.638	停产	0	21.5	26.9	7719	1.03
停产	0	0.637	0.637	停产	0	21.5	26.7	7722	1.06
停产	0	0.654	0.654	停产	0	21.6	26.5	7840	1.11
停产	0	0.652	0.652	停产	0	21.5	26.4	29935	1.24
停产	0	0.674	0.674	停产	0	21.5	26.5	12811	1.41
停产	0	0.673	0.673	停产	0	21.5	26.4	12293	1.53
停产	0	0.686	0.686	停产	0	21.5	26.3	8781	1.57

停产	0	0.688	0.688	停产	0	21.5	26.2	39964	1.57
停产	0	0.708	0.708	停产	0	21.4	26	38185	1.56
停产	0	0.686	0.686	停产	0	21.4	25.7	11922	1.54
停产	0	0.676	0.676	停产	0	21.4	25.5	11310	1.54
停产	0	0.678	0.678	停产	0	21.4	25.2	25626	1.52
停产	0	0.698	0.698	停产	0	21.4	25	25256	1.52
停产	0	0.672	0.672	停产	0	21.4	25	53981	1.54
停产	0	0.638	0.638	停产	0	21.4	25.4	14716	1.61
停产	0	0.607	0.607	停产	0	21.4	26.3	15011	1.76
停产	0	0.656	0.656	停产	0	21.4	30.7	31043	2.45
停产	0	0.678	0.678	停产	0	21.4	36.7	35596	2.12
停产	0	0.901	0.901	停产	0	21.4	35.3	7497	1.6
停产	0	0.752	0.752	停产	0	21.4	33.5	10313	1.43
停产	0	0.661	0.661	停产	0	21.4	32.8	7751	1.23
停产	0	0.62	0.62	停产	0	21.4	32	7604	1.27
停产	0	0.637	0.637	停产	0	21.4	31.3	7632	1.14
停产	0	0.666	0.666	停产	0	21.4	30.8	7651	1.07
停产	0	0.845	0.845	停产	0	21.4	30.5	7652	1.13
停产	0	1.19	1.19	停产	0	21.4	30.4	7629	1.46

停产	0	1.23	1.23	停产	0	21.4	30.3	7621	1.62
停产	0	1.17	1.17	停产	0	21.4	30.2	7618	1.69
停产	0	1.13	1.13	停产	0	21.4	30	7620	1.7
停产	0	1.08	1.08	停产	0	21.4	30	7621	1.71
停产	0	1.03	1.03	停产	0	21.4	29.9	7625	1.69
停产	0	0.995	0.995	停产	0	21.4	29.8	8036	1.65
停产	0	1.01	1.01	停产	0	21.4	29.7	7844	1.62
停产	0	1.03	1.03	停产	0	21.4	29.6	7815	1.58
停产	0	1.02	1.02	停产	0	21.4	29.5	10982	1.55
停产	0	0.968	0.968	停产	0	21.4	29.4	26821	1.52
停产	0	0.94	0.94	停产	0	21.4	29.4	37327	1.5
停产	0	0.94	0.94	停产	0	21.4	29.3	18048	1.49
停产	0	0.892	0.892	停产	0	21.4	29.2	7657	1.48
停产	0	0.917	0.917	停产	0	21.4	29.2	7657	1.5
停产	0	0.909	0.909	停产	0	21.4	29.2	7655	1.53
停产	0	1.62	1.62	停产	0	21.4	29.1	7639	1.62
停产	0	2.65	2.65	停产	0	21.4	29.8	7575	2.35
停产	0	2.74	2.74	停产	0	21.4	30.2	7534	2.75
停产	0	1.56	1.56	停产	0	21.3	30.2	7544	2.61

停产	0	1.09	1.09	停产	0	21.3	30.5	7552	2.43
停产	0	2.98	25.5	停产	0	19.5	31.3	7529	2.46
停产	0	2.26	11.6	停产	0	17.9	32.6	7871	3.34
停产	0	3.12	17.1	停产	0	15.7	33.2	7305	3.64
停产	0	3.55	6.15	停产	0	12	34.5	95807	4.2
停产	0	0.672	1.23	停产	0	12.7	37.3	122278	5.47
停产	0	0.628	1.1	停产	0	12.4	40.4	108313	6.63
停产	0	0.644	1.13	停产	0	12.4	43.3	114393	7.92
正常	1.88	0.612	1.07	正常	0.069	12.4	44.6	111585	8.5
正常	1.99	0.612	1.03	正常	0.068	12.1	45.5	111318	8.77
正常	2.54	0.587	1.01	正常	0.068	12.2	46.1	114904	9.77
正常	2.73	0.59	1.04	正常	0.071	12.5	46.4	118920	9.88
正常	2.64	0.588	1.05	正常	0.068	12.6	46.6	115647	9.7
正常	2.54	0.602	1.08	正常	0.067	12.6	46.7	111915	9.73
正常	2.36	0.636	1.16	正常	0.067	12.8	46.8	103756	9.9
正常	2.38	0.619	1.1	正常	0.068	12.6	46.9	109829	9.81
正常	2.38	0.625	1.12	正常	0.069	12.6	47.2	110663	9.93
正常	2.25	0.829	1.48	正常	0.091	12.6	47.1	111312	9.91
正常	1.96	0.573	1.01	正常	0.056	12.5	47.4	97650	9.96

正常	2.1	0.552	0.963	正常	0.054	12.4	47.5	96401	9.87
正常	2.31	0.577	0.993	正常	0.062	12.3	47.2	106558	9.58
正常	1.78	0.86	1.46	正常	0.081	12.1	47.3	87229	9.64
正常	1.77	0.586	0.998	正常	0.046	12.2	47.6	76975	9.61
正常	2.11	0.597	1.02	正常	0.052	12	47.8	93056	10.1
正常	1.95	1.37	2.13	正常	0.106	11	47.4	79952	9.81
正常	1.67	0.542	0.694	正常	0.035	9.28	48	64152	9.99
正常	2.13	0.548	0.702	正常	0.038	9.28	48.9	70073	10.4
正常	1.36	0.532	0.719	正常	0.024	9.89	49.5	44448	11
正常	1.68	0.528	0.709	正常	0.031	9.82	50	56441	11.4
正常	1.89	0.529	0.705	正常	0.035	9.75	50.4	66353	11.6
正常	2.07	0.52	0.678	正常	0.037	9.48	50.8	70389	11.9
正常	2.24	0.516	0.675	正常	0.037	9.54	51.2	70950	12.2
正常	2.23	0.521	0.683	正常	0.038	9.54	51.5	73010	12.4
正常	2.46	0.524	0.7	正常	0.042	9.76	51.3	79124	12.3
正常	1.6	0.536	0.83	正常	0.042	11.3	50.6	77549	11.8
正常	2.18	0.538	0.859	正常	0.049	11.6	50.1	91293	11.4
正常	2.23	0.538	0.836	正常	0.048	11.4	49.6	91239	11.2
正常	2.47	0.535	0.846	正常	0.049	11.5	49.2	91774	10.9

正常	1.8	0.536	0.814	正常	0.05	11.1	49.3	93773	10.9
正常	1.63	0.537	0.825	正常	0.041	11.2	49	75460	10.8
正常	2.25	0.522	0.797	正常	0.049	11.2	49.2	93159	10.9
正常	1.25	0.51	0.686	正常	0.024	9.84	49.5	44595	11.2
正常	1.71	0.513	0.672	正常	0.031	9.55	50.3	59401	11.4
正常	1.83	0.806	1.05	正常	0.053	9.65	50.8	61832	11.8
正常	1.8	0.736	0.963	正常	0.048	9.51	51.4	62018	11.9
正常	1.57	0.549	0.715	正常	0.029	9.48	51.5	52366	11.9
正常	2.11	0.546	0.711	正常	0.036	9.47	51.2	66768	11.5
正常	1.9	0.55	0.739	正常	0.035	9.85	51.4	63738	11.7
正常	1.4	0.54	0.727	正常	0.027	9.85	51.5	49156	11.7
正常	0.888	0.543	0.733	正常	0.021	9.87	51.6	36983	11.8
正常	0.927	0.542	0.819	正常	0.023	11.1	51.3	43585	11.6
正常	1.37	0.529	0.689	正常	0.028	9.47	51.6	52585	12
正常	1.42	0.526	0.688	正常	0.025	9.51	51.8	46878	12.3
正常	1.34	0.53	0.682	正常	0.023	9.34	51.9	43685	12.4
正常	1.49	0.528	0.692	正常	0.028	9.55	52	52447	12.5
正常	1.92	0.533	0.694	正常	0.032	9.48	52	59108	12.5
正常	2.29	0.521	0.689	正常	0.037	9.65	52.4	69523	12.8

正常	1.96	0.524	0.696	正常	0.035	9.7	52.1	66191	12.8
正常	2.01	0.54	0.707	正常	0.037	9.56	52.1	67784	12.7
正常	1.79	0.539	0.715	正常	0.035	9.68	51.6	63941	12.4
正常	1.85	0.533	0.704	正常	0.033	9.64	52	62056	12.7
正常	2.25	0.532	0.71	正常	0.041	9.77	51.9	76932	12.7
正常	2.2	0.529	0.703	正常	0.038	9.71	51.9	71738	12.7
正常	2.11	0.533	0.727	正常	0.037	9.99	51.8	69450	12.6
正常	1.42	0.525	0.684	正常	0.029	9.48	52	54759	12.7
正常	1.71	0.508	0.631	正常	0.031	8.91	52.3	59636	12.8
正常	1.17	0.516	0.721	正常	0.019	10.3	52.4	34750	12.8
正常	1.15	0.506	0.672	正常	0.019	9.67	52.4	34613	12.7
正常	1.18	0.51	0.664	正常	0.018	9.48	52.6	32957	12.4
正常	1.52	0.532	0.716	正常	0.026	9.83	52.5	46934	12.2
正常	1.16	0.577	0.964	正常	0.028	11.5	51.9	47185	11.7
正常	1.66	0.649	1.26	正常	0.051	13	49.6	76612	10.3
正常	0.706	0.584	0.834	正常	0.016	10.4	49.6	26152	10.4
正常	1.21	0.569	0.779	正常	0.025	10	49.8	43880	10.7
正常	0.692	0.542	0.727	正常	0.016	9.82	50.9	28368	11.5
正常	1.24	0.541	0.715	正常	0.024	9.65	51.4	44373	11.9

正常	1.32	0.532	0.702	正常	0.023	9.64	51.5	42432	12
正常	1.42	0.533	0.701	正常	0.026	9.59	52.1	47043	12.5
正常	1.58	0.543	0.712	正常	0.029	9.56	52.4	52441	12.7
正常	1.16	0.541	0.709	正常	0.021	9.55	52.6	37824	12.9
正常	1.37	0.55	0.722	正常	0.025	9.58	52.4	44514	12.8
正常	1.75	0.538	0.699	正常	0.031	9.46	52.6	58619	12.9
正常	1.85	0.538	0.697	正常	0.035	9.42	52.9	63503	13.1
正常	1.65	0.529	0.698	正常	0.029	9.63	52.8	53353	13.1
正常	1.68	0.552	0.715	正常	0.029	9.41	52.7	53886	13.1
正常	1.9	0.539	0.708	正常	0.035	9.58	52.7	64781	13.1
正常	1.78	0.533	0.724	正常	0.032	9.94	52.5	59486	13
正常	1.8	0.534	0.712	正常	0.033	9.75	52.2	60090	12.8
正常	1.66	0.53	0.723	正常	0.03	10	52.3	55511	12.8
正常	1.48	0.521	0.696	正常	0.028	9.76	52.3	53509	12.6
正常	1.53	0.526	0.722	正常	0.027	10.1	52.6	52991	12.8
正常	1.7	0.966	1.29	正常	0.059	9.84	52.2	59035	12.4
正常	1.5	0.601	0.813	正常	0.032	9.91	52.5	52854	12.7
正常	1.09	0.597	0.802	正常	0.023	9.83	52.4	37540	12.6
正常	1.04	0.599	0.821	正常	0.021	10	51.9	34913	12.3

正常	0.973	0.593	0.814	正常	0.02	10.1	51.8	33580	12.2
正常	0.877	0.583	0.786	正常	0.019	9.87	52	32689	12.4
正常	1.67	0.58	0.793	正常	0.033	10	52	56150	12.4
正常	1.21	0.596	0.787	正常	0.026	9.64	52.4	44234	12.7
正常	1.53	0.586	0.796	正常	0.031	9.96	51.8	51675	12.4
正常	1.05	0.556	0.753	正常	0.019	9.92	52.1	33891	12.7
正常	1.77	0.557	0.744	正常	0.033	9.77	52.5	59883	12.9
正常	1.61	0.56	0.741	正常	0.033	9.65	52.7	58521	13.1
正常	1.38	0.56	0.763	正常	0.029	9.98	52.6	49933	13
正常	1.87	0.557	0.751	正常	0.037	9.87	53.1	65929	13.4
正常	1.29	0.57	0.75	正常	0.032	9.59	53	55797	13.4
正常	1.41	0.582	0.778	正常	0.032	9.77	53.2	53859	13.6
正常	1.84	0.569	0.758	正常	0.041	9.74	53.3	72245	13.7
正常	1.61	0.562	0.738	正常	0.037	9.58	53	65984	13.5
正常	1.48	0.58	0.766	正常	0.035	9.62	52.9	59465	13.4
正常	2.2	0.573	0.769	正常	0.047	9.82	52.9	81595	13.4
正常	2.16	0.589	0.786	正常	0.047	9.75	53	78588	13.4
正常	1.61	0.581	0.782	正常	0.036	9.85	52.8	61397	13.3
正常	1.48	0.554	0.752	正常	0.033	9.94	53	60033	13.3

正常	1.38	0.82	1.11	正常	0.049	9.84	52.8	54255	13.1
正常	1.36	0.87	1.17	正常	0.05	9.85	52.5	53361	12.8
正常	1.61	0.553	0.759	正常	0.033	10.1	52.6	58802	12.7
正常	1.7	0.566	0.743	正常	0.039	9.58	52.5	68495	12.5
正常	1.47	0.584	0.766	正常	0.036	9.56	52.5	62254	12.4
正常	1.67	0.568	0.762	正常	0.035	9.81	52.4	62528	12.4
正常	1.68	0.559	0.747	正常	0.036	9.77	52.8	64586	12.6
正常	1.13	0.552	0.767	正常	0.022	10.2	52.7	39465	12.6
正常	1.4	0.549	0.735	正常	0.03	9.79	52.6	55085	12.7
正常	1.14	0.562	0.759	正常	0.024	9.87	50.9	41903	11.6
正常	1.37	0.542	0.708	正常	0.028	9.52	51.9	50923	12.5
正常	1.67	0.543	0.731	正常	0.032	9.85	52	59972	12.6
正常	1.99	0.548	0.752	正常	0.04	10.1	52.1	72335	12.7
正常	2.37	0.553	0.751	正常	0.047	9.95	52.2	85128	12.8
正常	2.11	0.547	0.745	正常	0.046	9.97	52.3	84327	12.9
正常	2.28	0.551	0.733	正常	0.043	9.72	52.4	79144	12.9
正常	2	0.543	0.727	正常	0.041	9.79	52.5	75773	13
正常	2.22	0.542	0.732	正常	0.04	9.89	52.7	74426	13.2
正常	2.53	0.548	0.738	正常	0.044	9.85	52.6	79429	13.1

正常	2.46	0.56	0.756	正常	0.045	9.89	52.6	80553	13.1
正常	2.25	0.562	0.754	正常	0.043	9.82	52.6	75713	13.2
正常	2.46	0.549	0.723	正常	0.045	9.61	52.6	80603	13.2
正常	2.9	0.547	0.744	正常	0.046	9.98	52.6	84465	13.1
正常	1.94	0.553	0.735	正常	0.036	9.71	52.4	64699	13
正常	1.93	0.555	0.826	正常	0.038	10.7	52.2	68064	12.8
正常	1.16	0.554	0.734	正常	0.027	9.67	52.2	48001	12.6
正常	1.46	0.548	0.722	正常	0.034	9.61	52.3	61649	12.5
正常	1.59	1.12	1.45	正常	0.068	9.6	52.2	62126	12.2
正常	1.52	0.6	0.786	正常	0.036	9.53	52.4	59717	12.2
正常	1.65	0.608	0.805	正常	0.035	9.67	52.4	56629	12.4
正常	1.12	0.601	0.785	正常	0.024	9.51	52.6	39387	12.5
正常	1.02	0.573	0.764	正常	0.025	9.74	52.3	42325	12.6
正常	1.11	0.545	0.711	正常	0.024	9.5	52	43541	12.4
正常	1.44	0.558	0.726	正常	0.031	9.46	51.7	55645	12.3
正常	1.52	0.544	0.703	正常	0.03	9.38	51.9	55016	12.4
正常	1.95	0.548	0.736	正常	0.036	9.82	52.2	64035	12.7
正常	1.82	0.558	0.733	正常	0.037	9.57	51.2	66194	12.1
正常	1.64	0.542	0.722	正常	0.032	9.74	52	57707	12.7

正常	1.74	0.554	0.71	正常	0.035	9.3	52.5	62449	13.1
正常	1.85	0.564	0.742	正常	0.037	9.59	52.4	64314	13.1
正常	2.17	0.559	0.734	正常	0.041	9.57	52.6	73719	13.2
正常	2.3	0.563	0.736	正常	0.042	9.52	52.3	73418	12.9
正常	2.7	0.556	0.726	正常	0.048	9.51	52.4	87024	13.1
正常	2.51	0.57	0.744	正常	0.047	9.5	52.5	82394	13.1
正常	2.33	0.562	0.736	正常	0.04	9.55	52.5	70518	13.2
正常	2.46	0.569	0.754	正常	0.044	9.66	52.6	76813	13.2
正常	2.27	0.577	0.781	正常	0.043	9.92	52.4	74449	13
正常	1.74	0.584	0.778	正常	0.038	9.74	52.3	64452	12.9
正常	1.87	0.615	0.823	正常	0.04	9.79	52.6	64772	13
正常	1.46	0.61	0.784	正常	0.033	9.32	52.9	55473	13.1
正常	1.46	0.578	0.75	正常	0.035	9.43	52.7	60704	12.8
正常	1.29	0.566	0.73	正常	0.028	9.37	52.6	50186	12.4
正常	1.15	0.622	0.815	正常	0.027	9.55	52.4	44749	12.3
正常	1.09	0.615	0.792	正常	0.026	9.34	52.2	40986	12.4
正常	0.757	0.605	0.792	正常	0.017	9.54	52.1	28186	12.3
正常	1.41	0.587	0.774	正常	0.031	9.61	52.1	51185	12.3
正常	1.25	0.586	0.782	正常	0.029	9.77	51.4	47940	12

正常	1.09	0.568	0.756	正常	0.023	9.71	51.8	39889	12.4
正常	1.59	0.561	0.726	正常	0.034	9.41	52	59683	12.5
正常	1.12	0.548	0.699	正常	0.024	9.25	52.4	44055	12.9
正常	1.68	0.564	0.714	正常	0.034	9.16	51.9	60524	12.5
正常	1.65	0.54	0.688	正常	0.031	9.23	52.8	58673	13.3
正常	1.48	0.532	0.666	正常	0.029	9.01	53	56643	13.5
正常	1.96	0.538	0.683	正常	0.037	9.17	53.1	67462	13.5
正常	2.35	0.544	0.705	正常	0.04	9.41	52.9	73036	13.4
正常	2.46	0.549	0.712	正常	0.046	9.43	52.7	83431	13.3
正常	2.47	0.55	0.706	正常	0.048	9.31	52.2	85537	12.9
正常	2.61	0.542	0.705	正常	0.048	9.47	52.4	88707	13.1
正常	2.31	0.545	0.723	正常	0.043	9.69	52.6	78347	13.2
正常	2.51	0.546	0.713	正常	0.045	9.53	52.3	83193	13
正常	1.98	0.54	0.719	正常	0.037	9.73	52.1	68554	12.9
正常	1.57	0.534	0.71	正常	0.031	9.72	52.5	58149	13
正常	1.14	0.533	0.718	正常	0.025	9.87	52.6	46483	13
正常	1.21	0.551	0.746	正常	0.028	9.91	52.1	50228	12.6
正常	0.916	0.554	0.706	正常	0.02	9.23	51.7	34879	12.1
正常	1.52	1.14	1.45	正常	0.053	9.36	52	50733	12.3

正常	1.01	0.872	1.13	正常	0.027	9.54	52.3	34896	12.6
正常	1.18	0.546	0.706	正常	0.022	9.4	52.3	39681	12.6
正常	1.55	0.558	0.713	正常	0.029	9.26	51.7	64718	12.1
正常	1.99	0.551	0.711	正常	0.037	9.37	51.5	66522	12
正常	1.5	0.547	0.67	正常	0.03	8.73	51.5	56189	12.1
正常	1.82	0.544	0.683	正常	0.036	9.06	51.7	66002	12.4
正常	2.34	0.544	0.684	正常	0.043	9.07	51.9	79535	12.7
正常	2.43	0.55	0.722	正常	0.044	9.56	51.8	80482	12.6
正常	2	0.55	0.709	正常	0.041	9.36	51.8	72474	12.6
正常	2.1	0.551	0.704	正常	0.044	9.25	51.9	80207	12.7
正常	2.13	0.555	0.688	正常	0.047	8.9	51.6	83875	12.5
正常	2.43	0.573	0.753	正常	0.049	9.59	52	86023	12.8
正常	2.14	0.568	0.744	正常	0.044	9.56	51.2	76919	12.3
正常	2.45	0.564	0.743	正常	0.047	9.61	51.8	85516	12.7
正常	2.46	0.557	0.732	正常	0.049	9.58	52.1	88215	13
正常	2.32	0.552	0.735	正常	0.045	9.73	52.1	82743	12.9
正常	2.34	0.556	0.726	正常	0.046	9.5	51.7	81750	12.6
正常	2.17	0.547	0.716	正常	0.042	9.54	52.2	74739	13
正常	2.21	0.544	0.712	正常	0.044	9.53	52.3	80694	13.1

正常	2.41	0.541	0.717	正常	0.047	9.69	52.3	88759	13
正常	2.2	0.541	0.704	正常	0.04	9.47	52.5	74437	13
正常	2.29	0.581	0.749	正常	0.041	9.37	52.5	70424	13.1
正常	2.35	0.901	1.15	正常	0.061	9.24	52.2	74017	12.8
正常	2.09	0.555	0.711	正常	0.038	9.29	52.2	67885	12.7
正常	2.21	0.551	0.707	正常	0.04	9.31	52.7	70884	13
正常	2.41	0.55	0.708	正常	0.04	9.35	52.5	73096	13
正常	2.09	0.542	0.709	正常	0.037	9.54	52.8	68275	13.3
正常	1.66	0.532	0.676	正常	0.031	9.21	52.7	57847	13.3
正常	2.32	0.534	0.696	正常	0.041	9.49	52.8	77020	13.4
正常	2.65	0.529	0.677	正常	0.046	9.27	52.6	86892	13.2
正常	2.33	0.53	0.664	正常	0.042	9.02	52.9	78054	13.4
正常	2.28	0.533	0.674	正常	0.041	9.13	52.2	76871	12.9
正常	2.57	0.532	0.685	正常	0.047	9.34	52	87020	12.8
正常	2.28	0.524	0.671	正常	0.042	9.28	52	80101	12.8
正常	2.55	0.528	0.658	正常	0.046	8.95	51.8	85917	12.7
正常	2.61	0.524	0.648	正常	0.044	8.86	51.8	83404	12.6
正常	2.45	0.525	0.645	正常	0.043	8.78	51.9	82256	12.7
正常	2.08	0.534	0.654	正常	0.036	8.74	52.3	66705	13

正常	2.33	0.532	0.655	正常	0.038	8.81	52.4	71475	13.1
正常	2.93	0.529	0.637	正常	0.047	8.54	52.6	88159	13.3
正常	2.13	0.532	0.654	正常	0.036	8.78	52.6	66077	13.3
正常	2.51	0.526	0.637	正常	0.041	8.61	52.8	79187	13.5
正常	2.65	0.526	0.646	正常	0.044	8.79	52.6	83711	13.4
正常	2.7	0.532	0.673	正常	0.044	9.13	52.5	83158	13.2
正常	2.67	0.527	0.668	正常	0.047	9.16	52.1	88855	13
正常	2.44	0.528	0.675	正常	0.042	9.25	52.4	78147	13.2
正常	2.57	0.525	0.664	正常	0.041	9.13	52.3	77908	13.2
正常	2.67	0.524	0.66	正常	0.042	9.1	52.4	79361	13.1
正常	2.33	0.525	0.657	正常	0.039	9	52.2	74554	13
正常	2.66	0.521	0.661	正常	0.042	9.18	52.2	80647	13
正常	2.45	0.519	0.661	正常	0.043	9.21	52.2	81828	13
正常	2.59	0.544	0.665	正常	0.04	8.71	52.5	72238	13.2
正常	3.21	0.55	0.69	正常	0.05	9.03	52.7	90872	13.5
正常	2.99	0.551	0.684	正常	0.051	8.89	52.9	92491	13.6
正常	2.29	0.534	0.684	正常	0.043	9.27	52.8	79819	13.6
正常	2.65	0.523	0.653	正常	0.044	8.98	53	85024	13.7
正常	2.65	0.529	0.666	正常	0.044	9.08	53.4	81894	14

正常	2.7	0.53	0.642	正常	0.041	8.61	53.8	77779	14.3
正常	2.54	0.529	0.645	正常	0.042	8.68	53.3	78709	14
正常	2.4	0.524	0.636	正常	0.043	8.63	53.2	80662	13.8
正常	2.68	0.53	0.655	正常	0.044	8.81	52.9	82274	13.7
正常	2.75	0.536	0.644	正常	0.043	8.51	52.7	79136	13.5
正常	2.79	0.526	0.628	正常	0.044	8.42	52	83206	13
正常	2.57	0.537	0.66	正常	0.047	8.79	52.3	86053	13.2
正常	2.5	0.54	0.658	正常	0.046	8.69	52.3	83816	13.2
正常	2.65	0.532	0.654	正常	0.043	8.77	52.2	80921	13.1
正常	2.83	0.545	0.668	正常	0.046	8.77	52.4	83485	13.3
正常	2.97	0.543	0.683	正常	0.048	9.06	51.9	89481	12.8
正常	2.89	0.544	0.666	正常	0.048	8.76	51.4	86764	12.5
正常	2.66	0.548	0.708	正常	0.044	9.39	51.9	81448	12.8
正常	2.92	0.592	0.771	正常	0.054	9.44	51.3	91037	12.4
正常	2.73	1.61	2.07	正常	0.13	9.28	51.4	83143	12.2
正常	2	0.677	0.835	正常	0.043	8.83	51.9	64004	12.5
正常	2.27	0.692	0.896	正常	0.052	9.4	52	75546	12.6
正常	2.19	0.692	0.88	正常	0.047	9.19	52	68492	12.5
正常	1.89	0.696	0.886	正常	0.041	9.21	51.5	57969	12.2

正常	1.91	0.693	0.866	正常	0.041	8.99	51.8	58941	12.3
正常	2.14	0.679	0.842	正常	0.046	8.91	52.2	68637	12.7
正常	2.23	0.647	0.799	正常	0.044	8.84	52.1	67931	12.8
正常	2.87	0.614	0.761	正常	0.053	8.88	52.4	86555	13.1
正常	2.66	0.602	0.752	正常	0.051	8.98	52.6	84237	13.2
正常	2.34	0.597	0.742	正常	0.044	8.95	52.7	74070	13.4
正常	2.53	0.597	0.748	正常	0.051	9.03	52.7	84648	13.3
正常	2.46	0.607	0.756	正常	0.056	8.97	51.6	90320	12.5
正常	2.24	0.596	0.755	正常	0.052	9.15	52.2	85305	13
正常	2.39	0.595	0.763	正常	0.053	9.31	52.4	86321	13.1
正常	2.44	0.6	0.76	正常	0.049	9.15	52	82950	12.8
正常	1.82	0.598	0.756	正常	0.042	9.13	52.2	68973	13
正常	2.16	0.609	0.781	正常	0.046	9.3	52.3	74788	13
正常	2.37	0.608	0.792	正常	0.049	9.49	52.6	79962	13.3
正常	2.21	0.611	0.792	正常	0.049	9.43	52.7	80661	13.4
正常	1.7	0.62	0.802	正常	0.038	9.39	52.5	61334	13.1
正常	1.79	0.612	0.793	正常	0.038	9.39	52.8	60788	13.2
正常	1.52	0.611	0.802	正常	0.03	9.57	53	47562	13.2
正常	1.48	0.632	0.818	正常	0.028	9.41	53	43744	13

正常	1.46	0.64	0.822	正常	0.03	9.33	52.9	46479	13
正常	1.88	0.639	0.83	正常	0.038	9.44	53	59131	13.2
正常	1.54	0.645	0.822	正常	0.034	9.23	52.6	51882	12.8
正常	0.77	0.634	0.822	正常	0.015	9.43	53	23648	13
正常	1.48	0.643	0.818	正常	0.033	9.2	53	51488	13
正常	1.28	0.651	0.807	正常	0.028	8.91	52.4	41634	12.6
正常	1.58	0.649	0.816	正常	0.033	9.06	52.4	48872	12.8
正常	1.83	0.643	0.801	正常	0.035	8.96	52.9	54702	13.2
正常	1.01	0.637	0.793	正常	0.023	8.95	52.6	34439	13
正常	1.54	0.622	0.774	正常	0.033	8.95	52.6	52680	13.1
正常	1.6	0.618	0.767	正常	0.033	8.91	52.8	53227	13.3
正常	1.54	0.619	0.767	正常	0.031	8.9	52.7	49139	13.2
正常	1.81	0.614	0.766	正常	0.036	8.99	52.7	58970	13.2
正常	2.17	0.632	0.794	正常	0.045	9.07	52.8	69819	13.4
正常	2.28	0.631	0.791	正常	0.044	9.03	52.8	70564	13.4
正常	2.18	0.635	0.793	正常	0.041	8.99	53	65053	13.5
正常	1.9	0.649	0.823	正常	0.038	9.16	52.9	57576	13.4
正常	1.84	0.639	0.793	正常	0.04	8.9	52.9	62969	13.4
正常	2.04	0.659	0.817	正常	0.048	8.89	52.8	71546	13.4

正常	1.91	0.65	0.811	正常	0.043	8.97	52.5	65952	13.1
正常	2.12	0.666	0.823	正常	0.048	8.86	52.5	71748	13.2
正常	1.9	0.63	0.778	正常	0.04	8.85	52.4	63745	13
正常	1.84	0.617	0.759	正常	0.036	8.8	52	58652	12.6
正常	2.07	0.609	0.744	正常	0.042	8.73	52.1	69241	12.5
正常	2.01	0.619	0.763	正常	0.037	8.83	51.8	59845	12.2
正常	1.73	0.72	0.874	正常	0.041	8.64	51.5	56486	12
正常	1.98	0.958	1.18	正常	0.063	8.82	51	67186	11.6
正常	2.07	0.618	0.756	正常	0.046	8.73	51	74576	11.6
正常	2.07	0.615	0.772	正常	0.038	9.05	51.1	61041	11.8
正常	2.4	0.617	0.789	正常	0.048	9.27	50.8	77903	11.6
正常	2.63	0.625	0.814	正常	0.055	9.48	50.8	87158	11.7
正常	2.51	0.628	0.814	正常	0.051	9.41	50.2	81006	11.4
正常	2.32	0.618	0.778	正常	0.047	9.09	51.2	76457	12.1
正常	2.53	0.619	0.786	正常	0.05	9.19	51.5	79765	12.3
正常	2.81	0.619	0.785	正常	0.056	9.17	51.7	90710	12.4
正常	2.8	0.633	0.778	正常	0.057	8.78	52	90003	12.7
正常	2.49	0.616	0.792	正常	0.053	9.34	52.6	86745	13.2
正常	2.96	0.616	0.778	正常	0.057	9.13	51.9	92848	12.7

正常	2.97	0.62	0.788	正常	0.056	9.21	51.5	90238	12.4
正常	2.47	0.604	0.785	正常	0.049	9.45	51.2	81893	12.2
正常	2.34	0.597	0.777	正常	0.048	9.48	51.8	79504	12.6
正常	2.49	0.601	0.776	正常	0.051	9.37	51.6	84854	12.5
正常	2.92	0.617	0.8	正常	0.055	9.43	51.6	90292	12.4
正常	2.08	0.616	0.816	正常	0.045	9.66	51.3	73051	12.2
正常	2.04	0.613	0.772	正常	0.046	9.1	51.3	75890	12.1
正常	2.83	0.607	0.737	正常	0.053	8.64	51.2	86509	12
正常	3.17	0.613	0.738	正常	0.061	8.54	51.6	99372	12.2
正常	2.85	0.61	0.723	正常	0.057	8.35	52.3	93116	12.7
正常	2.65	0.613	0.726	正常	0.055	8.34	52.8	89158	13
正常	3.43	0.622	0.749	正常	0.06	8.54	52.9	96020	12.9
正常	2.19	0.858	1.1	正常	0.059	9.17	52.4	77608	12.6
正常	2.68	0.701	0.908	正常	0.06	9.32	51.9	85266	12.3
正常	2.82	0.624	0.834	正常	0.055	9.72	51.8	87190	12.1
正常	2.51	0.632	0.862	正常	0.056	10	50.6	87025	11.5
正常	2.72	0.618	0.836	正常	0.056	9.9	50.8	91000	11.8
正常	2.52	0.611	0.784	正常	0.052	9.3	51.2	85243	12.1
正常	2.77	0.606	0.757	正常	0.054	8.98	49.7	88746	11.1

正常	2.69	0.605	0.814	正常	0.055	9.78	51.6	89255	12.4
正常	1.93	0.614	0.795	正常	0.045	9.41	51.8	72793	12.5
正常	2.53	0.623	0.809	正常	0.052	9.44	52.2	85343	12.8
正常	2.25	0.606	0.802	正常	0.047	9.67	52	77286	12.6
正常	2.44	0.605	0.758	正常	0.045	9.03	51.9	74284	12.5
正常	2.51	0.607	0.768	正常	0.046	9.14	51.8	75099	12.5
正常	2.42	0.61	0.78	正常	0.05	9.27	51	80232	11.9
正常	2.5	0.606	0.791	正常	0.05	9.51	51	82876	11.9
正常	2.53	0.605	0.789	正常	0.053	9.5	50.9	87464	11.8
正常	2.74	0.6	0.776	正常	0.054	9.4	50.9	90276	11.8
正常	2.6	0.615	0.816	正常	0.052	9.68	51	84413	12
正常	2.81	0.631	0.781	正常	0.061	8.88	51.2	96508	12
正常	2.52	0.647	1.04	正常	0.077	11.4	51	117893	11.8
正常	1.83	0.607	0.859	正常	0.058	10.4	50.2	94025	11.7
正常	1.76	0.616	0.863	正常	0.058	10.3	50	94942	11
正常	2.09	0.629	0.866	正常	0.063	10.1	49.7	99090	10.8
正常	2.45	1.25	1.73	正常	0.126	9.86	49.4	96665	10.7
正常	2.14	0.778	1.34	正常	0.084	12.2	49.3	108062	10.6
校准	3.43	1.37	418	校准	0.13	7.57	48.2	112168	10

校准	3.43	0.716	1.03	校准	0.13	9.53	48	131893	9.98
正常	6.35	0.694	1.02	正常	0.086	10.7	48.3	123973	10.2
正常	9.61	0.759	1.18	正常	0.136	11.3	48.1	177856	10.1
正常	9.83	0.929	1.27	正常	0.197	10.1	48.7	211292	10.7
正常	6.6	0.757	0.967	正常	0.17	9.25	50.2	224870	11.6
正常	6.96	0.722	0.896	正常	0.152	8.91	50.8	209919	12.2
正常	6.98	0.722	0.897	正常	0.16	8.91	51.1	221345	12.4
正常	5.32	0.722	0.938	正常	0.131	9.41	50.8	181273	12.2
正常	6.44	0.737	0.878	正常	0.153	8.4	51.5	207697	12.7
正常	6.93	0.74	0.902	正常	0.157	8.69	51.5	212166	12.7
正常	7.45	0.737	0.9	正常	0.156	8.71	51.8	211578	12.9
正常	7.01	0.746	0.916	正常	0.159	8.76	51.7	211769	12.9
正常	6.18	0.739	0.899	正常	0.155	8.66	51.7	210163	12.9
正常	5.54	0.736	0.9	正常	0.134	8.74	51.4	181588	12.9
正常	7.25	0.729	0.892	正常	0.161	8.74	51.3	220735	12.8
正常	6.23	0.734	0.902	正常	0.156	8.79	51.5	211741	12.9
正常	5.37	0.688	0.833	正常	0.138	8.6	50.9	199843	12.7
正常	5.8	0.684	0.842	正常	0.128	8.82	51.3	186191	12.6
正常	6.58	0.676	0.828	正常	0.14	8.75	51.3	206884	12.5

正常	6.28	0.684	0.839	正常	0.141	8.77	51.3	206232	12.3
正常	6.15	0.675	0.824	正常	0.144	8.71	51.3	213324	12.2
正常	6.15	0.684	0.824	正常	0.138	8.55	51.4	204560	12.4
正常	7.03	0.699	0.843	正常	0.149	8.55	51.4	213609	12.3
正常	6.47	0.693	0.848	正常	0.139	8.74	51.4	200759	12.3
正常	6.69	0.7	0.88	正常	0.139	9.05	51.5	198152	12.3
正常	5.89	0.688	0.825	正常	0.145	8.47	51.7	210873	12.6
正常	6.68	0.69	0.856	正常	0.144	8.9	51.4	209137	12.6
正常	6.74	0.687	0.828	正常	0.146	8.55	51.8	211590	13
正常	7.24	0.685	0.837	正常	0.144	8.73	51.8	210417	13.1
正常	6.26	0.712	0.84	正常	0.151	8.28	51.8	211983	13.1
正常	7.14	0.719	0.868	正常	0.159	8.57	51.7	221275	13
正常	7.56	0.718	0.877	正常	0.16	8.71	51.7	221318	13
正常	6.98	0.706	0.869	正常	0.145	8.81	51.4	205701	13
正常	5.81	0.708	0.85	正常	0.146	8.49	51.5	205871	12.9
正常	6.04	0.701	0.829	正常	0.144	8.31	51.5	204756	12.8
正常	6.99	0.706	0.845	正常	0.153	8.47	51.5	216026	12.8
正常	6.76	0.689	0.814	正常	0.15	8.3	50.7	217207	12.5
正常	6.46	0.697	0.828	正常	0.147	8.38	51	210675	12.6

正常	6.51	0.716	0.866	正常	0.139	8.59	51	194776	12.6
正常	6.59	0.754	0.907	正常	0.166	8.52	51.3	220795	12.6
正常	6.82	0.707	0.848	正常	0.151	8.48	51.1	213919	12.4
正常	6.39	0.709	0.872	正常	0.146	8.79	50.8	205731	12.2
正常	5.25	0.842	0.979	正常	0.162	8.16	51.2	191763	12.3
正常	6.1	0.857	0.984	正常	0.167	7.96	51.3	194379	12.3
正常	6.32	0.686	0.794	正常	0.127	8.02	52	184876	12.6
正常	5.82	0.694	0.814	正常	0.13	8.2	52.3	188069	12.8
正常	5.21	0.704	0.813	正常	0.117	8.02	52.6	165600	12.9
正常	5.95	0.71	0.821	正常	0.127	8.02	52.2	179035	12.8
正常	6.05	0.708	0.848	正常	0.139	8.47	52	195832	12.8
正常	4.87	0.712	0.822	正常	0.117	8	52.5	163349	13.1
正常	7.14	0.71	0.828	正常	0.148	8.14	52.3	208554	13.2
正常	7.27	0.699	0.823	正常	0.141	8.25	52.4	201692	13.4
正常	6.45	0.697	0.834	正常	0.142	8.46	52.6	203385	13.6
正常	6	0.674	0.809	正常	0.138	8.5	52	204149	13.6
正常	5.26	0.701	0.822	正常	0.129	8.2	52.5	182371	13.6
正常	7.17	0.714	0.847	正常	0.151	8.34	51.8	210762	13.1
正常	7.2	0.709	0.852	正常	0.144	8.51	50.9	202386	12.9

正常	7.32	0.689	0.845	正常	0.143	8.76	49.7	207246	12.8
正常	7.59	0.684	0.813	正常	0.142	8.38	50	207719	12.4
正常	7.37	0.706	0.839	正常	0.153	8.36	50.2	216485	12.1
正常	7.15	0.72	0.856	正常	0.156	8.38	50.2	215941	12
正常	7.53	0.728	0.866	正常	0.16	8.38	50.1	220262	11.9
正常	7.01	0.714	0.865	正常	0.157	8.6	49.6	219825	11.7
正常	7.83	0.713	0.857	正常	0.154	8.52	49.9	216841	11.7
正常	5.73	0.706	0.864	正常	0.142	8.74	49.9	200112	11.7
正常	6.92	0.711	0.845	正常	0.152	8.37	50.2	213527	11.8
正常	6.81	0.707	0.839	正常	0.145	8.35	49.9	204895	11.6
正常	6.97	0.715	0.841	正常	0.149	8.24	50.4	208663	11.9
正常	6.58	0.715	0.837	正常	0.149	8.18	50.7	208429	12.1
正常	6.41	0.718	0.84	正常	0.143	8.18	50.9	198619	12.2
正常	6.47	0.72	0.859	正常	0.154	8.43	50.6	214191	12.1
正常	5.98	0.715	0.852	正常	0.143	8.41	50.6	200868	12
正常	6.67	0.72	0.858	正常	0.145	8.4	50.7	200799	12.1
正常	6.54	0.709	0.865	正常	0.129	8.71	50.2	180896	11.9
正常	6.72	0.704	0.862	正常	0.139	8.76	50.4	198014	12
正常	7.14	0.717	0.897	正常	0.149	9.01	50.7	207849	12.2

正常	6.5	0.702	0.846	正常	0.151	8.56	51.1	214533	12.5
正常	7.56	0.702	0.844	正常	0.151	8.53	51.1	214288	12.5
正常	7.77	0.708	0.859	正常	0.148	8.63	51.2	208455	12.6
正常	7.1	0.701	0.847	正常	0.143	8.57	51.3	204561	12.7
正常	7.79	0.7	0.832	正常	0.148	8.39	51.4	210663	12.8
正常	8.39	0.707	0.831	正常	0.156	8.25	51.2	220451	12.7
正常	7.59	0.713	0.855	正常	0.146	8.5	51.2	205709	12.7
正常	7.34	0.714	0.853	正常	0.157	8.44	51.3	219021	12.7
正常	7.1	0.708	0.819	正常	0.149	8.04	51.6	210456	12.9
正常	7.59	0.707	0.82	正常	0.147	8.06	51.6	208293	12.9
正常	8.35	0.703	0.819	正常	0.153	8.12	51.5	218494	12.9
正常	7.91	0.691	0.804	正常	0.143	8.11	51	206838	12.6
正常	7.45	0.694	0.809	正常	0.144	8.12	51.3	205854	12.7
正常	7.67	0.703	0.822	正常	0.148	8.16	51.4	210501	12.8
正常	7.54	0.689	0.813	正常	0.143	8.29	51.1	207416	12.3
正常	7.41	0.693	0.821	正常	0.147	8.35	51.4	211307	12.3
正常	6.39	0.699	0.812	正常	0.134	8.08	51.4	191555	12.2
正常	7.46	1.08	1.25	正常	0.224	8.02	51.2	209007	11.9
正常	6.21	0.702	0.812	正常	0.136	8.04	51.5	193381	12

正常	6.59	0.703	0.82	正常	0.14	8.14	51.5	199178	12
正常	7.13	0.702	0.858	正常	0.14	8.73	50.8	199554	11.9
正常	7.1	0.702	0.867	正常	0.139	8.85	50.5	197122	11.9
正常	6.29	0.686	0.829	正常	0.134	8.59	50.9	194704	12.3
正常	5.69	0.688	0.829	正常	0.133	8.56	51.1	193356	12.4
正常	6.34	0.71	0.849	正常	0.134	8.45	51.1	192025	12.5
正常	6.83	0.708	0.845	正常	0.14	8.42	50.8	197798	12.4
正常	7.18	0.705	0.856	正常	0.14	8.64	50.7	198895	12.3
正常	6.33	0.698	0.838	正常	0.137	8.5	50.6	195630	12.2
正常	7.06	0.685	0.802	正常	0.133	8.18	50.6	193990	12.2
正常	6.66	0.696	0.823	正常	0.14	8.3	51	201410	12.5
正常	6.87	0.689	0.808	正常	0.138	8.22	51.2	201000	12.7
正常	6.62	0.708	0.85	正常	0.137	8.49	51.1	193222	12.6
正常	6.78	0.725	0.887	正常	0.15	8.72	50.8	205809	12.4
正常	6.88	0.719	0.882	正常	0.153	8.77	50.7	212732	12.4
正常	5.75	0.714	0.868	正常	0.138	8.66	50.6	194328	12.3
正常	7.25	0.718	0.857	正常	0.151	8.43	50.9	211118	12.4
正常	7.3	0.74	0.872	正常	0.154	8.26	51.3	208145	12.7
正常	7.32	0.71	0.836	正常	0.144	8.25	51.2	202537	12.6

正常	6.33	0.694	0.81	正常	0.121	8.14	51	173952	12.2
正常	6.5	0.691	0.831	正常	0.14	8.52	51.3	202097	12.1
正常	6.87	0.701	0.84	正常	0.144	8.47	51.5	204675	12
正常	6.77	0.706	0.849	正常	0.145	8.52	51.4	204734	12
正常	5.95	0.704	0.822	正常	0.132	8.15	51.8	187951	12.1
正常	6	0.701	0.823	正常	0.131	8.23	51.1	187227	11.6
正常	6.37	0.714	0.867	正常	0.143	8.63	51.2	200735	11.9
正常	6.13	0.716	0.878	正常	0.137	8.77	51.1	190377	12
正常	5.37	0.676	0.811	正常	0.13	8.51	50.8	192374	12.2
正常	6.26	0.692	0.837	正常	0.126	8.6	51.3	181259	12.7
正常	6.35	0.698	0.842	正常	0.131	8.56	51.2	187876	12.6
正常	6.92	0.698	0.847	正常	0.137	8.64	51.1	196032	12.6
正常	6.6	0.692	0.823	正常	0.137	8.39	51.1	197677	12.6
正常	6.93	0.69	0.815	正常	0.137	8.3	50.9	198988	12.4
正常	7.3	0.702	0.847	正常	0.145	8.56	50.8	207126	12.6
正常	7.2	0.724	0.87	正常	0.15	8.52	51.2	207346	12.8
正常	7.69	0.709	0.86	正常	0.15	8.62	51.1	211261	12.6
正常	7.05	0.71	0.864	正常	0.148	8.66	50.8	208611	12.4
正常	6.64	0.707	0.851	正常	0.147	8.54	51	208277	12.6

正常	6.75	0.713	0.864	正常	0.149	8.61	50.8	209604	12.4
正常	7.09	0.711	0.862	正常	0.146	8.62	51	206039	12.6
正常	6.4	0.753	0.929	正常	0.148	8.82	51	195120	12.5
正常	6.17	0.972	1.15	正常	0.2	8.24	51.1	204516	12.6
正常	5.68	0.782	0.919	正常	0.148	8.23	51.4	189051	12.7
正常	5.32	0.775	0.908	正常	0.148	8.21	51.6	191025	12.7
正常	5.34	0.756	0.871	正常	0.144	7.98	51.6	189752	12.4
正常	5.32	0.769	0.882	正常	0.15	7.93	51.7	194746	12.1
正常	5.24	0.791	0.896	正常	0.147	7.75	52	185493	12.1
正常	6.2	0.78	0.882	正常	0.155	7.73	51.8	198546	12.3
正常	6.67	0.776	0.89	正常	0.159	7.93	52	204846	12.5
正常	7.36	0.776	0.915	正常	0.16	8.27	51.7	206704	12.5
正常	6.72	0.782	0.929	正常	0.155	8.37	51.6	197344	12.6
正常	6.35	0.763	0.892	正常	0.145	8.16	51.4	189504	12.7
正常	6.3	0.772	0.932	正常	0.149	8.56	51.5	193357	12.8
正常	7.01	0.767	0.9	正常	0.159	8.21	51.6	207583	12.9
正常	7	0.782	0.936	正常	0.158	8.46	51.6	202097	12.8
正常	6.37	0.767	0.91	正常	0.153	8.35	51.4	200160	12.7
正常	6.26	0.771	0.918	正常	0.154	8.41	51.6	199226	12.9

正常	5.56	0.756	0.94	正常	0.142	8.93	51.3	188410	12.8
正常	6.13	0.768	0.93	正常	0.154	8.61	51	199395	12.6
正常	6.97	0.777	0.953	正常	0.161	8.76	51.2	207391	12.7
正常	6.38	0.768	0.936	正常	0.157	8.69	51	204295	12.6
正常	6.17	0.772	0.95	正常	0.157	8.81	51.2	204019	12.7
正常	6.43	0.765	0.941	正常	0.159	8.8	51.1	208028	12.6
正常	6.54	0.761	0.95	正常	0.154	8.98	50.9	205362	12.5
正常	6.24	0.864	1.04	正常	0.178	8.57	51.2	205447	12.7
正常	5.63	0.784	0.9	正常	0.15	7.9	51.5	190213	12.9
正常	7.07	0.687	0.792	正常	0.137	7.99	51.8	199844	13
正常	6.05	0.681	0.788	正常	0.131	8.03	52	192589	12.7
正常	6.35	0.682	0.785	正常	0.128	7.96	52.2	187238	12.6
正常	7.35	0.689	0.783	正常	0.134	7.8	52.2	194690	12.4
正常	6.29	0.715	0.813	正常	0.126	7.8	52.2	176319	12.3
正常	5.04	0.71	0.811	正常	0.112	7.83	51.7	185886	12
正常	5.15	0.707	0.834	正常	0.118	8.28	52	195546	12.4
正常	5.97	0.704	0.817	正常	0.122	8.08	51.8	172241	12.4
正常	6.67	0.683	0.789	正常	0.129	8.02	52.2	188380	12.9
正常	6.45	0.71	0.828	正常	0.132	8.13	52.5	185388	13.4

正常	5.88	0.717	0.853	正常	0.125	8.4	52.4	173514	13.4
正常	6.49	0.689	0.803	正常	0.127	8.13	52.7	184326	13.7
正常	6.18	0.672	0.79	正常	0.133	8.24	52.6	197925	13.6
正常	6.41	0.675	0.81	正常	0.135	8.5	52.8	199494	13.7
正常	7.06	0.693	0.866	正常	0.14	8.98	52.6	202208	13.6
正常	6.95	0.69	0.876	正常	0.138	9.17	52.5	199304	13.6
正常	6.2	0.691	0.877	正常	0.129	9.16	52.6	186704	13.6
正常	6.41	0.688	0.882	正常	0.134	9.28	52	195649	13.2
正常	5.82	0.718	0.908	正常	0.14	9.13	52.2	195612	13.3
正常	5.73	0.723	0.906	正常	0.144	9.02	52.4	197932	13.5
正常	6.15	0.709	0.872	正常	0.139	8.8	52.3	194957	13.4
正常	7.31	0.703	0.877	正常	0.141	8.97	51.9	200862	13.2
正常	6.12	0.697	0.886	正常	0.136	9.19	51.9	195961	13.2
正常	6.4	0.696	0.855	正常	0.137	8.79	52.1	197788	13.3
正常	5.9	0.69	0.868	正常	0.134	9.06	52.1	194685	13.2
正常	6.19	0.679	0.813	正常	0.128	8.47	52.1	187116	12.9
正常	5.66	0.668	0.809	正常	0.127	8.6	51.6	189966	12.3
正常	5.18	0.693	0.84	正常	0.118	8.63	52	170291	12.3
正常	6.17	0.708	0.845	正常	0.134	8.42	52.1	189592	12.2

正常	5.69	0.816	0.996	正常	0.151	8.73	52	184429	12.1
正常	5.43	0.999	1.2	正常	0.184	8.53	51.7	181036	11.9
正常	4.98	0.803	0.973	正常	0.141	8.62	51.9	175785	12.3
正常	4.63	0.806	0.976	正常	0.121	8.61	51.8	150097	12.5
正常	5.53	0.81	0.957	正常	0.143	8.31	52.1	176322	13
正常	5.75	0.795	0.931	正常	0.151	8.17	52.3	189779	13.3
正常	5.34	0.778	0.922	正常	0.13	8.34	52.8	167078	13.8
正常	5.33	0.775	0.913	正常	0.134	8.25	53.1	172029	14
正常	6.26	0.769	0.942	正常	0.139	8.77	52.6	180562	13.6
正常	5.34	0.763	0.922	正常	0.13	8.59	52.5	170405	13.5
正常	6.32	0.748	0.899	正常	0.146	8.51	52.1	195749	13.3
正常	6.42	0.749	0.894	正常	0.144	8.42	51.9	192389	13.2
正常	6.76	0.775	0.945	正常	0.149	8.69	52.2	191966	13.4
正常	6.93	0.776	0.945	正常	0.145	8.67	52	186107	13.3
正常	6.51	0.776	0.933	正常	0.148	8.52	52	191023	13.3
正常	6.25	0.818	1.01	正常	0.155	8.9	51.6	187818	13
正常	6.19	0.791	1	正常	0.159	9.14	51.5	200603	13
正常	5.88	0.769	0.94	正常	0.155	8.73	51.6	201404	13
正常	5.41	0.764	0.942	正常	0.146	8.83	51.7	191127	12.9

正常	6.38	0.77	0.964	正常	0.149	9	51.7	193514	12.8
正常	5.79	0.738	0.939	正常	0.137	9.2	51.1	186412	12.1
正常	5.8	0.757	0.948	正常	0.139	9.02	51.6	184127	12
正常	5.22	0.762	0.955	正常	0.118	9.02	51.5	154275	11.8
正常	6.03	0.786	0.982	正常	0.136	8.98	51.5	172618	11.6
正常	6.28	0.769	0.958	正常	0.129	8.97	51.3	168631	11.5
正常	5.52	0.775	0.951	正常	0.134	8.78	51.5	176514	11.7
正常	5.27	0.785	0.966	正常	0.13	8.79	51.7	165300	12
正常	5.16	0.783	0.937	正常	0.136	8.47	51.9	174311	12.4
正常	5.58	0.758	0.919	正常	0.137	8.63	51.5	180802	12.5
正常	5.14	0.742	0.902	正常	0.126	8.65	52.1	170028	13.1
正常	5.27	0.747	0.897	正常	0.131	8.51	52.5	175305	13.4
正常	5.78	0.745	0.89	正常	0.137	8.44	52.4	183360	13.2
正常	6.15	0.75	0.915	正常	0.14	8.7	52.1	186474	13.1
正常	6.03	0.756	0.915	正常	0.136	8.6	52.1	179713	13.2
正常	6.34	0.762	0.926	正常	0.143	8.66	52.1	188024	13.3
正常	6.47	0.759	0.926	正常	0.142	8.7	51.9	187277	13.1
正常	6.09	0.773	0.978	正常	0.137	9.13	51.8	177729	13.1
正常	5.77	0.762	0.946	正常	0.136	8.92	51.5	180037	12.9

正常	6.23	0.762	0.958	正常	0.148	9.07	51.7	194868	13
正常	6.29	0.786	0.978	正常	0.149	8.94	51.5	190193	12.9
正常	6.71	0.783	0.976	正常	0.149	8.97	51.7	190480	13.1
正常	5.85	0.762	0.936	正常	0.145	8.79	51.8	190116	13.1
正常	5.91	0.734	0.898	正常	0.138	8.74	51.9	188701	13.1
正常	6.04	0.748	0.904	正常	0.136	8.59	52.3	182002	13.2
正常	6.15	0.758	0.923	正常	0.14	8.68	52.4	183492	12.9
正常	5.13	0.757	0.919	正常	0.134	8.65	52.2	176381	12.4
正常	5.07	0.873	1.06	正常	0.154	8.65	51.6	174542	11.9
正常	5.32	0.965	1.19	正常	0.161	8.86	51.5	162522	11.7
正常	4.84	0.802	0.994	正常	0.123	8.88	51.8	152674	11.8
正常	5.28	0.813	1	正常	0.142	8.82	51.6	174665	11.7
正常	5.34	0.804	0.997	正常	0.136	8.89	51.5	168584	11.9
正常	6.75	0.816	1.04	正常	0.151	9.17	52	184500	12.6
正常	5.33	0.806	0.998	正常	0.15	8.86	52.1	186516	13
正常	6.4	0.771	0.954	正常	0.142	8.86	51.6	183254	12.6
正常	6.35	0.763	0.94	正常	0.138	8.82	52.2	180698	13.1
正常	6.3	0.768	0.964	正常	0.142	9.04	52.5	184661	13.4
正常	6.43	0.776	1.06	正常	0.154	9.79	52.2	198279	13.3

正常	4.24	0.778	0.987	正常	0.142	9.15	52.2	182043	13.4
正常	3.28	0.78	2.76	正常	0.074	10.7	49	108243	11.2
正常	9.83	8.97	455	正常	0.224	21.7	53.8	224870	14.3
正常	0	0.506	0.605	正常	0	7.57	25	6878	1.03
正常	2361			正常	52.9			77934650	