

万达热电万达热电2#4号150t/h

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫				氮氧	
			实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)	状态	排放量 (kg)	实测浓度 (mg/M ³)	折算浓度 (mg/M ³)
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 00	15.5	21.3	正常	2.22	25.6	35.1
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 01	15.2	19.1	正常	2.02	27	34.1
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 02	12.8	16.4	正常	1.76	27.2	35.2
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 03	16	19.7	正常	2.18	30.2	37.3
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 04	13.7	17.4	正常	2.01	31.5	40.1
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 05	15.3	18.2	正常	2.14	30.7	36.8
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 06	15.9	19.4	正常	2.27	32.3	39.5
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 07	15.9	20.6	正常	2.25	32.6	42.1
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 08	14.7	19	正常	2.03	33.5	43.2
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 09	13	17	正常	1.76	32.9	42.4
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 10	18.7	23.6	正常	2.41	30.2	38.2
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 11	18	21.7	正常	2.32	27.7	33.4
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 12	17.7	22.5	正常	2.36	34.5	44
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 13	16.5	20.6	正常	2.2	25.5	31.9
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 14	16.8	20.2	正常	2.16	23.7	28.6
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 15	15.7	19	正常	2.17	28.7	34.8
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 16	12.5	15.5	正常	1.69	28.4	35.2
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 17	15.4	18.4	正常	2.03	29.4	35
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 18	17.5	19.8	正常	2.5	36.9	41.7
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 19	16.4	18.6	正常	2.34	32.5	36.8
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 20	17.6	21.1	正常	2.49	34.5	41.4
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 21	18.9	22.4	正常	2.69	30.3	35.9
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 22	18.2	22.1	正常	2.6	31.3	38
万达热电	万达热电2#4号150t/h煤粉炉	2022-09-01 23	14.5	17.4	正常	2.13	33.3	40

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 00	14.4	18.2	正常	2.06	29.8	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 01	13.3	17.8	正常	1.93	28.1	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 02	13	16.8	正常	1.83	21.6	27.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 03	13.3	17.6	正常	1.93	27.6	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 04	13.3	17.2	正常	1.92	23.5	30.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 05	14	17.6	正常	1.96	30.4	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 06	13.4	17.9	正常	1.82	31.3	42.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 07	12.8	17.3	正常	1.72	28.2	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 08	22.4	25.4	正常	3.3	31.3	35.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 09	16.1	19	正常	1.92	35.6	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 10	22.3	26.6	正常	2.75	35.2	41.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 11	21.6	25.9	正常	2.9	30.7	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 12	20.5	24.9	正常	2.44	34.5	42.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 13	18.4	21.9	正常	1.93	29.9	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 14	19.9	22.3	正常	1.97	30.8	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 15	18	20.7	正常	2.25	29.7	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 16	17.2	20.1	正常	2.47	35.9	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 17	20	24	正常	3.05	32.6	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 18	17.9	22	正常	2.75	33.9	41.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 19	17.3	20.6	正常	2.67	29.5	35.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 20	20.4	23.6	正常	3.24	29	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 21	18	20.4	正常	2.88	28.1	31.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 22	20.3	23.3	正常	3.21	30.2	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-02 23	18.7	21.9	正常	2.97	32.2	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 00	18.4	21.5	正常	2.79	33.1	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 01	15.3	17.4	正常	2.3	31.9	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 02	18.5	21.3	正常	2.86	33.7	39
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 03	19.2	22	正常	3.08	30.2	34.6

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 04	20	23.3	正常	3.35	32.9	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 05	19.4	22.6	正常	3.23	33.3	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 06	18.1	20.4	正常	3.03	31.3	35.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 07	20.1	22.4	正常	3.04	34.2	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 08	21.4	23.7	正常	2.43	34.4	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 09	22	24.6	正常	2.36	38	42.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 10	20	23.4	正常	2.28	34.8	40.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 11	17.1	20.6	正常	1.84	30.1	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 12	16.6	19.4	正常	1.75	27.8	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 13	18.1	21.4	正常	1.96	33.3	39.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 14	15.4	18.1	正常	2.18	29.4	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 15	16.6	19.5	正常	2.6	28.5	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 16	22	24.9	正常	3.36	30.4	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 17	18.2	20.6	正常	2.8	30.9	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 18	23.8	27	正常	3.59	30.5	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 19	24.2	27.3	正常	3.8	31.3	35.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 20	16	18	正常	2.59	32.4	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 21	18.4	20.2	正常	2.84	36	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 22	18.6	20.5	正常	2.82	41.1	45.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-03 23	20.9	24.1	正常	3.19	36.5	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 00	22.5	26.1	正常	3.26	31.8	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 01	19.2	22.6	正常	2.76	35.3	41.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 02	20.3	23.9	正常	2.73	35.7	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 03	17.7	21.4	正常	2.56	29	35.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 04	17.2	20	正常	2.68	28.4	33
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 05	22.3	25.3	正常	3.38	31.8	36.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 06	19.3	21.6	正常	2.88	35.8	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 07	18.7	21.4	正常	2.56	30.7	35.1

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 08	22.2	25.4	正常	2.47	31.2	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 09	26.3	29.6	正常	3.15	33.5	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 10	19.5	23	正常	2.46	33.7	39.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 11	18	22.1	正常	2.12	32.1	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 12	20.2	23.8	正常	2.51	33.1	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 13	22.1	25.8	正常	2.85	24.5	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 14	22.5	25.5	正常	3.29	35.3	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 15	21	23.2	正常	3.24	30.8	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 16	22	24.8	正常	3.48	34.9	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 17	18.9	21.7	正常	2.99	35.4	40.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 18	20.3	23.4	正常	3.29	32.7	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 19	20	23.3	正常	3.14	29.7	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 20	23	26	正常	3.59	28.3	32
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 21	22.4	25.4	正常	3.66	33.9	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 22	25.1	28	正常	4.03	33.4	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-04 23	24.2	28.2	正常	3.97	35.5	41.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 00	17.2	20.1	正常	2.75	38.5	45.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 01	15.9	18.6	正常	2.52	34.3	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 02	22.5	26.4	正常	3.55	34.1	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 03	22.9	25.7	正常	3.49	29.5	33
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 04	21.5	24	正常	3.32	34.3	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 05	25.3	28.7	正常	3.91	35.3	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 06	20.8	24	正常	3.28	38.5	44.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 07	23.3	26.9	正常	3.63	36.6	42.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 08	24.7	29.1	正常	3.93	33.5	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 09	22.1	26.1	正常	3.51	33.2	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 10	14.6	16.6	正常	2.23	32.1	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 11	14.1	16.1	正常	2.03	30.9	35.2

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 12	11.9	14.1	正常	1.69	28.5	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 13	24.4	27.8	正常	3.16	26.2	29.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 14	20.8	22.9	正常	2.58	26.8	29.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 15	11.9	13.6	正常	1.36	34.6	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 16	13.5	15.5	正常	1.72	36	41.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 17	17.9	20	正常	2.46	35.6	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 18	20.3	21.9	正常	3.07	36.4	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 19	20.3	22.1	正常	3.01	29.3	31.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 20	8.88	11	正常	1.07	21.3	26.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 21	15.5	19.8	正常	2.04	26.9	34.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 22	15.7	19.4	正常	2.06	24	29.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-05 23	14.7	18.7	正常	2.1	22.3	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 00	14.4	18.8	正常	2.02	26.3	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 01	15.5	20.1	正常	2.19	29.9	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 02	14.8	19.6	正常	2.21	32.6	43.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 03	12.6	16.6	正常	1.83	28.1	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 04	13.9	19.3	正常	2.02	31.6	43.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 05	15.3	20.3	正常	2.19	30.3	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 06	14	18.9	正常	1.99	28.7	38.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 07	13.1	17.8	正常	1.86	23.4	31.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 08	11.4	15.3	正常	1.54	24.2	32.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 09	13.1	16.1	正常	1.58	25.6	31.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 10	15.1	17.6	正常	1.72	26.9	31.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 11	16.6	19.1	正常	2.14	33.5	39
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 12	16.1	18.9	正常	1.59	29.4	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 13	16.4	18.4	正常	0.23	33.7	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 14	15.9	18.1	正常	0.489	34	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 15	17.2	18.5	正常	1.4	23.2	26.9

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 16	16.5	19.7	正常	1.52	27.2	32.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 17	17.1	19.2	正常	1.69	33.9	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 18	16.9	18.6	正常	1.98	35.2	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 19	17.1	20	正常	2.26	33.8	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 20	18.3	21.2	正常	2.51	33.3	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 21	16.3	19.3	正常	2.31	34.8	41.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 22	18	21.2	正常	2.55	31.5	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-06 23	17.6	21.1	正常	2.49	29	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 00	16.1	19.8	正常	2.26	34.6	42.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 01	17.2	19.8	正常	2.32	22.2	25.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 02	16.9	19.7	正常	2.37	25.5	29.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 03	18.6	21.7	正常	2.65	24.7	28.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 04	18.4	21.3	正常	2.56	24.6	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 05	19.2	22.1	正常	2.63	27	31.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 06	17.1	20	正常	2.4	28.6	33.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 07	16.9	21	正常	2.39	33.6	42.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 08	14.8	17.8	正常	1.81	27.8	33.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 09	16.6	20.2	正常	2.14	33.1	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 10	16.4	19.9	正常	2.09	29.6	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 11	13.9	17.1	正常	1.74	30.8	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 12	15.5	18.8	正常	1.54	27.4	33.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 13	16.3	20	正常	1.25	28.9	35.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 14	16.6	19.1	正常	0.023	32.9	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 15	18.7	21.3	正常	0.316	34.8	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 16	15.1	18.3	正常	1.18	35.1	42.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 17	16.2	18.2	正常	1.65	26	29.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 18	21.4	24.5	正常	3.03	33	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 19	19.8	23.6	正常	2.8	31.2	37.2

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 20	16.4	19.5	正常	2.14	25.1	29.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 21	15.7	19.3	正常	2.16	29.2	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 22	14.9	18.9	正常	2.01	27.6	35.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-07 23	15.2	19.2	正常	2.06	25.1	31.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 00	14.5	18.8	正常	1.89	26.2	34.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 01	14.2	17.5	正常	1.93	16.5	20.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 02	13.8	16.7	正常	1.88	19.2	23.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 03	16.4	19.1	正常	2.25	20.4	23.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 04	17.7	21	正常	2.52	23.4	27.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 05	15.7	19	正常	2.24	26.2	32
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 06	16	19.5	正常	2.22	22.7	27.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 07	16.3	20.7	正常	2.33	20.8	26.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 08	12	15.9	正常	1.66	25.5	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 09	18.1	21.1	正常	2.25	16.7	19.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 10	14.4	16.5	正常	1.72	20.2	23.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 11	14.9	18.1	正常	1.77	23.1	28
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 12	17.6	21.4	正常	1.63	29	35.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 13	16.6	20.5	正常	0.638	30.4	37.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 14	15	18	正常	0.836	30.4	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 15	15.1	17.6	正常	0.982	28	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 16	12.7	15.1	正常	1.45	27	32.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 17	14.3	16.5	正常	1.78	33	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 18	15.1	18.2	正常	1.98	32.3	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 19	14.9	16.7	正常	1.97	28	31.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 20	15.9	18.3	正常	2.12	31.3	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 21	16	17.9	正常	2.11	31.1	35
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 22	13.4	14.8	正常	1.72	31.1	34.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-08 23	16	19	正常	2.15	34.2	40.7

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 00	14.5	18.9	正常	2.05	27.1	35.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 01	15	19.4	正常	2.01	20.6	26.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 02	16.5	20.5	正常	2.24	24.6	30.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 03	17.2	21.7	正常	2.54	26.7	33.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 04	16.2	20.1	正常	2.26	23.7	29.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 05	17.5	22.4	正常	2.62	28.3	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 06	15.3	19.7	正常	2.23	28	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 07	14.3	17.9	正常	2.03	20.3	25.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 08	16	20	正常	2.11	20.7	26
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 09	17.2	21.9	正常	2.31	26.9	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 10	16.3	20.3	正常	2.03	21	26.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 11	18.3	22.4	正常	2.17	30	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 12	18	22.9	正常	2.05	33.6	42.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 13	18.4	22.9	正常	2.19	29.1	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 14	19	22.5	正常	2.26	25.7	30.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 15	17.7	20.2	正常	2.26	28	32
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 16	17.6	20.1	正常	2.04	30.3	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 17	19.7	21.7	正常	2.18	36.7	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 18	18.8	22	正常	2.38	36.7	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 19	17.5	20.1	正常	2.4	27.4	31.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 20	21.7	23.7	正常	2.87	29.5	32.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 21	20.4	23.1	正常	2.76	37.7	42.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 22	17	19.7	正常	2.23	31.7	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-09 23	17.6	20	正常	2.31	29.6	33.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 00	15.9	20	正常	2.04	29.2	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 01	16.5	20.6	正常	2.16	27.1	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 02	17.7	21	正常	2.34	30.5	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 03	17.2	20.8	正常	2.31	23.3	28.3

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 04	19.1	22.2	正常	2.58	24.1	28
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 05	20.9	24.1	正常	3.11	35.5	40.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 06	20.3	23.7	正常	2.91	33.1	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 07	18.4	22.6	正常	2.67	26.6	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 08	19.1	21.4	正常	2.62	34.7	38.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 09	20.3	23.9	正常	2.51	36.4	42.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 10	18.6	22.2	正常	2.03	30.3	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 11	19.7	21.5	正常	1.47	22.1	24.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 12	19	22.3	正常	1.96	32.8	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 13	19.1	22.9	正常	1.89	32.7	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 14	17.8	21.2	正常	1.92	32.4	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 15	18.8	22.6	正常	1.8	29.9	36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 16	18.2	21.9	正常	1.87	30.6	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 17	18.5	22.6	正常	2.4	32.5	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 18	19.7	24	正常	2.65	26.7	32.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 19	17.8	22.1	正常	2.58	26.6	33.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 20	17.6	21.6	正常	2.56	28.3	34.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 21	19.2	23.6	正常	2.79	27	33.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 22	19.7	24	正常	2.76	23.3	28.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-10 23	18.7	22.7	正常	2.71	27	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 00	17	21.9	正常	2.43	30	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 01	18.7	22.4	正常	2.59	28.3	33.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 02	18.5	21.3	正常	2.47	29.1	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 03	19	22.2	正常	2.63	32.3	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 04	19.9	24	正常	2.86	33.1	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 05	20.3	24.8	正常	2.93	37.2	45.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 06	19.5	24.3	正常	2.73	34.6	43.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 07	21	25.5	正常	2.82	24.2	29.4

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 08	21.6	25.6	正常	2.76	26.7	31.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 09	23.3	27.4	正常	3.22	32.1	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 10	22.9	29	正常	2.6	28.7	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 11	23.9	30.4	正常	2.19	30.4	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 12	21.5	27.3	正常	2.09	22.7	28.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 13	21.7	26.4	正常	2.39	22.5	27.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 14	19.8	23.6	正常	2.53	22.9	27.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 15	22.4	26.8	正常	2.92	25.8	31
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 16	22.1	26.1	正常	3.09	28.4	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 17	23.1	27.7	正常	3.18	30.4	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 18	20.1	22.6	正常	2.51	26.5	29.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 19	19.6	24.3	正常	2.57	32.7	40.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 20	21.4	24.8	正常	2.98	25.6	29.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 21	19.9	22.5	正常	2.67	27.4	31
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 22	21.4	23.8	正常	2.73	26	28.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-11 23	21.9	25.6	正常	3.04	31.7	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 00	22.8	26.6	正常	3.06	37.7	43.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 01	22	26.2	正常	2.83	31.4	37.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 02	20.2	24.7	正常	2.69	32.3	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 03	19.6	23.3	正常	2.61	26	30.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 04	20.3	24.4	正常	2.72	28.6	34.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 05	20.8	24.5	正常	2.86	29.1	34.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 06	19	22.7	正常	2.75	29	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 07	22.5	27.4	正常	3.08	34.3	41.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 08	20.6	26.7	正常	2.79	22.1	28.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 09	21.7	27	正常	2.85	35.7	44.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 10	22.8	28.7	正常	2.94	35.2	44.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 11	19.5	24.6	正常	2.4	20.8	26.6

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 12	22.5	28.2	正常	1.64	23.2	29.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 13	19.6	25.3	正常	1.76	24.8	32.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 14	19.7	24.6	正常	2.37	27.8	34.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 15	19	23.2	正常	2.42	32.3	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 16	19.4	24.3	正常	2.52	28.9	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 17	17.3	21.3	正常	2.11	18.3	22.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 18	19.3	22.5	正常	2.23	21.8	25.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 19	18.8	21.9	正常	2.23	20.2	23.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 20	20.1	23.4	正常	2.6	22.6	26.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 21	22.1	24.5	正常	2.74	21.8	24.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 22	20.3	22.9	正常	2.56	23.5	26.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-12 23	23.9	28.4	正常	3.09	27.1	32.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 00	15.8	20.1	正常	2.16	34.5	43.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 01	20.2	25.1	正常	2.72	29.6	37.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 02	23	27.3	正常	3.11	27.6	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 03	24.4	29.7	正常	3.23	31.5	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 04	22.3	28.5	正常	3.07	30.7	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 05	20.7	25.6	正常	2.92	27.3	33.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 06	19	23.4	正常	2.68	28.9	35.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 07	20.9	26.6	正常	2.99	33.6	42.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 08	21.8	27.8	正常	3.08	27.6	35.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 09	21.7	27	正常	2.75	21.2	26.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 10	20.5	25.1	正常	2.7	27.4	33.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 11	23.4	28	正常	3.06	33.3	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 12	22.4	28.9	正常	3.04	23.5	30.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 13	24.1	30.1	正常	3.14	26.8	33.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 14	22.9	28.3	正常	3.09	26.4	32.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 15	20.2	22.9	正常	2.08	25.1	28.2

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 16	21.5	25.6	正常	2.97	28.1	33.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 17	26.4	31	正常	3.48	32.2	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 18	23.6	28	正常	3.33	23.9	28.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 19	23.2	27.2	正常	3.4	27.5	32.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 20	25	27.8	正常	3.7	26.4	29.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 21	23.8	26.8	正常	3.54	28.7	32.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 22	23.7	27.7	正常	3.53	34.5	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-13 23	22.7	27.5	正常	3.41	32.9	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 00	23	28.4	正常	3.39	34.8	43
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 01	20.9	25.5	正常	3.02	30.3	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 02	22.8	28.7	正常	3.32	31.9	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 03	22.7	28.4	正常	3.34	32	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 04	23.7	29.3	正常	3.45	30.9	38.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 05	21.9	27.4	正常	3.28	29.2	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 06	21.4	27	正常	3.22	31.1	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 07	23	29.4	正常	3.41	31.4	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 08	21.5	27.6	正常	2.84	28.8	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 09	21.6	25.8	正常	2.32	36.6	43.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 10	23.9	27.1	正常	2.35	33.8	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 11	23.5	27.1	正常	2.27	38.5	44.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 12	24.8	29	正常	2.34	36.5	42.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 13	26.5	31.3	正常	2.7	35.6	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 14	22.4	26.7	正常	3.04	33.8	40.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 15	22	25.8	正常	2.92	33	38.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 16	24.9	29.1	正常	2.68	32.2	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 17	22.7	26.4	正常	2.37	35.3	41.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 18	21.9	25	正常	2.7	30.9	35
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 19	24.8	26.7	正常	3.04	34.9	38.4

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 20	22.3	24.9	正常	3.06	29	32.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 21	15.9	18	正常	2.19	36.7	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 22	15.2	17.5	正常	2.11	37.3	43
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-14 23	21.4	25.5	正常	2.93	33.5	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 00	11.6	14.1	正常	1.59	28.2	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 01	11	13.1	正常	1.4	30.4	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 02	12.1	13.7	正常	1.42	25.5	29.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 03	13.7	15.6	正常	1.73	32.4	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 04	16.6	18.2	正常	2.05	38	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 05	15.6	17.5	正常	2.04	34.1	38.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 06	14.3	16.5	正常	2.01	35.3	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 07	14.9	17.8	正常	1.92	37.3	44.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 08	19.5	22.5	正常	2.33	35.2	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 09	22.6	25.6	正常	2.08	36.5	41.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 10	17.2	19.1	正常	1.64	37.7	41.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 11	15	16.5	正常	1.31	35.7	39.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 12	16	18	正常	1.26	34.8	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 13	17.2	19.2	正常	1.69	35.8	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 14	14.3	16	正常	1.27	37.2	41.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 15	32.3	35.5	正常	3.15	39.9	43.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 16	23.8	28.5	正常	2.09	28	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 17	15.5	17.7	正常	1.45	34.5	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 18	18.7	23.4	正常	2.24	28.6	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 19	19.8	23.6	正常	2.39	31.7	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 20	16.7	19	正常	2.05	34.5	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 21	22.3	24.8	正常	2.98	36.3	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 22	20	22.7	正常	2.36	39	44.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-15 23	17.4	20.9	正常	2.26	38.2	45.8

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 00	15.5	17.6	正常	1.16	36.7	41.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 01	15.5	18.3	正常	1.41	38	44.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 02	14.9	17.3	正常	1.34	30.3	35.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 03	15.7	18.4	正常	1.14	34.1	40
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 04	16.2	18.7	正常	1.27	36.1	41.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 05	14.9	17.4	正常	1.29	34.8	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 06	15.7	18	正常	1.17	33.7	38.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 07	17.4	21.4	正常	1.31	37.1	45.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 08	14.5	17.9	正常	1.56	35.8	44
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 09	13.1	17.7	正常	1.15	30	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 10	13.7	17.9	正常	1.2	33.9	44.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 11	13.9	18.4	正常	0.919	31.4	41.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 12	14.2	17.5	正常	0.715	30.9	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 13	16.1	19.7	正常	0.358	34.3	42.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 14	16.1	18.5	正常	0.501	30.1	34.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 15	14.5	17.6	正常	1.12	34.6	42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 16	14.5	17.1	正常	1.3	37	43.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 17	14	16.9	正常	1.39	28.1	34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 18	13.2	15.8	正常	1.57	32.3	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 19	14.1	16.3	正常	1.66	32.8	37.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 20	14.9	17	正常	1.76	32.7	37.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 21	14	15.8	正常	1.66	30	33.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 22	17	19.2	正常	2	31.7	35.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-16 23	19.2	22.2	正常	2.35	34.6	40.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 00	15	19.1	正常	1.84	32.4	41.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 01	19	21.9	正常	2.31	26.8	30.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 02	18.8	21.9	正常	2.31	36.5	42.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 03	17.2	20.8	正常	2.2	34.6	41.7

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 04	18.4	22.8	正常	2.44	31.1	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 05	19.1	22.5	正常	2.5	31.2	36.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 06	17.2	20.5	正常	2.09	27.8	33.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 07	18.5	22	正常	2.2	25.4	30.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 08	17.4	19.7	正常	1.6	33.2	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 09	18.5	21.6	正常	1.07	33.3	38.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 10	19.5	22.6	正常	1.96	33.9	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 11	19.4	22.3	正常	1.62	35.3	40.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 12	18.5	21.1	正常	1.22	34.4	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 13	20	23.6	正常	0.6	37.9	44.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 14	15.5	18.4	正常	0.944	36.4	43.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 15	16	19	正常	1.7	32.3	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 16	13.9	16.1	正常	1.45	30	34.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 17	18.5	21.3	正常	1.81	32	36.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 18	20.4	22.4	正常	2.44	32.8	36.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 19	19.1	21.6	正常	2.37	38.1	43.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 20	19.8	23.3	正常	2.5	34.3	40.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 21	14.9	18.3	正常	1.83	32	39.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 22	13.9	17.6	正常	1.64	33	41.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-17 23	15.2	18	正常	1.85	34	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 00	16.9	19.8	正常	2.08	28.3	33.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 01	18.8	21.7	正常	2.29	34.3	39.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 02	22.4	27.3	正常	2.92	35.9	43.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 03	20	24	正常	2.55	31.9	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 04	19.9	25.8	正常	2.6	32.3	42.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 05	19.5	24.3	正常	2.43	27.2	33.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 06	17.1	20.9	正常	2.15	29.9	36.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 07	17.2	21.4	正常	2.24	31.7	39.8

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 08	15.6	19.1	正常	1.98	33.8	41.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 09	15.7	18.7	正常	1.92	31.9	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 10	19.2	22.1	正常	2.29	36	41.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 11	17.8	20.8	正常	2.08	34.6	40.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 12	17.6	21.4	正常	2.08	34.7	42.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 13	17.2	21	正常	2.14	33.3	40.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 14	17.8	21.1	正常	2.16	30	35.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 15	17.8	21.2	正常	2.11	32.6	39.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 16	14.4	17.6	正常	1.73	29.9	36.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 17	17.3	20.7	正常	2.11	33.3	39.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 18	13.3	16.1	正常	1.78	35.2	42.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 19	15.4	18.6	正常	1.98	35	42.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 20	16.1	19.3	正常	2.12	31.9	38.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 21	17.8	20.4	正常	2.27	28.7	33
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 22	17.1	20.6	正常	2.24	33.5	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-18 23	15.7	20.1	正常	2.01	28.4	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 00	14.5	17.9	正常	1.9	32.3	39.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 01	14.7	18	正常	1.9	29.4	36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 02	14.1	16.6	正常	1.78	33.6	39.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 03	14	16.6	正常	1.75	34	40.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 04	15	17.8	正常	1.88	32.4	38.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 05	15.7	19.3	正常	2.13	31.3	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 06	18.2	21.5	正常	2.49	27.9	33.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 07	18	21.8	正常	2.48	31.7	38.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 08	18.4	22.9	正常	2.26	29.4	36.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 09	15.8	18	正常	2.02	28.8	32.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 10	21.3	23.5	正常	2.5	29.7	32.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 11	20	22.4	正常	2.17	31.2	34.9

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 12	17.5	19.7	正常	1.56	28.6	32.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 13	14.2	16.3	正常	0.52	25.9	29.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 14	15.6	18.6	正常	0.006	26.6	31.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 15	14.5	16.5	正常	0.332	26.5	30.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 16	14.8	17.2	正常	1.34	26.6	31
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 17	19	21.1	正常	2.06	26	29.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 18	18.5	20.8	正常	2.18	25.5	28.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 19	19	21.2	正常	2.13	26.8	30
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 20	19.1	21.3	正常	2.09	27.5	31
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 21	19.6	23.5	正常	1.22	35	42.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 22	14.1	16.9	正常	1.19	31.9	38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-19 23	16.6	19.4	正常	1.48	27.9	32.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 00	15.4	17.4	正常	1.47	25.2	28.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 01	19.2	21.1	正常	2.02	34.5	37.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 02	18.9	20.1	正常	2.13	37.2	39.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 03	20.4	21.6	正常	2.51	35	37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 04	19.5	21	正常	2.39	37.5	40.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 05	12.1	13.1	正常	1.5	28.5	31
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 06	17.5	19.4	正常	2.01	35.8	39.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 07	19.4	21.9	正常	2.14	37.8	42.6
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 08	17.2	19.9	正常	0.249	30.3	35.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 09	18.1	19.9	停产	0	32.9	36.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 10	19.7	21.1	停产	0	27.8	29.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 11	18.1	18.9	停产	0	27.5	28.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 12	13.4	14.8	停产	0	27	30
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 13	16.7	18.5	停产	0	30	33.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 14	16.9	18.9	停产	0	33.9	37.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 15	17.1	18.2	停产	3.7	8.64	9.3

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 16	24.1	26.2	停产	0	23.2	25.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 17	24.5	26.1	停产	0	24.8	26.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 18	26.3	27.8	停产	0	16.8	17.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 19	21.6	23.3	停产	0	23.5	25.8
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 20	20.1	22.2	停产	0	18.9	21
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 21	9.26	9.88	停产	0	12.2	13.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 22	8.78	9.32	停产	0	10.7	11.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-20 23	6.14	8.31	停产	0	16.1	24.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 00	6.33	6.96	停产	0	-4.12	-5.43
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 01	6.05	6.05	停产	0	-3.94	-3.94
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 02	4.04	4.04	停产	0	-3.77	-3.77
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 03	1.75	1.75	停产	0	-3.55	-3.55
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 04	1.47	1.47	停产	0	-3.48	-3.48
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 05	1.34	1.34	停产	0	-3.61	-3.61
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 06	1.33	1.33	停产	0	-3.46	-3.46
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 07	1.25	1.25	停产	0	-3.46	-3.46
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 08	1.18	1.18	停产	0	-3.51	-3.51
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 09	1.14	1.14	停产	0	-3.75	-3.75
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 10	1.26	1.26	停产	0	-3.76	-3.76
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 11	1.16	1.16	停产	0	-3.69	-3.69
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 12	1.23	1.23	停产	0	-3.53	-3.53
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 13	1.29	39.2	停产	0	-3.39	-109
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 14	1.17	1.17	停产	0	-3.4	-3.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 15	1.13	1.13	停产	0	-3.38	-3.38
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 16	1.19	1.19	停产	0	-3.35	-3.35
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 17	1.06	1.06	停产	0	-3.36	-3.36
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 18	0.972	0.972	停产	0	-3.41	-3.41
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 19	1.05	1.05	停产	0	-3.43	-3.43

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 20	1.03	1.03	停产	0	-3.4	-3.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 21	0.867	0.867	停产	0	-3.45	-3.45
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 22	0.813	0.813	停产	0	-3.43	-3.43
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-21 23	0.778	0.778	停产	0	-3.46	-3.46
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 00	0.619	0.619	停产	0	-3.48	-3.48
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 01	0.601	0.601	停产	0	-3.51	-3.51
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 02	0.592	0.592	停产	0	-3.54	-3.54
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 03	0.608	0.608	停产	0	-3.53	-3.53
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 04	0.526	0.526	停产	0	-3.61	-3.61
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 05	0.348	0.348	停产	0	-3.62	-3.62
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 06	0.388	0.388	停产	0	-3.56	-3.56
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 07	0.405	0.405	停产	0	-3.61	-3.61
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 08	0.397	0.397	停产	0	-3.62	-3.62
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 09	0.47	0.47	停产	0	-3.65	-3.65
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 10	0.39	0.39	停产	0	-3.69	-3.69
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 11	0.507	11.7	停产	0	-3.66	-48.7
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 12	0.618	22.5	停产	0	-3.67	-135
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 13	0.579	26.6	停产	0	-3.6	-138
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 14	0.613	0.613	停产	0	-3.5	-3.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 15	0.649	0.649	停产	0	-3.47	-3.47
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 16	0.668	0.668	停产	0	-3.45	-3.45
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 17	0.613	0.613	停产	0	-3.42	-3.42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 18	0.587	0.587	停产	0	-3.46	-3.46
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 19	0.578	0.578	停产	0	-3.48	-3.48
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 20	0.567	0.567	停产	0	-3.44	-3.44
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 21	0.667	0.667	停产	0	-3.46	-3.46
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 22	0.658	0.658	停产	0	-3.47	-3.47
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-22 23	0.573	122	停产	0	-3.48	-786

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 00	0.504	109	停产	0	-3.46	-735
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 01	0.418	48.3	停产	0	-3.47	-397
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 02	0.445	38.4	停产	0	-3.5	-303
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 03	0.466	38.5	停产	0	-3.52	-290
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 04	0.352	29.8	停产	0	-3.54	-297
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 05	0.377	31.2	停产	0	-3.62	-300
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 06	0.43	36.2	停产	0	-3.62	-304
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 07	0.402	33.4	停产	0	-3.63	-301
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 08	0.457	39.9	停产	0	-3.62	-318
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 09	0.473	48.8	停产	0	-3.59	-368
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 10	0.506	59.3	停产	0	-3.62	-426
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 11	0.459	56.1	停产	0	-3.56	-435
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 12	0.333	40.5	停产	0	-3.59	-437
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 13	0.269	31.1	停产	0	-3.56	-411
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 14	0.35	37.9	停产	0	-3.51	-379
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 15	0.44	46.1	停产	0	-3.45	-362
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 16	0.384	39.2	停产	0	-3.31	-339
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 17	0.276	27.4	停产	0	-3.2	-319
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 18	0.296	24	停产	0	-2.96	-242
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 19	0.319	36.4	停产	0	-3.12	-362
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 20	0.136	19.8	停产	0	-3.24	-475
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 21	0.009	2.89	停产	0	-3.19	-663
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 22	0.067	38.8	停产	0	-2.27	-911
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-23 23	0.214	161	停产	0	-2.96	-2078
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 00	0.194	73.3	停产	0	-2.94	-975
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 01	0.243	108	停产	0	-2.98	-1546
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 02	0.24	121	停产	0	-3.18	-1671
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 03	0.295	231	停产	0	-2.93	-2379

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 04	0.308	202	停产	0	-2.16	-1290
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 05	0.298	203	停产	0	-2.52	-1769
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 06	0.327	286	停产	0	-2.48	-2180
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 07	0.291	85.5	停产	0	-1.79	-645
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 08	0.048	5.74	停产	0	-2.17	-44.9
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 09	-0.05	0.359	停产	0	-2.7	-128
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 10	0.067	33.3	停产	0	-2.78	-1252
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 11	0.073	13.6	停产	0	-2.75	-862
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 12	0.361	73.2	停产	0	-3.05	-610
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 13	0.376	133	停产	0	-3.16	-1086
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 14	0.258	94.4	停产	0	-2.96	-1181
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 15	0.111	63.9	停产	0	-3.14	-1774
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 16	0.095	39.1	停产	0	-3.12	-1279
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 17	0.112	80.7	停产	0	-3.13	-1988
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 18	0.258	109	停产	0	-3.1	-1329
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 19	0.211	102	停产	0	-3.32	-1797
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 20	-0.03	0.2	停产	0	-3.26	-450
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 21	-0.02	-0.02	停产	0	-3.1	-3.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 22	-0.05	-0.05	停产	0	-2.72	-2.72
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-24 23	-0.1	-0.1	停产	0	-2.78	-2.78
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 00	-0.2	-0.2	停产	0	-2.81	-2.81
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 01	-0.39	-0.39	停产	0	-2.92	-2.92
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 02	-0.18	-0.18	停产	0	-2.96	-2.96
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 03	-0.25	-0.25	停产	0	-3	-3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 04	-0.27	-0.27	停产	0	-2.64	-2.64
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 05	-0.15	-0.15	停产	0	-2.11	-2.11
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 06	-0.1	-0.1	停产	0	-2.08	-2.08
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 07	-0.26	-0.26	停产	0	-2.29	-2.29

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 08	-0.23	-0.23	停产	0	-2.48	-2.48
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 09	-0.26	-0.26	停产	0	-2.88	-2.88
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 10	-0.26	-0.26	停产	0	-3.09	-3.09
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 11	-0.28	-0.28	停产	0	-3.08	-3.08
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 12	-0	22.2	停产	0	-3.02	-514
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 13	-0.16	-63.4	停产	0	-3.09	-1305
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 14	-0.26	-0.26	停产	0	-3.05	-3.05
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 15	-0.31	-0.31	停产	0	-2.94	-2.94
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 16	-0.43	-0.43	停产	0	-2.97	-2.97
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 17	-0.36	-31.4	停产	0	-3.02	-314
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 18	-0.37	-44	停产	0	-3.11	-551
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 19	-0.32	-0.32	停产	0	-3.08	-3.08
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 20	-0.38	-0.38	停产	0	-3.12	-3.12
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 21	-0.28	-0.28	停产	0	-3.16	-3.16
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 22	-0.27	-0.27	停产	0	-3.1	-3.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-25 23	-0.15	-0.15	停产	0	-2.88	-2.88
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 00	-0.18	-0.18	停产	0	-3.18	-3.18
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 01	-0.07	-0.07	停产	0	-3.18	-3.18
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 02	-0.24	-0.24	停产	0	-3.16	-3.16
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 03	-0.23	-0.23	停产	0	-3.15	-3.15
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 04	-0.3	-0.3	停产	0	-3.04	-3.04
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 05	-0.39	-0.39	停产	0	-2.98	-2.98
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 06	-0.01	-0.01	停产	0	-2.51	-2.51
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 07	0.165	0.165	停产	0	-2.59	-2.59
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 08	0.119	0.119	停产	0	-2.69	-2.69
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 09	0.259	0.259	停产	0	-2.76	-2.76
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 10	0.341	0.341	停产	0	-3.06	-3.06
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 11	0.155	0.155	停产	0	-2.99	-2.99

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 12	0.133	0.133	停产	0	-3.26	-3.26
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 13	0.26	0.26	停产	0	-3.2	-3.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 14	0.207	0.207	停产	0	-3.2	-3.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 15	0.19	0.19	停产	0	-3.25	-3.25
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 16	0.161	0.161	停产	0	-3.29	-3.29
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 17	0.256	0.256	停产	0	-3.34	-3.34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 18	0.041	0.041	停产	0	-3.41	-3.41
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 19	0.206	0.206	停产	0	-3.46	-3.46
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 20	0.251	0.251	停产	0	-3.49	-3.49
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 21	0.072	0.072	停产	0	-3.47	-3.47
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 22	0.405	0.405	停产	0	-3.49	-3.49
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-26 23	0.346	0.346	停产	0	-3.5	-3.5
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 00	0.255	0.255	停产	0	-3.53	-3.53
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 01	0.237	0.237	停产	0	-3.52	-3.52
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 02	0.218	0.218	停产	0	-3.53	-3.53
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 03	0.373	0.373	停产	0	-3.54	-3.54
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 04	0.248	0.248	停产	0	-3.51	-3.51
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 05	0.185	0.185	停产	0	-3.52	-3.52
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 06	0.226	0.226	停产	0	-3.51	-3.51
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 07	0.28	0.28	停产	0	-3.42	-3.42
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 08	0.164	0.164	停产	0	-3.34	-3.34
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 09	0.217	0.217	停产	0	-3.37	-3.37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 10	0.258	0.258	停产	0	-3.41	-3.41
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 11	0.319	0.319	停产	0	-3.4	-3.4
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 12	0.499	0.499	停产	0	-3.37	-3.37
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 13	0.36	0.36	停产	0	-3.29	-3.29
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 14	0.351	0.351	停产	0	-3.26	-3.26
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 15	-0.32	-7.01	停产	0	6.47	29.1

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 16	-0.74	-0.74	停产	0	-0.07	-0.07
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 17	-0.76	-0.76	停产	0	-0.1	-0.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 18	-0.75	-0.75	停产	0	-0.18	-0.18
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 19	-0.77	-0.77	停产	0	-0.19	-0.19
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 20	-0.81	-0.81	停产	0	-0.24	-0.24
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 21	-0.85	-0.85	停产	0	-0.24	-0.24
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 22	-1.02	-1.02	停产	0	-0.24	-0.24
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-27 23	-0.87	-0.87	停产	0	-0.23	-0.23
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 00	-0.92	-0.92	停产	0	-0.25	-0.25
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 01	-0.98	-0.98	停产	0	-0.28	-0.28
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 02	-1	-1	停产	0	-0.26	-0.26
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 03	-0.99	-0.99	停产	0	-0.22	-0.22
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 04	-0.93	-0.93	停产	0	-0.1	-0.1
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 05	-0.94	-0.94	停产	0	0.082	0.082
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 06	-1	-1	停产	0	0.519	0.519
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 07	-0.92	-0.92	停产	0	0.341	0.341
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 08	-0.91	-0.91	停产	0	0.163	0.163
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 09	-0.95	-0.95	停产	0	-0.11	-0.11
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 10	-0.95	-0.95	停产	0	-0.17	-0.17
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 11	-0.97	-0.97	停产	0	-0.23	-0.23
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 12	-0.96	-0.96	停产	0	-0.24	-0.24
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 13	-0.92	-0.92	停产	0	-0.22	-0.22
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 14	-1.04	-1.04	停产	0	-0.16	-0.16
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 15	-1.09	-1.09	停产	0	-0.15	-0.15
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 16	-1.13	-1.13	停产	0	-0.11	-0.11
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 17	-1.07	-1.07	停产	0	-0.17	-0.17
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 18	-1.03	-1.03	停产	0	-0.19	-0.19
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 19	-1.13	-1.13	停产	0	-0.17	-0.17

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 20	-1.01	-1.01	停产	0	-0.18	-0.18
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 21	-0.95	-0.95	停产	0	-0.2	-0.2
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 22	-1.04	-1.04	停产	0	-0.17	-0.17
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-28 23	-1.12	-1.12	停产	0	-0.24	-0.24
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 00	-1.08	-1.08	停产	0	-0.26	-0.26
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 01	-1.01	-1.01	停产	0	-0.29	-0.29
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 02	-1.09	-1.09	停产	0	-0.28	-0.28
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 03	-1.03	-1.03	停产	0	-0.29	-0.29
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 04	-1.05	-1.05	停产	0	-0.21	-0.21
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 05	-1.1	-1.1	停产	0	0.532	0.532
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 06	-1.03	-1.03	停产	0	0.633	0.633
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 07	-1.11	-1.11	停产	0	0.311	0.311
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 08	-1.18	-1.18	停产	0	0.115	0.115
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 09	-1.15	-1.15	停产	0	-0.19	-0.19
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 10	-1.21	-1.21	停产	0	-0.3	-0.3
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 11	-1.02	-1.02	停产	0	-0.28	-0.28
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 12	-1.08	-1.08	停产	0	-0.25	-0.25
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 13	-0.99	-0.99	停产	0	-0.22	-0.22
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 14	-1.05	-1.05	停产	0	-0.04	-0.04
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 15	-1.01	-1.01	停产	0	0.218	0.218
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 16	-0.92	-0.92	停产	0	0.389	0.389
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 17	-0.9	-0.9	停产	0	0.237	0.237
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 18	-1.07	-1.07	停产	0	0.199	0.199
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 19	-1.08	-1.08	停产	0	0.057	0.057
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 20	-1.12	-1.12	停产	0	0.037	0.037
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 21	-1.17	-1.17	停产	0	-0.07	-0.07
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 22	-1.02	-1.02	停产	0	-0.11	-0.11
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-29 23	-1.08	-1.08	停产	0	-0.08	-0.08

万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 00	-1.03	-1.03	停产	0	-0.08	-0.08
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 01	-1.05	-1.05	停产	0	-0.04	-0.04
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 02	-1.06	-1.06	停产	0	-0.11	-0.11
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 03	-0.95	-0.95	停产	0	-0.07	-0.07
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 04	-0.91	-0.91	停产	0	-0.14	-0.14
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 05	-0.9	-0.9	停产	0	-0.18	-0.18
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 06	-0.92	-0.92	停产	0	-0.08	-0.08
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 07	-0.87	-0.87	停产	0	-0.14	-0.14
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 08	-0.82	-0.82	停产	0	0.136	0.136
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 09	-0.82	-0.82	停产	0	-0.03	-0.03
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 10	-0.86	-0.86	停产	0	-0.15	-0.15
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 11	-0.8	-0.8	停产	0	-0.14	-0.14
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 12	-0.79	-0.79	停产	0	-0.15	-0.15
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 13	-0.74	-0.74	停产	0	-0.13	-0.13
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 14	-0.73	-0.73	停产	0	0.297	0.297
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 15	-0.89	-0.89	停产	0	0.106	0.106
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 16	-0.85	-0.85	停产	0	0.002	0.002
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 17	-0.86	-0.86	停产	0	0.042	0.042
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 18	-0.82	-0.82	停产	0	-0.01	-0.01
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 19	-0.82	-0.82	停产	0	-0.04	-0.04
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 20	-0.8	-0.8	停产	0	-0.06	-0.06
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 21	-0.92	-0.92	停产	0	-0.09	-0.09
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 22	-0.94	-0.94	停产	0	-0.09	-0.09
万达热电	万达热电2#4号 150t/h煤粉炉	2022-09-30 23	-0.86	-0.86	停产	0	-0.09	-0.09
		平均值	12.1	18.8	正常	1.48	19.5	-34.2
		最大值	32.3	286	正常	4.03	41.1	45.8
		最小值	-1.21	-63.4	正常	0	-4.12	-2379
		累计值			正常	1066		

煤粉炉_小时数据

化物		烟尘				氧气 (%)	烟气温 度 (°C)	流量 (m3)	烟气湿 度 (% RH)
状态	排放量 (kg)	实测浓 度 (mg/M 3)	折算浓 度 (mg/M 3)	状态	排放量 (kg)				
正常	3.67	0.982	1.35	正常	0.137	10.1	55.5	145263	26.2
正常	3.6	0.871	1.1	正常	0.116	9.04	55.4	132924	26
正常	3.78	0.844	1.09	正常	0.117	9.35	54.6	138326	25.1
正常	4.2	0.849	1.05	正常	0.116	8.77	54.8	138866	25.1
正常	4.62	0.8	1.02	正常	0.117	9.15	54.4	146836	24.7
正常	4.32	0.803	0.959	正常	0.112	8.43	54.7	142941	25
正常	4.63	0.68	0.83	正常	0.098	8.73	54.6	143504	24.9
正常	4.54	0.835	1.08	正常	0.119	9.4	54.8	144062	25
正常	4.61	0.888	1.15	正常	0.12	9.37	55.8	137441	26.2
正常	4.46	0.959	1.24	正常	0.13	9.33	56	135614	27
正常	3.91	0.915	1.16	正常	0.118	9.13	55.4	129472	26.5
正常	3.58	0.882	1.06	正常	0.114	8.54	55.3	129157	26.4
正常	4.61	0.975	1.24	正常	0.13	9.23	55.1	133554	26.3
正常	3.42	0.923	1.15	正常	0.123	8.96	55	133795	26
正常	3.04	0.966	1.16	正常	0.124	8.55	55.4	128452	26.4
正常	4	0.892	1.08	正常	0.124	8.6	54.5	139058	25.2
正常	3.85	0.848	1.05	正常	0.114	8.86	54.6	135260	25.4
正常	3.89	0.798	0.951	正常	0.105	8.4	54.8	131552	25.3
正常	5.26	0.806	0.911	正常	0.115	7.71	54.4	142241	24.8
正常	4.64	0.769	0.872	正常	0.11	7.75	53.9	143092	24.3
正常	4.88	0.824	0.987	正常	0.116	8.46	54.2	141367	24.6
正常	4.31	0.833	0.986	正常	0.118	8.32	54.1	142159	24.6
正常	4.47	0.875	1.06	正常	0.125	8.64	54.1	142851	24.6
正常	4.92	0.856	1.03	正常	0.127	8.49	53.8	147916	24.2

正常	4.26	0.93	1.17	正常	0.133	9.07	54.9	143085	25.5
正常	4.06	0.888	1.19	正常	0.129	9.74	54.8	145592	25.7
正常	3.04	0.833	1.07	正常	0.117	9.37	54.4	140866	25.3
正常	4.01	0.834	1.1	正常	0.121	9.64	53.9	145291	24.3
正常	3.41	0.85	1.11	正常	0.123	9.46	53.8	144903	24.1
正常	4.28	0.836	1.05	正常	0.118	9.12	53.9	140814	24.1
正常	4.35	0.777	1.04	正常	0.106	9.84	53.3	138863	23.5
正常	3.83	0.85	1.15	正常	0.115	9.89	53.3	137024	23.4
正常	4.61	1.21	1.38	正常	0.178	7.79	55.9	147371	26.4
正常	4.24	1.04	1.23	正常	0.124	8.24	57.4	121288	28.8
正常	4.36	1.05	1.25	正常	0.129	8.37	57.2	124009	28.8
正常	4.14	0.861	1.03	正常	0.114	8.47	56.3	134951	28
正常	4.1	0.907	1.1	正常	0.109	8.58	56.1	120581	27.6
正常	3.18	1.03	1.22	正常	0.105	8.37	55.8	105622	27.4
正常	3.07	1.37	1.53	正常	0.131	7.61	55.9	98856	27.4
正常	3.74	0.872	1.01	正常	0.108	8.01	55.7	125432	26.8
正常	5.17	0.925	1.08	正常	0.134	8.16	56.6	144066	27.9
正常	4.97	0.95	1.14	正常	0.145	8.5	56.8	152303	28.3
正常	5.23	0.955	1.18	正常	0.147	8.78	56.5	156974	28
正常	4.57	0.865	1.03	正常	0.133	8.41	55.5	157511	26.8
正常	4.62	0.91	1.05	正常	0.144	8.02	55.6	158835	26.7
正常	4.5	0.847	0.962	正常	0.135	7.77	55.1	160212	26.2
正常	4.78	0.92	1.06	正常	0.144	7.96	55.4	158649	26.4
正常	5.11	0.992	1.16	正常	0.155	8.18	55.8	158765	26.9
正常	5.03	1.03	1.2	正常	0.156	8.14	56.4	152027	27.7
正常	4.82	0.94	1.07	正常	0.142	7.83	56	153386	27.1
正常	5.24	0.97	1.12	正常	0.15	8	55.9	155454	27.1
正常	4.87	0.925	1.06	正常	0.148	7.92	55.2	160828	26.1

正常	5.52	0.95	1.11	正常	0.16	8.16	54.9	167784	25.9
正常	5.54	0.912	1.06	正常	0.152	8.13	54.7	166556	25.9
正常	5.25	0.851	0.961	正常	0.143	7.68	54.4	167842	25.4
正常	5.1	0.999	1.11	正常	0.148	7.52	55.6	151319	26.4
正常	3.91	1.09	1.2	正常	0.123	7.42	56.5	113816	27.5
正常	4.09	1.19	1.33	正常	0.128	7.58	57.2	107366	28.5
正常	4.03	1.1	1.29	正常	0.127	8.19	56.2	117267	27.5
正常	3.23	1.01	1.22	正常	0.108	8.54	56	107736	27.2
正常	3.03	1.38	1.63	正常	0.151	8.19	55.2	106759	26.2
正常	3.61	0.81	0.963	正常	0.088	8.34	54.5	108637	25.6
正常	4.17	0.728	0.853	正常	0.103	8.19	54	141717	25
正常	4.48	0.749	0.881	正常	0.115	8.24	54.5	157101	25.1
正常	4.65	0.824	0.934	正常	0.126	7.76	55.8	153021	26.5
正常	4.74	0.764	0.863	正常	0.117	7.72	55.6	153589	26.6
正常	4.62	0.864	0.98	正常	0.13	7.77	56.2	151258	27.3
正常	4.92	0.877	0.992	正常	0.137	7.73	55.6	156938	26.6
正常	5.27	0.806	0.904	正常	0.13	7.63	54.6	162086	25.5
正常	5.56	0.893	0.98	正常	0.138	7.34	55.6	154635	26.6
正常	6.23	0.863	0.951	正常	0.129	7.39	55.8	154160	26.8
正常	5.59	1.04	1.2	正常	0.159	7.97	56.6	152734	27.6
正常	4.64	1.02	1.18	正常	0.148	8.07	56.9	145896	28.1
正常	5.1	0.951	1.12	正常	0.136	8.19	56.5	144523	27.6
正常	4.84	1.05	1.25	正常	0.142	8.32	57.1	135564	28.4
正常	4.23	0.965	1.18	正常	0.14	8.67	56.2	147817	27.3
正常	4.43	0.86	1	正常	0.134	8.1	55.1	156075	26
正常	4.83	0.892	1.01	正常	0.135	7.81	55.4	154280	26.4
正常	5.34	0.849	0.949	正常	0.127	7.57	55	149534	26.1
正常	4.25	0.916	1.05	正常	0.126	7.87	55.5	140341	26.4

正常	3.46	1.03	1.18	正常	0.114	7.81	56.8	114944	27.6
正常	3.99	1.05	1.19	正常	0.126	7.7	57	121539	28.1
正常	4.2	1.02	1.2	正常	0.126	8.28	56.7	127006	27.8
正常	3.8	1.07	1.31	正常	0.126	8.78	57	120243	28
正常	4.13	1.21	1.42	正常	0.149	8.28	56.4	124534	27.6
正常	3.16	1.45	1.72	正常	0.18	8.15	56	129800	27.1
正常	5.17	0.866	0.982	正常	0.126	7.76	55.4	146191	26.4
正常	4.77	0.853	0.946	正常	0.132	7.46	55.6	154814	26.1
正常	5.52	0.862	0.972	正常	0.136	7.69	56	158260	26.7
正常	5.6	0.833	0.959	正常	0.134	7.98	55.8	160856	26.4
正常	5.29	0.917	1.06	正常	0.146	7.98	56.2	161903	27
正常	4.69	0.895	1.05	正常	0.141	8.14	56	159769	27
正常	4.41	0.838	0.95	正常	0.13	7.74	55.1	155895	25.8
正常	5.54	0.79	0.897	正常	0.129	7.78	54.1	163632	24.7
正常	5.37	0.842	0.941	正常	0.136	7.56	54.3	160776	24.8
正常	5.84	0.95	1.11	正常	0.156	8.08	55.1	164306	25.4
正常	6.16	0.902	1.06	正常	0.144	8.27	56.1	162517	26.8
正常	5.46	0.848	0.997	正常	0.135	8.24	55.7	159012	26.3
正常	5.38	0.811	0.957	正常	0.128	8.27	55.5	157966	26
正常	4.49	0.826	0.923	正常	0.126	7.57	55.4	152323	25.8
正常	5.29	0.833	0.931	正常	0.129	7.57	55.1	154473	25.3
正常	5.46	0.848	0.962	正常	0.131	7.76	55.3	154414	25.6
正常	6.1	0.838	0.963	正常	0.133	7.95	54.9	158481	25.4
正常	5.8	0.919	1.06	正常	0.143	7.99	55.5	158525	25.9
正常	5.34	0.943	1.11	正常	0.15	8.25	56.7	159380	27.4
正常	5.28	0.948	1.12	正常	0.151	8.29	56.4	158869	27.2
正常	4.9	1.05	1.2	正常	0.16	7.88	56.6	155242	27.6
正常	4.45	1.05	1.19	正常	0.15	7.82	56.9	144398	27.9

正常	4.04	0.997	1.18	正常	0.141	8.27	56	141688	27
正常	3.46	0.937	1.07	正常	0.122	7.82	55.4	130525	26.3
正常	3.22	0.952	1.05	正常	0.113	7.34	54.9	121782	26.1
正常	3.99	1	1.15	正常	0.114	7.93	55.3	115273	26.4
正常	4.55	1.02	1.17	正常	0.13	7.94	56	127516	27.1
正常	4.89	0.986	1.1	正常	0.136	7.61	56.4	137534	27.5
正常	5.53	0.927	1	正常	0.141	7.15	56.2	151751	27.2
正常	4.37	0.93	1.01	正常	0.138	7.15	56.5	148250	27.4
正常	2.62	0.692	0.858	正常	0.083	8.89	55	121554	25.4
正常	3.54	0.63	0.809	正常	0.083	9.3	53.9	131497	23.9
正常	3.15	0.561	0.692	正常	0.073	8.83	53.4	131175	23.3
正常	3.2	0.541	0.692	正常	0.078	9.26	52.8	143862	22.6
正常	3.7	0.534	0.694	正常	0.075	9.45	53.2	140266	23.1
正常	4.24	0.531	0.688	正常	0.075	9.43	53	141643	22.8
正常	4.87	0.871	1.15	正常	0.13	9.65	52.8	149338	22.7
正常	4.1	0.586	0.77	正常	0.086	9.58	52.5	145559	22.3
正常	4.59	0.61	0.842	正常	0.089	10.1	52.7	145080	22.4
正常	4.36	0.619	0.821	正常	0.089	9.69	52.7	143846	22.3
正常	4.11	0.589	0.795	正常	0.084	9.9	52.4	143206	22.1
正常	3.33	0.638	0.872	正常	0.091	10	52.8	142328	22.6
正常	3.3	0.646	0.864	正常	0.087	9.71	53.4	135581	23
正常	3.08	1.28	1.57	正常	0.158	8.77	53.7	120824	23.4
正常	3.05	0.506	0.591	正常	0.058	8.12	53.6	113340	23.3
正常	4.31	0.365	0.435	正常	0.047	8.13	53.2	128673	23
正常	2.91	0.56	0.66	正常	0.055	8.23	54	98479	23.6
正常	0.496	0.57	0.638	正常	0.009	7.61	54.4	15205	24.2
正常	1.12	0.54	0.611	正常	0.02	9.71	54.1	39767	24
正常	1.99	0.495	0.556	正常	0.048	8.03	53.4	99532	23

正常	2.56	0.575	0.692	正常	0.053	8.48	54.1	92169	23.6
正常	3.35	0.559	0.629	正常	0.055	7.65	54.2	98434	23.8
正常	4.13	0.56	0.616	正常	0.066	7.37	54.3	117335	23.9
正常	4.41	0.574	0.67	正常	0.076	8.12	54	131516	23.4
正常	4.58	0.59	0.687	正常	0.081	8.09	54	137427	23.4
正常	4.93	0.595	0.709	正常	0.085	8.38	53.9	141659	23.3
正常	4.44	0.59	0.695	正常	0.083	8.22	53.6	141077	23.2
正常	4.06	0.67	0.807	正常	0.094	8.53	53.6	144695	23.1
正常	4.8	0.68	0.839	正常	0.096	8.83	54.5	141117	24.3
正常	3	0.596	0.684	正常	0.08	7.93	54.6	134737	24.2
正常	3.59	0.622	0.727	正常	0.088	8.17	54.2	140626	23.9
正常	3.52	0.668	0.779	正常	0.095	8.12	54.1	142395	23.7
正常	3.42	0.676	0.783	正常	0.094	8.05	54	141495	23.8
正常	3.77	0.659	0.761	正常	0.09	8.01	53.8	141973	23.7
正常	4.02	0.611	0.716	正常	0.086	8.19	53.8	140704	23.9
正常	4.79	0.649	0.814	正常	0.093	8.96	53.7	142141	23.6
正常	3.4	0.606	0.726	正常	0.074	8.46	54.4	129598	24.4
正常	4.27	0.609	0.743	正常	0.078	8.7	54.1	128722	23.9
正常	3.78	0.522	0.637	正常	0.066	8.62	53.3	127695	23.2
正常	3.84	0.458	0.564	正常	0.056	8.83	52.5	124548	22.4
正常	2.78	0.366	0.444	正常	0.035	8.61	52.3	102891	22.2
正常	2.23	0.528	0.648	正常	0.04	8.76	52.1	77217	22.2
正常	0.055	0.6	0.688	正常	0.001	7.92	53	1631	23
正常	0.611	0.666	0.761	正常	0.011	7.84	54	17457	23.8
正常	2.74	0.715	0.866	正常	0.056	8.61	55	79090	25.1
正常	2.64	0.636	0.726	正常	0.065	7.81	55	101337	25.1
正常	4.67	0.564	0.642	正常	0.079	7.92	55	146321	25.1
正常	4.41	0.28	0.334	正常	0.04	8.42	55.5	143541	25.7

正常	3.26	0.783	0.929	正常	0.102	8.39	55.1	130449	25.3
正常	4.04	0.859	1.07	正常	0.118	8.87	54.8	138197	25.2
正常	3.75	1.04	1.33	正常	0.139	9.18	54.6	135354	24.9
正常	3.42	1.08	1.37	正常	0.147	9.13	54.7	138404	25
正常	3.44	2.07	2.68	正常	0.272	9.37	55.6	135916	26.2
正常	2.26	1.81	2.23	正常	0.246	8.87	54.2	137019	24.8
正常	2.62	1.86	2.25	正常	0.254	8.57	53.8	136362	24.3
正常	2.79	2.01	2.35	正常	0.275	8.16	54.1	138997	24.6
正常	3.33	1.97	2.33	正常	0.28	8.34	54.2	142261	24.4
正常	3.77	1.96	2.39	正常	0.278	8.7	53.5	143939	23.7
正常	3.16	2	2.45	正常	0.278	8.74	53.9	139003	23.9
正常	2.97	1.98	2.51	正常	0.283	9.13	54	142698	24.1
正常	3.56	1.89	2.52	正常	0.264	9.72	54.2	141593	24.2
正常	2.11	2.1	2.47	正常	0.263	8.14	55.2	124907	25.4
正常	2.43	2.03	2.33	正常	0.243	7.89	54.5	120003	24.8
正常	2.73	2.26	2.74	正常	0.268	8.6	54.5	118195	24.7
正常	2.68	2.11	2.56	正常	0.192	8.63	54.1	92224	24.3
正常	1.17	1.63	2.03	正常	0.065	8.86	54.2	38317	24.4
正常	1.72	1.78	2.15	正常	0.1	8.43	54	59143	24.2
正常	1.76	0.038	0.045	正常	3E-04	8.16	54.5	65984	24.6
正常	3.08	1.99	2.36	正常	0.227	8.33	54.2	113168	24
正常	4.13	2.2	2.54	正常	0.274	8	54.6	124542	24.5
正常	4.25	2.25	2.74	正常	0.295	8.59	54.4	131132	24.3
正常	3.73	1.9	2.12	正常	0.252	7.55	54.3	132803	24
正常	4.18	1.79	2.07	正常	0.239	7.98	54.9	133037	24.7
正常	4.14	2.03	2.28	正常	0.269	7.6	54.8	132568	24.8
正常	4	2.37	2.59	正常	0.302	7.34	54.7	128294	24.6
正常	4.58	2.17	2.58	正常	0.291	8.35	56.1	133948	26.2

正常	3.84	2.35	3.05	正常	0.331	9.44	55.8	140948	26.3
正常	2.76	2.28	2.94	正常	0.304	9.37	55.8	136119	26.4
正常	3.34	2.26	2.8	正常	0.306	8.89	55.2	135750	25.6
正常	3.93	2.2	2.77	正常	0.324	9.04	55	147217	25.5
正常	3.29	2.26	2.81	正常	0.314	8.9	55.1	141371	25.5
正常	4.25	2.27	2.91	正常	0.341	9.31	54.8	150065	25.3
正常	4.09	2.25	2.9	正常	0.328	9.36	54.3	148746	24.8
正常	2.95	2.28	2.86	正常	0.325	9.03	54.4	145537	24.8
正常	2.73	2.45	3.06	正常	0.322	9	55.8	131571	26.2
正常	3.61	2.57	3.28	正常	0.346	9.17	55.9	134420	26.6
正常	2.6	2.3	2.86	正常	0.287	8.91	54.7	126939	25.3
正常	3.58	2.33	2.84	正常	0.277	8.72	55.4	118747	26
正常	3.83	2.27	2.9	正常	0.259	9.25	54.7	114018	25.2
正常	3.47	2.52	3.14	正常	0.3	8.98	54.4	119237	24.7
正常	3.06	1.49	1.78	正常	0.177	8.3	54.6	118969	25
正常	3.59	0.548	0.625	正常	0.07	7.83	54.7	128154	24.8
正常	3.53	0.75	0.864	正常	0.091	7.87	56	118572	26
正常	4.11	0.823	0.902	正常	0.095	7.36	56.5	112830	26.5
正常	4.65	0.852	1	正常	0.108	8.19	56.7	126737	27
正常	3.77	0.678	0.784	正常	0.093	8.01	55.5	137600	25.6
正常	3.91	0.655	0.718	正常	0.087	7.3	56.2	132421	26.4
正常	5.08	0.645	0.73	正常	0.087	7.71	56.1	134433	26.3
正常	4.17	1.15	1.32	正常	0.146	7.99	55.5	133438	25.8
正常	3.91	2.38	2.7	正常	0.312	7.75	55.9	131366	26.3
正常	3.76	2.56	3.22	正常	0.324	9.06	56.7	128656	27.5
正常	3.54	2.4	3	正常	0.314	9.01	56.3	130851	27
正常	4.04	2.24	2.65	正常	0.295	8.34	55.7	132278	26
正常	3.13	2.38	2.87	正常	0.318	8.53	55.2	133998	25.6

正常	3.27	2.45	2.84	正常	0.331	8.04	55.3	135630	25.6
正常	5.29	2.28	2.63	正常	0.34	7.97	55	149162	25.3
正常	4.73	2.45	2.85	正常	0.351	8.1	55.3	145548	25.6
正常	3.88	2.44	3	正常	0.356	8.79	55.7	146118	26.2
正常	4.74	2.48	2.77	正常	0.34	7.58	57	137284	28
正常	4.54	2.5	2.94	正常	0.31	8.26	57.8	124485	29
正常	3.35	2.37	2.83	正常	0.259	8.43	56.9	109865	28.3
正常	1.65	2.32	2.53	正常	0.176	7.24	56.3	76828	27.4
正常	3.49	2.38	2.79	正常	0.248	8.21	55.4	104662	26.4
正常	3.27	2.52	3.04	正常	0.252	8.54	54.7	100283	25.7
正常	3.5	2.35	2.79	正常	0.255	8.34	54.9	108212	25.7
正常	2.86	2.35	2.83	正常	0.225	8.52	55.5	95924	26.5
正常	3.17	2.14	2.58	正常	0.224	8.51	56.1	104059	27.1
正常	4.24	2.27	2.78	正常	0.296	8.73	55.9	130702	26.7
正常	3.6	2.13	2.59	正常	0.286	8.69	55.2	134794	26
正常	3.86	2.22	2.76	正常	0.321	8.94	54.9	144649	25.5
正常	4.11	2.17	2.65	正常	0.314	8.71	54.8	144976	25.3
正常	3.91	2.21	2.72	正常	0.32	8.77	55.2	144935	25.6
正常	3.26	2.24	2.73	正常	0.313	8.66	55.3	139680	25.7
正常	3.93	2.13	2.58	正常	0.31	8.59	54.9	148328	25.4
正常	4.3	2.16	2.78	正常	0.309	9.33	55.7	143611	26.4
正常	3.93	1.94	2.33	正常	0.27	8.46	55.1	139177	25.6
正常	3.9	2.07	2.38	正常	0.277	7.97	54.9	134241	25.4
正常	4.48	2.17	2.54	正常	0.301	8.17	54.5	138661	25
正常	4.78	2.15	2.6	正常	0.311	8.55	54.8	147303	25.2
正常	5.38	2.14	2.6	正常	0.308	8.7	54.9	144404	25.1
正常	4.84	2.24	2.78	正常	0.313	8.92	54.9	139825	25
正常	3.25	2.39	2.9	正常	0.321	8.66	55.4	136555	25.6

正常	3.42	2.66	3.14	正常	0.34	8.3	56.9	127746	27.6
正常	4.45	2.26	2.65	正常	0.31	8.26	56.6	137372	27.3
正常	3.29	2.45	3.1	正常	0.28	9.17	56.7	115030	27.7
正常	2.81	2.45	3.11	正常	0.226	9.17	56.6	92757	27.5
正常	2.24	2.52	3.22	正常	0.249	9.15	55.5	98675	26.3
正常	2.47	2.13	2.6	正常	0.234	8.71	55.2	109200	25.9
正常	2.95	1.57	1.88	正常	0.202	8.43	54.5	128543	25
正常	3.36	2.09	2.51	正常	0.272	8.46	55.1	130146	25.5
正常	3.97	2.14	2.52	正常	0.299	8.29	55.9	139962	26.4
正常	4.19	2.17	2.61	正常	0.299	8.5	55.9	137442	26.6
正常	3.3	1.92	2.17	正常	0.24	7.71	54.9	124836	25.2
正常	4.26	1.96	2.44	正常	0.257	8.92	54.7	130732	25
正常	3.56	1.89	2.19	正常	0.262	8.03	54.2	138971	24.3
正常	3.68	1.91	2.16	正常	0.256	7.72	54.3	134623	24.4
正常	3.31	2.02	2.24	正常	0.257	7.49	54.8	129613	25
正常	4.43	2.12	2.47	正常	0.293	8.1	54.8	138368	25.2
正常	5.07	2.31	2.7	正常	0.311	8.12	56.2	134512	26.7
正常	4.05	2.17	2.59	正常	0.279	8.34	55.8	128750	26.3
正常	4.28	2.15	2.64	正常	0.286	8.73	55.1	132774	25.4
正常	3.48	1.92	2.27	正常	0.256	8.35	54.4	133575	24.6
正常	3.84	2	2.4	正常	0.268	8.52	54.7	134231	25
正常	4	2.11	2.48	正常	0.284	8.23	54.7	137330	24.8
正常	4.21	2	2.4	正常	0.291	8.45	54.2	145191	24.3
正常	4.7	2.12	2.59	正常	0.29	8.68	55.2	136623	25.3
正常	2.98	2.31	2.99	正常	0.313	9.39	55.7	135407	26
正常	4.7	2.27	2.82	正常	0.298	8.96	56.1	131566	26.6
正常	4.54	2.29	2.88	正常	0.295	9.09	56.5	129069	27.4
正常	2.61	2.04	2.57	正常	0.251	9.1	55.2	123143	25.9

正常	1.66	2.5	3.15	正常	0.161	9.05	55.1	71700	25.6
正常	2.18	1.95	2.51	正常	0.168	9.34	54.4	90327	25
正常	3.35	1.86	2.32	正常	0.223	8.96	54	119937	24.5
正常	4.13	1.86	2.28	正常	0.238	8.7	54	127254	24.4
正常	3.72	2.01	2.52	正常	0.257	9.02	55.5	129953	26.2
正常	2.24	1.82	2.24	正常	0.222	8.75	55	121713	25.4
正常	2.53	1.8	2.11	正常	0.209	8.18	55.2	115845	25.2
正常	2.41	1.81	2.11	正常	0.216	8.09	55	119003	25
正常	2.94	1.8	2.1	正常	0.234	8.07	54.6	129657	24.5
正常	2.71	1.95	2.16	正常	0.241	7.42	55.2	123801	25
正常	2.98	1.83	2.07	正常	0.232	7.71	54.7	126887	24.7
正常	3.51	2.05	2.44	正常	0.261	8.33	55.3	133593	25.6
正常	4.72	2.2	2.79	正常	0.301	9.17	56.1	136756	26.8
正常	4.02	2.27	2.84	正常	0.308	9	56.3	135575	27.2
正常	3.73	2.11	2.51	正常	0.285	8.39	55.1	135377	25.6
正常	4.16	2.15	2.62	正常	0.285	8.64	55.1	134383	25.5
正常	4.25	2.16	2.76	正常	0.293	9.26	54.5	140318	25.1
正常	3.84	2.17	2.68	正常	0.305	8.83	54.8	140678	25.2
正常	4.06	2.04	2.5	正常	0.286	8.77	54.4	140699	24.7
正常	4.83	2.1	2.66	正常	0.301	9.16	54.8	143626	25.1
正常	3.92	2.33	2.98	正常	0.329	9.24	56.2	141346	26.8
正常	2.69	2.36	2.94	正常	0.3	8.93	56.8	126744	27.9
正常	3.62	2.16	2.66	正常	0.285	8.74	55.8	131993	26.9
正常	4.35	2.09	2.51	正常	0.273	8.42	55.3	132692	26.1
正常	3.2	2.16	2.8	正常	0.294	9.41	55	136243	25.9
正常	3.48	2.22	2.78	正常	0.29	8.98	55.2	132488	26.2
正常	3.57	2.09	2.58	正常	0.283	8.82	55.1	135222	26
正常	2.76	7.33	8.68	校准	0.356	9.59	55.6	136832	26.5

正常	3.89	2.23	2.66	正常	0.309	8.4	55.6	138339	26.4
正常	4.26	2.37	2.79	正常	0.313	8.18	57	136680	28.2
正常	3.37	2.14	2.55	正常	0.303	8.34	55.7	141440	26.8
正常	4.04	2.2	2.59	正常	0.323	8.25	55.4	146768	26.3
正常	3.9	2.14	2.38	正常	0.316	7.5	55.2	147888	26.1
正常	4.27	2.06	2.32	正常	0.302	7.67	54.8	149082	25.4
正常	5.06	2.14	2.49	正常	0.313	8.15	54.9	149044	25.6
正常	4.96	2.16	2.63	正常	0.326	8.64	54.7	150845	25.5
正常	5.16	2.23	2.75	正常	0.329	8.83	55.9	147790	26.9
正常	4.4	2.17	2.64	正常	0.315	8.67	55.9	145862	27.1
正常	4.66	2.12	2.66	正常	0.309	9.06	55.3	146210	26.2
正常	4.72	2.06	2.58	正常	0.304	8.99	55	150135	26
正常	4.52	2.12	2.62	正常	0.309	8.9	55.2	146094	26.1
正常	4.4	2.15	2.7	正常	0.323	9.03	55.2	150345	26.2
正常	4.68	2.12	2.68	正常	0.319	9.11	54.9	150497	25.7
正常	4.66	2.23	2.86	正常	0.331	9.29	55.5	148514	26.5
正常	3.83	2.41	3.09	正常	0.312	9.29	56.5	132077	27.7
正常	3.99	2.32	2.77	正常	0.254	8.41	56.2	109605	27.4
正常	3.28	2.35	2.67	正常	0.228	7.75	55.9	97130	27.1
正常	3.74	2.45	2.83	正常	0.238	7.96	55.6	97553	26.8
正常	3.5	2.17	2.55	正常	0.209	8.19	55.1	96051	26.3
正常	3.63	2.05	2.42	正常	0.205	8.3	55.5	101993	26.7
正常	4.71	1.97	2.35	正常	0.269	8.43	55	139455	26.2
正常	4.41	1.92	2.25	正常	0.255	8.2	55.4	133644	26.4
正常	3.48	2.15	2.51	正常	0.231	8.16	56.3	107782	27.6
正常	3.7	2.15	2.5	正常	0.225	8.11	56.3	104687	27.4
正常	3.9	2.06	2.34	正常	0.261	7.76	55.5	127551	26.6
正常	4.35	2.14	2.35	正常	0.267	7.27	56	124372	27

正常	3.99	2.01	2.25	正常	0.275	7.64	55.2	137446	26
正常	5.05	2.05	2.32	正常	0.282	7.79	55.5	137725	26.6
正常	5.18	2.05	2.36	正常	0.279	7.95	55.2	138540	26.2
正常	4.66	1.94	2.32	正常	0.268	8.46	54.9	143350	26.1
正常	3.87	2	2.4	正常	0.274	8.52	55.2	137502	26.3
正常	3.88	2.08	2.47	正常	0.264	8.34	55.5	127005	26.8
正常	3.05	2.18	2.47	正常	0.255	7.74	55.3	118970	26.4
正常	4.11	2.06	2.33	正常	0.262	7.72	54.4	127056	25.4
正常	4.68	2.22	2.43	正常	0.274	7.31	54.9	123171	25.9
正常	4.43	2.22	2.48	正常	0.291	7.57	54.8	131199	25.8
正常	4.97	2.24	2.58	正常	0.315	7.98	54.4	140493	25.3
正常	4.79	2.33	2.77	正常	0.3	8.38	55	130796	26.2
正常	4.21	2.2	2.55	正常	0.261	8.03	54.8	120765	25.9
正常	3.32	2.35	2.66	正常	0.213	7.78	55.5	90616	26.8
正常	3.65	2.31	2.56	正常	0.221	7.48	55.2	96513	26.6
正常	3.18	2.3	2.54	正常	0.203	7.4	55.1	88834	26.4
正常	2.74	2.34	2.63	正常	0.184	7.68	55.2	78809	26.4
正常	3.6	2.27	2.54	正常	0.225	7.56	54.6	99505	26
正常	3.47	2.31	2.59	正常	0.209	7.61	54.5	91267	25.7
正常	3.84	2.46	2.69	正常	0.235	7.23	55.2	95605	26.3
正常	2.29	2.57	3	正常	0.206	8.15	56.4	80519	27.8
正常	3.2	2.6	2.97	正常	0.243	7.84	56.5	93557	27.9
正常	3.39	2.52	3.16	正常	0.301	9	56.2	119243	27.6
正常	3.85	2.4	2.86	正常	0.285	8.4	55	123536	26.1
正常	4.24	2.33	2.66	正常	0.287	7.85	54.5	122915	25.2
正常	4.82	2.29	2.54	正常	0.305	7.48	54.2	133530	25.2
正常	4.6	2.33	2.64	正常	0.275	7.79	54.7	118222	25.6
正常	4.98	2.27	2.73	正常	0.295	8.5	54.5	130847	25.6

正常	2.79	2.35	2.67	正常	0.177	7.72	55.8	75859	27.2
正常	3.5	2.37	2.79	正常	0.216	8.27	55.7	92897	27.1
正常	2.83	2.27	2.63	正常	0.208	8.04	54.9	93594	26
正常	2.51	2.3	2.69	正常	0.169	8.22	54.6	73672	25.6
正常	2.88	2.29	2.64	正常	0.182	7.99	54.4	79808	25.5
正常	3.04	2.31	2.7	正常	0.204	8.14	54.3	88603	25.6
正常	2.53	2.28	2.62	正常	0.171	7.89	54.5	76778	25.2
正常	2.83	2.38	2.92	正常	0.179	8.78	55.1	75560	26.1
正常	3.88	2.28	2.81	正常	0.248	8.8	55.1	108865	26.3
正常	2.73	2.31	3.13	正常	0.205	9.92	54.8	89230	25.8
正常	3.08	2.21	2.88	正常	0.195	9.45	54.1	89070	24.9
正常	2.13	2.19	2.88	正常	0.152	9.61	53.7	66728	24.4
正常	1.72	1.85	2.28	正常	0.098	8.85	53.2	54870	23.8
正常	0.666	2.16	2.65	正常	0.042	8.78	54.2	19652	25
正常	0.982	2.14	2.47	正常	0.067	7.98	54	31583	24.5
正常	2.73	1.95	2.37	正常	0.152	8.62	53.6	79212	24.2
正常	3.36	1.87	2.21	正常	0.17	8.29	53.8	93160	24.3
正常	2.74	1.92	2.32	正常	0.19	8.57	54.2	99197	24.7
正常	3.84	1.96	2.34	正常	0.232	8.44	53.9	118593	23.8
正常	3.85	1.86	2.13	正常	0.218	7.94	54	119434	23.9
正常	3.87	1.88	2.14	正常	0.222	7.85	54.6	118484	24.5
正常	3.57	1.82	2.05	正常	0.216	7.7	54.2	118918	24.2
正常	3.74	1.9	2.14	正常	0.224	7.73	54.6	118038	25.1
正常	4.25	2.02	2.34	正常	0.248	8.02	54.7	122895	25.4
正常	3.96	1.92	2.45	正常	0.236	9.19	54.4	122399	25.2
正常	3.26	1.89	2.19	正常	0.23	7.96	54.5	121564	25.3
正常	4.5	1.88	2.18	正常	0.231	8.1	54.5	123158	25.4
正常	4.43	1.86	2.25	正常	0.238	8.59	54.1	128211	25

正常	4.13	1.97	2.43	正常	0.26	8.85	54.2	132600	25.2
正常	4.09	1.93	2.27	正常	0.251	8.24	54	130983	24.8
正常	3.38	2.01	2.39	正常	0.243	8.41	54.1	121507	24.6
正常	3.02	2.09	2.48	正常	0.248	8.35	54.4	118748	24.9
正常	3.06	2.31	2.64	正常	0.214	7.84	55.5	93241	26
正常	1.91	2.39	2.8	正常	0.138	8.17	55.8	60524	26.6
正常	3.44	2.14	2.47	正常	0.215	8.06	55	101096	25.6
正常	2.98	2.05	2.35	正常	0.172	7.91	54.8	83960	25.4
正常	2.27	2.09	2.38	正常	0.138	7.84	55	66100	25.6
正常	1.22	2.08	2.46	正常	0.065	8.26	54.8	32135	25.5
正常	2.15	1.97	2.35	正常	0.116	8.41	54.6	60022	25.4
正常	3.4	2.08	2.48	正常	0.22	8.36	55.1	105272	26
正常	3.22	1.86	2.16	正常	0.198	8.07	54.7	106866	25.4
正常	3.24	1.83	2.1	正常	0.182	7.96	54.6	101199	25.3
正常	3.92	1.96	2.15	正常	0.233	7.34	55.4	119265	26
正常	4.75	1.89	2.15	正常	0.236	7.76	55.1	124510	25.7
正常	4.35	1.97	2.33	正常	0.25	8.27	55.4	126778	26.1
正常	3.92	1.9	2.33	正常	0.234	8.74	55.3	122461	26
正常	3.87	2.03	2.56	正常	0.238	9.09	55.3	117426	25.8
正常	4.13	2.01	2.38	正常	0.244	8.3	55	121513	25.8
正常	3.46	2.14	2.51	正常	0.262	8.18	56.3	122561	27.4
正常	4.17	2.25	2.59	正常	0.274	7.95	56.8	121614	28.1
正常	4.68	2.23	2.71	正常	0.29	8.66	56	130368	27.3
正常	4.05	2.15	2.57	正常	0.272	8.48	55.6	126986	26.4
正常	4.22	2.07	2.69	正常	0.271	9.41	55	130540	26
正常	3.4	2.01	2.5	正常	0.25	8.92	54.6	124719	25.5
正常	3.76	1.97	2.41	正常	0.248	8.73	54.3	125754	24.8
正常	4.18	2.03	2.54	正常	0.267	9	54.5	131673	24.9

正常	4.3	2.27	2.78	正常	0.288	8.75	56.2	126779	27.1
正常	3.92	2.22	2.65	正常	0.273	8.31	56.2	122498	27.3
正常	4.29	2.22	2.55	正常	0.264	7.94	55.7	119131	26.7
正常	4.06	2.08	2.43	正常	0.243	8.15	54.8	117076	25.7
正常	4.09	2.05	2.49	正常	0.241	8.64	54.3	117825	25.3
正常	4.15	2.17	2.65	正常	0.27	8.73	53.6	124548	24.4
正常	3.66	2.19	2.61	正常	0.267	8.36	54.1	121840	25.1
正常	3.91	2.03	2.42	正常	0.242	8.31	54.4	119120	25.5
正常	3.59	1.87	2.26	正常	0.224	8.63	53.9	120287	24.8
正常	3.98	1.86	2.22	正常	0.222	8.41	54.3	121431	25.3
正常	4.72	1.72	2.07	正常	0.23	8.57	53.4	134302	23.9
正常	4.51	1.89	2.29	正常	0.243	8.58	54.3	128731	24.9
正常	4.22	1.87	2.23	正常	0.246	8.47	54.3	132049	25
正常	3.72	2.16	2.49	正常	0.281	7.92	54.7	129781	25.6
正常	4.37	4.1	4.93	正常	0.536	8.51	54.6	130689	25.4
正常	3.71	0.452	0.552	正常	0.058	9.29	54.3	133489	25.3
正常	4.22	-0.1	-0.13	无效	0.536	8.83	54.8	131252	26
正常	3.8	-0.1	-0.13	无效	0.536	8.74	54.5	129472	25.4
正常	4.26	-0.1	-0.12	无效	0.536	8.29	54.3	126823	25.2
正常	4.26	-0.11	-0.13	无效	0.536	8.29	54.3	125269	25.2
正常	4.08	-0.11	-0.13	无效	0.536	8.32	54.3	125984	25.3
正常	4.22	-0.11	-0.13	无效	0.536	8.8	54.3	135047	25.3
正常	3.82	-0.11	-0.13	无效	0.536	8.36	54.3	136986	25.1
正常	4.4	-0.1	-0.13	无效	0.536	8.65	53.8	138926	24.5
正常	3.61	-0.11	-0.13	无效	0.536	8.89	55	124323	26.1
正常	3.7	2.13	2.4	正常	0.27	7.84	53.6	128750	24.4
正常	3.48	4.11	4.53	正常	0.482	7.38	54.4	117094	25.4
正常	3.4	0.662	0.733	正常	0.069	7.55	54.3	108630	25.2

正常	2.61	4.37	4.93	正常	0.397	7.7	53.6	91366	24.4
正常	0.97	4.36	4.99	正常	0.164	7.86	53.6	38469	24.3
正常	0.012	0.151	0.176	正常	0	8.37	53.8	391	24.8
正常	1.02	3.06	3.45	正常	0.143	7.78	53.2	38205	23.9
正常	2.41	4.08	4.74	正常	0.371	8.05	53.5	92711	24.1
正常	2.84	4.3	4.79	正常	0.466	7.53	54.3	108526	24.8
正常	3.02	4.25	4.79	正常	0.502	7.68	54.3	120048	24.6
正常	3.02	4.17	4.66	正常	0.462	7.58	54.1	112618	24.4
正常	3.07	4.18	4.66	正常	0.46	7.5	54.1	110324	24.4
正常	2.19	3.14	3.72	正常	0.197	8.51	54.8	59469	25.2
正常	2.69	3.86	4.58	正常	0.326	8.36	54	85031	24.2
正常	2.48	4.2	4.91	正常	0.374	8.18	54.7	89213	25.1
正常	2.39	4.13	4.67	正常	0.393	7.72	54.2	96697	24.6
正常	3.64	4.21	4.62	正常	0.442	7.33	54.2	105219	24.5
正常	4.19	4.24	4.51	正常	0.478	6.9	53.8	112996	24
正常	4.3	4.26	4.5	正常	0.525	6.79	53.9	123175	24.2
正常	4.67	4.15	4.5	正常	0.514	7.16	53.5	124176	23.9
正常	3.52	4.08	4.4	正常	0.5	7.08	53.1	124902	22.9
正常	4.07	4.36	4.83	正常	0.497	7.45	54.3	114016	24.6
正常	4.2	4.33	4.88	正常	0.479	7.66	54.1	110695	24.5
正常	0.443	2.05	2.45	正常	0.05	8.07	54.7	11824	25.2
停产	0	4.46	4.92	停产	0	7.42	54.4	8597	24.9
停产	0	4.5	4.84	停产	0	7.03	54.3	21172	24.8
停产	0	4.55	4.74	停产	0	6.62	54	39900	24.6
停产	0	4.4	4.89	停产	0	7.48	53.7	43521	24.1
停产	0	2.6	2.82	停产	0	7.38	54.4	85771	24.9
停产	0	-0.12	-0.14	停产	0.536	7.55	55.2	3768	25.8
停产	0	-0.12	-0.13	停产	0	10.1	55.3	72953	25.4

停产	0	3.7	4.03	停产	0	7.2	54.6	104723	24.3
停产	0	4.28	4.57	停产	0	6.94	54.5	108111	24
停产	0	6.3	6.78	停产	0	6.7	54	115932	23.4
停产	0	-0.1	-0.11	停产	0	7.18	54.2	124137	24.4
停产	0	-0.11	-0.12	停产	0	7.4	53.7	123174	23.9
停产	0	-0.12	-0.12	停产	0	6.94	53.6	119552	23.7
停产	0	-0.12	-0.13	停产	0	6.79	53.3	122366	23.4
停产	0	-0.12	-0.17	停产	0	13.3	51.8	141311	22.3
停产	0	-0.11	-0.15	停产	0	23.8	46.3	91551	21.1
停产	0	-0.12	-0.12	停产	0	23.7	43.6	89469	18.1
停产	0	-0.11	-0.11	停产	0	23	41.2	84592	14.4
停产	0	-0.11	-0.11	停产	0	22.5	39	36062	11.7
停产	0	-0.11	-0.11	停产	0	22.3	37.2	3681	10.5
停产	0	-0.11	-0.11	停产	0	22.2	35.6	663	9.62
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	22	34.4	1849	8.94
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	22	33.7	674	8.69
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.9	33.5	53959	8.63
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.8	33.1	93570	8.33
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.8	32.8	78139	8.17
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.5	32.2	40282	7.15
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	34	703	4.71
停产	0	-0.1	-3.15	停产	0	21.2	38.1	701	3.78
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	40.4	698	3.46
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	42.1	696	3.23
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	43.6	3001	3.08
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	45.7	64815	3.05
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	46.1	89059	2.97
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	45.1	92051	3.24

停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	45.1	91695	3.37
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	45.3	90078	3.13
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	45.1	94646	2.99
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	44.6	98131	2.77
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	44	97040	2.64
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	43.4	100752	2.62
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	42.7	98831	2.57
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	42	95454	2.5
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	41.5	88646	2.41
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	41	92879	2.32
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	40.6	90439	2.3
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	40.6	53963	2.27
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	38.5	44991	2.36
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	33.9	90177	2.31
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.1	31.1	87574	2.39
停产	0	-0.09	-1.23	停产	0	21.1	29.8	55835	2.34
停产	0	-0.1	-3.49	停产	0	21	29.8	2311	2.49
停产	0	-0.1	-3.54	停产	0	21.1	29.4	730	2.64
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	29.3	933	2.8
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	29.5	24859	2.82
停产	0	0.071	0.071	停产	0	21.2	29.2	52477	2.76
停产	0	1.73	1.73	停产	0	21.2	28.6	83416	2.64
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.2	27.4	94594	2.83
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.2	25.9	79472	3.01
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	25.1	77550	3.01
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.1	24.4	71186	2.96
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	23.5	73947	2.95
停产	0	-0.08	-17.8	停产	0	21	21.5	88462	1.58

停产	0	-0.07	-15.5	停产	0	20.9	20.3	82845	1.18
停产	0	-0.08	-8.97	停产	0	20.9	18.8	81698	0.95
停产	0	-0.08	-6.59	停产	0	20.8	16.8	85802	0.73
停产	0	-0.07	-5.37	停产	0	20.8	15.2	85283	0.71
停产	0	-0.02	-2.04	停产	0	20.8	14.3	81838	0.71
停产	0	-0.07	-5.94	停产	0	20.8	13.6	75756	0.7
停产	0	-0.07	-6.2	停产	0	20.8	13.4	48349	0.7
停产	0	-0.08	-7.04	停产	0	20.8	13.8	588	0.69
停产	0	-0.08	-7.29	停产	0	20.8	14.9	586	0.79
停产	0	-0.08	-8.05	停产	0	20.8	16.2	582	0.93
停产	0	-0.08	-9.58	停产	0	20.9	18.1	578	1.01
停产	0	-0.08	-9.71	停产	0	20.9	21.1	572	1.06
停产	0	-0.09	-10.6	停产	0	20.9	22.1	569	1.1
停产	0	-0.09	-10.1	停产	0	20.9	22.9	568	1.05
停产	0	-0.05	-5.56	停产	0	20.9	23.4	568	1.01
停产	0	-0.06	-5.77	停产	0	20.9	24	566	1.03
停产	0	-0.06	-6.29	停产	0	20.8	24.6	2427	1.05
停产	0	-0.09	-9.39	停产	0	20.8	24.5	64846	1.12
停产	0	-0.09	-7.62	停产	0	20.8	23.4	73034	1.16
停产	0	-0.1	-11.1	停产	0	20.9	22.2	67756	1.22
停产	0	-0.1	-14	停产	0	20.9	21.3	65391	1.24
停产	0	-0.1	-20.1	停产	0	20.9	20.4	67743	1.27
停产	0	-0.1	-37	停产	0	21	19.4	68669	1.31
停产	0	-0.09	-65.5	停产	0	21	18.4	69323	1.41
停产	0	-0.1	-31.6	停产	0	21	17.7	67265	1.42
停产	0	-0.1	-51.2	停产	0	21	17.2	76036	1.41
停产	0	-0.1	-50.6	停产	0	21	16.5	78898	1.38
停产	0	-0.1	-78.1	停产	0	21	16.1	68603	1.4

停产	0	-0.1	-60.1	停产	0	21	15.8	74201	1.4
停产	0	-0.1	-68.1	停产	0	21	15.4	72269	1.42
停产	0	-0.09	-82.4	停产	0	21	15.3	61445	1.42
停产	0	-0.1	-30.4	停产	0	21	16.8	19130	1.52
停产	0	-0.09	-2.41	停产	0	21	19.4	572	1.58
停产	0	-0.1	-4.91	停产	0	21	21.3	569	1.54
停产	0	-0.1	-42.7	停产	0	21	23.6	565	1.45
停产	0	-0.09	-29.6	停产	0	21	25.3	562	1.32
停产	0	-0.1	-19.2	停产	0	20.9	26.1	561	1.21
停产	0	-0.09	-32.5	停产	0	21	27.2	559	1.23
停产	0	-0.09	-36.9	停产	0	21	28.2	557	1.27
停产	0	-0.1	-54.6	停产	0	21	28.6	40117	1.21
停产	0	-0.1	-39.8	停产	0	21	27.5	72426	1.29
停产	0	-0.09	-58.9	停产	0	21	26.2	68729	1.37
停产	0	-0.1	-41.6	停产	0	21	24.9	75126	1.37
停产	0	-0.1	-52.1	停产	0	21	24	71991	1.49
停产	0	-0.1	-13.3	停产	0	21	22.8	75237	1.58
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	21.8	74380	1.57
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	20.9	73167	1.59
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	20.3	70836	1.64
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	19.8	72370	1.66
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	19.3	72826	1.68
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21	18.9	50494	1.64
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	18.6	59445	1.61
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	18.2	79400	1.65
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	17.7	78797	1.72
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	17.4	53945	1.74
停产	0	0.305	0.305	停产	0	21.1	19.1	762	1.77

停产	0	0.034	0.034	停产	0	21.1	21.6	755	1.89
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	23	751	1.9
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	24.9	747	1.76
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	26.5	745	1.6
停产	0	-0.09	-15.7	停产	0	21	27.7	743	1.46
停产	0	-0.1	-40.3	停产	0	21	28.6	741	1.38
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21	29.6	1491	1.42
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	30.1	737	1.39
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	30.2	24123	1.43
停产	0	-0.1	-9.52	停产	0	21	29.4	90153	1.49
停产	0	-0.1	-17.2	停产	0	21	27.6	86360	1.71
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	25.8	66181	2.08
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21	24.4	67019	2.1
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	23.4	70793	2.23
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	22.8	73133	2.31
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	22.3	64264	2.33
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	22	65057	2.28
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.1	21.5	66938	2.31
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	20.8	68252	2.32
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	20.3	46770	2.24
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	20.1	65517	2.23
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	19.7	70091	2.3
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	19.4	58752	2.29
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	20.6	565	2.38
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	23.3	560	2.34
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	25.4	556	2.44
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.3	27.4	552	2.41
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.3	28.9	550	2.33

停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	30.2	548	2.22
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	31.2	547	2.13
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	31.9	2890	2.14
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	31.4	68811	2.16
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.2	30.5	79163	2.12
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	28.8	96230	2.09
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.1	26.7	69996	2.09
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	25.2	70221	2.26
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.1	24.3	68094	2.3
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	23.7	64805	2.41
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	23.3	73380	2.49
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	22.7	75040	2.67
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	22.2	67525	2.79
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	21.9	67988	2.85
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	21.5	70006	2.8
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	21.1	70858	2.74
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.3	20.5	70527	2.72
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.3	20	74027	2.69
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.2	19.7	51130	2.66
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.3	20.6	750	2.78
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.3	22.9	744	2.86
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.4	25.3	737	2.97
停产	0	-0.1	-0.1	停产	0	21.4	27.6	731	3.02
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.5	29.3	728	2.87
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.5	30.7	727	2.62
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	31.4	726	2.47
停产	0	-0.08	-0.09	停产	0	21.2	31.9	2979	2.48
停产	0	4.03	8.28	停产	0	18.7	31.9	1238	2.34

停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	31.7	30837	2.25
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	30.1	84076	2.79
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	27.9	90676	3.06
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	26.4	68364	3.14
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	25.5	62768	2.98
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	24.8	66590	2.89
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	24.3	68314	2.9
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	23.9	64795	2.83
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	23.4	65745	2.74
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	23.1	62499	2.62
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	22.7	70376	2.6
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	22.2	67547	2.57
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.2	21.7	68841	2.58
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	21.2	73140	2.63
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	20.8	64799	2.73
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	21	749	2.85
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	22.6	744	2.89
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	25.1	738	2.93
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	27.4	732	2.96
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	29.1	728	2.93
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	30.5	724	2.99
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	31.3	722	3.04
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	32.2	720	3.09
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.4	32.5	39561	3.06
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	32.1	73587	3.18
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	31	83014	3.14
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	29.5	90015	3.45
停产	0	-0.07	-0.07	停产	0	21.4	28.2	92361	3.63

停产	0	-0.07	-0.07	停产	0	21.4	27.2	96111	3.52
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	26.2	80883	3.12
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	25.5	64814	2.86
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	24.8	66558	2.83
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	24.2	70860	2.86
停产	0	-0.07	-0.07	停产	0	21.3	23.5	71429	2.88
停产	0	0.604	0.604	停产	0	21.3	22.9	65731	2.84
停产	0	0.316	0.316	停产	0	21.3	22.4	68410	2.89
停产	0	0.311	0.311	停产	0	21.3	21.9	74217	2.89
停产	0	0.581	0.581	停产	0	21.3	21.1	73898	2.8
停产	0	0.578	0.578	停产	0	21.3	21	6019	2.83
停产	0	-0.05	-0.05	停产	0	21.3	22	559	2.9
停产	0	-0.06	-0.06	停产	0	21.3	24.3	555	2.94
停产	0	-0.06	-0.06	停产	0	21.3	26.5	552	2.72
停产	0	-0.07	-0.07	停产	0	21.4	28.8	548	2.76
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	30.9	545	2.56
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.2	31.9	544	2.4
停产	0	-0.06	-0.06	停产	0	21.3	33	543	2.34
停产	0	0.144	0.144	停产	0	21.3	33.8	547	2.34
停产	0	0.219	0.219	停产	0	21.3	34.4	552	2.41
停产	0	0.221	0.221	停产	0	21.3	34.2	48039	2.45
停产	0	-0.05	-0.05	停产	0	21.2	33	86992	2.47
停产	0	-0.07	-0.07	停产	0	21.3	31.2	89148	2.81
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.3	29.3	96377	3.33
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	28.1	90881	3.23
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	27.4	92676	2.74
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	26.7	97419	2.79
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	25.8	95959	2.86

停产	0	-0.05	-0.05	停产	0	21.3	25	92919	2.88
停产	0	0.376	0.376	停产	0	21.3	24.5	89943	2.86
停产	0	-0.07	-0.07	停产	0	21.3	24	92985	2.94
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	23.5	96222	2.88
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	23	89540	2.92
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	22.7	82683	2.99
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	22.4	75635	3.11
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	23	15474	3.28
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.5	25.2	551	3.35
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.4	27.1	548	3.22
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.5	29.2	544	3.33
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.6	31.5	540	3.29
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.6	32.9	545	3.08
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.5	33.7	538	2.95
停产	0	0.113	0.113	停产	0	21.4	34.4	544	2.72
停产	0	-0.05	-0.05	停产	0	21.4	34.8	537	2.69
停产	0	-0.08	-0.08	停产	0	21.4	34.5	537	2.75
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	33.3	1429	2.83
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	31.4	70369	2.94
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	29.9	89079	2.97
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	28.7	97865	2.99
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	27.8	85759	2.87
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	27	89357	2.96
停产	0	-0.09	-0.09	停产	0	21.3	26.1	97284	3.08
正常	2.47	1.12	-0.45	正常	0.139	12.6	45.6	98987	18
正常	6.23	7.33	8.68	正常	0.536	23.8	57.8	167842	29
正常	0	-0.12	-82.4	正常	0	6.62	13.4	391	0.69
正常	1777			正常	99.9			71270739	